

Configuration des alarmes

Projet

CRNA

Projet DESIGO PXC CRNA SUD-EST

Building Automation

N° projet

Nom UTL		AS05	PXC LT HIROSS - Galerie technique - GTC8					
Nom installation		B'A'FanExR436	CRNA-SE_Ventilation_Extracteur chambre T436					
Adresse		Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
7.3		B'A'FanExR436'Fan'ThOvrl	Ventilateur_Thermique	Standard	Alarme normale	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI01	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 01					
Adresse		Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.1		B'A'RSTN4'APnI01'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI02	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 02					
Adresse		Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.2		B'A'RSTN4'APnI02'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI03	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 03					
Adresse		Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.3		B'A'RSTN4'APnI03'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI04	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 04					
Adresse		Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.4		B'A'RSTN4'APnI04'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		

Projet**CRNA****Configuration des alarmes**

Nom installation		B'A'RSTN4'APnI05 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 05					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.5	B'A'RSTN4'APnI05'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI06 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 06					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.6	B'A'RSTN4'APnI06'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI07 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 07					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.7	B'A'RSTN4'APnI07'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI08 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 08					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
3.8	B'A'RSTN4'APnI08'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI09 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 09					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
4.1	B'A'RSTN4'APnI09'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSTN4'APnI10 CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Armoire Hiross 10					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
4.2	B'A'RSTN4'APnI10'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		
Nom installation		B'A'RSUP'APnI01 CRNA-SE_Ventilation_Local supervision_Armoire Hiross 01					
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute

Projet	CRNA	Configuration des alarmes				
4.3	B'A'RSUP'APnI01'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RSUP'APnI02	CRNA-SE_Ventilation_Local supervision_Armoire Hiross 02				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
4.4	B'A'RSUP'APnI02'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RT433N'APnI01	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Nord_Armoire Hiross 01				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
7.4	B'A'RT433N'APnI01'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RT433N'APnI02	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Nord_Armoire Hiross 02				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
7.5	B'A'RT433N'APnI02'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RT433S'APnI01	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Sud_Armoire Hiross 01				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
7.6	B'A'RT433S'APnI01'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RT433S'APnI02	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Sud_Armoire Hiross 02				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
7.7	B'A'RT433S'APnI02'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	
Nom installation	B'A'RT436'APnIN	CRNA-SE_Ventilation_Local T436_Armoire Hiross Nord				
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse Limite haute
7.1	B'A'RT436'APnIN'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut	

Projet**CRNA****Configuration des alarmes**

Nom installation	B'A'RT436'APnIS CRNA-SE_Ventilation_Local T436_Armoire Hiross Sud					
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
7.2	B'A'RT436'APnIS'APnI'Flt	Armoire de climatisation_Défaut	Standard	Alarme urgente	Défaut		

Nom installation	Miscellaneous					
-------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
10.8	B'A'RSTN4'EmgShd1	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Arrêt urgence 01	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
8.1	B'A'RSTN4'EmgShd2	CRNA-SE_Ventilation_Salle technique Niveau 04_Arrêt urgence 02	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
10.1	B'A'RSUP'EmgShd	CRNA-SE_Ventilation_Local supervision_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
12.8	B'A'RT433N'EmgShd	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Nord_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
14.7	B'A'RT433S'EmgShd	CRNA-SE_Ventilation_Local T433 Sud_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		