

Configuration des alarmes

Projet

CRNA

Projet DESIGO PXC CRNA SUD-EST

Building Automation

N° projet

Nom UTL	AS06	PX LT PROD.Cell1 - GTC4
Nom installation	B'C'E03	CRNA-SE_Froid_ Informations diverses

Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
31.8	B'C'E03'PnITC07S1'EmgShd	Armoire TC07-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
35.3	B'C'E03'PnITC08S1'EmgShd	Armoire TC08-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
32.15	B'C'E03'PnITC09S1'EmgShd	Armoire TC09-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
33.12	B'C'E03'PnITC10S1'EmgShd	Armoire TC10-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
34.9	B'C'E03'PnITC15S1'EmgShd	Armoire TC15-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
37.5	B'C'E03'PnITC16S1'EmgShd	Armoire TC16-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
30.15	B'C'E03'PnITC16S2'EmgShd	Armoire TC16-S2_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
30.1	B'C'E03'PnITC17S1'EmgShd	Armoire TC17-S1_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		
30.10	B'C'E03'PnITC17S2'EmgShd	Armoire TC17-S2_Arrêt urgence	Etendue	Alarme urgente	Alarme		