

Bureau Veritas Exploitation SAS

LA TALAUDIERE
3201 Rue Jean ROSTAND
BP 80146
42351 LA TALAUDIERE CEDEX France
Téléphone : 04 77 49 24 00
Mail : cyril.chaput@fr.bureauveritas.com

A l'attention de Mme AESCHIMANN ANNE

UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS
AFB BRON
CHEMIN DES CHASSEURS
PARC DE PARILLY
69500 BRON

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Récapitulatif des observations

CHAUFFAGES / VENTILATION - UNION GROUPEMENTS
D'ACHATS PUBLICS - AFB BRON

**Intervention du 24/04/2018**

Coordonnées du site :
Nom du site : AFB BRON
Latitude : 4.898225
Longitude : 45.725275



Lieu d'intervention : AFB BRON
Chemin des chasseurs
PARC DE PARILLY
69500 BRON

Numéro d'affaire : 8113625
Référence du rapport : 8113625/2.1.2.SL
Rédigé le : 24/04/2018
Par : cyril CHAPUT
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

DEFINITION DES CRITERES

Libellé du critère	Code choix	Intitulé
CRITERE	perso biens autre	protection des personnes protection des biens autre

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RECAPITULATIF

Quantité	Equipement(s)	Quantité	Equipement(s)
1	ASPECT DOCUMENTAIRE	1	CHAUFFAGE / VENTILATION

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE		N° série :
			N° interne : AFB BRON
	Marque :		Type :
	Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS - AFB BRON - CHEMIN DES CHASSEURS - 69500 BRON		
	Avis Général	Non satisfaisant.	

Carnet de maintenance/d'entretien (1)

n°1 **CC/240418/113849/0** (24/04/2018)
Mettre en place et maintenir à jour un livret de maintenance à l'occasion de chaque intervention d'entretien ou de maintenance des installations.

CRITERE : **autre**

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION		N° série :
			N° interne : AFB BRON
	Marque :		Type :
	Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS - AFB BRON - CHEMIN DES CHASSEURS - 69500 BRON		
	Avis Général	Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.	

Ventilation du local

n°1 **CC/240418/111311/0** (24/04/2018)
Réaliser une sortie d'air adaptée dans la chaufferie.

CRITERE : **protection des personnes**

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION		N° série :
			N° interne : AFB BRON
	Marque :		Type :
	Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS - AFB BRON - CHEMIN DES CHASSEURS - 69500 BRON		
	Avis Général	Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.	