

Bureau Veritas Exploitation SAS

LA TALAUDIERE
3201 Rue Jean ROSTAND
BP 80146
42351 LA TALAUDIERE CEDEX France
Téléphone : 04 77 49 24 00
Mail : cyril.chaput@fr.bureauveritas.com

A l'attention de Mme AESCHIMANN ANNE

UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS
AFB BRON
CHEMIN DES CHASSEURS
PARC DE PARILLY
69500 BRON

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

CHAUFFAGES / VENTILATION - UNION GROUPEMENTS
D'ACHATS PUBLICS - AFB BRON



Intervention du 24/04/2018

Coordonnées du site :
Nom du site : AFB BRON
Latitude : 4.898225
Longitude : 45.725275



Lieu d'intervention : AFB BRON
Chemin des chasseurs
PARC DE PARILLY
69500 BRON

Numéro d'affaire : 8113625
Référence du rapport : 8113625/2.1.1.R
Rédigé le : 24/04/2018
Par : cyril CHAPUT
Ce document a été validé par son auteur



Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / AFB BRON / UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON.....	4
Fiche n°2 / CHAUFFAGE / VENTILATION / AFB BRON / UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON.....	7

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Mme AESCHIMANN Anne.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | AFB BRON

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : AFB BRON

Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON /
CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié

Actions à entreprendre

Carnet de maintenance/d'entretien de la chaudière

6- Carnet de
maintenance/d'entretien

**Mettre en place et maintenir à jour un livret de
maintenance à l'occasion de chaque intervention
d'entretien ou de maintenance des installations.**

Date de 1^{ère} apparition :

24/04/2018

Code Obs. :

CC/240418/113849/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N° 2 : CHAUFFAGE / VENTILATION

N° interne : AFB BRON

Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON /
CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON

Avis Général Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

3.3- Ventilation du local

Réaliser une sortie d'air adaptée dans la chaufferie.

Date de 1^{ère} apparition :

24/04/2018

Code Obs. :

CC/240418/111311/0

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	établi par :	Mme DIMA
Date du document :	20/04/2018	Référence :	Bureau Veritas
Présenté :	Oui		

Contrat de maintenance

(1)

Type :	Contrat de maintenance du ramonage du conduit de fumée	établi par :	A TOUT GAZ BOUQUET
Date du document :	23/10/2017	Référence :	014218
Présenté :	Oui		

(2)

Type :	Contrat de maintenance de la chaudière	établi par :	A TOUT GAZ BOUQUET
Date du document :	23/10/2017	Référence :	Non communiqué
Présenté :	Oui		

Carnet de maintenance/d'entretien

(1)

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet de maintenance/d'entretien de la chaudière	établi par :	A TOUT GAZ BOUQUET
Date du document :	15/09/2017	Référence :	Facture numéro F170900441
Présenté :	Oui		

(2)

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet de maintenance/d'entretien du ramonage du conduit de fumée	établi par :	A TOUT GAZ BOUQUET
Date du document :	15/09/2017	Référence :	Facture numéro F170900441
Présenté :	Oui		

Suivi des modifications réalisées

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

Modifications effectuées :	Aucune modification ne nous a été signalé par Madame AESCHIMANN Anne.
----------------------------	--

AVIS GENERAL
Non satisfaisant.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE
6 - Carnet de maintenance/d'entretien: (1) Type : Carnet de maintenance/d'entretien de la chaudière Code OBS : CC/240418/113849/0 Mettre en place et maintenir à jour un livret de maintenance à l'occasion de chaque intervention d'entretien ou de maintenance des installations.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

REMARQUES CLIENTS
6 - Carnet de maintenance/d'entretien 1 : Le chef d'établissement doit permettre le libre accès du vérificateur à toutes les installations objet des présentes vérifications en le faisant accompagner par une personne connaissant ces installations, disposant des clés et autorisations éventuelles pour accéder aux divers locaux concernés et habilitée à effectuer les manoeuvres notamment celles concernant les organes de sectionnement. Au titre des textes susvisés, le chef d'établissement est tenu aux obligations suivantes : - s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation dans les ERP. - procéder annuellement à un contrôle visuel du bon état des installations et de leurs accessoires. - procéder au ramonage ou à la visite des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité. - faire vérifier les appareils d'utilisation et leurs accessoires. et ce, selon une périodicité annuelle.

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code du Travail	Année de 1ère mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement soumis au Code du Travail	Origine du classement :	Sur déclaration du chef d'établissement

PRODUCTION DE CHALEUR

Production de chaleur

Local de production :	Chaufferie	Type de production :	Par combustion
Nature du combustible :	Combustible gazeux	Dispositif de coupure :	Vanne 1/4 tour
Localisation du dispositif de coupure :	A l'extérieur du local	Ventilation du local : Amenée d'air :	Naturelle
Type d'amenée d'air :	Conduit	Ventilation du local : Evacuation d'air :	Naturelle
Type d'évacuation d'air :	AUCUN	Evacuation des produits de combustion :	Conduit de fumées

Appareils

Type d'appareils	Energie	Marque / Modèle	Nombre d'appareils
Chaudière	Gaz	DeDietrich DTG130-65	1

Puissance nominale par réseau

Réseau	Puissance totale nominale (kW)
Chaufferie	65

ETANCHEITE

Etanchéité - Combustibles gazeux

Localisation de l'essai	Pression d'essai (mbar)	Durée de l'essai (min)	Pression en fin d'essai (mbar)
Chaufferie	300	10	Essai non réalisé

Méthode utilisée :	Essai d'étanchéité par maintien en pression du réseau	Matériel utilisé :	Produit moussant
--------------------	--	--------------------	-------------------------

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

Etanchéité - Fluides frigorigènes

Méthode utilisée :	Vérification de l'absence de défaut de fonctionnement des appareils et/ou de la traçabilité de réparation au registre d'entretien
--------------------	--

AVIS GENERAL
Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE
3.3 - Ventilation du local: Code OBS : CC/240418/111311/0 Réaliser une sortie d'air adaptée dans la chaufferie.

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION
Localisation : UNION GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS / AFB BRON / CHEMIN DES CHASSEURS / 69500 BRON	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme AESCHIMANN Anne	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

3 PRODUCTION DE CHALEUR	14 ETANCHEITE
3.1 Organes de coupure d'urgence 3.2 Appareils de production 3.3 Ventilation du local 3.4 Evacuation des produits de combustion 3.4.1 Conduits de raccordement 3.4.3 Cheminée	14.1 Etanchéité - Combustibles gazeux

«Référentiel» v5 - CH

REMARQUES CLIENTS

14 - ETANCHEITE > 14.1 - Etanchéité - Combustibles gazeux

Lorsqu'un essai d'étanchéité ne sera pas réalisable (absence de piquage, impossibilité de coupure du gaz.), il sera procédé soit à une vérification d'étanchéité par non rotation du compteur soit à une constatation d'absence de fuite par produit moussant ou détecteur électronique, au niveau des raccords mécaniques visibles et accessibles.

L'essai d'étanchéité nécessite la présence d'un piquage permettant le raccordement des appareils de vérification et impose la coupure temporaire du gaz sur toute ou certaines parties de l'installation.

Nous n'avons pas fait l'étanchéité des réseaux enterrées.