FDCIO224.5
CAM 5
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.4
CAM 4
IP5P0.9EGSF

MD SSI
SIRENE
2x1.5 CR1 /1000V

FDCIO224.3
CAM 3
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.2
CAM 2
IP7P0.9EGSF

MD SSI
ASS_ZF4 DESENFUMAGE
2x1.5 CR1 /1000V

MD SSI
ASS_ZF3 DESENFUMAGE
2x1.5 CR1 /1000V

FDCIO224.9
CAM 9
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.10
CAM 10
IP7P0.9EGSF

FDCIO224.8
CAM 8
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.7
CAM 7
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.1
CAM 1
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.6
CAM 6
IP5P0.9EGSF

Depuis SB3 (D)
DM(D)
IP5P0.9EGSF

Depuis SB3 (C)
DM(C)
IP5P0.9EGSF

FDCIO224.1 à 11 SB3 (C) + SB3 (D)

1P0.9 ROUGE

TO n°3
Vers Porte
40x40cm
BRRT PV
D-E-F-G

CENTRALE SSI
BUS
1P0.9CR1

CENTRALE SSI
BUS
1P0.9CR1

Ass DESENFUMAGE
(emplacement DAC à définir)

Ass DESENFUMAGE
(emplacement DAC à définir)

02
ALVEOLE n°G
1249 M2

01
ALVEOLE n°F
1235 M2

Parking= 17 places VL

NGF=4,25

NGF=4,25

BAIE F/G

03
LT
onduleurs

RIA extérieur
Lot n°7 Plomberie

Caniveau à grille
Lot n°1 VRD

Cloison blindée
Lot n°3B Serrurerie

Porte S2 CF 2H (3UP)
Lot n°3B Serrurerie

Signalétique horizontale
lot n°1 VRD

Mur Béton existant
CF2h

Habillage métallique
Descentes gaines techniques
Lot n°3B Bardage

Porte S2 bis (3UP)
Lot n°3B Serrurerie

Bordures
Lot n°1 VRD

Acces piétons
Lot n°1 VRD

RIA intérieur
Lot n°6 Plomberie

Robinet de puisage
Lot n°6 Plomberie

Rack support
Cloison blindée
Lot n°3 Serrurerie

Porte S1 (1UP)
Lot n°3 Serrurerie

Porte S3 CF 1H (1UP)
Lot n°3B Serrurerie

Porte S3
Porte coulissante
Lot n°3B Serrurerie

plot BA
à la charge MO

Porte S4
Lot n°3B Serrurerie

ep

pente

LEGENDE

ECLAIRAGE
- TYPE 01
- TYPE 02
- TYPE 03

COMMANDE ECLAIRAGE
- Interrupteur simple allumage ATEX
- Interrupteur simple allumage étanche
- Détecteur commande éclairage étanche

ECLAIRAGE SECURITE
- Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité étanche
- Bloc Autonome Portatif d'Intervention
- Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité ATEX
- Bloc d'éclairage de sécurité d'ambiance ATEX

PROTECTION FOUDRE
- Partonnerre

CFO
- Alimentation force motrice
- Prise de courant 2x10/16A+T ATEX
- Prise de courant 2x10/16A+T Etanche
- 1PC 3P+N+T 32A 400V
- Chemin de câbles CFO / CFA / SSI
- Descente en tube acier MRL pour les équipements BAES/PC/ECL/Inter

CFA
- BAIE-VDI
- Prise RJ45

ALARME INCENDIE (câblage seul)
- Centrale Incendie
- Report SSI
- Déclencheur manuel
- Déclencheur manuel ATEX
- Diffuseur sonore ATEX
- Détecteur optique de fumée
- Caméra ATEX
- Asservissement
- Feux à éclats ATEX

MAITRE D'OUVRAGE

PORT DE BAYONNE
Société portuaire Port de Bayonne
1 Rue de Donzac - 64100 BAYONNE

OPERATION

Extension du magasin général - Phase 2 - Cellules F&G - Blancpignon

EL716 - Plan SSI - Alvéoles F/G

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE
Bertrand Massie - Architecte DPLG
6 Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET
Tel: 05.59.52.07.34
Email: atelier114@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE:
APAVE
63 All Faust d'Elhuyard - 64210 BIDART
Tel: 05.59.01.05.01
Email: philippe.huguet@apave.com

BET
OTEIS Agence Anglet
6 Chemin de Jorlis - 64600 Anglet
Tel: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Établissement des plans	Juin 2026

OTEIS	110376	DCE	ELEC	EL716	RDC	0	KCA	JFE	1/100°
Emetteur	N° Affaire	Phase	Spécialité	N° Plan	Niveau	Indice	Dessiné	Vérifié	Echelle

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation