

LEGENDE

ECLAIRAGE

-  TYPE 01
-  TYPE 02
-  TYPE 03

COMMANDE ECLAIRAGE

-  Interrupteur simple allumage ATEX
-  Interrupteur simple allumage étanche
-  Détecteur commande éclairage étanche

ECLAIRAGE SECURITE

-  Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité étanche
-  Bloc Autonome Portatif d'Intervention
-  Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité ATEX
-  Bloc d'éclairage de sécurité d'ambiance ATEX

PROTECTION Foudre

-  Paratonnerre

CFO

-  Alimentation force motrice
-  Prise de courant 2x10/16A+T ATEX
-  Prise de courant 2x10/16A+T Etanche
-  1PC 3P+N+T 16A 400V
-  Chemin de câbles CFO / CFA / SSI
-  Descente en tube acier MRL pour les équipements BAES/PC/ECL/Inter

CFA

-  BAIE-VDI
-  Prise RJ45

ALARME INCENDIE (câblage seul)

-  Centrale Incendie
-  Report SSI
-  Déclencheur manuel
-  Déclencheur manuel ATEX
-  Diffuseur sonore ATEX
-  Détecteur optique de fumée
-  Caméra ATEX
-  Asservissement
-  Feux à éclats ATEX

MAITRE D'OUVRAGE



Société portuaire Port de Bayonne
1 Rue de Donzac - 64100 BAYONNE


OPERATION

Extension du magasin général - Phase 2 - Cellules F&G - Blancpignon

EL704 - Carnet de détail installation foudre

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE




Bertrand Massie - Architecte DPLG
6 Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET
Tel: 05.59.52.07.34
Email: atelier114@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE:



APAVE
63 All Faust d'Elhuyard - 64210 BIDART
Tel: 05.59.01.05.01
Email: philippe.huguet@apave.com

BET



OTEIS Agence Anglet
6 Chemin de Jorlis - 64600 Anglet
Tel: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Etablissement des plans	Juin 2026

OTEIS	110376	DCE	ELEC	EL704	RDC	0	KCA	JFE	1/500°
Emetteur	N° Affaire	Phase	Spécialité	N° Plan	Niveau	Indice	Dessiné	Vérifié	Echelle

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

