

Régime neutre	TT
Tension nominale	400V
Puissance installée	250A
Ik1 max	8.21KA
Ik3 max	14.71KA

MAITRE D'OUVRAGE



Société portuaire Port de Bayonne
1 Rue de Donzac - 64100 BAYONNE


OPERATION

Extension du magasin général - Phase 2 -
Cellules F&G - Blancpignon

EL705 - DGBT Magasin Général

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE



Bertrand Massie - Architecte DPLG
6 Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET
Tel: 05.59.52.07.34
Email: atelier114@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE:



APAVE
63 All Faust d'Elhuyard - 64210 BIDART
Tel: 05.59.01.05.01
Email: philippe.huguet@apave.com

BET



OTEIS Agence Anglet
6 Chemin de Jorlis - 64600 Anglet
Tel: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Etablissement des plans	Juin 2026

OTEIS	110376	DCE	ELEC	EL705	-	0	KCA	JFE	-
Emetteur	N° Affaire	Phase	Spécialité	N° Plan	Niveau	Indice	Dessiné	Vérifié	Echelle

