



Etat- Ministère de la Justice – Département immobilier de Nancy

ETUDE DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LOCAUX AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE



PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE

Tome 4 : Fiches espaces
Version n° 1 – Février 2026

SOMMAIRE

1	PREAMBULE.....	3
1.1	COMPOSITION DU PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE	3
2	TABLEAU DES LOCAUX CONCERNES PAR LA RESTRUCTURATION.....	4

1 PREAMBULE

1.1 Composition du programme technique détaillé

Ce document fait partie du Programme Technique Détaillé (PTD) pour l'opération de réaménagement de locaux au Tribunal Judiciaire de Saverne.

Le Programme Technique Détaillé est composé de 4 tomes :

- Tomes 1 et 2 : Préambule – Présentation de l'opération - Dossier de site et Programme Fonctionnel
 - Présente le contexte de l'opération,
 - Fixe les objectifs fondamentaux de l'opération,
 - Présente les informations générales concernant le site de l'opération,
 - Décrit le bâtiment existant avec des plans et un tableau des surfaces, le diagnostic technique visuel du bâti et les diagnostics réalisés,
 - Le reportage photographique des extérieurs et des intérieurs du bâtiment,
 - Donne les orientations d'aménagement avec le scénario retenu et les contraintes du projet.
 - Décrit le futur fonctionnement des services du TJ : les 4 zones objectifs organisationnels, qualitatifs et d'usage par espace,
 - Phasage de l'opération.
- Tome 3 : Programme technique
 - Décrit les recommandations, les prescriptions, permettant de fixer le niveau de performance technique requis,
 - Décline les performances à atteindre pour chaque espace fonctionnel type concernant les différents corps d'état de construction et arrête une liste des principaux équipements,
- **Tome 4 : Fiches par local concerné par l'opération**

Les différents tomes composant le programme technique détaillé de l'opération se complètent et sont indissociables les uns des autres.

2 Tableau des locaux concernés par la restructuration

P	ESPACES PUBLICS			
P1	Espaces d'accueil			
	Accueil et SAUJ			82 m²
pm	Salles des Pas Perdus			
pm	Poste de contrôle et de sécurité			
P100	Accueil général et SAUJ	1	18 m ²	18 m ²
P101	Box confidentialité	1	6 m ²	6 m ²
P102	Bureau partagé chargés de mission	1	10 m ²	10 m ²
P103	Standard courrier/repro/classement	1	8 m ²	8 m ²
P104	Bureau Aide aux Victimes	1	12 m ²	12 m ²
P105	Bureau Execution des peines	1	12 m ²	12 m ²
P106	Petite salle de réunion	1	16 m ²	16 m ²
P2	Salles d'audience et annexes			
	Salles d'audience et annexes			122 m²
P200	Salle d'Audience pénale sécurisée	1	80 m ²	80 m ²
P201	Salle de délibérés	1	16 m ²	16 m ²
P202	Sanitaires jurés	1	6 m ²	6 m ²
T0	Espace tertiaire			
P203	Bureau juge	1	20 m ²	20 m ²
pm	Zone de circulation sécurisée		pm	
T1	Espaces tertiaires			
	Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien			69 m²
T100	Bureau stagiaires	1	20 m ²	20 m ²
T101	Bureau adjoint technique	1	12 m ²	12 m ²
T102	Bureau scellés et BAJ	1	17 m ²	17 m ²
T103	Bureau frais de justice	1	12 m ²	12 m ²
T104	Kitchenette	1	6 m ²	6 m ²
T105	Sanitaire	1	2 m ²	2 m ²
T2	Espaces tertiaires			
	Espaces tertiaires dans les combles			158 m²
T200	Salle de réunion /convivialité	1	25 m ²	25 m ²
T201	Bureau Président Chambre commerciale	1	30 m ²	30 m ²
T202	Grefe chambre commerciale	1	30 m ²	30 m ²
T203	Bureau Injonc. Répertoire Civil, Nantis.	1	18 m ²	18 m ²
T204	Grefe chambre commerciale	1	35 m ²	35 m ²
T205	Sanitaires H et F	2	10 m ²	20 m ²
S1	Espaces sécurisés			
	Locaux situés sous la salle d'audience pénale			52 m²
S100	Entrée/ espace fouille	1	15 m ²	15 m ²
S101	WC PMR pour sécurité	1	5 m ²	5 m ²
S102	WC PMR pour détenus	1	6 m ²	6 m ²
S103	Geôle PMR	1	8 m ²	8 m ²
S104	Geôle	2	6 m ²	12 m ²
S105	Box entretien avocat	1	6 m ²	6 m ²
	Espaces tertiaires liés à l'espace sécurisé			38 m²
T106	Bureau déferrement	1	15 m ²	15 m ²
T107	Bureau JLD et greffe	1	23 m ²	23 m ²

ESPACES PUBLICS : pour mémoire : Salle des pas perdus

Nombre de locaux : S.O.

Entité fonctionnelle : Salle des pas perdus

Surface Utile minimale : S.O.

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	-
Usages	Contrôle des personnes et des sacs. Contrôle de sécurité. Accueil, information, orientation, attente, échanges confidentiels entre avocats et clients. Desserte des espaces d'accueil, des salles d'audience et d'audience de cabinet, des boxes d'entretien et des services au public.
Localisation	-
Liaisons fonctionnelles	Espaces publics

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui - Premier jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Non

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 4 kN/m²		
Accès	Gabarit : Existant		Nombre : Existant - Selon réglementation incendie
	Type : Existant		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	Existant - U4P3E2C1 si reprise	
	Murs	Peinture lessivable, anti-graffitis, anti vandalisme	
	Plafonds	Existant à RDC, Faux plafond démontable acoustique en étage	

PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux en ambiance	Eclairage ponctuel : 400 lux sur attente, écritoire et points de lecture	
		Commande : Sectorisé - commande non accessible public		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10ml (prises ménage)		
		Autres prises : Arrivées électriques pour caméra de surveillance, affichage dynamique, sonorisation, horloge, contrôle d'accès (portique / bagage X)		
	Courants faibles	Télévision/FM : oui	Téléphone : -	
		Points d'accès : 1 PC tous les 20 ml PA D : 1	Autres : Horloge, alarme incendie, écran d'afficahge dynamique par salle d'audience+ 2 pour les espaces publics.	
Plomberie	Alimentation EC-EF	Distributeurs, fontaine à eau		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		

EQUIPEMENTS	
Équipement inclus au marché	portiques et bagage X? caméra de surveillance?
Équipement hors marché	Affichage dynamique, sonorisation, horloges

EXIGENCES PARTICULIÈRES
Couverture téléphonie mobile.
Couverture caméra de surveillance sur l'ensemble de la zone

ESPACES PUBLICS : Pour mémoire : Poste de contrôle et de sécurité (PCS)

Entité fonctionnelle : PCS

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 10 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	1 à 2 PT
Usages	Commandement de sécurité et de sûreté
Localisation	Rez-de-chaussée - En retrait du public mais avec une facilité d'intervention sur l'ensemble du Tribunal Judiciaire
Liaisons fonctionnelles	Espaces accessibles au public pour intervention rapide

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour	
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Oui – Vitrage sans tain

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 3,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Porte sécurisée, pleine		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3P3E1C0 - anti-statique	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Menuiseries extérieures antri-effraction, vitrage classe P6B, vitrage sans tain.	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 500 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : Arrivées électriques pour tableau de regroupement des alarmes, report caméras de surveillance, report GTC, horloge, 1 bagage X et 1 portique	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : PA A : 1 Points d'accès : PA C : 1 boîtier sol rayon X Points d'accès : PA D : 1	Autres : WIFI Gestion de la vidéosurveillance Encodeuse badge
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Un poste de travail avec deux écrans et tables de maintenance. Rangement pour les documents techniques sûreté/sécurité Armoire vestiaire fermée à clés

EXIGENCES PARTICULIERES
Prévoir un emplacement pour les équipements techniques de report de la GTC La local ne doit pas être identifiable par le public (intérieur et extérieur)

ESPACES PUBLICS : SAUJ : Accueil général – P 100

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil, SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 8m²/PT

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /poste de travail	2 PT
Usages	Accueil des justiciables : orientation, informations, démarches courantes, réponse aux questions pour l'engagement d'une procédure ou encore pour une procédure en cour, orientation vers les salles d'attente et d'audiences. Point d'accès unique du citoyen à la justice.
Localisation	Rez-de-chaussée, dans le prolongement du contrôle d'accès du circuit public
Liaisons fonctionnelles	Point de passage après le contrôle d'accès vers l'ensemble des espaces publics

EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui - Premier jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Non

PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 4 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Porte automatique, vitrée		Contrôle d'accès : Non
Revêtements	Sols	U4P3E2C1	
	Murs	Peinture lessivable - Possibilité d'affichage	
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES

Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 500 lux		Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : Arrivées électriques pour affichage dynamique, caméra de surveillance et sonorisation		
	Courants faibles	Télévision/FM : oui		Téléphone : -
		Points d'accès : PA A : 1/ PT Points d'accès : PA D : 1 Spécificités PC : boîtier de sol Autres : WIFI Bouton d'appel d'urgence sur poste d'accueil, Boucle magnétique d'accueil et boucles nomades, Gestion file d'attente Vidéoprojection + écran d'affichage côté public.		
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		

EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Banque d'accueil
Equipement hors marché	Affichage dynamique, sonorisation, informatique, chaise de bureau, placard de rangement

EXIGENCES PARTICULIERES

L'implantation et l'aménagement de cet espace doivent en faire un lieu incontournable du circuit public
Bloc fermé comprenant un guichet ouvert partiellement pour l'échange avec le justiciable. La banque d'accueil doit ménager une tablette pour permettre une distanciation.

ESPACES PUBLICS : Box confidentialité SAUJ - P 101

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil, SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	2 à 3 personnes
Usages	Box permettant de recevoir les justiciables afin de traiter les demandes plus complexes qui ne pourraient être gérées à la banque d'accueil.
Localisation	Rez-de-chaussée
Liaisons fonctionnelles	SAUJ accueil

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 40m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Second jour souhaité		
	Protection solaire : -		Occultation : -

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : 2
	Type : Pleine, oculus		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3P3E1C0	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -	
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : 1 PA C + 2 PC 16A+ T Spécificités PC : Sur table		Autres : WIFI Appel d'urgence côté agent
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Table, chaises. Poste de travail pour 2 postes + 1 visiteur

EXIGENCES PARTICULIERES
Traitement acoustique pour confidentialité des échanges. Accès secondaire côté agent pour possibilité d'évacuation de ce dernier en cas de conflit.

ESPACES PUBLICS : Bureau partagé chargé de mission – P 102

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 10 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		1PT		
Usages		Bureau individuel destiné à recevoir les justiciables et usagers de manière récurrente		
Localisation		Back office du Sauj		
Liaisons fonctionnelles		Proche de la SDPP		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre :	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	Faux plancher autorisé selon choix du concepteur		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : 500 lux sur PT	
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA A : 1/ PT PC 32 A : 1 Spécificités PC : SO		Autres : WIFI, vidéoprojection
Plomberie				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché		-		
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaise de bureau, placard de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
La porte d'accès côté public pourra être fermée par système sécurisé lorsque le PT n'est pas occupé. Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES PUBLICS - Standard Courrier /repro – P 103

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 8 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	-
Usages	Traitement du courrier de l'ensemble du Tribunal Judiciaire, réception et tri pour répartition dans les services. Espace repro
Localisation	Rez-de-chaussée
Liaisons fonctionnelles	Proximité avec l'entrée principale et du Sauj, pour réception du courrier

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Souhaité		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : -

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 4 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP, passage de chariot		Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Pleine		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3P3E2C3, anti-statique, passage de chariot	
	Murs	Peinture lessivable, traitement acoustique	
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 500 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : 1 PA A par équipement	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Machine à affranchir, rangements, casiers courrier, photocopieuses

EXIGENCES PARTICULIERES
Local clos pour éviter les nuisance sonores.

ESPACES PUBLICS : Bureau Aide aux Victimes – P 104

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 12 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	1PT
Usages	Bureau individuel
Localisation	-
Liaisons fonctionnelles	Proche du Sauj

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus le 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour	
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : Selon réglementation incendie
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 500 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : PA A : 1 / PT Points d'accès : PA C : 1 PC 16A + T : 3 Spécificités PC : boîtier de sol	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placard de rangement

EXIGENCES PARTICULIERES	

ESPACES PUBLICS : Bureau Exécution des Peines – P 105

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 12 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	1PT
Usages	Bureau individuel avec un comptoir d'accueil
Localisation	-
Liaisons fonctionnelles	Proche du Sauj

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui - Premier jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Non

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Pleine		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 500 lux	Eclairement ponctuel : -	
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -	
		Points d'accès : PA A : 1/ PT	Autres : WIFI	
Points d'accès : PA C : 1				
PC 16A + T : 3				
		Spécificités PC : boîtier de sol		
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Comptoir
Equipement hors marché	Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placard de rangement

EXIGENCES PARTICULIERES

ESPACES PUBLICS : Petite salle de réunion – P 106

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Accueil SAUJ et services intégrés

Surface Utile minimale : 16 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail	-			
Usages	Salle de réunion/ salle d'audience de tutelles			
Localisation	Rez de chaussée			
Liaisons fonctionnelles	Espaces tertiaires et accueil sauj			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Oui	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 3,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : Selon réglementation incendie	
		Type : Pleine, isophonique	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêteme nts	Sols	U3P3E1C0, anti-statique		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : variateur 500 lux maximum, indirect vers plafond.	Eclairage ponctuel : -	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises :		
	Courants faibles	Télévision/FM : oui	Téléphone : -	
		Points d'accès : PA/A : 1 PC16A+T, 1 tous les 6 m² Points d'accès : PA/C :1 par place Autres points d'accès : VGA/USB/HDMI Spécificités : Sur tables et boîtier de sol	Autres : WIFI visioconférence mobile, vidéoprojection	
Plombe rie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché		-		
Equipement hors marché		Tables, chaises, système de visio-conférence		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ambiance sonore, visuelle et thermique maîtrisée afin d'assurer un confort optimal en tout point de la salle et au long de l'année. Système d'occultation résistant, facilement manœuvrable et permettant la projection dans de bonnes conditions.				

ESPACES PUBLICS : Salle d'Audience pénale – P 200

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Salle d'Audience et annexes

Surface Utile minimale : 80 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	50 personnes
Usages	Audiences correctionnelles pour les procédures pénales (comparution immédiate,...)
Localisation	Rez de chaussée
Liaisons fonctionnelles	SDPP

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui - Premier jour, protégé des vues extérieures.		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Oui

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 400 DaN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 2 UP		Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Pleines, isophonique		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3sP3E1C1, sol souple, anti-statique	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	Faux plancher autorisé	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux, indirect vers plafond	Eclairage ponctuel : sur prétoire magistrat/500 lux + prétoire avocat et box détenus /400 lux
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m²	
		Autres prises : Arrivées électriques pour sonorisation (dans la grande salle accessible au public) et horloge	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : PA /A, selon équipement salle d'audience, PC 16 A + T Points d'accès : PA/ B, selon équipement salle d'audience, PC 32 A Points d'accès : PA /C , selon équipement salle d'audience, autres points d'accès Spécificités PC boîtier de sol, courant secouru, Ondulé.	Autres : WIFI Pré-câblage pour système de visioconférence, vidéoprojection, tablettes numériques
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Box détenus sécurisés, prétoire et mobilier de la salle
Equipement hors marché	système de visio-conférence

EXIGENCES PARTICULIERES
Accès : sas côté accès public, et accès pour le siège/parquet, accès détenu vers box sécurisé.

ESPACES PUBLICS : Salle des délibérés – P 201

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Salle d'Audience et annexes

Surface Utile minimale : 16 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	12
Usages	Salle où se tiennent, après la clôture des débats publics, les délibérés à huis clos des juges.
Localisation	Rez de chaussée
Liaisons fonctionnelles	Contigu à la salle d'audience

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques :VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui ou second jour, protégé des vues extérieures		
	Protection solaire : Selon orientation		Occlusion : Oui

PERFORMANCES ARCHITECTURALES		
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : Selon réglementation incendie
	Type : Pleine, isophonique	Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3P3E1C0, anti-statique
	Murs	Peinture lessivable, fixation pour tableau blanc
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux, indirect vers plafond	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur - commande non accessible public	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : Arrivées électriques pour sonorisation (dans la grande salle accessible au public) et horloge	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : PA/ A : 2 , 5 PC 16 A +T Points d'accès : PA/ C : 2 Autres points d'accès : VGA/USB/HOMI	Autres : WIFI Pré-câblage pour système de visioconférence mobile, vidéoprojection et signal lumineux d'occupation de la salle.
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Table en position centrale, linéaire de rangement et plan pour dépôt de piles de dossiers en périphérie.
Equipement hors marché	Système de visio-conférence

EXIGENCES PARTICULIERES
Traitement acoustique pour confidentialité des échanges, confort thermique.

ESPACES PUBLICS : Sanitaires – P 202

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Salle d'Audience et annexes

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	-
Usages	Sanitaires pour magistrats et jurés, 1 wc F PMR et 1 wc H
Localisation	Rez de chaussée
Liaisons fonctionnelles	A côté de la salle des délibérés

EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m³/h/wc	Exigences spécifiques :VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : protégé des vues extérieures	
		Protection solaire : -	Occultation : -

PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60 m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : 2
	Type : Ame pleine		Contrôle d'accès : -
Revêtements	Sols	U3P2E2C0 Carreaux de grès émaillés ou de faïence	
	Murs	Carreaux de grès émaillés ou de faïence toute hauteur	
	Plafonds	Etanche, indémontable	

PERFORMANCES TECHNIQUES

Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux, indirect vers plafond	Eclairage ponctuel : 400 lux devant miroir
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC (prise ménage)	
		Autres prises :	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Points d'accès : PA/ A : 0 , 1 PC 16 A +T	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	Oui, robinetterie mitigeur	
	Evacuation / siphon	Siphon de sol	
	Equipements sanitaires	Cuvettes WC et lave main	
Autres		-	

EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Les cloisons séparatives seront toute hauteur
Equipement hors marché	

EXIGENCES PARTICULIERES

--

ESPACES TERTIAIRE : Bureau du juge – P 203

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Salle d'audience et annexes

Surface Utile minimale : 20 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		2 PT	
Usages		Bureau individuel et 1 poste de travail greffe	
Localisation		-	
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'espace sécurisé	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.	
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 2
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur postes de travail
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : oui	Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1/par PT + 4 PC 16A +T	Autres : Wifi,
		Points d'accès : PA B : 2	
		Points d'accès : PA C : 2	
Spécificité PC : boîtier de sol			
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché			
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement	
EXIGENCES PARTICULIERES			
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).			

ESPACES TERTIAIRES : Bureau stagiaires et salle de réunion – T 100

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 20 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	4 à 10
Usages	Bureau collectif/ Salle de réunion
Localisation	Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien
Liaisons fonctionnelles	Indépendant

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m³/h.occupant	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui - Premier jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Oui

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : 1
	Type : Pleine, isophonique		Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U3P3E1C0, anti-statique	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : variateur 500 lux maximum, indirect vers plafond.	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises :	
	Courants faibles	Télévision/FM : oui	Téléphone : -
		Points d'accès : PA/A : 1 par PT + PC16A+T, 1 => tous les 6 m² Points d'accès : PA/C : 1 par place Autres points d'accès : VGA/USB/HDMI Spécificités : Sur tables et boîtier de sol	Autres : WIFI visioconférence mobile, vidéoprojection
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipeement inclus au marché	-
Equipeement hors marché	Tables, chaises, système de visio-conférence

EXIGENCES PARTICULIERES
Ambiances sonores, visuelles et thermiques maîtrisées afin d'assurer un confort optimal en tout point des locaux et au lo.g de l'année. Système d'occultation résistant, facilement manoeuvrable et permettant la projection dans de bonnes conditions.

ESPACES TERTIAIRE : Bureau Adjoint technique – T 101

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 12 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		1 PT		
Usages		Bureau individuel		
Localisation		Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien		
Liaisons fonctionnelles		Indépendant		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 + 2 PC16A +T		Autres : Wifi,
Points d'accès : PA B : 1 Points d'accès : PA C : 1 Spécificité PC :				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Bureau scellés et BAJ – T 102

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 17 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		1 PT	
Usages		Bureau individuel	
Localisation		Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien	
Liaisons fonctionnelles		Indépendant	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.	
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : 400 lux sur poste de travail
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	
		Téléphone : -	
		Points d'accès : PA 1 + 2 PC16A +T	
		Points d'accès : PA B : 1 Points d'accès : PA C : 1 Spécificité PC :	
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché			
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement	
EXIGENCES PARTICULIERES			
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).			

ESPACES TERTIAIRE : Bureau frais de justice – T 103

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 12 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		1 PT		
Usages		Bureau individuel		
Localisation		Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien		
Liaisons fonctionnelles		Indépendant		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 + 2 PC16A +T		Autres : Wifi,
Points d'accès : PA B : 1				
Points d'accès : PA C : 1 Spécificité PC :				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Kitchenette – T 104

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail	-		
Usages	Petite cuisine pour le personnel travaillant dans l'ancienne loge du gardien		
Localisation	Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien		
Liaisons fonctionnelles	Indépendant		

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : Oui ou second jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : Non

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : 1
	Type : Pleine		Contrôle d'accès : -
Revêtement s	Sols	U3P2E2C0 Carrelage en grès émaillé, pente pour évacuation des eaux sur siphon.	
	Murs	Carreaux de grès émaillé hauteur du plan de travail et peinture lessivable	
	Plafonds	Faux plafond locaux humides démontable	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10 m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		+ 4 PC16A +T , 1 PC 32 A Spécificité PC :	Autres : Wifi,
Plomberie	Alimentation EC-EF	oui	
	Evacuation / siphon	oui	
	Equipements sanitaires	Evier 1 bac	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Kitchenette avec évier, réfrigérateur et petit plan de travail et rangements
Equipement hors marché	

EXIGENCES PARTICULIERES	

ESPACES TERTIAIRE : Sanitaire – T 105

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans l'ancienne loge du gardien

Surface Utile minimale : 2 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail	-		
Usages	Sanitaire pour le personnel travaillant dans l'ancienne loge du gardien		
Localisation	Rez de chaussée dans l'ancienne loge du gardien		
Liaisons fonctionnelles	Indépendant		

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		Occultation :-
	Protection solaire : -		

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,60 m - Selon existant		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès	Gabarit : ≥ 1 UP		Nombre : 1
	Type : Pleine		Contrôle d'accès : -
Revêtement s	Sols	U3P2E2C0 Carrelage en grès émaillé.	
	Murs	Carreaux de grès émaillé toute hauteur	
	Plafonds	Faux plafond locaux humides démontable	
	Exigences spécifiques	-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10 m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
Autres : Wifi,			
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	oui	
	Equipements sanitaires	1 wc, 1 lavabo	
Autres		-	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Equipements sanitaire, miroir
Equipement hors marché	

EXIGENCES PARTICULIERES	

ESPACES TERTIAIRES : Salle de réunion et convivialité – T 200

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Nouveaux combles aménagés dans le TJ

Surface Utile minimale : 25 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		4 à 10		
Usages		Bureau collectif/ Salle de réunion		
Localisation		Dans les combles du TJ		
Liaisons fonctionnelles		Proche des locaux tertiaires		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : -	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Oui	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 2	
		Type : Pleine, isophonique	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U3P3E1C0, anti-statique		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable, traitement acoustique		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : variateur 500 lux maximum, indirect vers plafond.	Eclairage ponctuel : -	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises :		
	Courants faibles	Télévision/FM : oui		Téléphone : -
		Points d'accès : PA/A : 1 par PT + PC16A+T, 1 => tous les 6 m² Points d'accès : PA/C :1 par place Autres points d'accès : VGA/USB/HDMI Spécificités : Sur tables et boîtier de sol		Autres : WIFI visioconférence mobile, vidéoprojection
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché		-		
Equipement hors marché		Tables, chaises, système de visio-conférence		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ambiances sonores, visuelles et thermiques maîtrisées afin d'assurer un confort optimal en tout point des locaux et au lo.g de l'année. Système d'occultation résistant, facilement manoeuvrable et permettant la projection dans de bonnes conditions.				

ESPACES TERTIAIRE : Bureau Président Chambre commerciale – T 201

Entité fonctionnelle : Nouveaux combles aménagés dans le TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 30 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		1 PT		
Usages		Bureau individuel		
Localisation		Dans les combles du TJ		
Liaisons fonctionnelles		A proximité du bureau de greffe Chambre commerciale		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 + 2 PC16A +T Points d'accès : PA B : 1 Points d'accès : PA C : 1 Spécificité PC :		Autres : Wifi,
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Bureau Greffe Chambre commerciale – T 202

Entité fonctionnelle : Nouveaux combles aménagés dans le TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 30 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		4 PT		
Usages		Bureau collectif		
Localisation		Dans les combles du TJ		
Liaisons fonctionnelles		A proximité du bureau président Chambre commerciale		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 par PT + 2 PC 16A +T Points d'accès : PA B : 1 par PT Points d'accès : PA C : 1 par PT Spécificité PC :		Autres : Wifi,
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Bureau Injonction, Répertoire civil et Nantis.– T 203

Entité fonctionnelle : Nouveaux combles aménagés dans le TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 18 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		2 PT		
Usages		Bureau collectif		
Localisation		Dans les combles du TJ		
Liaisons fonctionnelles		A proximité du bureau président Chambre commerciale		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 par PT + 2 PC16A +T		Autres : Wifi,
Points d'accès : PA B : 1 par PT Points d'accès : PA C : 1 par PT Spécificité PC :				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Bureau greffe chambre commerciale– T 204

Entité fonctionnelle : Nouveaux combles aménagés dans le TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 30 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		4 PT		
Usages		Bureau collectif		
Localisation		Dans les combles du TJ		
Liaisons fonctionnelles		A proximité du bureau président Chambre commerciale		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 par PT + 2 PC16A +T		Autres : Wifi,
Points d'accès : PA B : 1 par PT Points d'accès : PA C : 1 par PT Spécificité PC :				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES TERTIAIRE : Sanitaire H et F – T 205

Entité fonctionnelle : Espaces tertiaires dans les combles du TJ

Nombre de locaux : 2

Surface Utile minimale : 10 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		-	
Usages		Sanitaire pour le personnel dans un wc PMR dans chaque local.	
Localisation		Dans les combles du TJ	
Liaisons fonctionnelles			
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation :-
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1 par local
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : -
Revêtements	Sols	U3P2E2C0 Carrelage en grès émaillé.	
	Murs	Carreaux de grès émaillé toute hauteur	
	Plafonds	Faux plafond locaux humides démontable	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10 m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
Autres : Wifi,			
Plomberie	Alimentation EC-EF	oui	
	Evacuation / siphon	oui	
	Equipements sanitaires	2 wc, 1 lavabo par local	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché		Equipements sanitaire, miroir	
Equipement hors marché			
EXIGENCES PARTICULIERES			

ESPACES SECURISES : Entrée espace fouille – S 100

Entité fonctionnelle : Au RdeCh de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 15 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		1 PT	
Usages		Unité centralisée de commandement des accès et de surveillance pour la zone d'attente gardée	
Localisation		Au Rez de Chaussée de l'aile gauche du TJ, en lien direct avec l'espace extérieur fourgon	
Liaisons fonctionnelles		Proches des geôles	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 25 m3/h/occupant	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : oui mais protégé des vues extérieures	
		Protection solaire : oui	Occultation : -
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1
		Type : bloc porte sécurisé vitré, porte tollée 1 face, vitrage sur circulation.	Contrôle d'accès : oui , clé A2P***
Revêtements	Sols	U4P3E2C1, sol souple antistatique	
	Murs	Peinture adaptée	
	Plafonds	Faux plafond acoustique et démontable	
	Exigences spécifiques	Nettoyage simplifié	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 500 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 6 m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Point d'accès – PA/A : 1/PT Point d'accès – PA/B : 2/PT Spécificités : boîtier de sol	Autres : Wifi, Centrale de gestion des appels cellule. Poste de gestion de la surveillance de zone.
Plomberie		Alimentation EC-EF	-
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché			
Equipement hors marché			
EXIGENCES PARTICULIERES			

ESPACES SECURISES : Sanitaire PMR pour sécurité - S 101

Entité fonctionnelle : Au rez de chaussée de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 5 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		-	
Usages		Sanitaire pour le personnel	
Localisation		Rez de chaussée gauche du TJ	
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'entrée/espace fouille	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation :-
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : -
Revêtements	Sols	U3P2E2C0 Carrelage en grès émaillé.	
	Murs	Carreaux de grès émaillé toute hauteur	
	Plafonds	Faux plafond locaux humides démontable	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10 m² (prises ménage)	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
Autres : Wifi,			
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	oui	
	Equipements sanitaires	1 wc, 1 lavabo	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché		Equipements sanitaire, miroir	
Equipement hors marché			
EXIGENCES PARTICULIERES			

ESPACES SECURISES : Sanitaire PMR pour détenus - S 102

Entité fonctionnelle : Au rez de chaussée de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		-		
Usages		Sanitaire PMR pour les personnes détenues		
Localisation		Rez de chaussée gauche du TJ		
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'entrée/espace fouille		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : non		
		Protection solaire : -	Occultation :-	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine matériaux imputrescible avec ouverture de l'extérieur	Contrôle d'accès : -	
		Avec oculus		
Revêtements	Sols	U3P2E2C0 Carrelage en grès émaillé.		
	Murs	Carreaux de grès émaillé toute hauteur , antigraffiti, résistant aux chocs		
	Plafonds	Plafond peint		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles		Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Courants forts	Commande : Interrupteur extérieur	
			Prises : -	
			Autres prises : -	
		Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
			Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	Oui EF		
	Evacuation / siphon	oui		
	Equipements sanitaires	1 wc inox , 1 lavabo inox		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché		Eclairage par luminaire encastré antivandalisme		
Equipement hors marché				
EXIGENCES PARTICULIERES				

ESPACES SECURISES : Geôle PMR - S 103

Entité fonctionnelle : Au rez de chaussée de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 8 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		-	
Usages		Geôle PMR	
Localisation		Rez de chaussée gauche du TJ	
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'entrée/espace fouille, organisation interne sans obstacle à la vue du surveillant. Espace attente assise et allongée.	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : second jour possible	
		Protection solaire : -	Occultation : protégé des vues extérieures
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : rectangulaire
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1
		Type : bloc porte sécurisé vitré, protection de la porte barreaudée avec soubassement métallique opaque, serrure à clef + 2 verrous manuels Avec oculus	Contrôle d'accès : non Équipement sécurité : vidéoprotection selon décision des chefs de juridiction.
Revêtements	Sols	Sol coulé U4 P3 E2C1	
	Murs	Peinture toute hauteur , antigraffiti, résistant aux chocs	
	Plafonds	Plafond peint	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur extérieur	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Équipements sanitaires	-	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Équipement inclus au marché		Équipements et mobilier encastrés et incassables, non démontables et sans cache, anti suicide. Eclairage par luminaire encastré, antivandalisme.	
Équipement hors marché			
EXIGENCES PARTICULIERES			
Eclairage inaccessible, commandé de l'extérieur.			

ESPACES SECURISES : Geôle - S 104

Entité fonctionnelle : Au rez de chaussée de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 2

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Capacité du local /postes de travail		-	
Usages		Geôle PMR	
Localisation		Rez de chaussée gauche du TJ	
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'entrée/espace fouille, organisation interne sans obstacle à la vue du surveillant. Espace attente assise et allongée.	
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC
Eclairage naturel		Lumière du jour : second jour possible	
		Protection solaire : -	Occultation : protégé des vues extérieures
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : rectangulaire
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1
		Type : bloc porte sécurisé vitré, protection de la porte barreaudée avec soubassement métallique opaque, serrure à clef + 2 verrous manuels Avec oculus	Contrôle d'accès : non Équipement sécurité : vidéoprotection selon décision des chefs de juridiction.
Revêtements	Sols	Sol coulé U4 P3 E2C1	
	Murs	Peinture toute hauteur , antigraffiti, résistant aux chocs	
	Plafonds	Plafond peint	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Interrupteur extérieur	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Équipements sanitaires	-	
Autres		-	
EQUIPEMENTS			
Équipement inclus au marché		Équipements et mobilier encastrés et incassables, non démontables et sans cache, anti suicide. Éclairage par luminaire encastré, antivandalisme.	
Équipement hors marché			
EXIGENCES PARTICULIERES			
Eclairage inaccessible, commandé de l'extérieur.			

ESPACES SECURISES : Box entretien Avocat - S 105

Entité fonctionnelle : Au rez de chaussée de l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 6 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		-		
Usages		Espace d'entretien confidentiel entre les avocats et leurs clients détenus.		
Localisation		Rez de chaussée gauche du TJ		
Liaisons fonctionnelles		Proche de l'entrée/espace fouille.		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 30 m3/h	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : second jour possible		
		Protection solaire : -	Occultation : protégé des vues extérieures	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60 m - Selon existant	Proportions : rectangulaire	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : porte âme pleine Avec oculus	Contrôle d'accès : non Clé côté circulation Équipement sécurité : appel d'urgence.	
Revêtement s	Sols	Sol souple facile d'entretien, U3 P3 E1 C1		
	Murs	Peinture toute hauteur , antigraffiti, résistant aux chocs		
	Plafonds	Plafond peint		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles		Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux Eclairage ponctuel : - Commande : Interrupteur extérieur	
		Courants forts	Prises : - Autres prises : -	
		Courants faibles	Télévision/FM : - Point d'accès – PA C : 1	Téléphone : - Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Équipement inclus au marché		Retenus/ détenus et avocats disposent d'un accès indépendant au local, séparé par une table centrale fixée au sol, y compris sièges. Éclairage par luminaire encastré, antivandalisme.		
Équipement hors marché				
EXIGENCES PARTICULIERES				
La poste d'accès avocat ne doit s'ouvrir que de l'extérieur Prévoir un bouton d'appel sonore positionné à proximité de la porte d'entrée avec renvoi au poste surveillant.				

ESPACES SECURISES : Bureau déferrement-T 106

Entité fonctionnelle : Rez de chaussée dans l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 15 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		1 PT		
Usages		Bureau individuel		
Localisation		Rez de chaussée proche de l'entrée espace fouille		
Liaisons fonctionnelles		Dans l'espace sécurisé		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 1	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1 + 2 PC16A +T Points d'accès : PA B : 1 Points d'accès : PA C : 1 Spécificité PC :		Autres : Wifi,
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				

ESPACES SECURISES : Bureau JLD et greffe –T 107

Entité fonctionnelle : Rez de chaussée dans l'aile gauche du TJ

Nombre de locaux : 1

Surface Utile minimale : 23 m²

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Capacité du local /postes de travail		2 PT		
Usages		Bureau double		
Localisation		Rez de chaussée proche de l'entrée espace fouille		
Liaisons fonctionnelles		Dans l'espace sécurisé		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : en aucun cas supérieure à 28°C plus de 2% du temps d'occupation	
	Traitement de l'air	Débit : > 25m3/h.occupant	Exigences spécifiques : VMC	
Eclairage naturel		Lumière du jour : Oui - Premier jour protégé des vues extérieures.		
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : Non	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,60m - Selon existant	Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 2,5 kN/m²		
Accès		Gabarit : ≥ 1 UP	Nombre : 2	
		Type : Pleine	Contrôle d'accès : Oui - badge	
Revêtements	Sols	U2SP3E1C0		
	Murs	Peinture lessivable		
	Plafonds	Faux plafond démontable		
	Exigences spécifiques	-		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Courants forts et faibles	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : 400 lux sur poste de travail	
		Commande : Interrupteur		
	Courants forts	Prises : 1 PC / 10m² (prises ménage)		
		Autres prises : -		
	Courants faibles	Télévision/FM : -		Téléphone : -
		Points d'accès : PA 1/PT + 2 PC16A +T		Autres : Wifi,
		Points d'accès : PA B : 1/PT		
Points d'accès : PA C : 1/PT				
Spécificité PC : boîtier de sol				
Plomberie	Alimentation EC-EF	-		
	Evacuation / siphon	-		
	Equipements sanitaires	-		
Autres		-		
EQUIPEMENTS				
Equipement inclus au marché				
Equipement hors marché		Poste de travail informatique, bureau, chaises de bureau, placards de rangement		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique).				