

PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES METROPOLITAINS DE L'IFREMER

Procédure d'intervention spécifique
Prestation de maintenance
multi technique - Lot 8 Bretagne

Fiche SPE 12 – Ronde Technique

Table des matières

1. Objet de la présente Fiche	4
1.1. Détail des installations concernées	4
1.2. Localisation des installations	4
2. Prestations complémentaires nécessaires	4
3. Modalités spécifiques d'interventions	4

1. Objet de la présente Fiche

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou modalités de réalisation d'actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché pour l'installation suivante :

- Ronde technique

1.1. Détail des installations concernées

Cette fiche concerne le détail de la ronde technique demandée au CCTP

1.2. Localisation des installations

Ces installations se retrouvent dans de nombreux bâtiments.

2. Prestations complémentaires nécessaires

Pour ces installations, aucune prestation complémentaire n'est demandée.

3. Modalités spécifiques d'interventions

La fiche suivante identifie les installations à contrôler lors des rondes techniques.

Détaille ronde technique Weesure - 2025					
Mise à jour juin 2025					
batiment	désignation	local		Actions / Vérifications	Ocurance
203	poste HT	203.00.03		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	203.00.09			
	Local GE	203.00.02	203.00.13		
	Local compresseurs	203.00.18			
	Local goupe de maintien de pression	203.00.22			
	Local goupe froid	203.00.23			
203B	Poste de livraison ENEDIS	203b.00.04		porte donnant sur l'extérieur fermer	2 fois par quart de 12h00
237	poste HT	237.00.17		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	237.00.16			
	Local Onduleur	237.00.18			
	Centrale SSI	237.00.07			
222	Local Onduleur	222.00.14		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	222.00.16			
205	poste HT	205.00.04		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Local technique pompe de relevage EDM	205.00.09			
	Local pompe de relevage	205.00.01			
219	Local relevage EDR	219.00.25		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
243	Local pompage EDR	243.00.00		pas de défauts en façade des armoires électriques et 1 pompe en fonctionnemen	2 fois par quart de 12h00
212	chaufferie	212.00.30		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
208	poste HT	208.00.65		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Local Onduleur	208.00.63			
	Local Onduleur PRA	208.RDJ.10			
	Local panoplie Eau Glacée PRA	208.RDJ.10a			
	chaufferie + RCU	208.00.64			
	Centrale SSI	208.00.30			
209	Sous station chauffage RCU	209.00.17		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	poste HT	209.00.20			
	Local Onduleur Calculateur	209.00.16			
	Local Onduleur Serveurs	209.S1.33			
	plateau technique DATARMOR	209.ext.			
	Centrale SSI	209.00.26			
229	Sous station chauffage RCU	299.00.59		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
216	chaufferie	Terrasse		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	TGBT	216.00.31			
	Chambre froide positive	216.00.28			
	surgélateurs	216.00.24 et 42			
	Centrale SSI	216.00.00			
231	poste HT	231.00.38		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	231.00.41			
	onduleur	231.00.39			
	CTA Salles Blanches	231.00.40			
	CTA ICPMS	231.00.31			
	Centrale SSI	231.00.35			
	Centrale détection gaz labo	231.00.35			
215	Sous station chauffage	215.00.03		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	onduleur process	215.00.03			
	Centrale détection gaz labo	215.00.14			
	Centrale détection gaz labo	215.01.33			
	Sous station étage (Ec + EG)	215.01.20			
	chambre froide positive	215.00.04			
	Muret panoplie fluides	Extérieur			
214	poste HT	214.00.34		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	214.00.33			
	Centrale SSI	214.01.07			
	Muret panoplie fluides	Extérieur			
	Sous station chauffage RCU	214.00.19			
233	chambres froides positive et négative	233.00.34		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Surgélateurs	233.00.28			
	Centrale détection gaz labo	233.01.22			

217b	poste HT	217b.00.01		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie	217b.00.14			
	Surgélateurs	217b.00.14			
	Centrale SSI	217b.00.00			
218	chaufferie	218.S1.14		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	filtration	218.S1.01			
	Sous station chauffage + RCU	218.S1.12			
	Surgélateurs	218.00.43			
220	chaufferie	220.00.03		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Surgélateurs	220.00.12			
	Sous station chauffage RCU	226.00.07			
	Surgélateurs	226.01.33			
	Local panoplie EG / EM	226.00.73			
	Local CTA	226.02.02			
	Centrale SSI	226.00.04			
207	Centrale SSI	207.00.00		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
211	poste HT	211.s1.14		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie + RCU	211.s1.15			
	chambres froides négatives cuisine	211.00.48			
	chambres froides positive cuisine	211.00.48			
206	Châteur d'eau de mer	206.00.01		pas de fuite	2 fois par quart de 12h00
227	poste HT	227.00.23		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Local Onduleur	227A.00.12			
	Sous station chauffage et filtration	227.S1.02			
223	poste HT	223.00.34		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	Sous station chauffage RCU	223.00.39			
221	poste HT	221.00.60		pas de défauts en façade des armoires électriques	2 fois par quart de 12h00
	chaufferie + RCU	221.00.59			
	Surgélateur (transfère provirair au 223.01.08)	221.00.49			