

PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES METROPOLITAINS DE L'IFREMER

Procédure d'intervention spécifique
Prestation de maintenance
multi technique - Lot 8 Bretagne

Fiche SPE 14 – C.P.I. (Contrôleur Permanent d'Isolement)

Table des matières

1. Objet de la présente Fiche	4
1.1. Détail des installations concernées	4
1.2. Localisation des installations	4
2. Prestations complémentaires nécessaires	4
3. Modalités spécifiques d'interventions	4

1. Objet de la présente Fiche

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou modalités de réalisation d'actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché pour l'installation suivante :

- Contrôleur Permanent d'Isolément – C.P.I.

1.1. Détail des installations concernées

Cette fiche concerne les installations des Centrales Permanents d'Isolément - CPI présentes dans les sous stations électriques du site :

1.2. Localisation des installations

Ces installations se retrouvent dans les sous stations électriques du site.

2. Prestations complémentaires nécessaires

Pour ces installations, les installations électriques sont en schéma de liaison à la terre I.T. Le contrôleur permanent d'isolément (CPI), obligatoire dans ce cas, permet d'alerter l'exploitant en cas de défaut d'isolément.

3. Modalités spécifiques d'interventions

Localisation : Sous station électriques 203, 205, 209 TGBT3, 211, 214, 221, 223, 228, 231.