

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D'EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE

Schéma de principe des panoplies de comptage

N°affaire : 26/03/171	Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Réf document : 2603171-2	Juin 2026




Schéma type n°1 panoplie AEP : compteur et disconnecteur sans bypass



	Vanne		Disconnecteur
	Manomètre		Compteur
	Point de prélèvement		Vidange
	Filtre à purge		

Schéma type n°2 panoplie AEP : compteur avec by-pass et clapet anti-retour



	Vanne
	Manomètre ou sonde pression
	Filtre
	Clapet anti-retour ou disconnecteur
	Compteur
	Vidange
	Point de prélèvement



Schéma type n°3 panoplie AEP : compteur petit diamètre, place contrainte



	Vanne
	Manomètre
	Filtre
	Clapet anti-retour
	Compteur
	Point de prélèvement

