

Spécialiste du nettoyage de cuves à Fioul
Dégazage – Découpage – Neutralisation - Contrôle de l'étanchéité des réservoirs

Directeur : nicolas.blay@belec-environnement.com
Secrétariat : sandrine@belec-environnement.com
michele@belec-environnement.com



ATTESTATION DE DÉGAZAGE

Je soussigné, BLAY Nicolas

Certifie avoir procédé au contrôle du dégazage de la citerne hydrocarbure, se situant :

IFREMER
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Capacité : 10000L
Produit (s) contenu (s) : FOD

Le contrôle d'atmosphère préalable à l'établissement du présent certificat a été effectué ce jour
heure minute, à l'aide d'un appareil vérifié et étalonné, indiquant les valeurs suivantes :

% LIE :	19.6
% O2 :	0

Caractéristique de l'appareil :

Modele : DRAGER
Numéro de série : ARRA-09 61 (merci d'indiquer les deux chiffres suivant)
Etalonné le 24.01.2022

Nota : le présent certificat n'a pas de validité dans le temps, il n'est que le constat de l'atmosphère de compartiment à l'instant du contrôle .

Établi à PORT EN BESSIN HUPPAIN

LE 08/12/2022

Technicien Signataire

Nom : JOUIN
Prénom : FREDERIC
Qualité : TECHNICIEN

BÉLEC - ENVIRONNEMENT - Zone Artisanale de la Sienne - BP 39 - 50800 VILLEDIEU LES POÊLES
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement par Arrêté Préfectoral du 18 août 2006
Téléphone : 02.33.51.81.18 - Télécopie : 02.33.51.81.17 - Internet : www.cuves-services.com
S.A.S au capital de 7622.45 € - RCS COUTANCES 413 243 825 - Siret 413 243 825 00028 - Code APE : 3812Z
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement par Arrêté Préfectoral du 17 mars 2005

ORDRE D'INTERVENTION

Date : 8 12 22 Heure : Équipe : Fred

Nom du Client : Ste Ozeanne Energies Téléphone :

Adresse : Rue Artisanat

CP : 4500 Ville : Vire

Adresse des travaux (si différente) : I Fremer

Avenue du G^l De Gaulle

4590 Port en Bessin

Afin de pouvoir bénéficier d'un taux de T.V.A. à % pour les travaux que nous effectuons pour votre compte

L'habitation a-t-elle plus de 2 ans : ☐ Oui ☐ Non

Fait à le

Signature

Je soussigné M. ou Mme :

Atteste que les locaux sont achevés depuis plus de deux ans et que ceux-ci sont affectés à un usage d'habitation.

☐ Modification de l'installation de chauffage rentrant dans le cadre de la T.V.A. à 5,5% - Date facture du matériel : (-3 mois)

DEVIS Travaux programmés : Net Dégaz Capacité interne : 4003

Motif de l'intervention : ☐ Préventif ☐ En panne quelques fois☐ Impossibilité rinçage canalisation diamètre trop grand☐ Manque de fuel pour redémarrer, contacter le chauffagiste☐ Chaudière en panne à notre arrivée☐ JAUGE : ☐ Hors service ☐ Fonctionne☐ Déreglée ☐ Absente

TOTAL H.T. : T.V.A. : T.T.C. :

Nota : Suite à l'encrassement de la ligne du gicleur et de la pompe au fil des années, ces matériels ont subi des dommages.
Nous déclinons toute responsabilité sur le dysfonctionnement de la chaudière après nettoyage de la cuve et de la tuyauterie.

ACCORD DU CLIENT

Ecrire : Devis reçu avant execution des travaux

puis dater et signer

Supplément :

Prix Unitaire H.T.

Signature

FACTURE

Mode de règlement :

Observations :

Citerne :

Capacité 4003 Aérienne ☐ Enterrée ☒

Contenance 250 Fioul restitué 0

Eau pompée Déchets 0,20 tonnes

☐ Arrivée correcte du fuel à la pompe☐ Cuve rouillée, risque de fuite

Hauteur de fioul

Avant

4

Après

0

TRAVAUX effectués suivant devis ci-dessus

TOTAL H.T.

T.V.A. %

TOTAL T.T.C.

Travaux effectués :

☒ Nettoyage☒ Pompage transfert☒ Nettoyage des tuyauteries☐ Redémarrage de la chaudière☐ Détamponnage - Retamponnage☒ Y compris transport, stockage et mise en destruction en centrée agréée☐ Epreuve☒ Dégazage ☐ Découpe ☐ Inertage☐ Transfert : litres

Lieu :

☐ Je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale

ANNEXE 1

PRISE DE CONNAISSANCE PLAN DE PREVENTION AU PERSONNEL DE CHAQUE ENTREPRISE

➔ **Modalités d'information des salariés : Lecture et signature du plan de prévention par l'encadrant et le personnel sur place à compléter et à dater avant chaque intervention.**

Certifie avoir pris connaissance du plan de prévention et des mesures de protections retenues pour l'opération décrite page 1 du présent plan de prévention.

Et m'engage à respecter celles-ci, ainsi qu'à signaler tout manquement aux dispositions retenues.

[illegible]