

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation à créer	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
1 à 2	Salle -2042 bureau	Création rsx	PVC Ø125	8,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 45°, PVC Ø100 sur Ø125 + 1 raccord en T, PVC Ø125 + 1 regard à condamner	26,25	-
1 à 3	Couloir côté av. de Ségur	Création rsx	PVC Ø125	6,50	2 regards visite 60x60cm	-	-
3 à 4	Couloir côté av. de Ségur	Création rsx	PVC Ø125	1,00	1 boîte bcht 30x30cm + 2 raccords en T, PVC Ø125 + 1 clapet anti retour Ø125	3,00	Au droit de la boîte de branchement à créer
3 à 5	Couloir côté av. de Ségur	Création rsx	PVC Ø125	6,00	1 regard visite 60x60cm	-	Au droit de la boîte de branchement à créer
5 à 5a	Couloir côté av. de Ségur	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	3,00	1 raccord 45°, PVC Ø150 sur Ø125	-	-
5 à 5b	Couloir côté av. de Ségur	Réhabilitation rsx	Fonte Ø150	8,00	1 fraisage + curage + 1 raccord en T, PVC Ø125	-	-
5 à 6	Couloir côté av. de Ségur	Création rsx	PVC Ø200	5,00	1 regard visite 60x60cm + coude + 1 raccord en T, PVC Ø200	-	5,50
6 à 7	Couloir côté av. de Ségur	Création rsx	PVC Ø160	2,00	1 boîte bcht 30x30cm + coude PVC Ø160	-	1,50
6 à 8	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	3,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord en T, PVC Ø150 sur Ø200 + 1 coude Ø150	4,00	Au droit du regard de visite à créer
8 à 9	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	3,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord en T, PVC Ø150 sur Ø200	4,00	Au droit du regard de visite à créer
9 à 10	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	9,00	1 regard visite 60x60cm	9,00	-
10 à 11	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 raccord en T, PVC Ø125 sur Ø200 + reprise percement mur	-	-
11 à 12	2022- Sanitaires	Création rsx	PVC Ø125	2,00	2 boîtes bcht 30x30cm + 2 coudes PVC Ø125 + 1 clapet anti retour Ø125	2,00	Au droit de la boîte de branchement à créer
10 à 13	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	4,00	1 regard visite 60x60cm	5,00	Au droit du regard de visite à créer
14	Salle - 2018	Réparation canalisation	PVC	-	Raccordement en apparent d'une purge sur l'évacuation EV d'un sanitaire	-	-
13 à 15	Salle -2019	Réparation canalisation	PVC	-	1 boîte bcht 30x30cm pour suppression défaut emboîtement Ø150 + coude + raccord T, PVC, Ø150 sur Ø200	-	Au droit de la boîte de branchement à créer
13 à 16	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	11,00	1 regard visite 60x60cm	12,00	Au droit du regard de visite à créer
16 à 17	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø150	3,00	2 boîtes bcht 30x30cm + raccord T PVC Ø150 sur Ø200 + 3 coudes PVC, Ø150 + reprise percement mur	-	-
18	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC	-	1 raccord 45° PVC, Ø150 sur 200 + reprise percement mur	-	-

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation à créer	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
16 à 19	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	5,50	1 regard visite 60x60cm +1 raccord T, PVC, Ø150 sur Ø300	6,50	-
19 à 20	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	6,50	1 regard visite 60x60cm	6,50	-
20 à 21	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø125	2,00	1 boîte bcht 30x30cm +1 raccord T, PVC, Ø125 sur Ø300	-	2,00
20 à 22	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	4,50	1 regard visite 60x60cm	-	-
22 à 23	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord T, PVC, Ø125 sur Ø300 + coude PVC	-	1,50
23 à 24	Couloir côté av. Duquesne	Réparation canalisation	Fonte Ø150	-	fraisage + curage depuis regard n°23	-	-
22 à 25	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	11,00	1 regard visite 60x60cm	11,00	Au droit du regard de visite à créer
25 à 26	Salles - 2533, -2531, et exutoire égout public	Réhabilitation	Fonte Ø300	12,00	1 raccord T, PVC, Ø300 + chemisage + clapet anti retour sur Ø300	-	-
26 à 27	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø150	2,00	1 boîte bcht 30x30cm +1 raccord T, PVC, Ø125 sur Ø300	-	2,00
26 à 28	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	12,00	1 regard visite 60x60cm	12,00	-
28 à 29	Couloir côté av. Duquesne Salle -2019 chambre froide	Création rsx	PVC Ø125	2,00	1 boîte bcht 30x30cm + 1 raccord T, PVC, Ø125 sur Ø300 + 1 raccord 45°, PVC Ø100 sur Ø125	-	2,00
28 à 30	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø300	3,50	1 regard visite 60x60cm	3,50	-
30 à 31	Salle -2517 stockage produits entretien	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 siphon de sol à déposer +1 siphon de sol neuf à poser	1,50	2,00
30 à 32	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	1,50	1 regard visite 60x60cm	1,50	-
32 à 33	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø125	1,50	1 boîte bcht 30x30cm + 1 raccord T, PVC, Ø125 sur Ø200	-	1,50
32 à 34	Couloir côté av. Duquesne	Création rsx	PVC Ø200	3,00	1 regard visite 60x60cm	-	1,00
34 à 35	Couloir côté av. Duquesne + dégagement	Création rsx	PVC Ø160	3,00	1 boîte bcht 30x30cm + 1 raccord 45°, PVC, Ø160 sur Ø150 + 1 raccord 45°, PVC, Ø160 sur Ø200	3,00 m salle -2516	-
34 à 36	Salle -2515 stockage	Création rsx	PVC Ø125	10,00	1 regard visite 60x60cm + 4 boîtes bcht 30x30cm + 2 raccord 45°, PVC, Ø125 sur Ø100 + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø125 + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø200	7,00	2,00
37	Salle -2064- Equip ventilation	Création rsx	PVC Ø125	3,00	1 boîte bcht 30x30cm	-	3,00
38 à 39	Courette extérieure	Création rsx	PVC Ø125	5,50	1 boîte bcht 30x30cm + 1 té de visite PVC, Ø125	-	5,50
39 à 40	Courette extérieure	Création rsx	PVC Ø125	6,50	2 boîtes bcht 30x30cm + 2 raccords 45°, PVC, Ø125 + 2 siphons de sol	-	6,50
40 à 41	Courette extérieure	Création rsx	PVC Ø125	6,00	1 boîte bcht 30x30cm + 1 raccord 45°, PVC, Ø125	-	6,00

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation à créer	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
41 à 42	Courette extérieure	Création rsx	PVC Ø125	2,50	1 coude PVC, Ø125	3,00	1,00
43	Parking	Réparation canalisation	Grés Ø200	-	Manchette résine par le regard n°45	-	-
44	Salle -2014 + parking	Réhabilitation	non identifié	2,00	1 regard visite 60x60 cm + té de visite + fraisage / chemisage	-	Au droit du regard de visite à créer
45 à 46	Parking	Réhabilitation	Grés Ø200	9,00	Té de visite PVC, Ø200 Chemisage depuis le regard n°45	-	-
47 à 48	Parking	Création rsx	PVC Ø100	4,50	Remplacement siphon sol existant + coude raccord PVC, Ø100	-	4,50
49	Parking	Réparation canalisation	Grés Ø100	-	1 regard visite 60x60 cm + té de visite PVC Ø100	-	Au droit du regard de visite à créer
50	Parking	Réparation canalisation	Fonte Ø125	-	1 regard visite 60x60 cm + té de visite PVC Ø125	-	Au droit du regard de visite à créer
51 à 52	Salle -2520	Création rsx	PVC Ø125	4,00	1 regard visite 60x60 cm + 1 boîte bcht 30x30 cm + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø125 + 1 coude, PVC, Ø125	-	4,00
51 à 53	Salle -2520	Création rsx	PVC Ø125	3,50	1 regard visite 60x60 cm + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø125 + 1 coude, PVC, Ø125	-	4,00
53 à 54	Salle -2520	Création rsx	PVC Ø125	2,50	1 regard visite 60x60 cm + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø125 + 2 coudes, PVC, Ø125	2,00	Au droit du regard de visite à créer
54 à 55	Salle -2520	Création rsx	PVC Ø125	1,00	1 regard visite 60x60 cm + 1 raccord à 45°, PVC, Ø125 sur Ø125 + 1 raccord en T, PVC, Ø125 sur Ø150 + 1 té de visite	-	1,00
53 à 56	Salle -2520	Création rsx	PVC Ø125	1,00	1 regard visite 60x60 cm + 1 raccord à 45°, PVC, Ø125 sur Ø125 + 1 coude, PVC, Ø125	-	4,00
57	Parking	Création rsx	PVC Ø150	1,00	1 regard visite 60x60 cm + 1 raccord en T, PVC, Ø150 + té de visite PVC Ø150	-	Au droit du regard de visite à créer
58 à 59	Parking	Création rsx	PVC Ø125	5,00	1 raccord 45°, PVC, Ø125 + siphon de sol	-	5,00
58 à 60	Parking	Réhabilitation	Grés Ø125	5,50	Chemisage depuis le regard n°51	-	-
61	Parking	Réparation canalisation	Grés Ø100	-	Fraisage + curage +1 regard visite 60x60 cm + té de visite PVC Ø100	-	Au droit du regard de visite à créer
62 à 62 a	Parking	Réhabilitation	Grés Ø100	-	Fraisage + curage + Té de visite, Ø 125 + manchette résine	-	-
62 à 62 b	Parking	Réhabilitation	Grés Ø100	-	Manchette résine	-	-
64 à 65	Parking	Création rsx	PVC Ø100	5,00	2 regards visite 60x60cm 1 raccord 45°, PVC, Ø100	-	5,00

Tronçon	Lieu	Nature des travaux	Diamètre canalisation à créer	Longueur réseau à créer / réhabiliter (ml)	Ouvrage à créer	Canalisation à abandonner (ml)	Canalisation à déposer (ml)
66 à 67	Parking	Création rsx	PVC Ø100	5,00	1 regard visite 60x60 cm + 1 boîte de bcht 30x30 +2 coudes PVC, Ø100	-	5,00
68 à 68a	Parking	Réparation canalisation	Grés Ø150	-	1 regard de visite 60x60 cm + 1 Té de visite PVC, Ø150 Manchette résine depuis le regard n°68	-	-
68 à 68b	Parking	Réparation canalisation	Grés Ø150	-	1 Té de visite PVC, Ø150 Manchette résine depuis le regard n°68	-	-
69 à 70	Parking	Création rsx	PVC Ø160	8,00	2 regards visite 60x60 cm + 1 raccord en T, PVC, Ø160 + 1 té de visite	-	8,00
70 à 71	Parking	Création rsx	PVC Ø160	2,00	-	-	2,00
70 à 72	Parking	Création rsx	PVC Ø160	1,00	1 raccord en T, PVC, Ø100 sur Ø160	2,00	-
73 à 74	Parking	Création rsx	PVC Ø125	9,00	2 regards visite 60x60cm + coude réduction PVC, Ø160 sur 100	-	9,00
74 à 75	Parking	Création rsx	PVC Ø125	5,00	-	-	5,00
74 à 76	Parking	Création rsx	PVC Ø100	3,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord en T, PVC, Ø125 + coude PVC, Ø 100	-	6,00
77 à 78	Dégagement côté avenue de Lowendal salle - 2422 - archives	Création rsx	PVC Ø100	11,00	1 regard visite 60x60cm + 1 raccord 45°, PVC, Ø80 sur Ø100 + bouchon PVC, Ø 100	2,00	11,00
78 à 79	Salles -2422 et - 2420 - archives	Création rsx	PVC Ø150	5,50	2 raccords 45°, PVC Ø100 + 1 té de visite + 2 raccords en T, PVC, Ø150 & 300	-	5,50
79 à 80	Salles -2420 et - 2418 - archives	Création rsx	PVC Ø200	7,00	2 raccords 45°, PVC Ø125 & 200 + 1 té de visite	-	5,50
80 à 81	Dégagement et salle - 2418 - archives	Création rsx	PVC Ø200	8,50	1 raccord 45°, PVC Ø 200	-	5,50
82	Dégagement côté avenue de Lowendal - archives	Réparation canalisation	PVC Ø200	1,00	1 regard visite 60x60cm + 1 coude PVC, Ø200	-	Au droit du regard de visite à créer
83	Salle -2414	Réparation canalisation	PVC Ø200	1,00	1 regard visite 60x60cm + 1 coude PVC, Ø200	-	Au droit du regard de visite à créer
84	Salle -2413	Réhabilitation	Fonte Ø100	-	Manchette résine depuis le regard R36	-	-
79 à 86	Salles - 2420 & -2421, et exutoire égout public avenue de Lowendal	Réhabilitation	Fonte Ø300	5,50	Fraisage et curage + chemisage depuis le regard n°79 + 1 clapet anti retour Ø300 dans regard n°86	-	-
79 à 87	Salles - 2420 - archives	Réhabilitation	Fonte Ø150	5,50	Fraisage et curage + chemisage depuis le regard n°79	-	-
87 à 88	Salles - 2420 & - 2422 - archives	Réhabilitation	Fonte Ø150	5,50	2 fraisages et curage + chemisage depuis le regard n°79	-	-
87 à 89	Salles - 2420 & - 2418 - archives	Réhabilitation	Fonte Ø125	5,00	Chemisage depuis le regard n°79	-	-
80 à 90	Salle- 2418 - archives	Réhabilitation	Fonte Ø200	8,00	Fraisage et curage + chemisage depuis le regard n°80	-	-