

H						
G						
F						
E						
D						
C	10/12/08	J.D	P.S	DOE	Récolement	S.F
B	06/04/07	J.D	P.S	PROJ	Arrivée des fourreaux dans le local TGBT Dimension et implantation du conduit	R.J
A	22/03/07	J.D	P.S	PROJ	CREATION DU PLAN	R.J
Ind.	Date	Dessiné par	Etudié par	Etat	Modifications	Vérifié par



JP. FAUCHÉ ÉNERGIE

Département Etudes & Travaux

RD927 Route de Moissac
82130 LAFRANÇAISE

Tél: 05 63 65 85 33

Fax: 05 63 65 98 70

e-mail: service-groupe@fauche.com



Agence: *****

Adresse: *****

Coordonnées:


Tél: *****

Fax: *****

Ce document est la propriété du Groupe JP FAUCHE
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

B.C.N.J. DE PORTA
Direction Générale des Douanes
FAU
LOT N°11
NIVEAUX -1

PLAN GUIDE GENIE CIVIL



Cette mire doit être lisible dans son intégralité
Pour A0 et A1 ABERPFTHLJ00CGOUVWMSZXY
zsoeocmuvnwxi rfkhdpggy jlt 714285690



FT051C



Echelle:

1/25

Format:

A3.h

Référence informatique:

272261-10173

CODE ANALYTIQUE / REFERENCE :

272261 11-FAU-PLA-02

INDICE :

C

LT1
local
TGBT
onduleurs

Pf:500

1 fourreau Ø160
1 fourreau Ø100

B ↑

← B

↑ B

Masse GE
4 Tonnes

Masse silencieux
115 kg
en plafond

LT3
local
groupe
électrogène

Masse silencieux
225 kg
en plafond

Pf:500

rétention regard

rétention local

Coupe A-A

8

9

1939.00NGF

900

100

conduit échappement

350

2263

A

A

1005

563

1936.07NGF

Hauteur du massif
à déterminer par
l'ingénieur béton

Qualité du résilient
à déterminer

1050

25

3200

25

Coupe B-B

Coupe C-C

