

BCNJ DE PORTA

CALCUL DE CABLES

Indice	Date	Objet	Dessiné	Vérifié	Approuvé
B	12/12/2008	RECOLEMENTS	GUILLEMINAUD	GUILLEMINAUD	SEGONNE
A	13/03/2008	CREATION	GUILLEMINAUD	GUILLEMINAUD	SEGONNE

CLIENT

Société

Responsable

Adresse

Code Postal

Ville

Tél

Fax

ETUDE

Société

Responsable

Adresse

Code Postal

Ville

Tél

Fax

JP FAUCHE SA

SEGONNE

Route de Moissac

RD927

82130

LAFRANCAISE

05 63 65 85 33

05 63 65 92 55

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ s.A.





Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie
Route de Moissac - RD927 - 82130 LAFRANCAISE



Indice : B

Date : 13/03/2008

Poste :

Avis Technique 15L-601

AFFAIRE N° 272261


PLAN N°

Folio

1 / 29

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde	B	12/12/2008	26	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD33..AS	A	13/03/2008
2	Liste de folios	B	12/12/2008	27	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD34..GE	A	13/03/2008
3	Unifilaire général A4 Normal	B	12/12/2008	28	Fiche de calcul 4 circuits TGBT EXT.1	A	13/03/2008
4	Fiche source/TJ/TGBT	B	12/12/2008	29	Réglage des protections/TJ	A	13/03/2008
5	Unif.Chantier 10 circuits/TJ	A	13/03/2008				
6	Unif.Chantier 10 circuits/TGBT	A	13/03/2008				
7	Unif.Chantier 10 circuits/TGBT	A	13/03/2008				
8	Unif.Chantier 10 circuits/TGBT	A	13/03/2008				
9	Unif.Chantier 10 circuits/AD1	B	12/12/2008				
10	Unif.Chantier 10 circuits/AD2	A	13/03/2008				
11	Unif.Chantier 10 circuits/AD3	A	13/03/2008				
12	Unif.Chantier 10 circuits/AD4	B	12/12/2008				
13	Unif.Chantier 10 circuits/AD5	B	12/12/2008				
14	Unif.Chantier 10 circuits/TAB.APPART.	B	12/12/2008				
15	Unif.Chantier 10 circuits/GARAGE 1	B	12/12/2008				
16	Unif.Chantier 10 circuits/GARAGE 2	B	12/12/2008				
17	Unif.Chantier 10 circuits/GARAGE 3	B	12/12/2008				
18	Unif.Chantier 10 circuits/AUBETTE 2	B	12/12/2008				
19	Unif.Chantier 10 circuits/QUAI FRANCE	B	12/12/2008				
20	Unif.Chantier 10 circuits/INSP. BAGAGES	B	12/12/2008				
21	Fiche de calcul 4 circuits TJ TGBT	A	13/03/2008				
22	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD8..AD1	A	13/03/2008				
23	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD18..AD	A	13/03/2008				
24	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD2..AD7	A	13/03/2008				
25	Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD9..AD2	A	13/03/2008				
  BCNJ DE PORTA Liste de folios				B A Ind. Date : 13/03/2008 RECOLEMENTS CREATION MODIFICATIONS	Avis Technique 15L-601 AFFAIRE N° 272261 PLAN N° Folio 2 / 29		

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr



Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.



Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie

Route de Moissac - RD917 - 81130 LAFRANCAISE



BCNJ DE PORTA

Unifilaire général A4 Normal

B RECOLEMENTS

A CREATION

Ind. MODIFICATIONS

Date : 13/03/2008 Norme : C1510002

Avis Technique 15L-601

AFFAIRE N° 272261

PLAN N°

Folio

3

29

NORMAL

RESEAU

Repère

SOURCE

Régime de N

TT

Norme

C1510002

Tension

400 V / 420 V

T Fonc HT max

500 ms

SkQ HT Max

500 MVA

SKQ HT Min

500 MVA

dU Origine

SOURCE

Nature

Transfo

Caract. d'après

Fichier

Fichier

UTE95.ZTR

Puissance

400 kVA

Ukr ou X'd/X'o

4,0 % /

Polarité

3P+N

Nb Sources

1 Min

1 Max

LIAISON

Longueur

25 m

Type

Câbles

Ame/Dispo

Aluminium

Pose

13

Fichier C/P

U1000R2V

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Oui

Taux harmonique

15% < TH <= 33%

RESULTATS FORCABLES

K temp.	Forc.	Non	1,00	Phase	Forc.	Non	2 x 240 mm²	Forc.	Non
K Prox.	Non	0,88	PEN / Neutre	Non	2 x 240 mm²	Non		Non	
Fréq.	Non	50 Hz	Spo		1 x 95 mm²	Non		Non	

PROTECTION

Protec.	Forc.	Non	Impédances forcées	Non
Calibre		A	Fichier	R0 Ph/Ph 0,0136 Ohm
IrTh / IN		0	Tempo (ms)	R1 Ph/Ph 0,0145 Ohm
IrMg / IN		0	Tempo Diff	X Ph/Ph 0,0364 Ohm
				X Ph 0,0182 Ohm
			Réglage Diff	R0 Ph/N 0,0084 Ohm
				R1 Ph/N 0,0092 Ohm
				X Ph/N 0,0192 Ohm

RESULTATS

dU	0,54 %	IN	577 A	Ik	
		Sth	200 mm²	Ik3 Max	13112 A
				Ik1 Max	12170 A
				Ik1/2 min	10826 A

SECOURS

RESEAU

Repère

SECOURS

Régime de N

TT

Norme

C1510002

Tension

400 V / 420 V

T Fonc HT max

SkQ HT Max

SKQ HT Min

dU Origine

SOURCE

Nature

Groupe

Caract. d'après

Fichier

Fichier

UTE.ZGE

Puissance

250 kVA

Ukr ou X'd/X'o

30,0 % / 6,0 %

Polarité

3P+N

Nb Sources

1 Min

1 Max

LIAISON

Longueur

20 m

Type

Câbles

Ame/Dispo

Aluminium

Pose

61

Fichier C/P

U1000R2V

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Oui

Taux harmonique

15% < TH <= 33%

RESULTATS FORCABLES

K temp.	Forc.	Non	1,00	Phase	Forc.	Oui	1 x 400 mm²	Forc.	Non
K Prox.	Non	1,00	PEN / Neutre	Non	1 x 400 mm²	Non		Non	
Fréq.	Non	50 Hz	Spo		1 x 25 mm²	Non		Non	

PROTECTION

Protec.	Forc.		Impédances forcées	Non
Calibre		A	Fichier	R0 Ph/Ph 0,0029 Ohm
IrTh / IN		0	Tempo (ms)	R1 Ph/Ph 0,0038 Ohm
IrMg / IN		0	Tempo Diff	X Ph/Ph 0,3872 Ohm
				X Ph 0,1936 Ohm
			Réglage Diff	R0 Ph/N 0,0029 Ohm
				R1 Ph/N 0,0038 Ohm
				X Ph/N 0,1440 Ohm

RESULTATS

dU	0,39 %	IN	361 A	Ik	
		Sth	430 mm²	Ik3 Max	1315 A
				Ik1 Max	1768 A
				Ik1/2 min	1599 A

Révision				A																							
RESEAU																											
Rég.de N		TT																									
Tension		400 V																									
DISTRIBUTION																											
Amont		SOURCE																									
Repère		TJ																									
I installée		577 A																									
I Totale		400 A																									
Ik3 max		13112 A																									
Ik1 max		12170 A																									
dU max		Normal		0,54 %		Secours																					
CIRCUIT	Repère		SOURCE				TGBT																				
	Désignation						ALIM TGBT																				
	Nb	Consommation	1	400KVA			1	400A																			
	Alimentation		Normal				Normal																				
LIAISON	JdB Amont																										
	Type		U1000R2V				U1000R2V																				
	Longueur		Ame		25 m	Al		5 m	Al + PECu																		
	L.Max prot.						192 m (CC)																				
	dU Circuit	dU Totale	0 %	0,54 %			0,08 %	0,62 %																			
	Nb	Câble			3X(2X240)		2	4X240																			
	Neutre		Séparé		2X240																						
PROT.	Protection						T5N 400																				
							PR221DS-LS/I																				
	Calibre	Ir Diff.					400 A	1000 mA																			
	IrTh/IN	IrMg/IN			0 A		400 A	4000 A																			
Affectation des phases							123																				
			BCNJ DE PORTA															Avis Technique 15L-601									
														B				RECOLEMENTS				AFFAIRE N° 272261				Folio 5	
														A				CREATION									
														Ind.				MODIFICATIONS				PLAN N°					
														Date :				13/03/2008		Norme :		C1510002					
			Unif.Chantier 10 circuits TJ																								

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Révision			A		A		A		A		A		A		A		A						
RESEAU																							
Rég.de N		TT																					
Tension		400 V																					
DISTRIBUTION																							
Amont		TGBT																					
Repère		TGBT																					
I installée		400 A																					
I Totale		637 A																					
Ik3 max		12915 A																					
Ik1 max		11822 A																					
dU max		Normal 0,62 % Secours 0,39 %																					
CIRCUIT	Repère		TGBT		SECOURS		AD8		AD11		AD12		AD17		AD18		AD35		GEN. VENT.		GEN.		
	Désignation						ALIMENTATION AD1 SOUS-SOL		ALIMENTATION AD2 RDC		ALIMENTATION AD3 RDC		ALIMENTATION AD4 R+1		ALIMENTATION AD5 R+1		TABLEAU APPARTEMENT		GENERAL VENTILATION				
	Nb	Consommation	1	400A	1	250KVA	1	63A	1	63A	1	63A	1	63A	1	63A	1	50A	1	63A	0		
	Alimentation		N et S		Secours		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S				
LIAISON	JdB Amont																						
	Type		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V						
	Longueur		Ame	5 m	Al + PECu	20 m	Al	30 m	Cu	20 m	Cu	40 m	Cu	25 m	Cu	45 m	Cu	50 m	Cu		0 m		
	L.Max prot.		192 m (CC)				109 m (CC)		109 m (CC)		109 m (CC)		109 m (CC)		109 m (CC)		211 m (DU)						
	dU Circuit	dU Totale	0,08 %	0,62 %	0 %	0,39 %	1,01 %	1,63 %	0,67 %	1,29 %	1,35 %	1,96 %	0,84 %	1,46 %	1,51 %	2,13 %	1,75 %	2,36 %	0 %	0,62 %			
	Nb	Câble	2	4X240		3X(1X400)		5G16		5G16		5G16		5G16		5G16		2X25					
	Neutre				1X400																		
PE/PEN		Séparé		1X25												1X16							
PROT.	Protection						S 204M C		S 204M C		S 204M C		S 204M C		S270		S 202 C		S 204M C				
							DDA204 AC		DDA204 AC		DDA204 AC		DDA204 AC				DDA202 AC						
	Calibre	Ir Diff.					63 A	1000 mA	63 A	1000 mA	63 A	1000 mA	63 A	1000 mA	63 A	1000 mA	50 A	1000 mA	63 A				
IrTh/IN		IrMg/IN		0 A		0 A		630 A		630 A		630 A		630 A		630 A		500 A		630 A			
Affectation des phases			123				123		123		123		123		123		3		123				
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ s.a. Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 87130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA						B RECOLEMENTS A CREATION Ind. MODIFICATIONS Date : 13/03/2008 Norme : C1510002						Avis Technique 15L-601 AFFAIRE N° 272261 PLAN N°						Folio 6 29		
			Unif.Chantier 10 circuits TGBT																				

Fichier : BCNJ DE PORTA.af

Révision			A		A		A		A		A		A		A		A						
RESEAU																							
Rég.de N		TT																					
Tension		400 V																					
DISTRIBUTION																							
Amont		TGBT																					
Repère		TGBT																					
I installée		400 A																					
I Totale		637 A																					
Ik3 max		12915 A																					
Ik1 max		11822 A																					
dU max		Normal0,62 %Secours0,39 %																					
CIRCUIT	Repère		AD20		AD2		AD3		AE4		AD7		AD9		AD10		AD21		AD23		AD33		
	Désignation		ALIMENTATION CENTRALE DOUBLE FLUX 4		ALIMENTATION CLIMATISATION		ALIMENTATION VENTILATION LOCAL TGBT		ECLAIRAGE AUVENT CIRCUIT 4		ALIM. COFFRET COUPURE CHAUFFERIE		ALIMENTATION COFFRET GARAGE 1		ALIMENTATION COFFRET GARAGE 2		ALIMENTATION COFFRET GARAGE 3		ALIMENTATION AUBETTE 2 POLICE		ALIMENTATION BUREAU QUAI FRANCE		
	Nb	Consommation	1	10A	1	3000W	1	100W	32	4*58W	1	5000W	1	40A	1	40A	1	40A	1	32A	1	50A	
	Alimentation		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		N et S		
LIAISON	JdB Amont		GEN.		GEN.		GEN.																
	Type		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		
	Longueur		45 m	Cu	45 m	Cu	10 m	Cu	100 m	Cu	30 m	Cu	30 m	Cu	30 m	Cu	50 m	Cu	50 m	Cu	100 m	Al + PECu	
	L.Max prot.		60 m (CC)		54 m (CC)		75 m (CC)		152 m (CC)		53 m (CC)		115 m (CC)		115 m (CC)		115 m (CC)		83 m (DU)		196 m (CC)		
	dU Circuit	dU Totale	2,97 %	3,59 %	2,02 %	2,64 %	0,04 %	0,65 %	3,17 %	3,79 %	0,89 %	1,51 %	1,01 %	1,63 %	1,01 %	1,63 %	1,68 %	2,30 %	4,44 %	5,06 %	1,97 %	2,58 %	
	Nb	Câble		3G2.5		3G6		3G2.5		5G2.5		5G2.5		5G10		5G10		5G10		3G6		4X35	
	Neutre																						
PE/PEN		Séparé																		1X16			
PROT.	Protection		S 202 D		S 202 D		DS 941C A		S 204M B		S 204P K		S 204M C		S 204M C		S 204M C		S 202 C		S 204M C		
				DDA202 AC		DDA202 AC				DDA204 AC		DDA204 AC		DDA204 AC		DDA204 AC		DDA204 AC		DDA202 AC		DDA204 AC	
	Calibre	Ir Diff.	10 A	300 mA	25 A	300 mA	16 A	300 mA	16 A	300 mA	16 A	300 mA	40 A	1000 mA	40 A	1000 mA	40 A	1000 mA	32 A	1000 mA	50 A	1000 mA	
		IrTh/IN	IrMg/IN		200 A		500 A		160 A		80 A		224 A		400 A		400 A		400 A		320 A		500 A
Affectation des phases			2		1		1		123		123		123		123		123		2		123		
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ s.a. Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 87130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA						B RECOLEMENTS A CREATION Ind. MODIFICATIONS Date : 13/03/2008Norme : C1510002						Avis Technique 15L-601 AFFAIRE N° 272261 PLAN N°						Folio 7 / 29		
			Unif.Chantier 10 circuits TGBT																				

Fichier : BCNJ DE PORTA.af

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.   Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Énergie Route de Moissac - RD937 - 82130 LAFRANCAISE 07 64 62 27 44	BCNJ DE PORTA				Avis Technique 15L-601		
			B	RECOLEMENTS	AFFAIRE N° 272261		
			A	CREATION			
			Ind.	MODIFICATIONS		PLAN N°	
	Unif.Chantier 10 circuits AD1		Date :	13/03/2008	Norme :		
						Folio	
						9 / 29	

Révision				A														
RESEAU																		
Rég.de N		TT																
Tension		400 V																
DISTRIBUTION																		
Amont		AD11																
Repère		AD2																
I installée		63 A																
I Totale		0 A																
Ik3 max		7021 A																
Ik1 max		4261 A																
dU max		Normal 1,29 %				Secours 1,06 %												
CIRCUIT	Repère		AD11															
	Désignation																	
	Nb	Consommation	1	63A														
	Alimentation		N et S															
LIAISON	JdB Amont																	
	Type		U1000R2V															
	Longueur	Ame	20 m	Cu														
	L.Max prot.		109 m (CC)															
	dU Circuit	dU Totale	0,67 %	1,29 %														
	Nb	Câble		5G16														
	Neutre PE/PEN		Séparé															
PROT.	Protection																	
	Calibre	Ir Diff.																
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A														
Affectation des phases			123															
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A. Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LA FRANCAISE			BCNJ DE PORTA										Avis Technique 15L-601					
									B RECOLEMENTS				AFFAIRE N° 272261				Folio 10	
									A CREATION									
									Ind. MODIFICATIONS				PLAN N°					
									Date : 13/03/2008				Norme : C1510002					
			Unif.Chantier 10 circuits AD2														29	

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Révision				A													
RESEAU																	
Rég.de N		TT															
Tension		400 V															
DISTRIBUTION																	
Amont		AD12															
Repère		AD3															
I installée		63 A															
I Totale		0 A															
Ik3 max		4420 A															
Ik1 max		2430 A															
dU max		Normal 1,96 %				Secours 1,73 %											
CIRCUIT	Repère		AD12														
	Désignation																
	Nb	Consommation	1	63A													
	Alimentation		N et S														
LIAISON	JdB Amont																
	Type		U1000R2V														
	Longueur	Ame	40 m	Cu													
	L.Max prot.		109 m (CC)														
	dU Circuit	dU Totale	1,35 %	1,96 %													
	Nb	Câble		5G16													
	Neutre PE/PEN		Séparé														
PROT.	Protection																
	Calibre	Ir Diff.															
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A													
Affectation des phases			123														
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA					B RECOLEMENTS				Avis Technique 15L-601					
					A CREATION					AFFAIRE N° 272261				Folio 11			
					Ind. MODIFICATIONS					PLAN N°				29			
					Date : 13/03/2008		Norme : C1510002										
Fichier : BCNJ DE PORTA.afr																	

Révision				A													
RESEAU																	
Rég.de N		TT															
Tension		400 V															
DISTRIBUTION																	
Amont		AD17															
Repère		AD4															
I installée		63 A															
I Totale		0 A															
Ik3 max		6148 A															
Ik1 max		3594 A															
dU max		Normal 1,46 %				Secours 1,23 %											
CIRCUIT	Repère		AD17														
	Désignation																
	Nb	Consommation	1	63A													
	Alimentation		N et S														
LIAISON	JdB Amont																
	Type		U1000R2V														
	Longueur	Ame	25 m	Cu													
	L.Max prot.		109 m (CC)														
	dU Circuit	dU Totale	0,84 %	1,46 %													
	Nb	Câble		5G16													
	Neutre PE/PEN		Séparé														
PROT.	Protection																
	Calibre	Ir Diff.															
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A													
Affectation des phases			123														
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE 			BCNJ DE PORTA									Avis Technique 15L-601					
					B				RECOLEMENTS				AFFAIRE N° 272261			Folio	
					A				CREATION							12 /	
					Ind.				MODIFICATIONS				PLAN N°			29	
					Date :				13/03/2008		Norme :		C1510002				

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Énergie Route de Moissac - RD937 - 82130 LAFRANCAISE 	BCNJ DE PORTA				Avis Technique 15L-601	
		B	RECOLEMENTS		AFFAIRE N° 272261	
		A	CREATION			
		Ind.	MODIFICATIONS		PLAN N°	
		Date :	13/03/2008	Norme :		
	Unif.Chantier 10 circuits AD5					
					Folio	13 / 29

Révision				A																
RESEAU																				
Rég.de N		TT																		
Tension		231 V																		
DISTRIBUTION																				
Amont		AD35																		
Repère		TAB.APPART.																		
I installée		50 A																		
I Totale		0 A																		
Ik3 max																				
Ik1 max		2911 A																		
dU max		Normal 2,36 %				Secours 2,13 %														
CIRCUIT	Repère		AD35																	
	Désignation																			
	Nb	Consommation	1	50A																
	Alimentation		N et S																	
LIAISON	JdB Amont																			
	Type		U1000R2V																	
	Longueur	Ame	50 m	Cu																
	L.Max prot.		211 m (DU)																	
	dU Circuit	dU Totale	1,75 %	2,36 %																
	Nb	Câble		2X25																
	Neutre PE/PEN		Séparé		1X16															
PROT.	Protection																			
	Calibre	Ir Diff.																		
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A																
Affectation des phases			3																	
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A. Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA									B RECOLEMENTS			Avis Technique 15L-601					
									A CREATION			AFFAIRE N° 272261						Folio 14		
			Unif.Chantier 10 circuits TAB.APPART.						Ind. MODIFICATIONS			PLAN N°						29		
									Date : 13/03/2008			Norme : C1510002								

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.   Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Énergie Route de Moissac - RD937 - 82130 LAFRANCAISE 	BCNJ DE PORTA			Avis Technique 15L-601			
		B	RECOLEMENTS		AFFAIRE N° 272261		Folio
		A	CREATION				15
		Ind.	MODIFICATIONS		PLAN N°		29
		Date :	13/03/2008	Norme :	C1510002		
	Unif.Chantier 10 circuits GARAGE 1						

Révision				A														
RESEAU																		
Rég.de N		TT																
Tension		400 V																
DISTRIBUTION																		
Amont		AD10																
Repère		GARAGE 2																
I installée		40 A																
I Totale		0 A																
Ik3 max		3857 A																
Ik1 max		2079 A																
dU max		Normal 1,63 %				Secours 1,40 %												
CIRCUIT	Repère		AD10															
	Désignation																	
	Nb	Consommation	1	40A														
	Alimentation		N et S															
LIAISON	JdB Amont																	
	Type		U1000R2V															
	Longueur	Ame	30 m	Cu														
	L.Max prot.		115 m (CC)															
	dU Circuit	dU Totale	1,01 %	1,63 %														
	Nb	Câble		5G10														
	Neutre PE/PEN		Séparé															
PROT.	Protection																	
	Calibre	Ir Diff.																
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A														
Affectation des phases			123															
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA									Avis Technique 15L-601						
					B		RECOLEMENTS							AFFAIRE N° 272261				Folio
					A		CREATION											16
					Ind.		MODIFICATIONS							PLAN N°				29
					Date :		13/03/2008			Norme :		C1510002						
Unif.Chantier 10 circuits GARAGE 2																		

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Énergie Route de Moissac - RD937 - 81130 LAFRANCAISE 	BCNJ DE PORTA			Avis Technique 15L-601			
		B	RECOLEMENTS		AFFAIRE N° 272261		Folio
		A	CREATION				17
		Ind.	MODIFICATIONS		PLAN N°		29
	Unif.Chantier 10 circuits GARAGE 3	Date :	13/03/2008	Norme :	C1510002		

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.   Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Énergie Route de Moissac - RD937 - 82130 LAFRANCAISE	BCNJ DE PORTA				Avis Technique 15L-601	
			B	RECOLEMENTS	AFFAIRE N° 272261	
			A	CREATION		
			Ind.	MODIFICATIONS		Folio 18 / 29
	Unif.Chantier 10 circuits AUBETTE 2		Date :	13/03/2008	Norme : C1510002	
					PLAN N°	

Révision				A													
RESEAU																	
Rég.de N		TT															
Tension		400 V															
DISTRIBUTION																	
Amont		AD33															
Repère		QUAI FRANCE															
I installée		50 A															
I Totale		0 A															
Ik3 max		2683 A															
Ik1 max		1410 A															
dU max		Normal 2,58 %				Secours 2,35 %											
CIRCUIT	Repère		AD33														
	Désignation																
	Nb	Consommation	1	50A													
	Alimentation		N et S														
LIAISON	JdB Amont																
	Type		U1000R2V														
	Longueur	Ame	100 m	Al + PECu													
	L.Max prot.		196 m (CC)														
	dU Circuit	dU Totale	1,97 %	2,58 %													
	Nb	Câble		4X35													
	Neutre PE/PEN	Séparé	1X16														
PROT.	Protection																
	Calibre	Ir Diff.															
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A													
Affectation des phases			123														
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE  ALPI Caneco			BCNJ DE PORTA								Avis Technique 15L-601						
					B			RECOLEMENTS					AFFAIRE N° 272261			Folio	
					A			CREATION								19	
					Ind.			MODIFICATIONS					PLAN N°				
					Date :			13/03/2008		Norme :		C1510002			29		

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

Révision				A																		
RESEAU																						
Rég.de N		TT																				
Tension		400 V																				
DISTRIBUTION																						
Amont		AD31																				
Repère		INSP. BAGAGES																				
I installée		20 A																				
I Totale		0 A																				
Ik3 max		1063 A																				
Ik1 max		539 A																				
dU max		Normal 2,69 %				Secours 2,46 %																
CIRCUIT	Repère		AD31																			
	Désignation																					
	Nb	Consommation	1	20A																		
	Alimentation		N et S																			
LIAISON	JdB Amont																					
	Type		U1000R2V																			
	Longueur	Ame	50 m	Cu																		
	L.Max prot.		96 m (CC)																			
	dU Circuit	dU Totale	2,07 %	2,69 %																		
	Nb	Câble		5G4																		
	Neutre PE/PEN		Séparé																			
PROT.	Protection																					
	Calibre	Ir Diff.																				
	IrTh/IN	IrMg/IN		0 A																		
Affectation des phases			123																			
Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ S.A.  Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie Route de Moissac - RD937 - 82130 LAFRANCAISE			BCNJ DE PORTA									B RECOLEMENTS			Avis Technique 15L-601							
									A CREATION			AFFAIRE N° 272261						Folio				
			Unif.Chantier 10 circuits INSP. BAGAGES						Ind.			MODIFICATIONS			PLAN N°						20	
									Date : 13/03/2008			Norme : C1510002									29	

Fichier : BCNJ DE PORTA.afr

RESEAU								FICHE DE CALCUL 4C															
Rég. de N		TT		I installée		400 A																	
Tension		400 V / 420 V		I Totale		577 A																	
DISTRIBUTION				I Dispo		177 A																	
Amont		SOURCE		Ik3 max		dU																	
Repère		TJ		Circuit conforme																			
CIRCUIT																							
Amont		Repère		TJ		TGBT																	
JdB Amont		D.origine																					
Style		Alimentation		Tableau		Normal																	
Contenu				3P+N+PE																			
Désignation				ALIM TGBT																			
INFOS CABLES / RECEPTEUR																							
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	400A	1																	
Rep. Récept.		JdB Aval		Rév.		TGBT				A													
Cos Phi		K Util.		UL		0,8		1															
Cos Phi Dém.		ID/IN		dU Dém.		0		0,00		0,62 %													
CABLE																							
Repère		Mode de pose				41																	
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Al + PE		Multi+PE													
Long.		1er Récep.		L. Max		5 m				192 m (CC)													
dU Max		dU Circuit		dU Total		8 %		0,08 %		0,62 %													
K t°	K prox	K Comp	Fs	1,00	0,72	1,00	1,00																
PROTECTION																							
Type		Prot. CI		Disjonct. Gén		Autres Différentiels																	
RESULTATS FORC.				forcé				forcé		forcé				forcé		forcé		forcé		forcé		forcé	
Nb		Phase		Oui		2		240 mm²		Non													
Nb		Neutre		Non		2		240 mm²		Non													
Nb		PE/PEN		Oui		1		25 mm²		Oui													
Protection				Oui		T5N 400																	
Calibre		K/Cal.		IrTh/IN		400 A		1		400 A													
Magnétique		IrMg/IN		Forcé		4000 A																	
RESULTATS																							
Nb	Câble	Neutre		PE/PEN		2	4X240		1X25														
Critère		IB		IN!!		400,0 A																	
S Th.		Iz		235,8 mm²		404,6 A																	
Ir Mg Max				9111 A																			
Ik Am/Av				13,1 kA / 12,9 kA		/		/		/													
Sélectivité		Association																					
INFOS ICC / PROTECTION																							
Icu / Pdf		Icu Assoc.		Ip		36 kA	36 kA	25,83 kA															
Tmax. Prot.		Tempo		5000 ms		100 ms																	
Déclencheur				4P4D																			
Contacteur																							
Relais thermique																							
Constructeur				ab06fr1.dug																			
SELECTIVITE																							
Limite		A partir de				0 m																	
Thermique		Différentielle				Totale																	
Ir Diff.		Tempo.Diff.		1000 mA		1000 ms																	
TEMPS MAX																							
CI		Ph		5000 ms		5000 ms																	
PE		Ne		5000 ms		5000 ms																	
ICC EXTREMITE																							
Ik3 Max		Ik2 Min		12915 A		10022 A																	
Ik1 Min		If		10479 A		A																	
LIAISON																							
Largeur		Hauteur		143 mm		66 mm																	
Poids				12,48 kg/m																			
																							
		B		RECOLEMENTS																			
		A		CREATION																			
		Ind.		MODIFICATIONS																			
Date :		13/03/2008		Norme :		C1510002		Avis Technique 15L-601															
BCNJ DE PORTA																							
Fiche de calcul 4 circuits TJ TGBT																							
AFFAIRE N°										272261										Folio			
PLAN N°																				21			
																				20			
©ALPI Caneco 5.16 JP FAUCHE SA																							

RESEAU										FICHE DE CALCUL 4C																									
Rég. de N		TT		I installée		637 A																													
Tension		400 V / 420 V		I Totale		400 A																													
DISTRIBUTION				I Dispo		-237 A																													
Amont		TGBT		Ik3 max		dU		12915 A												0,62 %															
Repère		TGBT		Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme																			
CIRCUIT																																			
Amont		Repère		TGBT		AD18		TGBT		AD35		TGBT		GEN. VENT.		TGBT		AD20																	
JdB Amont		D.origine														GEN.																			
Style		Alimentation		Tableau		N et S		Tableau		N et S		Jeu Barres		N et S		Divers		N et S																	
Contenu				3P+N+PE				P+N+PE				3P+N+PE				P+N+PE																			
Désignation				ALIMENTATION AD5 R+1				TABLEAU APPARTEMENT				GENERAL VENTILATION				ALIMENTATION CENTRALE DOUBLE FLUX 4																			
INFOS CABLES / RECEPTEUR																																			
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	63A	1		1	50A	1		1	63A	1		1	10A	1																	
Rep. Récept.		JdB Aval		Rév.		AD5		A		TAB.APPART.		A		GEN.		GEN.		A		FLUX 4		A													
Cos Phi		K Util.		UL		0,8		1		0,8		1		0,8		1		50V		0,8		1													
Cos Phi Dém.		ID/IN		dU Dém.		0		0,00		2,13 %		0		0,00		2,36 %		0		0,00		0 %		0,3		1,00		3,59 %							
CABLE																																			
Repère			Mode de pose			13			13			13			13			13																	
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Cu		Multi		U1000R2V		Cu		Multi+PE		Uni S>Max		U1000R2V		Cu		Uni S>Max											
Long.		1er Récep.		L. Max		45 m		109 m (CC)		50 m		211 m (DU)						45 m		60 m (CC)															
dU Max		dU Circuit		dU Total		8 %		1,51 %		2,13 %		8 %		1,75 %		2,36 %		0 %		0,62 %		8 %		2,97 %		3,59 %									
K t°		K prox		K Comp		Fs		1,00		0,72		1,00		1,00		1,00		0,72		1,00		1,00													
PROTECTION																																			
Type			Prot. CI			Disjonct. C			Autres Différentiels			Disjonct. C			Autres Différentiels			Disjonct. C			Prot Base			Disjonct. D			Dif.300mA								
RESULTATS FORC.				forcé				forcé		forcé				forcé		forcé		forcé		forcé				forcé				forcé							
Nb		Phase		Non		1		16 mm²		Non		Oui		1		25 mm²		Oui		Non		1		10 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non	
Nb		Neutre		Non		1		16 mm²		Non		Non		1		25 mm²		Non		Non		1		10 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non	
Nb		PE/PEN		Non		1		16 mm²		Non		Non		1		16 mm²		Non		Non		1		10 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non	
Protection				Non		S270				Non		S 202 C				Non		S 204M C				Non		S 202 D											
Calibre		K/Cal.		IrTh/IN		63 A		1		50 A		1		63 A		1		10 A		1															
Magnétique			IrMg/IN			Standard			630 A			Standard			500 A			Standard			630 A			Haut			200 A								
RESULTATS																																			
Nb	Câble	Neutre		PE/PEN		5G16				2X25				1X16				3G2.5																	
Critère		IB		IN!		63,0 A		FORC		50,0 A		INI!		63,0 A		MINI		10,0 A																	
S Th.		Iz		18,2 mm²		60,6 A		7,1 mm²		107,1 A		7,6 mm²		74,7 A		0,5 mm²		26,1 A																	
Ir Mg Max																																			
Ik Am/Av				12,9 kA / 4,0 kA				11,8 kA / 2,9 kA				12,9 kA / 12,9 kA				11,8 kA / 0,4 kA																			
Sélectivité		Association		(Chrono)				(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans		I<0,32kA		Sans																	
INFOS ICC / PROTECTION																																			
Icu / Pdf		Icu Assoc.		Ip		15 kA		15 kA		6,05 kA		20 kA		20 kA		4,37 kA		15 kA		15 kA		25,83 kA		20 kA		20 kA		0,57 kA							
Tmax. Prot.			Tempo			322 ms			1508 ms			5000 ms			901 ms																				
Déclencheur				4P4D				2P2D				4P4D				2P2D																			
Contacteur																																			
Relais thermique																																			
Constructeur				abb98.dmi				ab06fr1.dmi				ab06fr1.dmi				ab06fr1.dmi																			
SELECTIVITE																																			
Limite		A partir de		3333 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m		315 A		0 m																	
Thermique		Différentielle		Avec		Nulle		Avec		Nulle		Avec		Nulle		Avec		Totale																	
Ir Diff.		Tempo.Diff.		1000 mA		0 ms		1000 mA		0 ms				0 ms		300 mA		0 ms																	
TEMPS MAX																																			
CI		Ph		5000 ms		322 ms		5000 ms		1508 ms		5000 ms		12 ms		5000 ms		901 ms																	
PE		Ne		5000 ms		1091 ms		5000 ms		1508 ms		5000 ms		15 ms		5000 ms		901 ms																	
ICC EXTREMITE																																			
Ik3 Max		Ik2 Min		4033 A		956 A						12915 A		1030 A																					
Ik1 Min		If		1129 A		A		1272 A		A		1599 A		A		265 A		A																	
LIAISON																																			
Largeur		Hauteur		23 mm		23 mm		32 mm		22 mm						11 mm		11 mm																	
Poids				1,07 kg/m				1,41 kg/m								0,18 kg/m																			
												BCNJ DE PORTA																							
												Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD18..AD																							
												AFFAIRE N° 272261																							
												PLAN N°																							
Date :		13/03/2008		Norme :		C1510002		Avis Technique		15L-601		Folio		23																					
©ALPI Caneco 5.16 JP FAUCHE SA																																			

RESEAU										FICHE DE CALCUL 4C																			
Rég. de N		TT		I installée		637 A																							
Tension		400 V / 420 V		I Totale		400 A																							
DISTRIBUTION				I Dispo		-237 A																							
Amont		TGBT		Ik3 max		dU		12915 A		0,62 %																			
Repère		TGBT		Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme													
CIRCUIT																													
Amont		Repère		TGBT		AD2		TGBT		AD3		TGBT		AE4		TGBT		AD7											
JdB Amont		D.origine		GEN.				GEN.																					
Style		Alimentation		Divers		N et S		Divers		N et S		Eclairage		N et S		Divers		N et S											
Contenu				P+N+PE				P+N+PE				3P+N+PE				3P+N+PE													
Désignation				ALIMENTATION CLIMATISATION				ALIMENTATION VENTILATION LOCAL TGBT				ECLAIRAGE AUVENT CIRCUIT 4				ALIM. COFFRET COUPURE CHAUFFERIE													
INFOS CABLES / RECEPTEUR																													
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	3000W	1		1	100W	1		32	4*58W	1		1	5000W	1											
Rep. Récep.		JdB Aval		Rév.		CLIM		A		VENTIL. TGBT		A		AE4		A				A									
Cos Phi		K Util.		UL		0,8		1		0,8		1		0,92		1		0,8		1		50V							
Cos Phi Dém.		ID/IN		dU Dém.		0,3		1,00		2,64 %		0,3		1,00		0,65 %		0,92		1,00		5,69 %		0,3		1,00		1,51 %	
CABLE																													
Repère		Mode de pose				13				13				13						61									
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Cu		Uni S>Max		U1000R2V		Cu		Uni S>Max		U1000R2V		Cu		Uni S>Max		U1000R2V		Cu		Uni S>Max	
Long.	1er Récep.	L. Max	45 m		54 m (CC)	10 m		75 m (CC)	100 m	25 m	152 m (CC)	30 m		53 m (CC)															
dU Max		dU Circuit		dU Total		8 %		2,02 %		2,64 %		8 %		0,04 %		0,65 %		6 %		3,17 %		3,79 %		8 %		0,89 %		1,51 %	
K t°	K prox	K Comp	Fs	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00									
PROTECTION																													
Type		Prot. CI		Disjonct. D		Dif.300mA		Disjonct. C		Dif.300mA		Disjonct. B		Dif.300mA		Disjonct. D		Dif.300mA											
RESULTATS FORC.				forcé				forcé		forcé				forcé		forcé				forcé				forcé					
Nb		Phase		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non			
Nb		Neutre		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non			
Nb		PE/PEN		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non		Non		1		2,5 mm²		Non			
Protection				Oui		S 202 D		Non		DS 941C A		Non		S 204M B		Non		S 204P K											
Calibre	K/Cal.	IrTh/IN	25 A	1		16 A	1		16 A	1		16 A	1		16 A	1													
Magnétique		IrMg/IN		Forcé		500 A		Standard		160 A		Bas		80 A		Haut		224 A											
RESULTATS																													
Nb	Câble	Neutre	PE/PEN		3G6				3G2.5				5G2.5				5G2.5												
Critère		IB		CC!!		16,2 A		MINI		0,5 A		CC!		13,4 A		MINI		9,0 A											
S Th.		Iz		2,3 mm²		45,1 A		1,1 mm²		26,1 A		1,4 mm²		22,7 A		0,7 mm²		32,7 A											
Ir Mg Max																													
Ik Am/Av				11,8 kA / 0,9 kA				11,8 kA / 1,6 kA				12,9 kA / 0,3 kA				12,9 kA / 1,1 kA													
Sélectivité		Association		Nulle		Sans		I<0,32kA		Avec		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans											
INFOS ICC / PROTECTION																													
Icu / Pdf	Icu Assoc.	Ip	20 kA	20 kA	1,33 kA	6 kA	25 kA	2,41 kA	15 kA	15 kA	0,51 kA	25 kA	25 kA	1,66 kA															
Tmax. Prot.		Tempo		941 ms		50 ms		1103 ms		104 ms																			
Déclencheur				2P2D		2P1D		4P4D		4P4D																			
Contacteur																													
Relais thermique																													
Constructeur				ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi																			
SELECTIVITE																													
Limite		A partir de				0 m		315 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m											
Thermique		Différentielle		Avec		Totale		Avec		Totale		Avec		Totale		Avec		Totale											
Ir Diff.		Tempo.Diff.		300 mA		0 ms		300 mA		0 ms		300 mA		0 ms		300 mA		0 ms											
TEMPS MAX																													
CI		Ph		5000 ms		941 ms		5000 ms		50 ms		5000 ms		1103 ms		5000 ms		104 ms											
PE		Ne		5000 ms		941 ms		5000 ms		50 ms		5000 ms		4378 ms		5000 ms		406 ms											
ICC EXTREMITE																													
Ik3 Max		Ik2 Min										340 A		206 A		1106 A		575 A											
Ik1 Min		If		591 A		A		952 A		A		121 A		A		390 A		A											
LIAISON																													
Largeur		Hauteur		14 mm		14 mm		11 mm		11 mm		13 mm		13 mm		13 mm		13 mm											
Poids				0,32 kg/m				0,18 kg/m				0,26 kg/m				0,26 kg/m													
												BCNJ DE PORTA				Folio													
												Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD2..AD7				24													
		B		RECOLEMENTS										AFFAIRE N° 272261				20											
		A		CREATION										PLAN N°															
Ind.																													
Date :		13/03/2008		Norme :		C1510002		Avis Technique		15L-601																			
														©ALPI Caneco 5.16 JP FAUCHE SA															

RESEAU										FICHE DE CALCUL 4C																	
Rég. de N		TT		I installée		637 A																					
Tension		400 V / 420 V		I Totale		400 A																					
DISTRIBUTION				I Dispo		-237 A																					
Amont		TGBT		Ik3 max		dU		12915 A												0,62 %							
Repère		TGBT		Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme											
CIRCUIT																											
Amont		Repère		TGBT		AD9		TGBT		AD10		TGBT		AD21		TGBT		AD23									
JdB Amont		D.origine																									
Style		Alimentation		Tableau		N et S		Tableau		N et S		Tableau		N et S		Tableau		N et S									
Contenu				3P+N+PE				3P+N+PE				3P+N+PE				P+N+PE											
Désignation				ALIMENTATION COFFRET GARAGE 1				ALIMENTATION COFFRET GARAGE 2				ALIMENTATION COFFRET GARAGE 3				ALIMENTATION AUBETTE 2 POLICE											
INFOS CABLES / RECEPTEUR																											
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	40A	1		1	40A	1		1	40A	1		1	32A	1									
Rep. Récept.	JdB Aval	Rév.	GARAGE 1		A		GARAGE 2		A		GARAGE 3		A		AUBETTE 2		A										
Cos Phi		K Util.	UL	0,8	1		0,8	1		0,8	1		0,8	1		0,8	1										
Cos Phi Dém.		ID/IN	dU Dém.	0	0,00	1,63 %	0	0,00	1,63 %	0	0,00	2,3 %	0	0,00	5,06 %												
CABLE																											
Repère		Mode de pose		13		13		13		13		61															
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Cu		Multi		U1000R2V		Cu		Multi		U1000R2V		Cu		Multi					
Long.		1er Récep.		L. Max		30 m		115 m (CC)		30 m		115 m (CC)		50 m		115 m (CC)		50 m		83 m (DU)							
dU Max		dU Circuit		dU Total		8 %		1,01 %		1,63 %		8 %		1,01 %		1,63 %		8 %		1,68 %		2,30 %					
K t°		K prox		K Comp		Fs		1,00		0,72		1,00		1,00		1,00		0,72		1,00		1,00					
PROTECTION																											
Type		Prot. CI		Disjonct. C		Autres Différentiels		Disjonct. C		Autres Différentiels		Disjonct. C		Autres Différentiels		Disjonct. C		Autres Différentiels									
RESULTATS FORC.		forcé		forcé		forcé		forcé		forcé		forcé		forcé		forcé		forcé									
Nb		Phase		Oui		1		10 mm²		Oui		1		10 mm²		Oui		1		6 mm²		Oui					
Nb		Neutre		Non		1		10 mm²		Non		1		10 mm²		Non		1		6 mm²		Non					
Nb		PE/PEN		Non		1		10 mm²		Non		1		10 mm²		Non		1		6 mm²		Non					
Protection				Non		S 204M C		Non		S 204M C		Non		S 204M C		Non		S 202 C									
Calibre		K/Cal.		IrTh/IN		40 A		1		40 A		1		40 A		1		32 A		1							
Magnétique		IrMg/IN		Standard		400 A		Standard		400 A		Standard		400 A		Standard		320 A									
RESULTATS																											
Nb	Câble	Neutre		PE/PEN		5G10		5G10		5G10		3G6		3G6		3G6											
Critère		IB		FORC		40,0 A		FORC		40,0 A		FORC		40,0 A		FORC		32,0 A									
S Th.		Iz		6,2 mm²		53,8 A		6,2 mm²		53,8 A		6,2 mm²		53,8 A		3,8 mm²		41,2 A									
Ir Mg Max																											
Ik Am/Av				12,9 kA / 3,9 kA		12,9 kA / 3,9 kA		12,9 kA / 2,5 kA		11,8 kA / 0,8 kA																	
Sélectivité		Association		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans									
INFOS ICC / PROTECTION																											
Icu / Pdf	Icu Assoc.	Ip		15 kA		15 kA		5,79 kA		15 kA		15 kA		5,79 kA		15 kA		15 kA		3,74 kA		20 kA		20 kA		1,20 kA	
Tmax. Prot.		Tempo		137 ms		137 ms		329 ms		1153 ms																	
Déclencheur				4P4D		4P4D		4P4D		2P2D																	
Contacteur																											
Relais thermique																											
Constructeur				ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi		ab06fr1.dmi																	
SELECTIVITE																											
Limite		A partir de		3333 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m									
Thermique		Différentielle		Avec		Nulle		Avec		Nulle		Avec		Nulle		Avec		Nulle									
Ir Diff.		Tempo.Diff.		1000 mA		0 ms		1000 mA		0 ms		1000 mA		0 ms		1000 mA		0 ms									
TEMPS MAX																											
CI		Ph		5000 ms		137 ms		5000 ms		137 ms		5000 ms		329 ms		5000 ms		1153 ms									
PE		Ne		5000 ms		473 ms		5000 ms		473 ms		5000 ms		1212 ms		5000 ms		1153 ms									
ICC EXTREMITE																											
Ik3 Max		Ik2 Min		3857 A		954 A		3857 A		954 A		2492 A		862 A													
Ik1 Min		If		1105 A		A		1105 A		A		809 A		A		540 A		A									
LIAISON																											
Largeur		Hauteur		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		14 mm		14 mm									
Poids				0,72 kg/m				0,72 kg/m				0,72 kg/m				0,32 kg/m											
				BCNJ DE PORTA								Folio															
				Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD9..AD2								25															
				A								20															
				Ind.								20															
Date :		13/03/2008		Norme :		C1510002		Avis Technique 15L-601		AFFAIRE N°		272261		PLAN N°													
														©ALPI Caneco 5.16 JP FAUCHE SA													

RESEAU										FICHE DE CALCUL 4C																									
Rég. de N		TT		I installée		637 A																													
Tension		400 V / 420 V		I Totale		400 A																													
DISTRIBUTION				I Dispo		-237 A																													
Amont		TGBT		Ik3 max		dU		12915 A												0,62 %															
Repère		TGBT		Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme				Circuit conforme																			
CIRCUIT																																			
Amont		Repère		TGBT		AD34		TGBT		AD37		TGBT		AD31		TGBT		GEN. ECL. EXT.																	
JdB Amont		D.origine																																	
Style		Alimentation		Divers		N et S		Divers		N et S		Tableau		N et S		Jeu Barres		N et S																	
Contenu				3P+N+PE				3P+N+PE				3P+N+PE				3P+N+PE																			
Désignation				ALIMENTATION POMPES FOD				ALIMENTATION ASCENSEUR				ALIMENTATION INSPECTION BAGAGES				GENERAL ECLAIRAGE EXTERIEUR																			
INFOS CABLES / RECEPTEUR																																			
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	10A	1		1	25A	1		1	20A	1		1	63A	1																	
Rep. Récept.	JdB Aval	Rév.		FOD		A		ASCENSEUR		A		INSP. BAGAGES		A		EXT.		EXT.		A															
Cos Phi		K Util.		UL		0,8		1		50V		0,8		1		50V		0,8		1		50V													
Cos Phi Dém.		ID/IN		dU Dém.		0,3		1,00		2,01 %		0,3		1,00		2,56 %		0		0,00		2,69 %		0		0,00		0 %							
CABLE																																			
Repère			Mode de pose			61			13			61			13																				
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Cu		Uni S>Max		CR1/PVC		Cu		Uni S>Max		U1000R2V		Cu		Multi						Uni S>Max							
Long.		1er Récep.		L. Max		100 m		128 m (CC)		40 m		81 m (CC)		50 m		96 m (CC)																			
dU Max		dU Circuit		dU Total		8 %		1,39 %		2,01 %		8 %		1,94 %		2,56 %		8 %		2,07 %		2,69 %				0 %		0,62 %							
K t°	K prox	K Comp		Fs		1,00		0,71		1,00		1,00		1,00		0,72		1,00		1,00		1,00		0,65		1,00		1,00							
PROTECTION																																			
Type			Prot. CI			Disjonct. D			Dif.300mA			Disjonct. C			Dif.300mA			Disjonct. C			Autres Différentiels			Disjonct. C			Prot Base								
RESULTATS FORC.				forcé				forcé		forcé				forcé		forcé		forcé				forcé				forcé									
Nb		Phase		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		4 mm²		Non		Oui		1		4 mm²		Oui		Non		1		10 mm²		Non	
Nb		Neutre		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		4 mm²		Non		Non		1		4 mm²		Non		Non		1		10 mm²		Non	
Nb		PE/PEN		Non		1		6 mm²		Non		Non		1		4 mm²		Non		Non		1		4 mm²		Non		Non		1		10 mm²		Non	
Protection				Non		S 204P K		Non		S 204M C		Non		S 204M C		Non		S 204M C		Non		S 204M C													
Calibre		K/Cal.		IrTh/IN		16 A		1		25 A		1		20 A		1		63 A		1															
Magnétique				IrMg/IN		Haut		224 A		Standard		250 A		Standard		200 A		Standard				630 A													
RESULTATS																																			
Nb	Câble	Neutre		PE/PEN		5G6				5G4				5G4																					
Critère		IB		CC!!		10,0 A		IN!		25,0 A		FORC		20,0 A		IN!!		63,0 A																	
S Th.		Iz		1,3 mm²		37,5 A		4,2 mm²		24,3 A		3,1 mm²		23,1 A		7,6 mm²		74,7 A																	
Ir Mg Max																																			
Ik Am/Av				12,9 kA		/ 0,8 kA		12,9 kA		/ 1,3 kA		12,9 kA		/ 1,1 kA		12,9 kA		/ 12,9 kA																	
Sélectivité		Association		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans		(Chrono)		Sans																	
INFOS ICC / PROTECTION																																			
Icu / Pdf		Icu Assoc.		Ip		25 kA		25 kA		1,21 kA		15 kA		15 kA		1,97 kA		15 kA		15 kA		1,59 kA		15 kA		15 kA		25,83 kA							
Tmax. Prot.			Tempo			1139 ms		122 ms		290 ms		5000 ms																							
Déclencheur				4P4D				4P4D				4P4D				4P4D																			
Contacteur																																			
Relais thermique																																			
Constructeur				ab06fr1.dmi				ab06fr1.dmi				ab06fr1.dmi				ab06fr1.dmi																			
SELECTIVITE																																			
Limite		A partir de		3333 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m		3333 A		0 m																	
Thermique		Différentielle		Avec		Totale		Avec		Totale		Avec		Nulle		Avec		Nulle																	
Ir Diff.		Tempo.Diff.		300 mA		0 ms		300 mA		0 ms		1000 mA		0 ms				0 ms																	
TEMPS MAX																																			
CI		Ph		5000 ms		1139 ms		5000 ms		122 ms		5000 ms		290 ms		5000 ms		12 ms																	
PE		Ne		5000 ms		4464 ms		5000 ms		471 ms		5000 ms		1127 ms		5000 ms		15 ms																	
ICC EXTREMITE																																			
Ik3 Max		Ik2 Min		804 A		448 A		1316 A		669 A		1063 A		558 A		12915 A		1030 A																	
Ik1 Min		If		285 A		A		487 A		A		374 A		A		1599 A		A																	
LIAISON																																			
Largeur		Hauteur		17 mm		17 mm		18 mm		18 mm		15 mm		15 mm																					
Poids				0,48 kg/m				0,45 kg/m				0,35 kg/m																							
												BCNJ DE PORTA																							
												Fiche de calcul 4 circuits TGBT AD34..GE																							
												AFFAIRE N° 272261								Folio 27															
												PLAN N°								20															
Date : 13/03/2008				Norme : C1510002				Avis Technique 15L-601																											

RESEAU										FICHE DE CALCUL 4C														
Rég. de N		TT		I installée		637 A																		
Tension		400 V / 420 V		I Totale		400 A																		
DISTRIBUTION				I Dispo		-237 A																		
Amont		TGBT		Ik3 max		dU		12915 A												0,62 %				
Repère		TGBT		Circuit conforme																				
CIRCUIT																								
Amont		Repère		TGBT		EXT.1																		
JdB Amont		D.origine		EXT.																				
Style		Alimentation		Eclairage		N et S																		
Contenu				3P+N+PE																				
Désignation				ALIM. 2 MATS 7 PROJECTEURS																				
INFOS CABLES / RECEPTEUR																								
Nb	Conso		K Fois	Lieu géo.		7	1200W		1															
Rep. Récept.		JdB Aval		Rév.		MAT.1-2		A																
Cos Phi		K Util.		UL		0,9		1		50V														
Cos Phi Dém.		ID/IN		dU Dém.		0,8		1,51		4,3 %														
CABLE																								
Repère			Mode de pose			61																		
Type		Ame		Pôle		U1000R2V		Cu		Multi														
Long.		1er Récep.		L. Max		130 m		80 m		181 m (CC)														
dU Max		dU Circuit		dU Total		6 %		2,2 %		2,82 %														
K t°	K prox	K Comp		Fs		1,04		1		1,00		1,00												
PROTECTION																								
Type			Prot. Ci			Disjonct. B			Dif.300mA															
RESULTATS FORC.					forcé					forcé		forcé					forcé					forcé		
Nb			Phase			Oui		1		6 mm²		Oui												
Nb			Neutre			Non		1		6 mm²		Non												
Nb			PE/PEN			Non		1		6 mm²		Non												
Protection					Non		S 204 B																	
Calibre		K/Cal.		IrTh/IN		32 A		1,51																
Magnétique				IrMg/IN		Bas			160 A															
RESULTATS																								
Nb	Câble	Neutre		PE/PEN		5G6																		
Critère			IB			FORC		13,5 A																
S Th.			Iz			2,2 mm²		55,0 A																
Ir Mg Max																								
Ik Am/Av					12,9 kA / 0,6 kA					/					/					/				
Sélectivité			Association			I<0,32kA		Avec																
INFOS ICC / PROTECTION																								
Icu / Pdf		Icu Assoc.		Ip		10 kA		15 kA		0,93 kA														
Tmax. Prot.			Tempo			1901 ms																		
Déclencheur					4P4D																			
Contacteur																								
Relais thermique																								
Constructeur					ab06fr1.dmi																			
SELECTIVITE																								
Limite			A partir de			315 A		0 m																
Thermique			Différentielle			Avec		Totale																
Ir Diff.			Tempo.Diff.			300 mA		0 ms																
TEMPS MAX																								
Ci		Ph		5000 ms		1901 ms																		
PE		Ne		5000 ms		5000 ms																		
ICC EXTREMITE																								
Ik3 Max			Ik2 Min			622 A		360 A																
Ik1 Min			If			221 A		A																
LIAISON																								
Largeur			Hauteur			17 mm		17 mm																
Poids					0,48 kg/m																			
										BCNJ DE PORTA														
										Fiche de calcul 4 circuits TGBT EXT.1														
					B					RECOLEMENTS														
					A					CREATION														
Ind.					MODIFICATIONS					AFFAIRE N° 272261					Folio 28									
Date : 13/03/2008					Norme : C1510002					Avis Technique 15L-601					PLAN N°					20				
©ALPI Caneco 5.16 JP FAUCHE SA																								

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	Tempo	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
TGBT	Disjonct. Gén	400,0 A	T5N 400	PR221DS-LS/I		400 A	400 A	404,6 A	4000 A	100 ms	9111 A	1000 mA	1000 ms
AD8	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C		DDA204 AC	63 A		60,6 A	630 A			1000 mA	0 ms
AD11	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C		DDA204 AC	63 A		60,6 A	630 A			1000 mA	0 ms
AD12	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C		DDA204 AC	63 A		60,6 A	630 A			1000 mA	0 ms
AD17	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C		DDA204 AC	63 A		60,6 A	630 A			1000 mA	0 ms
AD18	Disjonct. C	63,0 A	S270			63 A		60,6 A	630 A			1000 mA	0 ms
AD35	Disjonct. C	50,0 A	S 202 C		DDA202 AC	50 A		107,1 A	500 A			1000 mA	0 ms
GEN. VENT.	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C			63 A		74,7 A	630 A				0 ms
AD20	Disjonct. D	10,0 A	S 202 D		DDA202 AC	10 A		26,1 A	200 A			300 mA	0 ms
AD2	Disjonct. D	16,2 A	S 202 D		DDA202 AC	25 A		45,1 A	500 A			300 mA	0 ms
AD3	Disjonct. C	0,5 A	DS 941C A			16 A		26,1 A	160 A			300 mA	0 ms
AE4	Disjonct. B	13,4 A	S 204M B		DDA204 AC	16 A		22,7 A	80 A			300 mA	0 ms
AD7	Disjonct. D	9,0 A	S 204P K		DDA204 AC	16 A		32,7 A	224 A			300 mA	0 ms
AD9	Disjonct. C	40,0 A	S 204M C		DDA204 AC	40 A		53,8 A	400 A			1000 mA	0 ms
AD10	Disjonct. C	40,0 A	S 204M C		DDA204 AC	40 A		53,8 A	400 A			1000 mA	0 ms
AD21	Disjonct. C	40,0 A	S 204M C		DDA204 AC	40 A		53,8 A	400 A			1000 mA	0 ms
AD23	Disjonct. C	32,0 A	S 202 C		DDA202 AC	32 A		41,2 A	320 A			1000 mA	0 ms
AD33	Disjonct. C	50,0 A	S 204M C		DDA204 AC	50 A		58,9 A	500 A			1000 mA	0 ms
GEN.BUR.	Disjonct. Gén	160,0 A	T1B 160	TMD I		160 A	160 A	157,9 A	1600 A		859 A		0 ms
AS7	Disjonct. C	16,0 A	DS 941C A			16 A		28,3 A	160 A			300 mA	0 ms
AS5	Disjonct. C	20,0 A	S 204L C		DDA204 AC	20 A		30,4 A	200 A			300 mA	0 ms
AD34	Disjonct. D	10,0 A	S 204P K		DDA204 AC	16 A		37,5 A	224 A			300 mA	0 ms
AD37	Disjonct. C	25,0 A	S 204M C		DDA204 AC	25 A		24,3 A	250 A			300 mA	0 ms
AD31	Disjonct. C	20,0 A	S 204M C		DDA204 AC	20 A		23,1 A	200 A			1000 mA	0 ms
GEN. ECL. EXT.	Disjonct. C	63,0 A	S 204M C			63 A		74,7 A	630 A				0 ms
EXT.1	Disjonct. B	13,5 A	S 204 B		DDA204 AC	32 A		55,0 A	160 A			300 mA	0 ms

Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ s.a.



Electricité Industrielle - Automatismes - Informatique - Centrale d'Energie

Route de Moissac - RD917 - 82130 LAFRANCAISE



BCNJ DE PORTA

Réglage des protections

B RECOLEMENTS

A CREATION

Ind. MODIFICATIONS

Date : 13/03/2008 Norme : C1510002

Avis Technique 15L-601

AFFAIRE N° 272261

PLAN N°

Folio

29

29