LEGENDE COURANTS FORTS

TYPE	SYMBOLE	DESIGNATION
A		LUMINAIRE LED GRADABLE ENCASTRE 600x600 29W
A1		LUMINAIRE LED ENCASTRE ETANCHE IP44 600x600 30W
A2		DOWNLIGHT LED ENCASTRE 15W
A3		SPOT ENCASTRE ETANCHE IP54 10W
A4		SPOT LED ENCASTRE IP54 10W
A5		SPOT LED 8W – TEKLA BE REGENT
A6		APPLIQUE LAVADO IP44 15W
A7		LUMINAIRE LED APPARENT ETANCHE IP66 34W
ES1		ECLAIRAGE DE SECURITE
ES2		ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE
C1		BOUTON POUSSOIR LUMINEUX 10A–230V ENCASTRE E: ETANCHE
C2		INTERRUPTEUR LUMINEUX 10A–230V SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE
C3		GRADATEUR DE LUMIERE ENCASTRE
C4		DETECTEUR AUTOMATIQUE DE PRESENCE
C5	TA	TABLEAU COMMANDE ECLAIRAGE
C6		COMMANDE MONTER / DESCENTE DE VOLET ROULANT
C7		BOUTON POUSSOIR ARRET URGENCE
P1		PRISE DE COURANT 2x10/16A+T–230V ENCASTREE
P2	TV	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T–230V ENCASTREE – ALIMENTATION TELEVISION (h 1m80 du sol)
P3		PRISE DE COURANT 2x10/16A+T–230V EN SAILLIE IP44
P4		PRISE DE COURANT 3x32A+N+T EN SAILLIE IP44
P5		POSTE DE TRAVAIL PTI CONSTITUE DE : 2 PCN 2x10/16A 230V + 2 PC détrompées + 2 RJ45 + 1 conjoncteur (prise T)
		ATTENTE ELECTRIQUE (3mt de cable U+R sur boite de raccordement) AO= Ondeuleur VR= Volet Roulant LB= Low Boom PA= Porte Automatique BAT= Batterie Electrique VC= Vanclo Convecteur
	GTL	GAINE TETE DE LIT EQUIPEE DE 4 PCN À 45°C détrompées 2x10/16A 230V, Eclairage lecture, 2 RJ45, 1 conjoncteur (prise T), 1 AM auto-Ejectable cablée, 1 Air Médical, 2 O2, 3 Vides, 1 commande store + Commandes éclairages
		GOULOTTE 3 COMPARTIMENTS
		TABLEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE N/R
		DESIGNTE GAINE MULTIFLUIDES
		DESIGNTE EN GOULOTTE 3 COMPARTIMENTS

TYPE	SYMBOLE	DESIGNATION
	CcC.CFC	CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS NORMAL/REMPLACEMENT ET ONDULE
	CcC.CFA.VDI	CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES CFA – VDI
	CcC.SSI	CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES SSI

LEGENDE COURANTS FAIBLES

LEGENDE DU MATERIEL

	POSTE VIDEOPHONE PRINCIPAL
	POSTE VIDEOPHONIQUE
	LECTEUR DE BADGE
	BOITIER VERT DE DEVERROUILLAGE
	BOUTON POUSSOIR DE SORTIE LIBRE
	HUBLOT DE SIGNALISATION APPEL MALADE
	MANIPULATEUR APPEL MALADE
	TIRETTE D'APPEL
	TERMINAL AVEC AFFICHEUR ET PHONIE
	BOUTON ACQUITTEMENT APPEL MALADE
	PUPITRE APPEL MALADE
	AFFICHEUR APPEL MALADE
	PRISE TV
	BOUTON POUSSOIR SONNETTE CARILLON
	PRISE JACK
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	VOYANT INDICATEUR D'ACTION
	DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE
	SIGNALISATION VISUELLE D'ALARME INCENDIE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE (SIRENE ADS)
	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE
	COFFRET DE REPORT D'ALARME INCENDIE
	CLAPET COUPE FEU
	VOLET COUPE FEU
	PRISE RJ45 INFORMATIQUE/TELEPHONE
	PRISE RJ45 POUR BORNE WIFI EN FP
	PRISE RJ45 POUR BORNE DECT EN FP

HOPITAL NOVO - SITE PONTOISE
RESTRUCTURATION DE LA TOUR 1 BMC
SCHEMA DIRECTEUR SECURITE INCENDIE

MAITRE D'OUVRAGE
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE
6, avenue de l'Ile de FRANCE
95300 PONTOISE

MAITRE D'OEUVRE
BIM INGENIERIE
21, avenue Edouard Belin **Tél: 01.47.08.17.65**
92500 Rueil-Malmaison **contact@biminngenierie.fr**

BUREAU DE CONTROLE

COORDINATEUR CSPS

COORDINATEUR SSI

IND	DATE	MODIFICATION	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	VISE PAR
E					
D					
C					
B					
A					
0	JUIN 26	PREMIERE EMISSION	D.C	D.B	T.B

LOT		PHASE
ELE	BATIMENT BMC - TOUR 1 IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS CFO/CFa/SSI NIVEAU R+5	DCE

ECHELLE	N° FICHIER INFORMATIQUE								INDICE
	N° AFFAIRE	EMETTEUR	BAT.	ZONE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO	
1/50	BIM_26_03	BIM	BMC	T1	PLA	R+5	ELE	04	0