

LÉGENDE PLOMBERIE

	➤ Réseau Evacuation Eaux vannes
	➤ Réseau Evacuation Eaux usées
	➤ Réseau Evacuation Eaux usées suspendu
	➤ Réseau ventilation primaire
	➤ Réseau eau froide
	➤ Réseau eau chaude

Appareil	Débit en l/s	Diamètre Int/Ext Cuivre (mm) EF/ECS
Lavabo	0.20	Φ10/12
Evier	0.20	Φ12/14
WC avec bati-support	0.12	Φ10/12
Vidoir	0.33	Φ14/16
Plan vasque	0.20	Φ12/14
Douche	0.20	Φ12/14
Lave-bassin	0.15	Φ10/12
Lave vaisselle	0.10	Φ10/12
Douchette	0.07	Φ10/12

Appareil	Débit en l/s	Diamètre PVC (mm) EU/EV
Lavabo	0.3	Φ40
Evier	0.5	Φ50
WC avec Bati-support	1.5	Φ100
Condensats	-	Φ32
Vidoir	0.5	Φ50
Plan vasque	0.3	Φ40
Douche	0.5	Φ50
Lave bassin	0.3	Φ100
Siphon de douche	1.3	Φ50
Siphon de sol	1.3	Φ100

HOPITAL NOVO - SITE PONTOISE
RESTRUCTURATION DE LA TOUR 1 BMC
SCHEMA DIRECTEUR SECURITE INCENDIE

MAITRE D'OUVRAGE
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE
6 Avenue de l'île de FRANCE
95300 PONTOISE

MAITRE D'OEUVRE
BIM INGENIERIE
21, avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON

Tél: 01.47.08.17.65
contact@bimingenierie.fr



E									
D									
C									
B									
A	JUN 2026	MISE A JOUR				SBA	L.G	L.G	L.G
D	FEB 2026	PREMIERE EMISSION				SBA	L.G	L.G	L.G
IND	DATE	MODIFICATION				ETABLI PAR	VERIFIE PAR	VISE PAR	

LOT	BATIMENT BMC - TOUR 1 PLAN PLOMBERIE NIVEAU R+6							PHASE
PLB								DCE
ECHELLE	N° AFFAIRE	EMETTEUR	DAT.	ZONE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO
1/50	BIM_26_03	BIM	BMC	T1	PLA	R+6	PLB	17