N5T1

LIMITE DU PROJET

GTL 01 poste avec prises FM :
- 2 prises oxygène
- 2 prises air comprimé médical ACM 4B
- 2 prises vide médical VM

GTL 02 postes avec prises FM :
- 4 prises oxygène
- 4 prises air comprimé médical ACM 4B
- 4 prises vide médical VM

Raccordement sur les réseaux primaires O2, ACM crées et vide existant dans la GT fluides médicaux

Coffret d'alarme fluides médicaux O2 /ACM et vide

PANOPLIE DE DETENTE F.M



LEGENDE FLUIDES MEDICAUX

	RESEAU AIR COMPRIME PRIMAIRE
	RESEAU OXYGENE PRIMAIRE
	RESEAU AIR COMPRIME SECONDAIRE
	RESEAU OXYGENESECONDAIRE
	RESEAU PRIMAIRE VIDE MEDICAL
	RESEAU SECONDAIRE VIDE MEDICAL
	PRISE OXYGENE
	PRISE AIR MEDICAL
	PRISE VIDE MEDICAL
	VANNE
	GRILLE DE VENTILATION FLUIDE
A	COFFRET D'ALARME
	ARMOIRE DE DETENTE SECONDAIRE ET COUPURE
	CAPTEUR DE PRESSION / DEPRESSION
	CLAPET ANTI RETOUR

HOPITAL NOVO - SITE PONTOISE
RESTRUCTURATION DE LA TOUR 1 BMC
SCHEMA DIRECTEUR SECURITE INCENDIE

MAITRE D'OUVRAGE
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE
6 Avenue de l'Ile de FRANCE
95300 PONTOISE

MAITRE D'OEUVRE
BIM INGENIERIE
21, avenue Edouard Belin **Tél: 01.47.08.17.65**
92500 Rueil-Malmaison **contact@bimingenierie.fr**

IND	DATE	MODIFICATION	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	VISE PAR
E					
D					
C					
B					
A					
0	JUIN 2026	PREMIERE EMISSION	L.G	L.G	T.B

LOT		PHASE
FM	BATIMENT BMC - TOUR 1 PLAN DES FLUIDES MEDICAUX NIVEAU R+5	DCE

ECHELLE	N° AFFAIRE	EMETTEUR	BAT	ZONE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO	INDICE
1/50	BIM_26_03	BIM	BMC	T1	PLA	R+5	FM	08	0