

Jeu. 19/06/2018

Objet : Levée point d'arrêt bétonnage PR 3+500 sens 2

Doc. de référence : CCTP 2.6 mise en œuvre des bétons

1. Bon de livraison

- centrale NF : Conforme

- Formule CXB EN 206 C35/45 XF4 G3 NF : Conforme

- Heure arrivée l'empile 1 : 21h30 Départ : 22h00

2. Essai d'affaissement

- MCMU → Conforme

3. Essai de l'essai en air occlus : 5,1% Conforme.

T° Béton : 23,3°C

4. Prélèvements pour essais R_c : 6 prélèvements (Sigma Béton) OK

Conclusion : Béton conforme
Levée du point d'arrêt bétonnage.


Observations :

Balivage : VL sens 2 neutralisée

brutelle ech 14 insatien sens 2 fermée

Représentant DIR CE

F. Boisbouvier



Entreprise Signature

