PUI

ATTENTION
LA ZONE CHANTIER NE PREND PAS EN COMPTE TOUS LES LOCAUX SANS DETECTION ACTUELLEMENT
LA R7 & NFS 61-970 STIPULE QUE EN TYPE U TOUS LES LOCAUX DOIVENT ETRE EQUIPER DE DETECTION

PHARMACIE CENTRALE
PHARMACIE AMBULATOIRE
ZONE 6
ZONE 7
ZONE 8
ZONE 9
ZONE 10
ZONE 91B
PARKINGS VISITEURS 89.20 NIV -4 HAUT
PARKINGS VISITEURS 87.90 NIV -4 BAS
CUISINE
SERVICE BIOMEDICAL
SERVICE TECHNIQUE
BIBERONNERIE
MAGASIN HOTELIER
TAL
UPDM

SYMBOLE	REF	DESIGNATION	CABLAGE
	BASALT	COFFRET DE GESTION ET D'ALIMENTATION DE L'ALTAIR	3G 1.5 CR1
	ALTES	BOITIER D'EXPLOITATION DE L'ALTAIR	4x1P8/10 SYT1
	ALTRA	TABLEAU REPETITEUR ALPHANUMERIQUE	4x1P8/10 SYT1
	VOA	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE PONCTUEL ADRESSABLE SANS SOCLE ISOLATEUR DE COURT CIRCUIT	1P8/10 SYT1
	VOA	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE PONCTUEL ADRESSABLE AVEC SOCLE ISOLATEUR DE COURT CIRCUIT	1P8/10 SYT1
	VTVA	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE PONCTUEL ADRESSABLE AVEC SOCLE ISOLATEUR DE COURT CIRCUIT	1P8/10 SYT1
	VTVA	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE PONCTUEL ADRESSABLE SANS SOCLE ISOLATEUR DE COURT CIRCUIT	1P8/10 SYT1
	IA	INDICATEUR D'ACTION	1P8/10 SYT1
	IA	INDICATEUR D'ACTION (E POUR ETANCHE)	1P8/10 SYT1
	BMAL	DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE A LED SANS ISOLATEUR C.C.	1P8/10 SYT1
	DIVA	DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE A LED AVEC ISOLATEUR C.C.	1P8/10 SYT1

CABLAGE DI EXISTANT 1pb/10 SYT1
CABLAGE DI FUTURE 1pb/10 SYT1
CABLAGE DI JARRETIERE 1pb/10 SYT1

Z = N° DE ZONE
A = ADRESSE DU POINT
Z / A

M	23/11/18	RECOLEMENT PHARMACOTECHNIE	7195	ATS	ATS

Maître d'Ouvrage :

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

HOPITAL ROBERT-DEBRE

48 BOULEVARD SERURIER
75019 PARIS
tél 33 (0) 1 40 03 20 00
fax 33 (0) 1 40 03 20 20

Maître d'Oeuvre :
CABINET MOREL
24 RUE ALFRED DE VIGNY 37000 TOURS
Tél. : 09 84 84 40 00
contact@cabinetmorel.eu

Bureau d'Etudes :
CABINET MOREL
24 RUE ALFRED DE VIGNY 37000 TOURS
Tél. : 09 84 84 40 00
contact@cabinetmorel.eu

LOT 10

Bureau de Controle :
ALPES CONTROLE ILE DE FRANCE
LE CHARLEBOURG Bat.B
14/30 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES
Tél. : 01 46 49 10 46 - colombes@alpes-controles.fr

Coordinateur SSI :
NAMIXIS & SSICOOR
B16 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
92240 MALAKOFF
Tél. : 01 49 65 50 25 - cyril.bernu@groupesystexa.com

ETUDES ET RÉALISATIONS D'INSTALLATION DE SÉCURITÉ

ERIS
10-12 Rue Marat
94400 VITRY / SEINE
Tél : 01 45 15 29 99
Fax : 01 46 70 67 10
e-mail : eris@eris-di.com
Site : www.eris-di.com

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

APSAD N°008/88/I7.F7

L	17/10/18	MIGRATION DES DETECTEURS IONIQUES EN DETECTEURS OPTIQUES	7069	HD	ATS
K	07/03/17	CREATION D'UNE PHARMACOTECHNIE PJ	6077	ATS	ATS
J	07/07/17	RECOLLEMENT PHARMACOTECHNIE NPT	6596	ATS	ATS
I	07/02/17	CREATION D'UNE PHARMACOTECHNIE	6318	ATS	ATS
H	05/08/15	MISE A JOUR DES ADRESSES DE LA ZONE TGBT 1	5555	PJ	DB
G	17/07/15	MISE A JOUR DU FOND DE PLAN ET AJOUT DE 6 VOA	5555	ATS	ATS
F	12/04/07	MISE A JOUR	1756	GT	DB
E	20/06/05	RECOLEMENT	1090	B-C	DB
D	20/09/04	RECOLEMENT	732	B.PH	DB
C	10/06/03	MISE A JOUR CLOISONNEMENTS ET DETECTION INCENDIE	449	B.PH	DB
B	22/11/02	ADRESSAGE DI ET DM	/	B.PH	DB
A	07/08/02	CREATION	/	B.PH	DB

N° FICHIER INFO : 968-303-SS4-M.dwg

Echelle : 1/200

PHASE: APS/PEO/DCE
(Synthèse/Consultation/Recolement)

DOE

Objet :

PLAN D'IMPLANTATION
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DETECTION INCENDIE R-4

N° Dossier ERIS : 968

N° Document : 303