




LEGENDE :

	Gaine soufflage
	Gaine reprise
	Gaine extraction VMC
	Gaine air neuf
	Gaine air rejeté
	Réseau Oxygène
	Réseau vide
	Gainable
	Cassette
	Radiateur à eau
	Bouche de reprise / extraction VMC
	Bouche de soufflage / grille de soufflage
	Caisson DSF / Tourelle DSF
	Ventilation Haute (VH)
	Ventilation Basse (VB)

MAITRE D'OUVRAGE



HOPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI MONDOR
1 rue Gustave Eiffel
94000 Créteil

RESTRUCTURATION DES UNITES DE PSYCHIATRIE -
BATIMENT BOURGUIGNON - SITE ALBERT
CHENEVIER

<u>ARCHITECTE MANDATAIRE</u> AFE ARCHITECTURE 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40 Fax: 01.45.22.61.46					<u>ECONOMISTE</u> CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52 Fax: 01.45.22.34.11					
<u>BET FLUIDES</u> FB INGE 2, Chemin des Longs Réages 91150 PUISELET LE MARAIS Tél.: 06 24 97 00 56					<u>BET STRUCTURE</u> SC SCTRCUTURES 6 rue La Bouchie 87700 AIXE SUR VIENNE Tél.: 06 29 45 72 82					
<u>CSSI</u> CASIC 23 rue du Départ 75014 PARIS Tél.: 06 23 55 54 08					<u>ACOUSTICIEN</u> ABC DECIBEL 4 place louis Armand 75012 PARIS Tél.: 06 23 33 79 24					
DCE			CARNET DE SYNOPTIQUES - PROJET							
Affaire	BAT	Emetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveaux	Zone	Indice	Echelle
APHP	TB	FBI	02/2026	DCE	SYN	SYN400	TN	--	0	

TOITURE

SYNOPTIQUE VENTILATION ET EMETTEURS

R+1

RDC

VS



N° Affaire	990
Phase	DCE

APHP BOURGUIGNON

Synoptique Ventilation et émetteurs

Date	02/2026	Numéro	SYN401
Echelle		Indice	

TOITURE

RDC

VS

SYNOPTIQUE VENTILATION ET EMETTEURS UNITE MELEZES



	N° Affaire	990	APHP BOURGUIGNON	Synoptique Ventilation et émetteurs unité MELEZES	Date	02/2026	Numéro SYN402
	Phase	DCE			Echelle		

DESENFUMAGE UNITE DES MELEZES

TOITURE

RDC

VH 0-1
en façade à créer
1/200è de la surface
SU > 20 dm²

✂

VB 0-1
en façade à créer
V < 5m/s
SU > 20 dm²

✂

Circulation C139 m²

VH 0-2
naturelle à créer
1/200è de la surface
SU > 25 dm²

✂

VH 0-3
en façade à créer
1/200è de la surface
SU > 25 dm²

✂

VH 0-4
en façade à créer
1/200è de la surface
SU > 25 dm²

✂

VB 0-2
en façade à créer
V < 5m/s
SU > 75 dm²

✂

Circulation C2149 m²

VH 0-5
existante
châssis toit

✂

VB 0-3
existante

✂

Circulation C335 m²

VH 0-6
existante
châssis toit

✂

VB 0-4
existante

✂

Circulation C421 m²

VH 0-7
existante à adapter

✂

VB 0-5
existante à remplacer

✂

Circulation C520 m²

DESENFUMAGE BÂTIMENT EN R+1

