PHASE 1

PHASE 3

PHASE 2

AND 11
Prise air neuf
ALDES AP 639
5 400 m3/h

Dévoiement gaine ventilation Ø200

EXT 05
Caisson de désenfumage
ALDES ProtectONE TA 355B 5,5 kW
Q = 10 800 m3/h
(+20% = 12 960 m3/h)

AND 13
Prise air neuf
ALDES AP 639
5 400 m3/h

EXT 07
Tourelle de désenfumage
ALDES VELONE F400 27.0 6/8T - 2vitesses
Q = 5400 / 10 800 m3/h
(+20% = 6 480 / 12 960 m3/h)

EXT 06
Tourelle de désenfumage
ALDES VELONE F400 27.0 6T 5,5 kW
Q = 10 800 m3/h
(+20% = 12 960 m3/h)

Alimentation TGS

TGS

Liaisons depuis CMSI

ASCENSEURS

Dévoiement gaine ventilation Ø400

AND 15
Prise air neuf
ALDES AP 639
5 400 m3/h

AND 16
Prise air neuf
ALDES AP 639
5 400 m3/h

Dévoiement gaine ventilation Ø200

EXT 08
Caisson de désenfumage
ALDES ProtectONE R 9.0
Q = 5 400 m3/h
(+20% = 6 480 m3/h)

Batiment 3
Terrasse

O
S
N
m

Maître d'Ouvrage
& Maître d'Oeuvre

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY (03)
Boulevard Denière - 03200 VICHY

BAT.3 - PAVILLON HOULBERT DESENFUMAGE AILE OUEST (SMR)

BATIMENT N°3 - PAVILLON HOULBERT - AILE OUEST - NIVEAUX RDC / R+1 / R+2 / R+3

Bureau de Contrôle :	Coordinateur S.S.I. :
--	--

Type de plan :

Phase : DCE

N° de l'Opération : 2026-06

Format : A1

N° de Plan : 14

Echelle : 1/100

TRAVAUX PAR PHASE - NIVEAU TERRASSE

IND	DATE	DES.	VISA	MODIFICATION
A	15/06/26	JS	FD	Création du plan