



FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENT

Direction de Chantier CEA
Chantier LMJ
33116 LE BARP Cedex
☎ 05 56 88 88 88 - Fax : 05 56 88 88 89

Entreprise émettrice du document : CEGELEC

Au titre du marché : C - COURANTS FORTS

Document examiné : T

Document reçu le **21/12/2004**

Titre du document :

FICHE PRODUIT GROUPES ELECTROGENES SECUORS CUVE A FUEL

n° : **LMJ 41500 H60 2FP CCRC 1012**

indice: B

Visa :

VAO/AUC

Observations :

Personnaliser les documents techniques, plans type et tableaux.

Rappel :

La cuve à fuel doit être conforme au CCTP § 3.2.4.7.2 à 3.2.4.7.9 , il manque en particulier les informations concernant :

- l'évent réglementaire
- le dispositif de vidange
- l'indicateur de niveau électrique
- le dispositif à enrouleur pour mise à la terre des camions
- les pattes de mise à la terre

Il manque un plan de bornier pour le détecteur de fuite.

Les informations niveau cuve et détection fuite seront reportées vers la supervision.

Sur le plan type figure un seul trou d'homme, 2 trous d'homme de visite de diamètre min. 500 mm sont demandés au CCTP C.

Suivant le § 3.2.4.7.4 du CCTP C 2 vannes pompiers sont installées dans la niche de dépotage, confirmer que ces vannes sont bien prévues.

Ne pas oublier les accessoires normalisés de sécurité incendie

➤

Visé par : Philippe MERIOT

le 20/10/2004

Fonction : RTC Courants Forts

Numéro Chrono :12396 MCB C00 FX 51 h2