

Maître d'Ouvrage :

CPAM
2, rue des Alliés
38000 GRENOBLE

Economiste:

IDE DE PROJET
3 Rue Maryse Bastié
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Réaménagement partielle de l'agence
CPAM à BOURGOIN-JALLIEU (38)

*Lots N°8 :
Electricité Courants faibles
Date : juin 2026*

D.P.G.F.

AVANCEMENT DU PROJET

☐

CONCOURS

☐

APS

☐

APD

☒

DCE

☐

AMT

☐

EXE

Concepteur :

Etude Conseil Ingénierie - E.C.I.
125 rue du Placyre
38500 VOIRON
Tel : 04.76.65.37.31
Courriel : info@eci-bet.com
Web : <http://www.eci-bet.com>

Poste	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	P.T. HT
	NOTA : Il est rappelé que ce quantitatif n'est pas contractuel et qu'en aucun cas l'entreprise ne pourra faire valoir un défaut ou un oubli dans ce document pour justifier une finition incomplète ou non conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulières et au dossier de plans. Les propositions ne seront étudiées qu'aux conditions expresses suivantes : - la proposition doit être présentée dans le cadre ci-après - les prix doivent être indiqués et détaillés pour chaque article du présent quantitatif. - le coût de la main d'œuvre doit être intégré aux coûts unitaires.				
2.	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE				
2.1.	ORIGINE DES INSTALLATIONS		pm		
2.2.	NEUTRALISATION DES RESEAUX / DEPOSE DES EQUIPEMENTS				
	Dépose et évacuation des différents équipements des zones réaménagées suivant CCTP	ens	1		
	PV de neutralisation	ens	1		
	dépose armoire électrique dans SDR suivant CCTP	ens	1		
	Montant poste 2.2. € HT				
2.3.	PERCEMENT, REBOUCHAGE				
	Percements et rebouchages	ens	1		
	Montant poste 2.3. € HT				
2.4.	ADDUCTION ELECTRIQUE		PM		
2.5.	RESEAU DE TERRE & EQUIPOTENTIALITE				
	Test prise de terre	u	1		
	Mise à la terre des masses d'utilisation	ens	1		
	Barrette de terre Type COSGA	ens	1		
	Liaison équipotentielle principale	ens	1		
	Liaisons équipotentielles supplémentaires	ens	1		
	Divers, accessoires	ens	1		
	Montant poste 2.5. € HT				
2.6.	TGBT				
	Fourniture, pose raccordement et câblage suivant CCTP				
	protections complémentaires suivants CCTP dans TGBT et TD selon § Alimentation FM	ens	1		
	remarques indiquées dans le rapport périodique selon CCTP dans armoire plateforme	ens	1		
	remarques indiquées dans le rapport périodique selon CCTP dans armoire A	ens	1		
	remarques indiquées dans le rapport périodique selon CCTP dans armoire baie Info	ens	1		
	mise à jour des schémas d'armoire suivant cctp	ens	1		
	Divers, accessoires	ens	1		
	Montant poste 2.6. € HT				

2.7. DISTRIBUTION SECONDAIRE				
chemins de câbles complémentaire suivant CCTP et plan	ml	40		
goulotte 2 compartiments suivant CCTP	ml	30		
ensemble de la distribution en cloison ou encastrée	ens	1		
Divers accessoires	ens	1		
Montant poste 2.7. € HT				
2.8. ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES				
luminaire N°1 conforme CCTP	u	9		
luminaire N°2 conforme CCTP	u	4		
luminaire N°3 avec DP conforme CCTP	u	4		
luminaire N°4 conforme CCTP	u	45		
luminaire N°5 conforme CCTP	u	7		
inter SA étanche conforme CCTP	u	0		
inter SA conforme CCTP	u	7		
inter VV conforme CCTP	u	0		
Bouton poussoir saillie conforme CCTP	u	0		
interr VV avec voyant lumineux conforme CCTP	u	0		
inter VV étanche conforme CCTP	u	0		
BP lumineux conforme CCTP	u	0		
Détecteur de présence en applique conforme CCTP	u	4		
Détecteur de présence en plafond conforme CCTP	u	2		
télérupteur		PM		
Ensemble sonnerie 2 tons conforme CCTP	ens	0		
Socle 32A pour plaques électriques	u	0		
PC 2x10/16A+ T pour frigo TOP	u	0		
PC 2x10/16A+T conforme CCTP	u	81		
PC 2x10/16A+T info conforme CCTP	u	pm		
PC 2x10/16A+T étanche conforme CCTP	u	0		
Canalisations pour appareils ci-dessus	ens	1		
Percements et rebouchages	ens	1		
Divers, accessoires	ens	1		
Montant poste 2.8. € HT				
2.9. APPAREILLAGE			PM	
2.10. ECLAIRAGE EXTERIEURE			so	
2.11. ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ				
Bloc autonome 45lm à remplacer, 1h avec étiquette, type SATI	u	4		
Bloc autonome étanche 45lm à remplacer, 1h avec étiquette, type SATI	u	1		
déplacement des blocs existants		PM		
Boitier de télécommande de mise au repos	u	1		
Canalisations pour appareils ci-dessus	ens	1		
Divers, accessoires	ens	1		

		Montant poste 2.11. € HT			
--	--	--------------------------	--	--	-------------

2.12.	ALIMENTATIONS F.M. ET AUTRES USAGES					
	Fourniture et pose des canalisations, compris tous accessoires, conformément au CCTP, pour les alimentations suivantes :					
	Alimentation unité extérieure clim eau sol par Câble U1000 R2V 5x10mm² sous fourreau conforme CCTP	ens	3			
	Alimentation unité intérieur clim en faux plafond par Câble U1000 R2V 3x2,5mm² sous fourreau conforme CCTP	ens	18			
	Alimentation boîtier R32 clim en faux plafond par Câble U1000 R2V 3x1,5mm² sous fourreau conforme CCTP	ens	2			
	fourreau pour thermostat clim y compris goulotte suivant configuration suivant CCTP	ens	18			
	Alimentation commande centralisée clim en cloison par Câble U1000 R2V 3x1,5mm² sous fourreau conforme CCTP	ens	1			
	Alimentation extracteur simple flux par Câble U1000 R2V 3x1.5mm² sous fourreau conforme CCTP	ens	4			
	report de défaut en façade TGBT suivant CCTP	ens	4			
	Alimentation porte automatique par Câble U1000 R2V 3x2,5mm² sous fourreau conforme au CCTP	ens	so			
	Alimentation BSO par Câble U1000 R2V 3x2,5mm² sous fourreau conforme au CCTP	ens	1			
	BP de commande avec liaison filaire	ens	1			
	Alimentation vidéo projecteur par Câble U1000 R2V 3x1,5mm² sous fourreau conforme au CCTP	ens	so			
	Alimentation écran de projection par Câble U1000 R2V 3x1,5mm² sous fourreau conforme au CCTP	ens	so			
	Alimentation ventouse ou gache par Câble U1000 R2V 3x1,5mm² sous fourreau conforme au CCTP	ens	2			
	Montant poste 2.12. € HT					
	2.13. BORNES DE RECHARGE IRVE					
	Cablage alimentation bornes y compris protections adaptées dans TGBT conforme CCTP	ens	2			
	Borne véhicule électrique double y compris support mural conforme CCTP	ens	1			
	badge RFID	u	10			
	Alimentation et protection dans TGBT		pm			
	Montant poste 2.13. € HT					
	Montant poste 2 OUVRAGES ELECTRICITE. € HT					

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANTS FAIBLES				
3.1.	ORIGINE DES INSTALLATIONS		PM	
3.2.	INSTALLATION INFORMATIQUE			
	prises informatique type RJ 45 catégorie 6E conforme au CCTP y compris raccordements			
	en cloison	u	0	
	en goulotte	u	40	
	pour tv	u	1	
	cablage pour prises informatique catégorie 6E conforme au CCTP y compris raccordements	u	41	
	équipement complémentaire de la baie de brassage conforme au CCTP	ens	1	
	recette conforme au CCTP	ens	1	
	liaison HDMI – VGA entre l'emplacement du vidéo projecteur et la gaine technique dans la salle de réunion	ens	0	
	Montant poste 3.2. € HT			
	Montant poste 3 TRAVAUX COURANTS FAIBLES. € HT			

4.	DESCRIPTION DE L'ALARME INCENDIE			
4.1.	GENERALITES		PM	
4.2.	LES APPAREILS DE COMMANDE MANUELLE		inchangé	
4.3.	LES AVERTISSEURS SONORES		inchangé	
4.4.	CANALISATIONS		so	
	Montant poste 4 ALARME INCENDIE. € HT			
5.	DESCRIPTION DE TV et SONORISATION			
	Mise en place à l'accueil d'une prise RJ 45 supplémentaire pour raccordement de la TV, voir § informatique.		voir § informatique	
6.	DESCRIPTION DU CONTRÔLE D'ACCES			
	câblage multi paire portillon extérieur (fourreau extérieur à charge lot VRD)	ens	1	
	câblage multi paire porte d'accès extérieur de la salle silence	ens	1	
	lecteur de badge		hors lot	
	Montant poste 6 CONTRÔLE D'ACCES. € HT			
7.	DESCRIPTION DE L'ALARME INTRUSION		Inchangée	

8.	ESSAIS DES INSTALLATIONS			
8.1.	EPREUVES PREALABLES A LA RECEPTION DES INSTALLATIONS			
	Montant poste 8.1. € HT			PM
8.2.	GARANTIE TECHNIQUE			
	Montant poste 8.2. € HT			PM
8.3.	NETTOYAGE DE CHANTIER			
	Nettoyage de chantier suivant CCTP	ens	1	
	Montant poste 8.3. € HT			
	Montant poste 8 ESSAIS DES INSTALLATIONS. € HT			
9.	REGLES ET DIMENSIONNEMENT			
9.1.	LOIS ET REGLEMENTS			
	Montant poste 9.1. € HT			PM
9.2.	CONDITIONS MINIMA A RESPECTER			
	Montant poste 9.2. € HT			PM
9.3.	TELEPHONE			
	Montant poste 9.3. € HT			PM
	Montant poste 9 REGLES ET DIMENSIONNEMENT. € HT			PM
10.	MISE EN ROUTE / ASSISTANCE			
10.1.	ASSISTANCE TECHNIQUE			
	Montant poste 10.1. € HT			PM
10.2.	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES / DOSSIER DE SYNTHESE			
	DOE 3 exemplaires papiers et 1 support informatique	ens	1	
	Montant poste 10.2. € HT			
	Montant poste 10 MISE EN ROUTE / ASSISTANCE € HT			

RECAPITULATION

Montant poste 2 OUVRAGES ELECTRICITE. € HT

Montant poste 3 TRAVAUX COURANTS FAIBLES. € HT

Montant poste 4 ALARME INCENDIE. € HT

Montant poste 8 ESSAIS DES INSTALLATIONS. € HT

Montant poste 9 REGLES ET DIMENSIONNEMENT. € HT

Montant poste 10 MISE EN ROUTE / ASSISTANCE € HT

MONTANT TOTAL TRAVAUX € HT

TAUX DE T.V.A 20%

MONTANT TOTAL TRAVAUX € TTC

	- €
	- €
	- €
	- €
PM	
	- €
	- €
	- €