

PROJET	PHASE	EMET	LOT	DOC	BAT	NUM	IND	Nom de fichier	Echelle	
PIECES ECRITES										
Annexes CVC										
6.1 - Bilan aéraulique										
3672	DCE	PAT	CVC	DOC	A6	4605	A	Lot N°04 Bilan aéraulique	-	A2
6.2 - Bilan thermique des SdR										
3672	DCE	PAT	THE	DOC	A6	4608	A	Lot N°04 Bilan thermique des SdR_Bur. Mixtes	-	A2
3672	DCE	PAT	THE	DOC	A6	4607	C	Lot N°04 Etudes de charges	-	A2
6.3 - Tableau des écarts										
3672	DCE	PAT	CVC	DOC	A6	4604	A	Lot N°04 Tableau des écarts	-	A2
								PUISSANCES PANNEAUX RAYONNANTS		
								47 AUST - Ilots 1200x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1200x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1490x960mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C		A4
								47 AUST - Ilots 1500x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1500x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1700x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1700x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2000x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2000x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 3 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2400x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 2 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2400x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2500x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 3 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2500x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 2 bacs		A4
								Schéma type avec luminaire		A4
6.4 - Fiches techniques										
								FT 2.2.3 - Armaflex		A4
								FT 2.2.3 - kingspan kooltherm		A4
								FT 2.2.3 - Rockwool 800		A4
								FT 2.2.5 - Flexible hydraulique		A4
								FT 2.2.5 - Vannes d'isolement		A4
								FT 2.2.5.1 - Vannes régulations ventilo		A4
								FT 2.2.5.2 - Sonde condensation		A4
								FT 2.2.5.2 - Vannes 6V		A4
								FT 2.3.1.2 - Clapets Coupe Feu CR120		A4
								FT 2.3.1.2 - Climcover Roll ALU2 KA		A4
								FT 2.3.1.2 - Dammgulast		A4
								FT 2.3.1.2 - MR Rad Régul'air 2		A4
								FT 2.3.1.2 - Registres motorisés CO²_HFB		A4
								FT 2.3.1.2 - Registres motorisés CO²_UKV		A4
								FT 2.3.1.2 - Réseaux souples M0.M1		A4
								FT 2.3.1.2 - Sonde CO²_TCO2		A4
								FT 2.3.1.2 - Traxiflex		A4
								FT 2.3.1.3 - France Air CBT CF		A4
								FT 2.3.1.3 - France air GAP88		A4
								FT 2.3.1.3 - Halton FLE		A4
								FT 2.3.1.3 - Halton SLL		A4
								FT 2.3.1.3 - VIM Auréa		A4
								FT 2.3.1.4 - Transfert GZ60		A4
								FT 2.3.3 - Canal'air		A4
								FT 2.3.3 - Halton GSD		A4
								FT 2.4.1 - Ventilo-convecteurs 4 tubes		A4
								FT 2.4.1.3 - Grilles Halton SLL		A4
								FT 2.4.2 - Plafond rayonnant 4 tubes		A4
								FT 2.4.2.4 - Sonde Ambiance		A4
								FT 2.5 - Climatisation à détente directe 3.5KW		A4
								FT 2.5 - Climatisation à détente directe 5.0KW		A4
								FT 3.3.1 - Ballon ECS		A4
								FT 3.5.5 - Evier-Mitigeur-Meuble		A4
								PUISSANCES PANNEAUX RAYONNANTS		
								47 AUST - Ilots 1200x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1200x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1490x960mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C		A4
								47 AUST - Ilots 1500x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1500x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1700x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 1700x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4

PROJET	PHASE	EMET	LOT	DOC	BAT	NUM	IND	Nom de fichier	Echelle	
PIECES ECRITES										
								47 AUST - Ilots 2000x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2000x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 3 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2400x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 2 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2400x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 4 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2500x800mm - 6Tubes - 1619°C - 3530°C - 3 bacs		A4
								47 AUST - Ilots 2500x1000mm - 8Tubes - 1619°C - 3530°C - 2 bacs		A4
								Schéma type avec luminaire		A4
6.5 - Documents d'exécution bailleur										
								AUS-EXE-TUN-0130-TNX-TTZ-SCH-4010-B_SCH - SCHEMA DISTRIBUTION AERAILIQUE CONFORT	PDF	@A0+
								AUS-EXE-TUN-0130-TNX-TTZ-STH-6008-A_CARNET DE REPERAGE - V6V	PDF	@A3
								Plans GTB pour repérage V6V		
								R01-Z01	PDF	@A1
								R01-Z03	PDF	@A1
								R02-Z01	PDF	@A1
								R02-Z02	PDF	@A1
								R02-Z03	PDF	@A1
								R03-Z02	PDF	@A1
								R03-Z03	PDF	@A1
								R04-Z01	PDF	@A1
								R04-Z02	PDF	@A1
								R04-Z03	PDF	@A1
								R05-Z01	PDF	@A1
								R05-Z02	PDF	@A1
								R05-Z03	PDF	@A1
								R06-Z01	PDF	@A1
								R06-Z02	PDF	@A1
								R06-Z03	PDF	@A1
								R07-Z01	PDF	@A1
								R07-Z02	PDF	@A1
								R07-Z03	PDF	@A1
								Plans Plafonds rayonnants		
								R0-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R1-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R2-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R3-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R4-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R5-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R6-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R7-Plafond rayonnants	PDF	@A1
								R8-Plafond rayonnants	PDF	@A1