

Tableau de corrélation

Indice 0 – 25/02/2025

Maître d'ouvrage

Direction des Services de la Navigation Aérienne
1, avenue du Dr Grynfogel – CS 53584
31035 TOULOUSE Cedex 1

Établissement

CRNA EST
2, rue Alberto Santos Dumont
51100 REIMS

Opération

Remplacement du SSI

Affaire Namixis & SSICoor n°DTI33000 – Document TC-Indice 0

Suivi des indices

Indice	Date	Rédacteur	Observation
0	25/02/2025	AL.LE MEILLEUR	Première édition dans le cadre de l'opération « Remplacement du SSI ».

1.1 – Corrélations ZD – ZS

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

ZONES DE DÉTECTION (ZD)					DISPOSITIFS COMMANDÉS TERMINAUX (DCT)														NEUTRALISATION DE LA COMMANDE AUTOMATIQUE (INTERVERROUIL LAGE)		
					ZONES DE DIFFUSION D'ALARME (ZA)						ZONES DE COMPARTIMENTAGE (ZC)					ZONES DE DÉSENFUMAGE (ZF)					
N° ZDM	N° ZDA	Bâtiment	Niveau	Zone	N° ZA	Diffuseurs sonores	Verrou électro.	BAES	Remise en lumière	Arrêt sono. (hors micro)	N° ZC	PCF	CCF	Non arrêt ascenseur	Arrêt ventil. et brassage	N° ZF	DAS	Arrêt ventil. et brassage	Coupure portes auto.	N° ZF	
1		CRNA	99	Sous-sol technique Z1																	
	2		99	Sous-sol technique Z1																	
3			98	Sous-sol technique Z2																	
	4		98	Galerie technique Z2																	
5			98	Clim secours Cautra Z4																	
	6		98	Clim secours Cautra Z4																	
7			ext	CTA locaux modulaires																	
	8		ext	CTA locaux modulaires																	
9			98	Gymnase 6																	
	10		98	Gymnase circulations Z6																	

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

	11	CRNA	98	Gymnase locaux Z6															
12			99	Bas amphi Z8															
	13		99	Bas amphi circulations Z8															
	14		99	Bas amphi locaux Z8															
15			102	Salle technique Z1															
	16		102	Salle technique circulations Z1															
	17		102	Salle technique locaux Z1															
18			102	Centrale Energie Z2															
	19		102	Centrale Energie circulations Z2															
	20		102	Centrale Energie locaux Z2															
21			102	Zone violette technique Z3															
	22		102	Zone violette technique circulations Z3															
	23		102	Zone violette technique locaux Z3															
24			102	Zone rouge technique Cautra Z4															
	25		102	Zone rouge technique Cautra circulations Z4															
	26		102	Zone rouge technique Cautra locaux Z4															
27			102	Locaux modulaires EXT															

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

	28	CRNA	102	Locaux modulaires circulations EXT															
	29		102	Locaux modulaires locaux EXT															
30			102	Zone orange technique Z5							ZC 1	X	X						
	31		102	Zone orange technique circulations Z5							ZC 1	X	X						
	32		102	Zone orange technique locaux Z5							ZC 1	X	X						
33			102	Jardin d'hiver Z6							ZC 2	X	X						
	34		102	Jardin d'hiver circulations Z6							ZC 2	X	X						
	35		102	Jardin d'hiver locaux Z6							ZC 2	X	X						
36			102	Amphi Z8							ZC 3	X	X						
	37		102	Amphi circulations Z8							ZC 3	X	X						
	38		102	Amphi locaux Z8							ZC 3	X	X						
39			102	Zone blanche stockage Z9							ZC 4	X	X						
	40		102	Zone blanche stockage circulations Z9							ZC 4	X	X						
	41		102	Zone blanche stockage locaux Z9							ZC 4	X	X						
42			107	Salle de contrôle Z1															
	43		107	Salle de contrôle Z1															
	44		107	Salle de contrôle locaux Z1															

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

45		CRNA	107	Zone bleue salle 7/8 Z2							ZC 5	X	X						
	46		107	Zone bleue salle 7/8 Z2							ZC 5	X	X						
47			107	Zone violette contrôle Z3							ZC 6	X	X						
	48		107	Zone violette contrôle circulations Z3							ZC 6	X	X						
	49		107	Zone violette contrôle locaux Z3							ZC 6	X	X						
50			107	Zone rouge contrôle direction Z4							ZC 7	X	X						
	51		107	Zone rouge contrôle direction Z4							ZC 7	X	X						
52			107	Zone orange contrôle exploitation Z5							ZC 8	X	X						
	53		107	Zone orange contrôle exploitation circulations Z5							ZC 8	X	X						
	54		107	Zone orange contrôle exploitation locaux Z5							ZC 8	X	X						
55			107	Restaurant/cuisines Z6							ZC 9	X	X						
	56		107	Restaurant/cuisines circulations Z6							ZC 9	X	X						
	57		107	Restaurant/cuisines locaux Z6							ZC 9	X	X						
58			107	Zone verte contrôle chambres Z7							ZC 10	X	X						
	59		107	Zone verte contrôle chambres circulations Z7							ZC 10	X	X						
	60		107	Zone verte contrôle chambres locaux Z7							ZC 10	X	X						
61			107	Hall d'entrée Z8							ZC 11	X	X						

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

62		CRNA	107	Hall d'entrée circulations Z8							ZC 11	X	X						
63			107	Hall d'entrée locaux Z8							ZC 11	X	X						
64			107	Zone blanche contrôle instruction Z9							ZC 12	X	X						
65			107	Zone blanche contrôle instruction circulations Z9							ZC 12	X	X						
66			107	Zone blanche contrôle instruction locaux Z9							ZC 12	X	X						
67			110-114	Salle de conférence Z2															
68			110-114	Salle de conférence circulations Z2															
69			110-114	Salle de conférence locaux Z2															
70			110-114	Machinerie – clim Z2															
71			EXT	Local FH															
72			EXT	Local FH Z2															
73			114	Clim restaurant Z6															
74			116	Plenum salle de contrôle + édicule Z1															
75			116	Plenum salle de contrôle + édicule Z1															
76			119	CTA salle de contrôle Z1															
77			119	CTA salle de contrôle Z1															
78			EXT	BGTA															

I = déclenchement immédiat ou décalé de 30 secondes au maximum ; T = déclenchement temporisé de minutes

	79	CRNA	EXT																
--	----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

