HTPL

HTBE

HTGE

BATIMENT ENERGIE

Poste de livraison

local énergie

local groupe électrogène

HOPITAL

HTN1

HTS1

HTN2

HTS2

Tableau Ouest TGNR.S2.01

Tableau Est TGNR.S2.02

Tableau SECURITE TGS.S2.01 800kVA

Tableau SECURITE TGS2.S2.02 800kVA

local HT/BT OUEST

local HT/BT EST

Coffret de coupure

Tableau Ond.Médical 1 TGOM.S2.01

Tableau Ond.Médical 2 TGOM.S2.02

Tableau Ond.Infor. TGOI.S2.01

local technique onduleur medical 1 / OUEST

local technique onduleur medical 2 / OUEST

local technique onduleur / EST

LEGENDE

RESEAU HT NORMAL

RESEAU HT SECOURS

RESEAU BT

MINISTERE DE LA DEFENSE . D.C.S.S.A. D.C.T.I.M.
OPERATION SAINTE ANNE 2000

Service de Santé des Armées

Région Méditerranée
Division PSI

Cellule de coordination du projet "HIA SAINTE-ANNE 2000 "

ARCHITECTE MANDATAIRE		ARCHITECTE D'OPERATION	
A.ZUBLENA ARCHITECTE	TEL: 01 40 78 84 00 FAX: 01 40 78 85 98 email : azara@architecte.tout	SCP DUCHER BONNET PIETRA	TEL: 04 94 75 21 61 FAX: 04 94 21 22 20 email : vincence@ducher.com
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES		BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION	
S.A. SETEC BATIMENT	TEL: 01 40 04 69 73 FAX: 01 40 04 69 89 email : mc.rio@batiment.setec.fr	S.A. BETEREM INGENIERIE	TEL: 04 91 21 77 80 FAX: 04 91 25 29 87 email : m.sicirio@beterem-ingenierie.fr

Construction d'un nouvel hôpital d'instruction des armées et aménagement de ses abords

Titre du document

LOT1 CFO
DIAGRAMME DE DISTRIBUTION HTA

Révision	Modifications	Date	Auteur	Vérificateur
1	Tel que construit	17/09/2007	F.GRAND	J.L PETURY
2	Mise à jour	13/12/2023	CRO	ARO
3	Tel que construit	09/10/2024	CRO	ARO

FAUCHÉ Mandataire
CHEL Cotraitant
SNEF FROID Cotraitant

N° Affaire TM	605	Echelle	Codification du document					
N° SAGRI	830 137 575 H		Emetteur	Activité	Zone	Type	N°	Phase	Rév
Classement DOC	DCO/2	-	01	CFO	ba	DSC	000001	POE	3