

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS SECURITE

NUMEROTATION DES VOILETS DE DESENFUMAGE

↓ n° de la colonne (n° ventilateur)
 VB □□.□□.N□ → Volet Bas d'amené d'air neuf
 ↑ n° d'ordre sur la colonne
 VH □□.□□.N□ → Volet Haut d'extraction des fumées

 VCH □□.□□.N□ → Volet Clapet Haut d'extraction des fumées
 ↑ n° du niveau de l'emplacement d'accès de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

Plaque sérigraphiée jaune écriture blanche ou noire disposée sur la grille.
Une pastille rouge disposée côté opposée aux charnières indiquera le sens d'ouverture.

NUMEROTATION DES VENTILATEURS DE DESENFUMAGE

↓ n° de la colonne (n° ventilateur)
 VED □□.N□ → Ventilateur d'Extraction de Désenfumage

 VID □□.N□ → Ventilateur Insufflateur de Désenfumage
 ↑ n° du niveau de l'emplacement d'accès de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

Plaque sérigraphiée jaune écriture blanche ou noire disposée sur le coffret de relayage.

NUMEROTATION DES CLAPETS COUPE FEU

Reprise (en entrée de CTA, AN: Air Neuf)
 ↓ ↓ n° CTA
 CCF- R □□.□□H.N□ ← n° du niveau de l'emplacement d'accès de l'équipement (NS, RC, N1, ...)
 ↑ n° d'ordre sur la gaine
 CCF- S □□.□□V.N□
 ↑ ↑ V ou H pour CCF Vertical ou Horizontal
 Soufflage (en sortie de CTA, AE: Air Extraît)

Plaque sérigraphiée rouge écriture blanche disposée sur le voyant indicateur.

NUMEROTATION DES CTA

Reprise
 ↓ ↓ n° CTA
 CTA- R □□.N□

 CTA- S □□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement d'accès de l'équipement (NS, RC, N1, ...)
 ↑
 Soufflage
 Plaque sérigraphiée rouge écriture blanche disposée sur l'équipement.

NUMEROTATION DES PCF MAINTENUES ouvertes PAR ELECTRO-VENTOUSES

↓ Locaux A Risque ou Circulation

PCF- LAR □□□□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

PCF- C □□□□.N□

↑ n° de repère STI de la porte

Plaque sérigraphiée rouge écriture blanche disposée sur le montant de la porte.

NUMEROTATION DES PORTES MAINTENUES fermées PAR ELECTRO-VENTOUSES

↓ Verrouillage Electro-Magnétique ou Mécanique

VEM □□□□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

↑ n° de repère STI de la porte

Plaque sérigraphiée verte écriture blanche disposée sur le montant de la porte.

NUMEROTATION DES PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES (non Coupe Feu)

Portes Automatiques

↓

↓ n° ordre dans le bâtiment

PA □□□.□□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

↑ n° de bâtiment

Plaque sérigraphiée verte écriture noire disposée sur le montant de la porte.

NUMEROTATION DES PCF AUTOMATIQUES BATTANTES

↓ Locaux A Risque ou Circulation

PCF-LAR-PA □□□□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

PCF-C-PA □□□□.N□

↑ n° de repère STI de la porte

Plaque sérigraphiée rouge écriture blanche disposée sur le montant de la porte.

NUMEROTATION DES AGS et DS

AGS □□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)

DS □□.N□

SSS □□.N□

↑ n° d'ordre

Plaque sérigraphiée verte écriture blanche disposée sur ou sous l'équipement.

NUMEROTATION DES Ascenseurs Non Stop

↴ une ou 2 lettres (T:Thysen - K:KONE - O:OTIS - S:soretex - C:CAMUS - CG:CG2A)

NSA □□□.□□.□□□N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)
 ↑ n° de bâtiment ↑ n° ordre dans le bâtiment

Plaque sérigraphiée rouge écriture blanche disposée sur ou sous l'équipement.

NUMEROTATION DES Tableaux Reports

TR □□.N□ ← n° du niveau de l'emplacement de l'équipement (NS, RC, N1, ...)
 ↑ n° d'ordre

Plaque sérigraphiée noir écriture blanche disposée sur ou sous l'équipement.

LIBELLES des Détecteurs Automatiques et Déclencheurs Manuels

↴ (Sous/sol, RdC, Entresol, Niveau 1, Niveau 2, ...)

DM Niveau Libelle emplacement N°□□□□ ← n° de repère STI du local

DA Niveau Libelle emplacement N°□□□□ ← n° de repère STI du local

NUMEROTATION des Détecteurs Automatiques et Déclencheurs Manuels et IA

↴ Niveau (NS, RC, N1, ...)
 ZD □□□ Pt□□□ B□□ **ou** ZD □□□ □□ B□□ Pt□□□
 ↑ n° ZD ↑ Adresse ↑ n° Bus ↑ n° ZD ↑ n° Bus ↑ Adresse

Etiquette écriture noir disposée sur ou sous l'équipement.

Petit sous-sol (maternité)

ZD 0 à 9 Sous sol

ZD 10 à 49 RdC

ZD 50 à 99 Entre-sol

ZD 100 à 199 Niveau 1

ZD 200 à 299 Niveau 2

...

Grand sous-sol sans entre sol (PBH)

ZD 0 à 49 Sous sol

ZD 50 à 99 RdC

ZD 100 à 199 Niveau 1

ZD 200 à 299 Niveau 2

...

LIBELLES des ZD

↴ Niveau (NS, RC, N1, ...)

ZD □□□ □□ Libelle ZD ZC □□
 ↑ n° ZD ↑ n° ZC

NUMEROTATION des ZC / ZF / ZA

↴ N° de 01 à xx à chaque niveau (dans la mesure du possible même N° en superposition)

ZC NS □□ + éventuellement libellé de la zone

RC

ES

N1 à X

N° de 01 à xx à chaque ZC ↴

ZF Reprendre le Niveau et N° de la ZC (+ si plusieurs ZF dans une ZC rajouter "-X ")

ZA niveau et/ou lieu géographique

LIBELLES des DAS CMSI

PCF	S/SOL ou NS	ZC XX	ADR ☐ ☐ ☐ ☐ N° Adresse
PCF-PA		ZC XX/YY	
CCF	RdC ou RC		
NSA	ENTRE SOL ou ES		
VDF	NIVEAU 1 à X ou N1 à X		
VED			
VID			
ARRET CTA			
AGS			
DS			
SSS			
VEM			
PA			
TR			

L'Ingénieur Sécurité,

05/03/2010

O.BUFFET