

DOMAINE 1 : ASCENSEURS / MONTE-CHARGES			
Opération Liste des pièces ou mécanismes à vérifier	Périodicité minimale		
	6 Semaines	Semestriel	Annuel
Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté - éclairage)			X
Anti-rebond et contact ⁽¹⁾			X
Amortisseurs			X
Moteur d'entraînement et convertisseur ou générateur ou pompe hydraulique		X	
Réducteur		X	
Poulie de traction			X
Frein		X	
Armoire de commande		X	
Limiters de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension ⁽¹⁾			X
Poulies de déflexion / renvoi / mouflage			X
Guides cabine et contrepoids / vérin			X
Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids / vérin			X
Câblage électrique			X
Cabine	X		
Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif anti-chute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques...)			X
Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités		X	
Boîtes palières :			
1. Vérification des verrouillages et contacts de fermeture	X		
2. Vérification course, guidage et jeux		X	
3. Vérifications câbles, chaîne ou courroie et lubrification		X	
4. Vérification mécanismes de déverrouillage de secours		X	
5. Dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme	X		
Porte de cabine :			
1. Vérification des verrouillages et contacts de fermeture	X		
2. Vérification course, guidage et jeux		X	
3. Vérifications câbles, chaîne ou courroie et lubrification		X	
4. Vérification mécanismes de déverrouillage de secours		X	
5. Vérification du dispositif de réouverture	X		
Palier : précision d'arrêt et de nivelage	X		
Dispositif hors course de sécurité			X
Limiteur de temps de fonctionnement du moteur		X	
Dispositif électrique de sécurité :			
1. Vérification du fonctionnement	X		
2. Vérification de la chaîne de sécurité	X		
3. Vérification des fusibles		X	
Dispositif de demande de secours	X		
Commandes et indicateurs aux paliers	X		
Eclairage de la gaine		X	
Cuve hydraulique (niveau / fuites)	X		
Vérin hydraulique	X		
Canaux hydrauliques	X		
Dispositif anti-dérive		X	
Bloc de commande		X	
Pompe à main / soupape de descente à commande manuelle			X
Limiteur de pression		X	
(1) Hors câbles : il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.			