

Gammes minimales d'entretien	
DOMAINE 1 - CONTRÔLE D'ACCES	
Libellé	Contenu
Equipement de supervision	ANNUEL - Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées - Vérification de la qualité de l'alimentation électrique - Contrôle des fonctionnalités logiciels - Contrôle et mise à jour du paramétrage - Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale - Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation...) - Vérification du fonctionnement des matériels périphériques - Vérification de l'imprimante dédiée au contrôle d'accès - Reserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur)
Coffret de gestion ou Unité de traitement logique (UTL)	ANNUEL - Nettoyage et dépoussiérage du matériel - Vérification des câblages et des connexions - Resserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur) - Contrôle du repérage des câbles et reprise du repérage si nécessaire - Vérification des sources d'alimentation séparées - Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire - Contrôle de l'autonomie (au moins supérieure à 4 heures) - Contrôle de la carte IP - Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux - Vérification de la bonne transmission des alarmes - Vérification des échanges d'information sur le réseau - Mise en place des consignes nécessaires
Lecteur de badge	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Essai du lecteur de badge (vérification de la portée pour les lecteurs de proximité) - Vérification des signalisations sonores et lumineuses - Nettoyage
Boîtier de déverrouillage d'urgence ou Bouton poussoir d'ouverture	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Essai de fonctionnement et réglage - Nettoyage
Gâche électrique ou Ventouse électromagnétique	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Vérification des signalisations sonores et lumineuses - Essai de fonctionnement et réglage - Nettoyage
Commande à distance (gâche, ventouse...)	SEMESTRIEL - Test de déclenchement et réglage si nécessaire
Lecteur de plaques d'immatriculations	SEMESTRIEL - Vérification visuelle - Vérification de la remontée des informations - Test de fonctionnement - Nettoyage et dépoussiérage

Gammes minimales d'entretien	
DOMAINE 2 - VIDEOSURVEILLANCE	
Libellé	Contenu
Equipement de supervision	ANNUEL - Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées - Vérification de la qualité de l'alimentation électrique - Contrôle des fonctionnalités logiciels - Contrôle et mise à jour du paramétrage - Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale - Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation...) - Vérification du fonctionnement des matériels périphériques - Test fonctionnel des commandes - Resserrage des connexions et dépoussiérage des équipements
Caméra de vidéosurveillance	SEMESTRIEL - Contrôle des ancrages de fixation - Contrôle de l'alimentation et resserage des connexions - Nettoyage des objectifs et des vitres des caissons - Contrôle du fonctionnement des commandes de zoom et d'orientation - Vérification de la qualité d'image fournie et réglage si nécessaire - Contrôle et nettoyage du caisson - Vérification des zones de masquages - Essai en exploitation de l'ensemble
Commutateur	ANNUEL - Vérification du bon fonctionnement - Vérification du fonctionnement des asservissement (alarme intrusion...) - Resserage des connexions - Dépoussiérage et nettoyage général
Enregistreur	SEMESTRIEL - Vérification du bon fonctionnement - Vérification du fonctionnement des asservissement (alarme intrusion...) - Vérification des tensions d'alimentation - Resserage des connexions - Vérification des capacités des disques - Dépoussiérage et nettoyage général - Réglage des paramètres
Moniteur	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Vérification des tensions d'alimentation - Vérification et réglage de l'image (luminosité, balance des blancs...) - Dépoussiérage et nettoyage général

Gammes minimales d'entretien	
DOMAINE 3 - INTERPHONIE / VIDEOPHONIE	
Libellé	Contenu
Platine d'interphonie	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Contrôle du bus de communication - Contrôle et réglage de la réception et de l'émission - Essais de fonctionnement - Nettoyage général
Interphone ou Vidéophone	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Contrôle et réglage de la réception et de l'émission - Essais de fonctionnement - Nettoyage général
Commande à distance (gâche, ventouse...)	ANNUEL - Test de déclenchement et réglage si nécessaire

Gammes minimales d'entretien	
DOMAINE 4 - ALARME / INTRUSION	
Libellé	Contenu
Equipement de supervision	ANNUEL - Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées - Vérification de la qualité de l'alimentation électrique - Contrôle des fonctionnalités logiciels - Contrôle et mise à jour du paramétrage - Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale - Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation...) - Vérification du fonctionnement des matériels périphériques - Vérification de l'imprimante dédiée au contrôle d'accès - Reserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur)
Coffret de gestion ou Unité de traitement logique (UTL)	ANNUEL - Nettoyage et dépoussiérage du matériel - Vérification des câblages et des connexions - Resserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur) - Contrôle du repérage des câbles et reprise du repérage si nécessaire - Vérification des sources d'alimentation séparées - Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire - Contrôle de l'autonomie (au moins supérieure à 4 heures) - Contrôle de la carte IP - Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux - Vérification de la bonne transmission des alarmes - Vérification des échanges d'information sur le réseau - Mise en place des consignes nécessaires
Détecteur intrusion ou Contact d'ouverture	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Essai de fonctionnement et réglage
Gâche électrique ou Ventouse électromagnétique	ANNUEL - Vérification des fixations et des connexions - Essai de fonctionnement et réglage
Boîtier de déverrouillage d'urgence ou Bouton poussoir d'ouverture	SEMESTRIEL - Vérification des fixations et des connexions - Essai de fonctionnement et réglage
Commande à distance (gâche, ventouse...)	SEMESTRIEL - Test de déclenchement et réglage si nécessaire