



UNIVERSITE DE TOURS

60 rue du Plat D'Etain

37020 TOURS Cedex 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire, traitement d'air, ventilation, et climatisation

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AU
POLE IMMOBILIER DE L'IUT DE BLOIS

ANNEXE IV

Détail des consommables

SOMMAIRE

1	DESCRIPTIF DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DE BLOIS.....	3
---	---	---

1 DESCRIPTIF DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DE BLOIS

Bâtiments	Article CCTP Annexe II A	Localisation	Dénomination CTA	Filtres Rang 0				Filtres Rang 1				Courroies		
				Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre
CHOCOLATERIE	8.2.1	CTA n°1	CLIMACIAT airtech 75		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	2	1 fois par an							
	8.2.1	CTA n°1	CLIMACIAT airtech 75		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	2	1 fois par an							
	8.2.1	CTA n°2	CLIMACIAT airtech 75		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	2	1 fois par an							
	8.2.1	CTA n°2	CLIMACIAT airtech 75		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	2	1 fois par an							
	8.3.1	CTA n°3.1	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	1	1 fois par an							
	8.3.1	CTA n°3.1	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type HPS2C eff. F7 (80 < Em < 90% opacimétrique)	1	1 fois par an							
	8.4.1	CTA n°3.2	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	1	1 fois par an							
	8.4.1	CTA n°3.2	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type HPS2C eff. F7 (80 < Em < 90% opacimétrique)	1	1 fois par an							
	8.5.1	CTA n°4	CLIMACIAT airtech 100		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	2	1 fois par an							
	8.5.1	CTA n°4	CLIMACIAT airtech 100		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	2	1 fois par an							
	8.6.1	CTA n°5	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	1	1 fois par an							
	8.6.1	CTA n°5	CLIMACIAT airtech 50		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	1	1 fois par an							
	8.7.1	CTA n°6	CLIMACIAT airtech 150		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	4	1 fois par an							
	8.7.1	CTA n°6	CLIMACIAT airtech 150		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	4	1 fois par an							
	8.8.1	CTA n°7	CLIMACIAT airtech 200		Filtre type F2 eff. G4 (Em > 90% gravimétrique)	4	1 fois par an							
	8.8.1	CTA n°7	CLIMACIAT airtech 200		Filtre type HPS1C eff. F6 (60 < Em < 80% opacimétrique)	4	Tous les 2 ans							
JEAN-JAURES	8.1.1.1	CTA type 208		810x720x50	Filtre plissé d'une gravimétrie de 75 %	2	Tous les 3 mois							
	8.1.2.1	CTA type 207		810x810x50	Filtre plissé d'une gravimétrie de 75 %	1	Tous les 3 mois							
	8.1.3.1	CTA type 207		810x810x50	Filtre plissé d'une gravimétrie de 75 %	1	Tous les 3 mois							
	8.1.4.1	CTA type 206		810x810x50	Filtre plissé d'une gravimétrie de 75 %	1	Tous les 3 mois							
	8.1.5.1	CTA type 206		810x810x50	Filtre plissé d'une gravimétrie de 75 %	1	Tous les 3 mois							
		CTA type UP 35/6		800x250x30	Filtre plissé d'une gravimétrie de 65 %	1	Tous les 6 mois							
		CTA type UP 35/6		800x250x30	Filtre plissé d'une gravimétrie de 65 %	1	Tous les 6 mois							