



UNIVERSITE DE TOURS

60 rue du Plat D'Etain

37020 TOURS Cedex 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire, traitement d'air, ventilation, et climatisation

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AU
POLE IMMOBILIER PLAT D'ETAIN

ANNEXE IV

Détail des consommables

SOMMAIRE

1	DESCRIPTIF DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DU PLAT D'ETAIN.....	3
---	--	---

1 DESCRIPTIF DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DU PLAT D’ETAIN

Bâtiments	Article CCTP Annexe 2	Localisation	Dénomination CTA	Filtres Rang 0				Filtres Rang 1				Courroies		
				Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre
A	8.1		CTA Sud	720x455x96	G4	2	3 mois							
	8.1		CTA Sud	720x455x96	F7	2	6 mois							
	8.1		CTA Nord	592x592x48	G4	2	3 mois							
	8.1		CTA Nord	592x592x48	F7	2	6 mois							
D	8.2.1		CTA D	320x390x96	G4	1	3 mois							
	8.2.1		CTA D	320x390x96	F7	1	6 mois							
	8.2.2		Aérothermes Amphi	745x745x20	G4	2	1 an							
	8.2.3		Aérotherme Hall	645x690x20	F7	1	1 an							
E	8.3		CTA E	455x720x96	G4	1	3 mois							
	8.3		CTA E	455x720x96	F7	1	6 mois							
H	8.5		CTA H	455x720x96	G4	1	3 mois							
	8.5		CTA H	455x720x96	F7	1	6 mois							
Bat F & G	9.4		CTA bat F & CTA bat G		Filtres média à découper	A définir	1 an							