



UNIVERSITE DE TOURS

60 rue du Plat D'Etain

37020 TOURS Cedex 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire, traitement d'air, ventilation, et climatisation

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AU

PÔLE IMMOBILIER PORTALIS

ANNEXE III

Conditions spécifiques

SOMMAIRE

1	CONDITIONS SPECIFIQUES GENERALES.....	3
---	---------------------------------------	---

1 CONDITIONS SPECIFIQUES GENERALES

Bâtiment	Local		Hiver		Eté		Humidité en %
	N° de salle	Désignation	Température		Température		
			Contractuelle	Ecart+ ou -	Contractuelle	Ecart+ ou -	
HUBERDIERE RDC		Salle Recherche	22°C	1°C	22°C	1°C	-
MARTYRS RDC		Salle Elastomère	22°C	1°C	22°C	1°C	50% +ou – 5%
		Salle DMA	22°C	1°C	22°C	1°C	50% + ou – 5%
CEROC RDC		Salle Recherche	22°C	1°C	22°C	1°C	-