



UNIVERSITE DE TOURS

60 rue du Plat D'Etain

37020 TOURS Cedex 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire, traitement d'air, ventilation, et climatisation

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

AU

PÔLE IMMOBILIER PORTALIS

ANNEXE IV

Détail des consommables

SOMMAIRE

1	DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DU SITE PORTALIS.....	3
2	DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DES AUTRES SITES DU POLE PORTALIS.....	4

1 DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DU SITE PORTALIS

Bâtiments	Article CCTP Annexe II A	Localisation	Dénomination CTA	Filtres Rang 0				Filtres Rang 1				Courroies		
				Taille	Type	Nb	Périodicité	Taille	Type	Nb	Périodicité	Taille	Type	Nb
A	8.1.1		Amphi A500 A019	1015*1015*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.1.2		Amphi B450 A030	1105*505*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	4	4 mois							
	8.1.3		Amphi C400 A036	1105*725*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.1.4		Centrale cafétéria A025	325*1275*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.1.5		Centrale administration A033	325*1275*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.1.6		Centrale hall A043	325*1275*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	3	4 mois							
	8.1.7		Salle de cours A261	320*420*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	3 mois							
B	8.2.1		Amphi D550 B022	1390*965*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.2.3		Amphi E250 B032	545*732*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	3 mois							
	8.2.4		Amphi F200 B035	545*732*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.2.5		Salles 100,150,B101,B124	545*732*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
	8.2.7		Salle 100 B020	1195*185*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	3 mois							
	8.2.2		Centrale fumoir B025	592*652*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	3 mois							
	8.2.6		Centrale imprimerie B007 B008 B009	360*652*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	4 mois							
	8.2.8		Centrale des parties communes hall B025	325*1275*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	4 mois							
C	8.3.2		Centrale espaces consultation RDC et étage	295*595*25	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	3 mois							
	8.3.1		Centrale traitement magasin traditionnel	288*593*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	3 mois							
D	8.4.1		Centrale S. Techniques N°1	288*593*50	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	3 mois							
	8.4.2		Centrale centre de docs N°2	325*825*47	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	1 an							
	8.4.2		Centrale centre de docs N°2	592*592*47	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	6 mois							
	8.4.2		Centrale centre de docs N°2	287*592*47	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	6 mois							
	8.4.2		Centrale centre de docs N°2	592*592*381	Filtre 9 poches	1	1 an							
	8.4.2		Centrale centre de docs N°2	287*592*381	Filtre 4 poches	1	1 an							

2 DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DES AUTRES SITES DU POLE PORTALIS

Bâtiments	Article CCTP Annexe II A	Localisation	Dénomination CTA	Filtres Rang 0				Filtres Rang 1				Courroies		
				Taille	Type	Nb	Périodicité	Taille	Type	Nb	Périodicité	Taille	Type	Nb
Lesseps	8	Salle de cours de 90 personnes RDC+ salle bibliothèque niveau 1		590*590*380	Filtre 9 poches	1	1 an							
	8	Salle de cours de 90 personnes RDC+ salle bibliothèque niveau 1		592*592*48	Filtre plissé gravimétrie 90 %	1	3 mois							
	8	Salle de cours de 90 personnes RDC+ salle bibliothèque niveau 1		755*775*48	Filtre plissé gravimétrie 90 %	2	3 mois							
CEROC	8.1.1	CTA Atelier		600*600*46	Filtres gravimétriques	2	6 mois							
Dassault 1	8	Bâtiment E3I	5.1. Ventilation Dassault	595 x 595 x 200	Filtre 4 poches 95 % Gravi.	5	1 an							
	8	Bâtiment E3I	5.1. Ventilation Dassault	885 x 595 x 190	Filtre 6 poches 95 % Gravi.	3	1 an							
	8	Bâtiment E3I	5.1. Ventilation Dassault	400 x 600 x 160	Filtre 4 poches 95 % Gravi.	2	1 an							
	8	Bâtiment E3I	5.1. Ventilation Dassault	203 x 1215 x 5	Filtre vent. Conv. 85 % Gravi	24	1 an							
	8	Bâtiment E3I	5.1. Ventilation Dassault	203 x 1015 x 5	Filtre vent. Conv. 85 % Gravi	4	1 an							
Dassault 2	8		Centrale traitement d'air AMPHI	597 x 297 x 93	Filtre métallique 90 % Gravi.	2	1 an							
	8		Centrale traitement d'air AMPHI	597 x 600 x 93	Filtre métallique 90 % Gravi.	2	1 an							
			Centrale traitement d'air CAFETERIA	597 x 717 x 97	Filtre métallique 90 % Gravi.	1	1 an							
	9.1		Ventilo convecteurs Soficat type TA43	495 x 215 x 5	Filtre métallique 90 % Gravi.	33	1 an							
	9.1		Ventilo convecteurs Soficat type TA83	895 x 215 x 5	Filtre métallique 90 % Gravi.	21	1 an							
	9.1		Ventilo convecteurs Soficat type TA103	1095 x 215 x 5	Filtre métallique 90 % Gravi.	16	1 an							
	9.1		Ventilo convecteurs Soficat type TA63	695 x 215 x 5	Filtre métallique 90 % Gravi.	14	1 an							
	9.1		Ventilo convecteurs Soficat type TA123	1295 x 215 x 5	Filtre métallique 90 % Gravi.	4	1 an							
CERMEL	6		Groupe d'eau glacée	180*180	Filtre gravimétrique	1	6 mois							
	7.1		Salle DMA	350*685*47	Filtre type F2	1	6 mois							
	7.2		Salle Elastomère	350*685*47	Filtre type F2	1	6 mois							