



UNIVERSITE DE TOURS

60 rue du Plat D'Etain

37020 TOURS Cedex 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire, traitement d'air, ventilation, et climatisation

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AU
SITE UNIVERSITAIRE TANNEURS

ANNEXE IV

Détail des consommables

SOMMAIRE

1	DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DU POLE TANNEURS.....	3
---	---	---

1 DETAIL DES FILTRES ET COURROIES DES BATIMENTS DU POLE TANNEURS

Bâtiments	Article CCTP Annexe 2	Localisation	Dénomination CTA	Filtres Rang 0				Filtres Rang 1				Courroies		
				Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre	Périodicité	Taille	Type	Nombre
Musicologie	8.1	Amphithéâtre 0010	Ventilation		G4	1	1 an							
	8.2	Salle de répétition 0020	Ventilation		G4	1	1 an							
	8.3	Soufflage SAS	Ventilation		G4	1	1 an							
	8.4	Salle de cours 0030	Ventilation		G4	1	1 an							
Tanneurs 1		Locaux techniques	Ventilation		Rouleaux	4	1 an							
		Locaux techniques	Ventilation		Filtres à poches	1	2 ans							
		Imprimerie	Ventilation	735x330	Plat	1	1 an							
	7.1	Salle Thélème Amphi	Ventilation	590x590x90		8	1 an							
	7.1	Salle Thélème Amphi	Ventilation	590x285x90		4	1 an							
	8.1	Amphi ABC	Ventilation	580x500x100		6	1 an							
	8.1	Amphi ABC	Ventilation	745x535x50		6	1 an							
Tanneurs 2	8.2	CTA N°1	Filtre air neuf	715x760x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°1	Filtre reprise	715x760x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°1	Filtre soufflage	590x590x350	F7	2	1 an							
	8.2	CTA N°2	Filtre air neuf	595x715x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°2	Filtre reprise	595x715x48	F7	2	1 an							
	8.2	CTA N°2	Filtre soufflage	590x590x350	F7	2	1 an							
	8.2	CTA N°3	Filtre air neuf	715x750x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°3	Filtre reprise	715x750x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°3	Filtre soufflage	592x592x292	F8	2	1 an							
	8.2	CTA N°4	Filtre air neuf	715x760x48	G4	2	1 an							
		CTA N°4	Filtre reprise	715x760x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°4	Filtre soufflage	590x590x350	F7	2	1 an							
	8.2	CTA N°5	Filtre air neuf	715x750x48	G4	2	1 an							
		CTA N°5	Filtre reprise	715x760x48	G4	2	1 an							
	8.2	CTA N°5	Filtre soufflage	590x590x350	F7	2	1 an							