



Life Ingénierie

Liste de points API

EFS - MOE Besançon - Lot 01
P26-015a-LP-DCE-CVC-001-A



REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	05/06/2026	Première diffusion	CLT	NMR	NMR
B					
C					

EFS - Lot 01

TA	TS	TC	TM	TR
ETOR	ETOR	STOR	ENA	SANA

Général

Arrêt d'urgence			I		
BP Réarmement			I		
Présence Tension 24V	I				
Présence tension normal 400Vac	I				
Voyant marche CTA labo PSL RDC haut		I			
Voyant défaut CTA labo PSL RDC haut		I			
Voyant marche CTA autres labo Etage		I			
Voyant défaut CTA autres labo Etage		I			
Commutateur ARRET/AUTO/MANU CTA labo PSL RDC haut			I		
Commutateur ARRET/AUTO/MANU CTA autres labo Etage			I		

Aérothermes

Commande marche CTA labo PSL RDC haut			I		
Commande arrêt CTA labo PSL RDC haut			I		
Commande marche CTA autre labo Etage			I		
Commande arrêt CTA autre labo Etage			I		
Retour de marche CTA labo PSL RDC haut	I				
Retour de marche CTA autre labo Etage	I				
Défaut variateur CTA labo PSDL RDC haut	I				
Défaut variateur CTA autres labo Etage	I				
Signal variateur CTA labo PSL RDC haut					I
Signal variateur CTA autres labo Etage					I
Commande V3V batterie chaud CTA labo PSL RDC haut					I
Pompe de gavage batterie chaud CTA labo PSL RDC haut			I		
Commande V3V batterie froid CTA labo PSL RDC haut					I
Commande V3V batterie chaud CTA autres labo Etage					I
Pompe de gavage batterie chaud CTA autres labo Etage			I		
Commande V3V batterie froid CTA autres labo Etage					I

Défaut V3V batterie chaud CTA labo PSDL RDC haut	I				
Défaut V3V batterie froid CTA labo PSDL RDC haut	I				
Défaut V3V batterie chaud CTA autres labo Etage	I				
Défaut V3V batterie froid CTA autres labo Etage	I				
Température de soufflage CTA labo PSL RDC haut				I	
Température de reprise CTA labo PSL RDC haut				I	
Température air neuf CTA labo PSL RDC haut				I	
Température de soufflage CTA autres labo Etage				I	
Température de reprise CTA autres labo Etage				I	
Température air neuf CTA autres labo Etage				I	
Thermostat antigel CTA labo PSL RDC haut	I				
Thermostat antigel CTA autres labo Etage	I				
Sonde de pression soufflage CTA labo PSDL RDC haut				I	
Sonde de pression soufflage CTA autre labo Etage				I	
Points projet	12	4	10	8	6
Points en réserves	4	2	3	3	2
TOTAL AUTOMATE	16	6	13	11	8