

Bilan CVC



Life Ingénierie

EFS - MOE Besançon Lot 01

P26-015a-NC-DCE-CVC-001-B



REVISION DU DOCUMENT						
Couleur	Indice	Date	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
1ère émission	A	05/06/2026	Première émission	CLT	ARS	NMR
2ème émission	B	24/06/2026	Ajout extraction spécifique du plateau par le client	CLT	ARS	NMR

Conditions extérieures		
	hiver	été
T°ext (°C)	-12	40
HR (%)	90	40

Repere CTA	Description	Grade	ISO	Renouv. Air (vol/h)	Presion (Pa)	Surf. (m²)	HSP (m)	Vol (m3)	Pers.	T int. hiver (°C)	+/- °C	hygro hiver (%)	+/- (%)	T int. été (°C)	+/- (°C)	hygro été (%)	+/- (%)	Températ ure de soufflage CTA hiver (°C)	Températ ure de soufflage CTA été (°C)	Débit AN (m³/h)	Soufflage Salle (m³/h)	Reprise salle (m³/h)	TRH réel (vol/h)	Batterie chaude hiver (kW)	Batterie Froide été (kW)
REC I	CTA Labo PSL RDC haut	NC	NC	6	5	800	2,5	2000	100	19	1	45%	5	22	1	45%	5	23	18	6400	14706	8306	7		

REC I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	18	6400	14706	8306	-	87,46	61,33
-------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	------	-------	------	---	-------	-------