

Bilan de puissance électricité



Life Ingénierie

EFS - MOE Besançon - Lot 01
P26-015a-NC-DCE-ELE-001-A



REVISION DE DOCUMENT

Indice	Date	Page	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	05/06/2026	Toutes	1ère émission	CLT	ARS	NMR

ARMOIRE CVC

Sources					Extension (Ke)		
Normal	10 801 W	11 369 VA	3P+N	16 A	1,20	13 643 VA	20 A
	0 W				1,20		

Types	Désignations	Sources	Quantités	Puissances unitaire	Cos ϕ	Nb Pôles	Ku	Ks	Puissances Apparente	In	Commentaires
Alimentations											
CTA 1	CTA	Normal	1	9 639 W	0,95	3P+N	1,00	0,80	8 117 VA	11,7 A	Lot CVC
CTA 2	CTA	Normal	1	3 862 W	0,95	3P+N	1,00	0,80	3 252 VA	4,7 A	Lot CVC