LÉGENDE RÉSEAUX

RÉSEAUX AÉRAULIQUES :

- EXT : Air extrait
- AN : Air neuf
- REP : Air repris
- AS : Air soufflé
- COMP : Compensation
- CF : Conduit de fumées
- EXC : Extraction cuisines
- INDN : Induction
- REJE : Rejet
- DES AN : Ventilation basse désenfumage
- DES EXT : Ventilation haute désenfumage
- VB : Ventilation basse
- VH : Ventilation haute
- VMC : VMC

RÉSEAUX CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT :

Réseau aller => trait continu
Réseau retour => trait en pointillés

- CO : Change over
- CH : Chauffage
- EG : Eau glacée
- FR : Fluides frigorigènes
- PR : Panneaux rayonnants
- PLCH : Plancher chauffant
- PRCH : Primaire chauffage
- PREG : Primaire eau glacée
- SOL : Primaire solaire
- TCST : Température constante

CODIFICATION MATÉRIEL :

CH	: Chaudière à gaz
GF	: Groupe de production Eau glacée
ECH	: Echangeur à plaques
RAD	: Radiateur
CR	: Convecteur ravonnant
CPC	: Convecteur plancher chauffant
RA	: Rideau d'air
V	: Vanne
V2V	: Vanne 2 voies
V3V	: Vanne 3 voies
TA	: Vanne de réglage
CTA	: Centrale de traitement d'air
BAT	: Batterie de chauffage
CTA	: Centrale de traitement d'air
VE	: Ventilateur
D	: Diffuseur
B	: Bouche
BA	: Bouche autoréglable
BCF	: Bouche coupe-feu
G	: Grille
H	: Hotte
VB	: Ventilation basse désenfumage
VH	: Ventilation haute désenfumage
CR	: Clapet rond
CCF	: Clapet coupe feu
CF	: Cartouche coupe feu
R	: Registre
RM	: Registre motorisé
MR	: Module de régulation
PAS	: Piège à son
REG	: Régulateur
BEC	: Ballon ECS
PH	: Paillasse humide
SO	: Sorbonne
LM	: Lave main
LP	: Lavabo
LV	: Lavabo
DO	: Douche
SS	: Siphon de sol
URI	: Urinoir
BS	: Bati support
WC	: WC
T	: Trappe de maintenance

RÉSEAUX PLOMBERIE :

- AC : Air comprimé
- AM : Air médical
- BOL : Bouclage
- ECS : Eau chaude sanitaire
- EFA : Eau froide adoucie
- EAP : Eau froide non potable
- EFS : Eau froide sanitaire
- GAZ : Gaz
- OXY : Oxygène
- PIEC : Primaire ECS
- VIDE : Vide

RÉSEAUX GRAVITAIRES :

- CON : Condensats
- EP : Eaux pluviales
- EU : Eaux usées
- EUG : Eaux usées grasses
- EV : Eaux vannes
- VP : Ventilation primaire

AUTRES :

- Habillage coupe-feu

ÉTIQUETTES RÉSEAUX :

BCL-cu/202/19-Axe:3,00

Abréviation réseau
Matériau :
carb : acier carbone
inox : acier inoxydable
cu : cuivre
fon : fonte
multi : tube multicouche
pe : tube polyéthylène
pvcp : PVC pression
pvc : tube PVC évacuation
ac : acier

Altimétrie en mètres
Axe : altimétrie de l'axe par rapport au sol du niveau courant
Axe : arase inférieure du calorifuge par rapport au sol du niveau courant
Axe3 : altimétrie de l'axe par rapport au 0 du bâtiment
Ac3 : arase inférieure du calorifuge par rapport au 0 du bâtiment

Epaisseur d'isolation extérieure
Revêtement intérieur si annoté "i"

Diamètre extérieur / section

Adresse du projet

5 rue Louis Barthou
64000 PAU

Réhabillitation du RDC du Bâtiment "La Villa" CAF 64

Désignation

CVS02 : Plan CVS - Niveau 0 - ind 0

maîtrise d'oeuvre
M&M Architectes
3, rue de Buros 64160 MORLAAS
tel : 05.59.67.85.07
Email : contact@mmarchi.fr

BET technique
SETES SA Ingénierie
14 avenue des Tilleuls 65 000 TARBES
tel : 05 62 34 05 70
email : secretariat.setes@setes.fr

Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS
Zone Europa – 4 rue Johannes Kepler – BP416 – 64004 PAU Cedex
tel : 05 32 40 79 54
e.mail : camille.brochet@bureauveritas.com

maître d'ouvrage
CAF des Pyrénées-Atlantiques
10 avenue Maréchal Foch
64100 BAYONNE
tél 06 13 88 17 86
contact. olivier-lamothe@caf64.caf.fr

modifications			
ind.	date:	modifications	date: 30/06/2026
0	30/06/2026	Diffusion initiale	affaire n° : 26E-02
			échelle : 1/50
			DCE
			AL/FA