

C . D . P . G . F

*Cadre de **D**écomposition de **P**rix **G**lobal et **F**orfaitaire*

LOT N° 04 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

Rue du Zenith

Maître d'oeuvre :

SQUARE ARCHITECTURE
23, Rue Claudot - 54000 NANCY
Tél: 03.83.30.55.24
@ : square@square-archi.com

LE : 02/06/2026

PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE

Affaire : B53 - Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

Lot n°04 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
04.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
04.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
04.1.1.1	Mise en sécurité et dépose des équipements électriques existants y compris convecteurs, tableau - mise en place d'un coffret de chantier	Ens	1,00		
04.1.1.2	Mise à la terre des prises existantes si nécessaire	Ens	1,00		
04.1.2	DISTRIBUTION ELECTRIQUE				
04.1.2.1	Distributions intérieures courant fort / courant faible en saignée et en doublage + Bouchement	Ens	1,00		
04.1.3	ALIMENTATION				
04.1.3.1	Alimentation VMC simple flux pour wc et rangement	Ens	1,00		
04.1.3.2	Distribution du sèche mains dans le wc PMR	U	1		
04.1.4	ALLUMAGES				
04.1.5	APPAREIL D'ECLAIRAGE				
04.1.5.1	Réglette étanche LED LEDVANZE 42 W 1m20 IP65 IK08 50KH sous détecteur présence	U	4		
04.1.5.2	Plafonnier extérieur rond LED noir ou inox avec grille avec détecteur de présenc	U	2		
04.1.5.3	Eclairage extérieur avec détecteur de présence et horloge crepusculaire	U	3		
04.1.6	SECURITE INCENDIE				
04.1.6.1	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	U	4		
04.1.6.2	Flash lumineux wc PMR	U	1		
04.1.7	PRISE DE COURANT				
04.1.7.1	Prises 16A+T étanches type extérieur	U	4		
Sous Total					
04.2	RADIATEUR ELECTRIQUE				
04.2.1	Radiateur électrique pour WC PMR et WC existant 500 à 1000 W	U	2		
Sous Total					

MONTANT H.T

T.V.A à 20,00 %

MONTANT T.T.C