



C1	Local technique compresseurs	4 x Compresseurs associés aux chambres froides (R404A), dont les compresseurs 1 et 3 ont déjà été remplacés
C2-A	Local technique compresseurs	1 x Compresseur associé au premier évaporateur de la chambre froide négative (R452A)
C2-B	Local technique compresseurs	1 x Compresseur associé au deuxième évaporateur de la chambre froide négative (R452A)



**HOPITAL NOVO NORD-UEST VAL-D'OISE
SITE DE BEAUMONT-SUR-OISE**

MAITRE D'OUVRAGE
HOPITAL NOVO NORD-OUEST VAL-D'OISE
25 rue Edmond Turcq
95260 Beaumont sur Oise

MAITRE D'OEUVRE

BIM INGENIERIE
21, avenue Edouard Belin
92500 Rueil-Malmaison

Tél: 01.47.0
contact@b



E									
D									
C									
B									
A									
O	Janvier 2024	PREMIERE EMISSION				H.R	T.B		T.B
IND	DATE		MODIFICATION			ETABLI PAR	VERIFIE PAR		VISE PAR
LOT									PHASE
REF									DCE
PLAN DES INSTALLATIONS EXISTANTES									
ECHELLE									
N° AFFAIRE		EMETTEUR	BAT.	SITE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO	
BIM 23-031		BIM	UCPA	OLIVIERS	DIAG	RDC	REF	01	
1/50								0	