



Construction du centre hospitalier SMR de Maubreuil

Programme Technique Détaillé
Avril 2026
Tome 3 – Fiches techniques
Version 3

	Sas	Numérotation fiche : 1 Code locaux : ACC_01	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SAS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Extérieur		Dim. accès	1,40m mini	Contrôle d'accès	Contrôle d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée		Type porte			
	Protection murale	S.O		Ouverture latérales (pas de porte tambour), 1,40m minimum, à ouverture automatique (2 portes)			
	Revêtement mural	S.O					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Tapis encastré sur la totalité de la surface		UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Distributeur mural de solution hydroalcoolique		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	-Radars classiques -Visiophonie		
			PC 16a	1 + 1		Non		RJ45	2				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Oui				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC à l'extérieur pour visiophonie 1 caméra + 1 interphone/visio								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O		Équipements sanitaires			Observations						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	Non											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Hall			Numérotation fiche : 2	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	HALL			Code locaux : ACC_02	

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	SAS ou extérieur	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O	Type porte			
	Protection murale	Protection murale, angle et poteaux jusqu'à 1,20m minimum	Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	Sol au choix (hors parquet, à proscrire)	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Mobilier d'assise '-Fontaine à eau -2 distributeurs boissons + friandises	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage La répartition des zones doit permettre un éclairage uniforme de tout le hall
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	200 lux au sol S.O	Contrôle	GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	-2distributeurs boissons + friandises	
			PC 16a	1/5ml + 2		Non		RJ45	2			
		PAM1	1	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)										
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			PAM 2 sous le plan de travail du guichet d'admission 1 RJ pour DATI 2 PC pour recharge fauteuils 1 plot de 2 PC hauteur 1,20 m Affichage dynamique							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU			Équipements sanitaires -Fontaine à eau						Observations	
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Banque d'accueil & orientation (1 poste)	Numérotation fiche : 3 Code locaux : ACC_03	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	S.O

Aménagement

Finitions	Cloison	Non cloisonné		Type porte		
	Protection murale	S.O		Espace libre, 0,90m, S.O,		
	Revêtement mural	S.O				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bureau d'accueil avec tiroirs, type banque ouverte en U. -Volet roulant (pour fermeture physique de la banque)			-1 PC - 1 téléphone - 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	entre 200 et 240 lux	Contrôle	GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	0	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	-Système anti-agression
			PC 16a	1	Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	2	Ond. med.	S.O	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations		
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Attente patients valides - 8 places	Numérotation fiche : 4 Code locaux : ACC_04	
	ATTENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	8 patients	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O	Type porte			
	Protection murale	1/2 protégée	Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Sièges. -Porte-revues murales, -Porte documentation -Fontaine à eau.	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			Eclairage uniforme de la zone d'attente
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique - Duo PC/USB	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	1/PC	Eq. elec	-Ecran		
			PC 16a	2 + 1/5ml		Non		RJ45	1				
			PAM1	1		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	1			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour écran 1 PC pour fontaine à eau Affichage dynamique							
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU			Équipements sanitaires -Fontaine à eau						Observations		
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	Non											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O								

	Sanitaires			Numérotation fiche : 6		 Centre Hospitalier de Réadaptation
				Code locaux : ACC_06 / PTR_02 / PTR_06 / PTR_20 / PTR_30 / HC_03 / HC_27 / HC_59 / TER_14 / LOG_05 / LOG_45		
SANITAIRES						

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Par loquet intérieur

Aménagement

Finitions	Cloison	Carrelage ou plâtre hydrofuge		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Faïence		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC				
	Revêtement de sol	Sol dur		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Barres de relèvement -Miroir basculant			-Porte savon -Distributeur de papier hygiénique -Essuie mains -Patères -Poubelle fermée	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	3vol/h		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	S.O		Non		RJ45			1	
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O		Non			Appel malade	Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires						Observations		
	Robinetterie	Thermostatique										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Non										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Box d'admission et facturation - accès brancards	Numérotation fiche : 7 Code locaux : ACC_07	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel + 1 patient + 1 accompagnant	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		250	
Accès	Accès depuis	2 accès : 1 pro / 1 patient	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur la circulation	Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs + protection 1 m de hauteur	Porte vitrée coulissante, simple, 1,20m, à ouverture manuelle			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Anti-choc	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Plan de travail compatible PMR		-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Brancard (dimension à préciser)	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau Attention à l'éblouissement des patients allongés en brancard.
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)	Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	-Système anti-agression	
			PC 16a	1		Oui		RJ45	1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	2	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires S.O					Observations		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Bureau back office - (3p.)	Numérotation fiche : 8 Code locaux : ACC_08	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	3 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bureaux -Plans de travail sur pieds			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Armoires de rangement -1 Caisson de rangement / poste	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	1		Signalisation occupation	Non		RJ45			S.O		
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Sonorisation		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
		PAM2	1/poste	Ond. med.		S.O	Inter.		Non			Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations						
	Robinetterie	S.O												
	Eau chaude	S.O												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					S.O					

	Bureau responsable accueil admission facturation - (1p.)	Numérotation fiche : 9 Code locaux : ACC_09	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Coffre fort 82kg			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Table de réunion	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Espace reprographie	Numérotation fiche : 10 Code locaux : ACC_10	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte		
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Matériel de reprographie -Meuble de stockage consommable (rames, encres, ...)	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	18m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Espace cafétéria - multimédia	Numérotation fiche : 11 Code locaux : ACC_11	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CAFETERIA		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Mobilier d'assise -Mange-debout -Distributeur de denrées, boissons		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage Eclairage uniforme de la cafétéria. Eclairages ponctuels sur certaines zones à prévoir
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	2			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/6ml	Signalisation occupation	Non		RJ45	1			
	PAM1	2	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 PAM 2 en attente pour installation écran multimédia type visio							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU		Équipements sanitaires								Observations
	Robinetterie	S.O		-Distributeur boissons -Fontaine à eau								
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Réserve cafétéria	Numérotation fiche : 13 Code locaux : ACC_13	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Protection murale	Résistant au chocs (hauteur 1,50 m)					
	Revêtement mural	Peinture					
	Protect. porte	1/2 protégée		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-2 Réfrigérateurs		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Alimentation 2 réfrigérateurs en permanence							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations 					
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Local ménage	Numérotation fiche : 14 Code locaux : ACC_14	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte (+ SSI maintien ouvert)			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Protect. porte	Anti-choc			UPEC		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant					
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales			-Chariot de ménage		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	2		Non			RJ45			S.O	
			PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Signalisation occupation	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Sonorisation	Non				Appel malade
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires Evier / Robinet Pailasse inox humide 2 bacs avec 1 egouttoir sur piètement inox + étagères au dessous Vidoir céramique type vide seaux Bonde au sol Évacuation spécifique auto laveuse				Observations 					
	Robinetterie	Oui											
	Eau chaude	Oui											
	Siphon	Oui											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Salle bien-être (entretien famille et soins de confort)	Numérotation fiche : 15 Code locaux : ACC_15	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bac shampooin - Plan de travail avec miroir - 2 meubles de rangement verrouillables			-Bureau -Chaise -Rangement matériel soins de confort (sécurisable)		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	6 + 1/5ml	Signalisation occupation	Oui	RJ45				
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non	Centrale Surveillance patient				
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non	Appel malade				Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	3 PC au dessus du plan de travail 2 autres PC						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Bac shampooin PMR -Lavabo						Observations	
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Salle ETP et associations	Numérotation fiche : 16 Code locaux : ACC_16	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	10 personnes		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte vitrée, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Table (4p) -Chaises -Support d'affichage -Vidéoprojection		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5 + 1 Plafond	Signalisation occupation	Oui			RJ45			1
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Vidéo projection (2 PC en plafond + RJ45) Attente pour commande murale Écran							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires					Lavabo	Observations		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Accueil HDJ	Numérotation fiche : 17 Code locaux : AMB_01	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	HALL		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O		Type porte Porte vitrée coulissante automatique, double, 1,20m, ouvert sur la circulation,		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	S.O				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bureau d'accueil - type banque ouverte en U. -Borne d'accueil PMR -Etagères murales - Meubles bas à tiroirs verrouillables			-Imprimante -Tableau blanc magnétique 120x90	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	entre 200 et 240 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau d'entretien initial	Numérotation fiche : 19 Code locaux : AMB_03	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur l'attente avec stores		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte vitrée, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E2C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Fauteuil relax -2 Pèse personne -2 Barres d'appui -2 toises	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Oui			RJ45			2
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires								Observations
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau entretien infirmier	Numérotation fiche : 20 Code locaux : AMB_04	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur l'attente		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte vitrée, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Fauteuil relax -1 table d'examen -Pèse personne -Barres d'appui -2 toises		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Oui		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Vestiaire - 5 cabines dont 1 PMR	Numérotation fiche : 21 Code locaux : AMB_05	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 personne par cabine	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Miroirs		-Bancs -Casiers	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	S.O	Observations éclairage Attention à la qualité d'éclairage dans les cabines.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	local + 1/cabine			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	12m3/h/m2	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45			PC 16a	1/5ml		Non		RJ45	1		
PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises 16A à proximité du miroirs : Installation à 1,30m pour utilisation sèche cheveux AM dans cabines de douche						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires	Observations						
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Sanitaires PA HDJ - 4 douches (dont 2 PMR)	Numérotation fiche : 22 Code locaux : AMB_06	
	SANITAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Par loquet intérieur

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Faïence					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Miroir			-Bancs -Porte-serviettes		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non		RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Dans douches			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Alimentation sèche cheveux							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Douches fixes murales								Observations
	Robinetterie	Non										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Zone casiers - 81 casiers	Numérotation fiche : 24 Code locaux : AMB_08	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O		Type porte		
	Protection murale	Résistant au chocs derrière bancs (hauteur 1,50m)		Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,		
	Revêtement mural	S.O				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Bancs -Casiers type piscine avec jeton ou clé	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Optionnel	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/5ml		Non			RJ45			S.O
			Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient			Non
			Ond. med.	S.O		Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Salle de soin et prélèvement	Numérotation fiche : 25 Code locaux : AMB_09	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SOINS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Réfrigérateur avec suivi de température			-Table d'examen -Bureau -Chaise -Tabouret roulant -3 patères -1 fauteuil de prélèvement -Tableau blanc magnétique 120x90		-Paillasse	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	4	Signalisation occupation	Oui			2			
	PAM1	S.O	Ondulé	1	Sonorisation	Non			Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour l'alimentation du fauteuil							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires								Observations
	Robinetterie	Mitigeur		-Lavabo à l'entrée (commande coude)								
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Non										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1	1							

	Préparation soins	Numérotation fiche : 26 Code locaux : AMB_10 / HC_20 / HC_52	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SOIGNANT		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	4 personnels	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant au chocs (sur une hauteur de 1,50m)		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte (+ SSI ventouse)		
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Dalles en fibre	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-8 Armoires de stockage DM et médicaments avec volet sécurisé -Îlot central avec rangement bas sécurisés -4 Tabourets à hauteur variable -4 chariots de soins -Congélateur -Chariot de médicament motorisé -Réfrigérateur de stockage DM et médicaments avec suivi de température			S.O	-Paillasse	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Oui		RJ45	3		
	PAM1	S.O.	Ondulé	5	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	-1 RJ45 pour boîtier d'alarme déportée pour les réfrigérateurs						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Chambre individuelle	Numérotation fiche : 27 Code locaux : AMB_11 / HC_07 / HC_16 / HC_38 / HC_45	
	CHAMBRE SIMPLE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Jusqu'à GTL				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit + protection des chants de porte	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Bureau et placard (PMR) intégrés -Coffre fort -1 placard invididuel -Rail porte bocaux longueur 0,3 m par lit		Mobiliers et équipements hors marché -1 lit médical -1 chevet -1 table roulante -1 fauteuil de repos -1 chaise -Support plastique porte -Distributeur SHA -Tableau blanc magnétique 120x90	Matériel Biomédical et équipements techniques S.O		

Performances

Éclairement naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (sur commande)	Observations éclairage Eclairage indirect tête de lit Eclairage de lecture et soins commande patient via manipulateur appel-malade Eclairage veilleuse possible pour la nuit
Éclairement artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairement	300 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	22°±2 C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique + GTL	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	6/patients		Non		RJ45	2/patients			
		PAM1	S.O	Ondulé		0	Oui		Centrale Surveillance patient			1
		PAM2	S.O	Ond. med.		0	Non		Appel malade			1/patient
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	4/GTL			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Contrôle occultation à proximité appel-malade 1 PC niveau chevet, usage patient + 2 PC alimentation lit (h040) 1 PC + 1 RJ en face du lit pour TV + 2 PC besoins annexes 1 RJ besoin patient (téléphone)						
	RJ45 GTL	1/GTL										
	Ond. GTL	1										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires 							

	Salon - 5 places	Numérotation fiche : 28 Code locaux : AMB_12	
	ATTENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 patient par place	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine avec oculus, simple, 1,20m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	1/2 protégée				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	Rideaux entre les patients		-Sièges. -Porte-revues murales, -Porte documentation -Fontaine à eau.	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Besoin d'un variateur pour adapter la lumière au besoin de repos des patients
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2/fauteuil		Non		RJ45	1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Oui
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			1/fauteuil
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 PC pour alimentation fauteuil + usage patient - 1 PC à 0,40 cm de hauteur - 1 PC à 1 m de hauteur						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires S.O						Observations	
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	Oui	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	Oui							

	Sanitaires PMR Mixte	Numérotation fiche : 29 Code locaux : AMB_13 / AMB_16	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SANITAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Par loquet intérieur

Aménagement

Finitions	Cloison	Carrelage ou plâtre hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Faïence					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Barres de relèvement -Miroir basculant			-Porte savon -Distributeur de papier hygiénique -Essuie mains -Patères -Poubelle fermée	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	3vol/h		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Cuvette WC suspendue -Lavabo sans trop-pleins avec bonde étoile -Barre d'appui à proximité du WC								Observations
	Robinetterie	Thermostatique										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Non										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Secrétariat médical HDJ et Consultation (y compris BO)	Numérotation fiche : 30 Code locaux : AMB_14	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Guichet d'accueil intégré, ouvert sur la circulation -Cloisonnement mi-hauteur + vitrage pour mise à l'écart d'une partie back office - Meuble bas verrouillable - Volets			-Matériel reprographie	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage 1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1/poste + 1 local	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	1/poste	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O					Observations
	Robinetterie	S.O							
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					

	Attente consultation	Numérotation fiche : 31 Code locaux : AMB_15	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ATTENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	7 patients	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O		Type porte Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,		
	Protection murale	1/2 protégée				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Sièges. -Porte-revues murales, -Porte documentation -Fontaine à eau.	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme de la zone d'attente. Attention à l'éblouissement des patients allongés en brancard.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique - Duo PC/USB	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	1/PC	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2 + 1/5ml	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	1		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour écran 1 PC pour fontaine à eau Affichage dynamique							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU		Équipements sanitaires -Fontaine à eau				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Box de consultation (avec rail de transfert)	Numérotation fiche : 33 Code locaux : AMB_18	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs + protection en tête table d'examen (h150)		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuell			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Table de bobath -Fauteuil de médecin -Podoscope -Toise -Pèse-personne -Grande armoire -Poste de travail (ordinateur, bureau, chaise, ...)		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau Attention à l'éblouissement des patients allongés en brancard.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	3	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 prise en plafond pour rail							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires					-1 lavabo	Observations		
	Robinetterie	Oui										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	Oui	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	Oui							Oui	

	Salle petits gestes (fibro. Toxine)	Numérotation fiche : 34 Code locaux : AMB_19	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SOINS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Mobilier placard longueur 1,20 m sur toute la hauteur -Etagères			-Table d'examen large avec barrière et support potence -2 Tabourets sur roulettes -3 Patères -Support de solution hydro-alcolique -Porte savon -Support essuie main -Paillasse avec tiroirs -Armoire de soins			

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Volets	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Oui		RJ45	2		
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	2	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour table de bobath (h040) + 2 PC (h120) 2 PC						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1							

	Salle de décontamination - fibro	Numérotation fiche : 35 Code locaux : AMB_20	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,7m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte vers salle de petits gestes			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	PVC mural				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales -Paillasse avec tiroirs -3 bacs de décontamination dont un avec couvercle et ventilation intégrée		-Tableau d'affichage aimanté 120x90		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	S.O	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45			PC 16a	3		Non		RJ45	S.O		
PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Alimentation spécifique extracteurs					
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires -Paillasse humide à 3 bacs avec évier intégré et rangement sous paillasse -Lavabo à l'entrée - Paillasse résine avec extraction spécifique						Observations
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Bureau Prog : Accueil	Numérotation fiche : 36 Code locaux : AMB_21	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			250
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur l'attente		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non		RJ45	1			
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Bureau Prog : Travail continu - 2 postes	Numérotation fiche : 37 Code locaux : AMB_22	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Deux postes de travail (bureaux informatiques avec équipements) + 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante par personne '-Matériel de reprographie		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage 1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1/poste + 1 local	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non Non	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non				
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
	PAM2	1/poste	Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O						Observations
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Stockage linge propre	Numérotation fiche : 38 Code locaux : AMB_23 / PTR_55	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 1,50 m minimum)				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverture		
	Protect. porte	Anti-choc				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe				
Faux plafond	S.O					
	UPEC	U4P3E3C2				
Mobiliers	Mobiliers inclus	-Etagères mobiles		Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	1		Non			RJ45			S.O		
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations						
	Robinetterie	S.O												
	Eau chaude	S.O												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O			

	Déchets linge sale	Numérotation fiche : 39 Code locaux : AMB_24 / PRT_56	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant aux chocs (minimum 2 m de hauteur)				
	Revêtement mural	Carrelage ou PVC mural		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte et d'une ventouse pour maintien en position ouverte		
	Protect. porte	Anti-choc				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe				
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chariots de stockage des sacs déchets '-Chariot de récolte du linge sale	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	0		Non		RJ45	S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Centrale de désinfection - Siphon de sol				Observations					
	Robinetterie	Oui											
	Eau chaude	Non											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Local ménage de proximité	Numérotation fiche : 40 Code locaux : AMB_25 / PTR 43 / PTR_57 / HC_30 / HC_63 / TER_17 / LOG_20	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte (+ ventouse SSI)			
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales			-3 Chariots de ménage -Armoire pour stockage produits -Centrale de produits autolaveuse -Zone évacuation eau auto-laveuse -Table et chaises (piage mops)		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires								Observations
	Robinetterie	Oui		Evier / Robinet Paillasse inox humide 2 bacs avec 1 egouttoir sur piètement inox + étage au dessous Vidoir céramique type vide seaux Bonde au sol Évacuation spécifique auto laveuse								
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Local consommables hôteliers	Numérotation fiche : 41 Code locaux : AMB_26 / PTR_44 / PTR_58 / HC_32 / HC_65 / LOG_19	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	S.O			-Etagères murales avec bacs de rétention	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1		Non	RJ45		S.O		
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non	Centrale Surveillance patient	Non		
		PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non	Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations 				
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Lave bassin	Numérotation fiche : 42 Code locaux : AMB_27 / HC_15 / HC_44 / HC_50	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Carrelage		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium	
			UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales métalliques pour stockage des bocaux.			Lave-bassin	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Selon équipements	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2		Non	RJ45		S.O			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 PC en attente pour installation lave-bassin Alimentation entre 230 ou 400 V							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Paillasse humide avec évier et plage pour égoutage (piètement inox) -Rangement sous la paillasse intégré -Douchette -Lave bassins			Observations Evacuation PVC haute température sans siphon pour lave-bassin. Marche en avant à respecter dans le local.					
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Stockage DM / matériel	Numérotation fiche : 43 Code locaux : AMB_28	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, double, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte (SSI ventouse)			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Armoire de stockage pharmacie		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PAM 2 pour poste de commande							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Sanitaires du personnel	Numérotation fiche : 44 Code locaux : AMB_29 / PTR_53	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SANITAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Carrelage ou plâtre hydrofuge		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Faïence		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC				
	Revêtement de sol	Sol dur		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Miroir			- Porte savon - Distributeur de papier hygiénique - Essuie mains - Patères - Poubelle fermée	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	3vol/h	Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non		RJ45	S.O		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	Thermostatique									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Détente du personnel	Numérotation fiche : 45 Code locaux : AMB_30 / PTR_51 / HC_26 / HC_58 / TER_13	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	DETENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	6 personnes	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Meuble bas 3 portes, 1,8m, avec évier + égouttoir 'Placards suspendus jusqu'au faux plafond		-Mobilier d'assise -Table à manger -Kitchenette (Evier, plan de travail -Micro-ondes, bouilloirs, ..		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	4 + 1/2 ml		S.O	RJ45	2			
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O		S.O	Centrale Surveillance patient			S.O
		PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non	Appel malade			Oui (sauf secteur tertiaire)
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	4 PC sur plan de travail 1 PC pour réfrigérateur à 0,40 m de hauteur 1 PC pour table/plan de travail							
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui	Équipements sanitaires			Observations					
	Robinetterie	Mitigeur	S.O								
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Bureau cadre	Numérotation fiche : 46 Code locaux : AMB_31 / PTR_52 / HC_23 / HC_55	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
			UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Accueil / Attente / Repos / Casiers	Numérotation fiche : 47 Code locaux : PTR_01 / PTR_05 / PTR_19 / PTR_29	
	ATTENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O		Type porte Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Protection murale	Oui (1m de hauteur)					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Sièges. -Porte-revues murales, -Porte documentation -Casiers -Ecran d'affichage		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme de la zone d'attente. Attention à l'éblouissement des patients en repos.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique - Duo PC/USB	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	1/PC	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2 + 1/5ml	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour écran 1 PC pour fontaine à eau Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU		Équipements sanitaires -Fontaine à eau			Observations					
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureaux neuropsychologues/orthophonistes	Numérotation fiche : 48 Code locaux : PTR_03	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-1 Miroir			-Table de massage -Poste de travail (ordinateur, bureau, chaise, ...) -1 Armoire haute -1 Armoire basse -2 chaises -Fauteuil de bureau à roulettes -Miroir -Ventilateur		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	5		Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires S.O			Observations 				
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Réserves	Numérotation fiche : 49 Code locaux : PTR_04 / PTR_17 / PTR_28	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM selon surface
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 1,50 m minimum)		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte + prévoir VFP			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune		Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence		
	Zones d'éclairage	S.O				
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires					
	Robinetterie	S.O							
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					

	Salle d'entretien - bilan	Numérotation fiche : 50 Code locaux : PTR_07	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -2 chaises -Placard de rangement -Tabouret sur roulettes -1 Armoire de rangement		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non		RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O								Observations
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Salles de travail	Numérotation fiche : 51	 Centre Hospitalier de Réadaptation
		Code locaux : PTR_08	
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,30 m à 1,45 m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Placard verrouillable longueur 2,40 m et profondeur 0,60 m sur toute la hauteur		-Table d'examen -Bureau -Chaise		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)	Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45			PC 16a	6		Oui		RJ45	2		
PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Oui		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Logement aménageable pour simulation : chambre	Numérotation fiche : 53 Code locaux : PTR_10	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
			UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-1 armoire de rangement (ou placard intégré 1,2 m2)			-1 lit simple (2,1 m2) -1 table de chevet -10 coussins de positionnement.	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	5 + 1/10ml		Oui	RJ45		1				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 PC aux chevets + 3 PC réparties								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires			Observations						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Logement aménageable pour simulation : salle de bain / WC / Buanderie	Numérotation fiche : 55 Code locaux : PTR_12	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle (ellipse ou coulissante)			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus	-Planches de bain -Rehausseur WC -Lave-linge -Placard de rangements -Table à repasser ; -Tancarville -Aspirateur traineau -Balai			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O				S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage Zone d'éclairage à distribuer comme dans un véritable logement
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Non	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	5 + 1/10ml		Oui			RJ45			1	
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires 1 Cuvette WC avec cuvette réglable en hauteur / 1 Lavabo à hauteur variable / 1 bac de douche -1 pommeau de douche / Baignoire de 1,2 m2 / Barre d'aide pour se relever à côté des WC / Chaise perchée 0,4m2 / 1 siège de douché fixé au mur avec accoudoirs / Alimentation et évacuation machine à laver									
	Robinetterie	Mitigeur											
	Eau chaude	Oui											
	Siphon	Oui											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O	

	Logement aménageable pour simulation : salon / salle à manger	Numérotation fiche : 56 Code locaux : PTR_13	
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable	Type porte			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Table -2 Fauteuils -2 Chaises -1 Tabouret sur roulettes -1 placard			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
				S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage Zone d'éclairage à distribuer comme dans un véritable logement
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5 + 1/10ml		Oui		RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires S.O					Observations Prévoir RJ45 + PC pour TV		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Salle pour simulateur de conduite		Numérotation fiche : 57 Code locaux : PTR_14	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP			

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable	Type porte Porte pleine avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Acoustique				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre - renfort acoustique		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chaise -Equipement du simulateur de conduite -Placard de rangement	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45			PC 16a	3		Oui		RJ45	2		
PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour alimentation simulateur Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ					
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires S.O						Observations
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Atelier menuiserie	Numérotation fiche : 58 Code locaux : PTR_15	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et plusieurs patients	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Supportant charges		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U2P2E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	S.O			-Table de travail (établi) '- Petit établi pour machine -Tabourets à hauteur variable '-Rangement matériel -Stockage ressources	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable		Occultation	Partielle		Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel		Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB		
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local					
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation			Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	10	Signalisation occupation	Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	minimum 3 PC hauteur 120 pour chaque poste de travail (2)						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires 1 lavabo			Observations Ventilation adaptée pour sciage bois, peinture,...				
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Bureau ergothérapeute / psychomotriciens - 10 postes	Numérotation fiche : 59 Code locaux : PTR_16	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	10 personnels maximum	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- 1 plan de travail sur piétement			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	3		Non	RJ45		3			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1/poste	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Atelier orthèse	Numérotation fiche : 60 Code locaux : PTR_18	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ATELIER		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,7m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement



Finitions	Cloison	Supportant charges		Type porte			
	Protection murale	1/2 protégée		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U2P2E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Poste de travail - Stockage matériel - Plan de travail 2 ml			- Table de cuisson - Bac à orthèse sur chariot - Table - Chaises - Tabouret sur roulettes - Placard de rangement - Etuve - Décapeur thermique		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	Réduction des reverbérations mécaniques

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé (usage colle Néoprène)		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	5		S.O		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	S.O		
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	3 PC au dessus du plan de travail						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Espace de rééducation kiné	Numérotation fiche : 61 Code locaux : PTR_21	
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	45 personnes max	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	3,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Murs pleins	Type porte	
	Protection murale	S.O		
	Revêtement mural	Enduit + Peinture lavable (sans toile de verre)		
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre - renfort acoustique (compatible rail de transfert)
	Revêtement de sol	Sol souple > attention au roulage des brancards et fauteuils (pas de sous couche acoustique)	UPEC	U4P3E3C2

Mobiliers	Mobiliers inclus	Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques
	-Armoires grande hauteur / profondeur - 4 rails de transfert longueur 3 m à répartir côté neuro (avec moteur fixe) - Cages à poulies	-Equipements sportifs de rééducation (parcours d'obstacle, plots, parcours de marche, ..) -Machines de sport (rameurs, vélo d'appartement, ...) -2 Motomed -2 velos assis -10 tables de rééducation	S.O

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Primordial	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme de l'espace central mais gradable par zone
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	200 lux au sol S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air Tx de renou- vellement	Climatisé 30m3.h/occupant	T° Hiver Pression	20°±2° Selon norme de la zone de classification	Divers	VMC double flux tempérée
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO PAM1 PAM2	Périphérique S.O S.O	PC mén. PC 16a Ondulé Ond. med.	1 S.O S.O S.O	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	1/20ml Non Oui Non S.O RJ45 Centrale Surveillance patient Appel malade S.O 1 Non Oui Eq. elec
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL RJ45 GTL Ond. GTL	S.O S.O S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	musique intégrée fonctionnement Bluetooth répartie sur l'ensemble des 200 m2, 3 PC minimum / tout équipement de rééducation AM - Report Appel malades sanitaires sur afficheur		
Plomberie Sanitaire	Alimentation Robinetterie Eau chaude Siphon	Oui Oui Oui S.O	Équipements sanitaires -1 lavabo / 50m2 - 2 alim / évac pour fontaine à eau			Observations Oxygène localisé près des PC des équipements biomédicaux Vide localisé près des équipements biomédicaux
Fluides médicaux	Oxygène (O2) Air comprimé industriel	1/25m2 S.O	MEOPA Vide	S.O 1/25m2	Air médical 4 bar (AM) S.O	

	Box individuel répartis	Numérotation fiche : 62 Code locaux : PTR_22	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Protection en tête table d'examen (h150)		Porte pleine simple, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Table de kiné simple -Tabouret sur roulettes -Miroir		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui (vers afficheur central)
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ 1 PC pour table kiné hauteur 0,40m + 4 autres PC hauteur 1,20m							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1/box	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1/box								S.O

	Tapis d'observation de la marche - 12 m de long	Numérotation fiche : 63 Code locaux : PTR_23	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine coulissante, simple, 1,20m, à ouverture manuelle,		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	S.O				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Main courante le long du parcours de marche (prévoir les renforts en cloison)			-Tapis d'observation de la marche (12m de long / 1m de large) -Mobilier d'assise	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme du couloir de marche.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non Non	Eq. elec	S.O
			PC 16a	8	Signalisation occupation	Non				
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Répartition uniforme des PC pour équipements périphériques tout autour du tapis (caméra sur pied, ordinateur, ...) PC + RJ45 pour connexion réseau pour le tapis connecté					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O		Équipements sanitaires S.O						Observations
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Salle d'isocinétisme	Numérotation fiche : 64 Code locaux : PTR_24	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	3m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte battante, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Isocinétisme -Tabouret à roulettes -Chaise		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable		Occultation	Partielle		Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux		Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB		
	Zones d'éclairage	S.O					S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)			Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	S.O	S.O	USB	S.O	S.O
			PC 16a	10	Oui		RJ45	2	
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non		Centrale Surveillance patient	Non	
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Non		Appel malade	Oui	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ Alim elec spécifique 20A courbe D				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires					Observations
	Robinetterie	Mitigeur		Lavabo					
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	-Lavabo							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1	S.O				

	Salle de travail exosquelette	Numérotation fiche : 65 Code locaux : PTR_25	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipé ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus	S.O			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O				S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	16		Oui			RJ45			2		
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Oui	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	4 x 4 PC réparties Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires Lavabo			Observations							
	Robinetterie	Mitigeur												
	Eau chaude	S.O												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O			

	Salle de réalité virtuelle (ex. KinéQuantum)	Numérotation fiche : 66 Code locaux : PTR_26	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et un patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable	Type porte			
	Protection murale	Acoustique				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre - renfort acoustique		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Placard intégré toute hauteur l1,20 m		-Appareil de réalité virtuelle -1 tabouret à roulettes		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	S.O	Observations éclairage	
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB		S.O
	Zones d'éclairage	S.O				
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5		Oui		RJ45	2			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers afficheur						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui			Équipements sanitaires					Observations		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Bureaux kinésithérapeutes - 6 postes	Numérotation fiche : 67 Code locaux : PTR_27	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	12 personnels maximum	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre + Vitrage intégrée demi-hauteur supérieure		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Plans de travail sur pieds le long des cloisons pour 6 postes			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	3	Signalisation occupation	Non			RJ45			3
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1/poste	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires								Observations
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Salle principale APA (demi terrain de handball - la surface du couloir de tir excedentaire)	Numérotation fiche : 68 Code locaux : PTR_31	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	5m minimum			Surcharge exploitation		800
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	2x0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Protection sur 1,5 m de hauteur					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine avec oculus, simple, 2x0,90m, à ouverture automatique,			
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC					
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe adapté au sport					
				UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-1 panier de basket à hauteur variable - Mur d'escalade 6 m de hauteur			-Sac de frappe pliable - Rangements pour matériels -Jeux de fléchette mobiles, -Bâche de tir -Corde ondulatoire -haies d'athlétisme -Espalier -Haltères avec rangement -Jeux de fléchettes mobiler -Cage de but -Filet de		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle		Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB		
	Zones d'éclairage	S.O				
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1/5ml		Non		RJ45	1				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Oui				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Enceintes incorporées dans les murs pour fond musical Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU		Équipements sanitaires				Observations					
	Robinetterie	Mitigeur											
	Eau chaude	Oui											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Espace activités - ping pong	Numérotation fiche : 69 Code locaux : PTR_32	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			800
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-2 Tables de ping pong -4 Chaises -Rangement matériel		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Attention à l'éblouissement des patients en cours d'activité
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	4	Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations 			
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	Non								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Couloir de tir - 6m de large (taille bâche) - 13 m de long	Numérotation fiche : 70 Code locaux : PTR_33	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 patient		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		800
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Bâches de tir 600*250cm à positionner en fond -Ratelier arcs		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle		Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB		
	Zones d'éclairage	S.O				Eclairage anti-reflet sur la bâche de tir
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Bureau d'entretien (bilan individuel, rangement, admin, ..)	Numérotation fiche : 71 Code locaux : PTR_34	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	800	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur le gymnase avec stores		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E2C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Rangements APA	Numérotation fiche : 72 Code locaux : PTR_35	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,7			Surcharge exploitation		800
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc					
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	S.O		
				UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Rangement gros matériel (Ballons, plots, tapis, ...) -Rangement grand matériel (arc, flèches, ...) -Rangement petit matériel (raquettes, balles, ...)			S.O	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune			Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence			
	Zones d'éclairage	S.O					
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O		

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2		Non			RJ45			S.O
			Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient			Non
			Ond. med.	S.O		Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau APA - 2 postes	Numérotation fiche : 73 Code locaux : PTR_36	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	2 personnels maximum		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			800
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protect. porte	S.O					
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre		
				UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- 1 plan de travail			- Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Rangement bas -Tableau blanc magnétique 120x90 -Porte-manteau -Poubelles		S.O	

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1/poste	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires			S.O				Observations
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Accueil balnéothérapie - banque d'accueil	Numérotation fiche : 74 Code locaux : PTR_37	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	800	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	S.O

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O		Type porte		
	Protection murale	S.O		Espace libre, 0,90m, S.O,		
	Revêtement mural	S.O				
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O	
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bureau d'accueil - type banque ouverte en U, conforme aux normes PMR (et intégrant des tiroirs en dessous) -Meuble porte-chaussures (interface entre Accueil et vestiaires) -Banc pour patient			S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	entre 200 et 240 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations Le local devra être composé dans l'idéal de la manière suivante : -Un SAS d'entrée avec étagère pour chaussure avec banc patient -Un SAS d'accueil fermé pour le personnel (visibilité sur zone de circulation et bassin) -Local pour le matériel (fauteuil, déamb,...) fermable avec digicode + arrivée d'eau			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Vestiaires / Sanitaires / Douche balnéothérapie	Numérotation fiche : 75 Code locaux : PTR_38	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	20 patients	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		800	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge	Type porte Porte pleine, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Faïence				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus - 2 cabines PMR avec barre d'appui - 1 cabine PMR avec brancard lit -Cloisons légères pour box de déshabillage avec banc + patères intégrées -Porte-savons dans les douches - 3 douches avec portes / barres d'appui + chaises - Barre tout le long des douches - Miroirs inclinés			Mobiliers et équipements hors marché -Bancs -Casiers -Miroirs sortie des vestiaires -Déambulateur spécial pièces humides -Auto laveuse -Raclettes pour le sol -Poubelle à ouverture pied -Bacs pour surchaussures	Matériel Biomédical et équipements techniques S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage Attention à la qualité d'éclairage dans les douches.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux local + 1/douche ou sanitaire	Contrôle	Détection présence	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air Tx de renouvellement	Ventilé 12m3/h/m2	T° Hiver Pression	20°±2° En dépression	Divers	VMC double flux tempérée
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO PAM1 PAM2	Périphérique S.O S.O	PC mén. PC 16a Ondulé Ond. med.	1 1/5ml S.O S.O	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O S.O Non Oui Non USB RJ45 Centrale Surveillance patient Appel malade S.O 1 Non Oui S.O
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL RJ45 GTL Ond. GTL	S.O S.O S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises 16A à proximité du miroirs : Installation à 1,30m pour utilisation sèche cheveux AM - Dans les douches et sanitaires		
Plomberie Sanitaire	Alimentation Robinetterie Eau chaude Siphon	Oui Mitigeur Oui Dans les douches	Équipements sanitaires -2 douches fermées PMR avec barre de transfert et grande chaise stable -Ensemble de douches collectives. - Siphon central pour nettoyage			Observations
Fluides médicaux	Oxygène (O2) Air comprimé industriel	S.O S.O	MEOPA Vide	S.O S.O	Air médical 4 bar (AM) S.O	

	Bassin balnéothérapie	Numérotation fiche : 76 Code locaux : PTR_39	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			800
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	2x0,90m	Contrôle d'accès	S.O

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, double, 2x0,90m, à ouverture automatique,			
	Revêtement mural	Carrelage et faïence murale					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Bras de mise à l'eau non manuel avec fauteuil et brancard -Plateforme de mise à l'eau -Barres d'accroche d'équipements de kinésithérapie -Anneaux pour lignes d'eau -Jet de massage -Marquage de fin de bassin en plafond ou par le biais de fanions -Rayonnages inoxydables - Patères			-Chronomètre géant mural ou sur pied		(équipements sur plage à préciser)	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Volets	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	22°±2 C		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	4vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	Oui			Non	RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O			Non	Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O			Non	Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ Prévoir PC ou alim pour l'ensemble des équipements (bras mise à l'eau, plateforme..)						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires							Observations Ventilation à adapter selon les préconisations de ce type de local Pédiluve à prévoir
	Robinetterie	S.O		-Bassin de balnéothérapie (avec marquage fonde de bassin pour changement de profondeur) -Jets de massage mural (côté fosse)							
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	1	Vide	1	S.O						

	Linge propre	Numérotation fiche : 77 Code locaux : PTR_40 / HC_33 / HC_66	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			- Chariot de distribution du linge - Étagères murales		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	1		Non			RJ45			S.O		
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 						
	Robinetterie	S.O												
	Eau chaude	S.O												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O		

	Stockage déchets et linge sale	Numérotation fiche : 78 Code locaux : PTR_41	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte (+ SSI ventouse)			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chariot pour stockage sacs de déchets/linge sale		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	0		Non		RJ45	S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 					
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Rangements autres	Numérotation fiche : 79 Code locaux : PTR_42	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Etagères murales			S.O	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraîchi		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	0		Non	RJ45		S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations Rangement associé à la balnéothérapie						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Salle d'urgence	Numérotation fiche : 80 Code locaux : PTR_45 / PTR_46	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	URGENCE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,7m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis extérieur pour celle de balnéo		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales			-Brancard -Rangement matériel d'urgence -Chariot d'urgence -Poubelle à ouverture pied		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	6		Non	RJ45		1		
		PAM1	S.O	Ondulé	1	Signalisation occupation	Non	Centrale Surveillance patient	Non		
			PAM2	1	Ond. med.		S.O		Inter.		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1							S.O

	Salle relaxation	Numérotation fiche : 82 Code locaux : PTR_48	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	19 personnes		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,7m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	1/2 protégée		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Miroirs -Placard intégré verrouillable hauteur 2,40 m et profondeur 0,60 m - Rangement spécifique tapis 25 x 0,15 m par hauteur tapis (2,20 m)			-Rangement gros matériel (tapis, ballon, ...) -3 fauteuils confort		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale	Observations éclairage Variateur de lumière indispensable
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	Isolation acoustique forte

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	6		Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 X 3 PC Sonorisation intégrée en les murs avec accès branchement indépendant dans la salle (cable jack, bluetooth, ...)						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Lavabo				Observations			
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1							Oui

	Salle polyvalente (atelier de groupe) - (19 p)	Numérotation fiche : 83 Code locaux : PTR_49	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	19 personnes		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Supportant charges		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-1 placard sécurisé (longueur 2,40 m et profondeur 0,60 m toute hauteur) -Rangement gros matériel (tapis, ballon, ...) -Rangement tapis (>25tapis) -Tableau blanc magnétique 120x90 -4 Tables -12 Chaises -1 écran de projection -1 vidéoprojecteur -Fauteuils confort -Coussins			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	6	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/10ml		Non		RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Oui			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ 1 RJ au plafond pour videoprojecteur Alimentation écran Attente commande murale							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires		Observations						
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Salle psychomotricité et polyvalent	Numérotation fiche : 84 Code locaux : PTR_50	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	19 personnes		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Accroches murales -4 Etagères murales 0,5 m de longueur - 2 placards intégrés verrouillables 2,40 m de longueur et 0,60 m de profondeur			-Rangement gros matériel (tapis, ballon, ...) -colonne ou support horizontale (rangement ballons) -1 caddie -1 table port de charge		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/8ml	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui (vers afficheur central)
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Pour Plateau technique, AM = Bouton d'alerte vers bureau d'accueil HDJ							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires				-Lavabo	Observations			
	Robinetterie	Oui										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Réserve	Numérotation fiche : 85 Code locaux : PTR_54	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	0		Non	RJ45	S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non	Centrale Surveillance patient			Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non	Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Stockage fauteuil	Numérotation fiche : 86 Code locaux : PTR_59	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, double, 1,20m, à ouverture manuelle, équipées ferme-porte (SSI ventouse)			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus	-Étagère rangement fauteuils			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
					-59 fauteuils	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	8 + 1/5ml		Non			RJ45			S.O		
			PAM1	0		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	-8 PC pour rechargement fauteuil. Installation hauteur 090.									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations						
	Robinetterie	S.O												
	Eau chaude	Non												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	1	Vide	S.O								S.O		

	Réparation des fauteuils	Numérotation fiche : 87 Code locaux : PTR_60	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ATELIER		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Protection murale	1/2 protégée					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Stockage matériel -Etagère rangement fauteuils -1 Etabli avec rangement outillage -Compresseur mobile		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme de l'atelier
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Réduction des reverbérations mécaniques

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	8		S.O	RJ45	1			
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Centrale Surveillance patient	S.O		
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Appel malade	S.O		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Bac évier + lavabo			Observations				
	Robinetterie	Robinet de puisage									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	Oui	Vide	S.O							S.O

	Secrétariat HTC	Numérotation fiche : 88 Code locaux : HC_01	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	2 personnels		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	3,5m		Surcharge exploitation			250
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protect. porte	S.O					
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre		
				UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Guichet d'accueil intégré, ouvert sur la circulation -Cloisonnement mi-hauteur + vitrage pour mise à l'écart d'une partie back office - Meuble bas verrouillable - Volets			-Matériel reprographie		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2		Non	RJ45		2			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	2	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Attente patients - accompagnants	Numérotation fiche : 89 Code locaux : HC_02	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ATTENTE		

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	3,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Finitions	Cloison	S.O		Type porte			
	Protection murale	1/2 protégée		Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O					
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus	S.O			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
					-Sièges. -Porte-revues murales, -Porte documentation -Fontaine à eau.	S.O	

Éclairage naturel	Naturel	Souhaitable		Occultation	Partielle		Observations éclairage Eclairage uniforme de la zone d'attente. Attention à l'éblouissement des patients en repos.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol		Contrôle	GTB		
	Zones d'éclairage	S.O					
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima Selon réglementation et à minima 45 dB(A)			Acoustique dans le local	S.O	

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	S.O				
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique - Duo PC/USB	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	1/PC	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2 + 1/5ml	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	1		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	1 PC pour écran 1 PC pour fontaine à eau							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui + évac EU		Équipements sanitaires -Fontaine à eau				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Pettie salle de réunion - 19 places	Numérotation fiche : 90 Code locaux : HC_04	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	REUNION		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	19 personnes	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U3P2E1C0		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Ecran mural -Vidéo projecteur (en plafond)			S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Regroupement des interrupteurs sur un tableau de local
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	multiples			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	3 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5 PC + 1/2ml + 1 PC plafond		S.O		RJ45	2 dont 1 plafond			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Oui		Centrale Surveillance patient			S.O
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			S.O
	CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Vidéo projection (2 PC en plafond + RJ45) Attente pour commande murale Écran					
RJ45 GTL		S.O										
Ond. GTL		S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Président de CME	Numérotation fiche : 91 Code locaux : HC_05	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel + 1 externe		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Table de réunion		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1 + 1 table réunion			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non		RJ45	1		
			Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
			Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Bureaux des médecins	Numérotation fiche : 92 Code locaux : HC_06	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Salle d'eau - Chambre HC simple	Numérotation fiche : 93 Code locaux : HC_08 / HC_10 / HC_17 / HC_39 / HC_41 / HC_46 / HC_48	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SANITAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Chambre		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	S.O

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Protection murale 110/120					
	Revêtement mural	Faïence					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Miroir - 1 patère			-Porte savon -Distributeur de papier hygiénique -Essuie mains -Poubelle fermée -Support bassin	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Optionnelle	Occultation	Aucune	Observations éclairage -Besoin éclairage direct face au miroir
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Non	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1		Non		RJ45	1				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	S.O
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Oui
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)									
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -1 Cuvette WC rallongé / 1 Lavabo à hauteur variable manuellement (uniquement chambres neuro) / 1 douche italienne / 1 pommeau de douche / 1 siège de douché fixé au mur avec accoudoirs / 2 Barres d'aide (1 fixe / 1 relevable) pour se relever à côté des WC							Observations 		
	Robinetterie	Mitigeur											
	Eau chaude	Oui											
	Siphon	Oui											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O	

	Chambre individuelle avec rails	Numérotation fiche : 94 Code locaux : HC_09 / HC_40	
	CHAMBRE SIMPLE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	Jusqu'à GTL				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Bureau et placard (PMR) intégrés -Coffre fort -1 placard invididuel -Rail porte bocaux longueur 0,3 m par lit		Mobiliers et équipements hors marché -1 lit médical -1 chevet -1 table roulante -1 fauteuil de repos -1 chaise -1 TV -Support plastique porte -Distributeur SHA -Tableau blanc magnétique 120x90	Matériel Biomédical et équipements techniques -Rail de transfert (moteur fixe et rechargeable que que soit le point du rail)		

Performances

Éclairement naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (sur commande)	Observations éclairage Eclairage indirect tête de lit Eclairage de lecture et soins commande patient via manipulateur appel-malade Eclairage veilleuse possible pour la nuit
Éclairement artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairement	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	22°±2 C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renou-vellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique + GTL	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	7/patients		Non		RJ45	2/patients + 1 horloge			
		PAM1	S.O	Ondulé		0	Non		Centrale Surveillance patient			1
		PAM2	S.O	Ond. med.		0	Non		Appel malade			1/patient
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	4/GTL		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Contrôle occultation à proximité appel-malade 1 PC niveau chevet, usage patient + 1 PC alimentation lit (h040) 1 PC + 1 RJ en face du lit pour TV 1 PC en plafond pour rail							
	RJ45 GTL	1/GTL										
	Ond. GTL	1										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O					Observations 			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1/GTL	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1	1/gtl (sauf locomoteurs)							

	Chambre évolutive sans rails	Numérotation fiche : 95 Code locaux : HC_11	
	CHAMBRE EVOLUTIVE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Jusqu'à GTL				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Bureau et placard (PMR) intégrés -Coffre fort -1 placard invididuel -Rail porte bocaux longueur 0,3 m par lit		Mobiliers et équipements hors marché -1 lit médical -1 chevet -1 table roulante -1 fauteuil de repos -1 chaise -1 TV -Support plastique porte -Distributeur SHA -Tableau blanc magnétique 120x90		Matériel Biomédical et équipements techniques S.O	

Performances

Éclairement naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (sur commande)	Observations éclairage Eclairage indirect tête de lit Eclairage de lecture et soins commande patient via manipulateur appel-malade Eclairage veilleuse possible pour la nuit
Éclairement artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairement	300 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	22°±2 C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique + GTL	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	6/patients		Non		RJ45	2/patients + 1 horloge			
		PAM1	S.O	Ondulé		0	Non		Centrale Surveillance patient			1
		PAM2	S.O	Ond. med.		0	Non		Appel malade			1/patient
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	4/GTL		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Contrôle occultation à proximité appel-malade 1 PC niveau chevet, usage patient + 2 PC alimentation lit (h040) 1 PC + 1 RJ en face du lit pour TV + 2 PC besoins annexes 1 RJ besoin patient (téléphone)							
	RJ45 GTL	1/GTL										
	Ond. GTL	1										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires <								

	Salle d'eau - Chambre HC double	Numérotation fiche : 96 Code locaux : HC_12 / HC_14 / HC_19 / HC_43	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SANITAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 personne par sanitaire	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Chambre		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	S.O

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Protection murale 110/120					
	Revêtement mural	Faïence					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métal/alu ou dalles minérales 600x600		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Miroir - 2 patères			-Porte savon x2 -Distributeur de papier hygiénique -Essuie mains x2 -Poubelle fermée x2 -Support bassin x2	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Optionnelle	Occultation	Aucune	Observations éclairage -Besoin éclairage direct face au miroir
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux au sol	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	En dépression						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	0	Horloge + PC	Non	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2		Non	RJ45		1		
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Signalisation occupation	Non	Centrale Surveillance patient	S.O		
			PAM2	1	Ond. med.		S.O		Sonorisation		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -1 Cuvette WC rallongé / 1 Lavabo à hauteur variable manuellement (uniquement chambres neuro) / 1 douche italienne / 1 pommeau de douche / 1 siège de douché fixé au mur avec accoudoirs / 2 Barres d'aide (1 fixe / 1 relevable) pour se relever à côté des WC							
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							
Observations											

	Chambre double			Numérotation fiche : 97 Code locaux : HC_13 / HC_18 / HC_42	
	CHAMBRE DOUBLE				

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	2 patients	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	Jusqu'à GTL				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -2 Bureaux et placards (PMR) intégrés -2 Coffres forts -Rideau de délimitation entre les patients -Rail porte bocaux longueur 0,3 m par lit		Mobiliers et équipements hors marché -2 lit médical -2 chevet -2 table roulante -2 fauteuil de repos -2 chaises -2 TV -Support plastique porte -Distributeur SHA -Tableau blanc magnétique 120x90		Matériel Biomédical et équipements techniques S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (sur commande)	Observations éclairage Eclairage indirect tête de lit Eclairage de lecture et soins commande patient via manipulateur appel-malade Eclairage veilleuse possible pour la nuit
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	22°±2 C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique + GTL	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	4/patients		Non		RJ45	2/patients			
		PAM1	S.O	Ondulé		0	Non		Centrale Surveillance patient			1
		PAM2	S.O	Ond. med.		0	Non		Appel malade			1/patient
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	4/patient			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Contrôle occultation à proximité appel-malade 1 PC niveau chevet, usage patient + 2 PC alimentation lit (h040) 1 PC + 1 RJ en face du lit pour TV + 2 PC besoins annexes 1 RJ besoin patient (téléphone)						
	RJ45 GTL	1/patient										
	Ond. GTL	1/patient										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires <							

	Bureau soignants	Numérotation fiche : 98 Code locaux : HC_21 / HC_53	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SOIGNANT		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	4 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine avec oculus, simple, 1,20m, à ouverture manuelle			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	Plan de travail 3 postes			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Bureau -Tabouret à roulettes '-Stockage bureautique -Rangement de bureau -Tableau blanc -Chaise - Chargement DECT			

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Variateur
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	4		Non	RJ45		1		
		PAM1	S.O	Ondulé	2	Sonorisation	Non	Centrale Surveillance patient	Oui		
		PAM2	2	Ond. med.	S.O	Inter.	Non	Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Report AM + Alarme AM Rechargement des DECT						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires			Observations				
	Robinetterie	Non									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Bureau médical	Numérotation fiche : 99 Code locaux : HC_22 / HC_54	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1			Non	RJ45	1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O		Non	Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1/poste	Ond. med.		S.O		Non	Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					S.O			

	Bureau d'entretien	Numérotation fiche : 100 Code locaux : HC_24 / HC_56	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E2C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1			Oui		RJ45			1	
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O			Non			Centrale Surveillance patient	Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O			Non			Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires			Observations						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Bureaux individuels (assistante sociale, psychologue)	Numérotation fiche : 101 Code locaux : HC_25 / HC_57	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		250
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -3 chaises -1 fauteuil à roulettes -1 grande armoire -1 petite armoire -1 lampe de bureau -1 imprimante		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification			
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O			
	RJ45 GTL	S.O						
	Ond. GTL	S.O						
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations
	Robinetterie	S.O						
	Eau chaude	S.O						
	Siphon	S.O						
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)			
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O				

	Salle à Manger - Animation	Numérotation fiche : 102 Code locaux : HC_28 / HC_60	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ETP		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	20 personnes		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, double, 1,20m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Meuble de Rangement fixé trois quart hauteur - Plan de travail pour 1 évier + 1 égouttoir -2 Tables à hauteur variable -6 Tables 120x90 -14 Fauteuils avec accoudoirs -8 chaises -2 Tabourets à hauteur variable (pour le personnel) -4 "Repose-fesses" à hauteur variable (pour les tables hautes) -Meuble mobilier sur roulette pour vaisselle, condiments, serviettes, .. -1 Micro ondes - 2 Poubelles ouverture pied			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1/2 ml		Non		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Oui		Centrale Surveillance patient	S.O		
	PAM2	1	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	S.O		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Fontaine à eau -Évier				Observations			
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Non									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1							S.O

	Salle de bain chariot	Numérotation fiche : 103 Code locaux : HC_29 / HC_62	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	1 personnel et 1 patient	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte Porte pleine ou fenêtre opaque, simple, 1,20m, à ouverture manuelle			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Etagères murales - Rideau de douche -Rangements fixes avec système de fermeture -Rail lève-malades avec moteur fixe pour tous les postes douche			-Pendule -Chariot douche -Chaise douche -Brancard bariatrique -Rangements fixes avec système de fermeture		-Rail lève-malade	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Attention à l'éblouissement du patient allongé sur le brancard de bain. + Variateur de lumière
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Selon équipements	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Signalisation occupation	S.O		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Oui		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prévoir rail lève maaldes avec moteur fixe donc PC en plafond						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires Pommeau de douche Lit de bain Siphon de sol Évacuation spécifique pour chariot douche							
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Local retour soins sales	Numérotation fiche : 104 Code locaux : HC_31 / HC_64	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte (+ ventouse SSI)		
	Protection murale	Résistant aux chocs				
	Revêtement mural	Carrelage		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium	
	Protect. porte	Anti-choc			UPEC	U4P3E3C2
	Revêtement de sol	Sol antidérapant				
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Armoire de rangement matériel médical -Chariots quadrisacs	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	16°C	Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1 (mi-hauteur)				RJ45	1			
		PAM1	S.O	Ondulé				S.O	Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.				S.O	Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires - 1 bac - 1 égouttoir -Paillasse humide avec évier et plage pour égoutage.(inox sur empiètement inox) -Rangement sous la paillasse intégré			Observations 					
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Non										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Local déchets	Numérotation fiche : 105 Code locaux : HC_34 / HC_67 / LOG_21	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant aux chocs sur une hauteur de 2m				
	Revêtement mural	Carrelage		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte + ventouse pour maintien en position ouverte		
	Protect. porte	Anti-choc				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe				
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chariot pour stockage sacs de déchets	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	En dépression								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1		Non		RJ45	S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Centrale de désinfection - Siphon de sol				Observations					
	Robinetterie	Oui											
	Eau chaude	Non											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Stockage matériel	Numérotation fiche : 107 Code locaux : HC_36 / HC_69	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	-Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 1,50 m minimum)		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Armoire haute sur roulettes -4 dynamap -2 lèves-malades -1 blader scanner -Chaise raizer -2 chaises pesée -ECG		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	5	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	PC pour recharge équipements							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Office alimentaire	Numérotation fiche : 108 Code locaux : HC_37 / HC_70	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	Sol dur (antidérapant)		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Kitchenette de 4,5m équipé (micro-ondes, bac évier, plan de travail, ... -Espace "sale" avec poubelle -Lave vaisselle à capot complet (plan de travail entrée et plan de travail en sortie) - Meubles hauts et basde longueur 2,40m			-Une armoire de froid positif simple au format 740x770 puissance 200W en 230V -Chariot de boissons chaudes -Poubelle à ouverture pied -Placards de rangement -Borne de remise en température (x 2)		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé + Hotte lave vaisselle		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	S.O	S.O	USB	S.O	S.O
			PC 16a	7	Non		RJ45	1	
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non		Centrale Surveillance patient	Non	
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Non		Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Réfrigérateur/congélateur Alimentation bornes de réchauffage (400 V) Alim spécifiques : bornes 4 kW, 3 phases, N+T Alimentation lave-vaisselle à capot/fontaine à eau, 8 kW, 3 phases, N+T				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires					Observations
	Robinetterie	Mitigeur		-Fontaine à eau réfrigérée -Distribution boisson chaude -Congélateur -Double vasque avec égouttoir intégré au lave-vaisselle - Lavabo féminale					
	Eau chaude	Oui							
	Siphon	Non							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O				

	Chambre individuelle soins palliatifs avec rails	Numérotation fiche : 109 Code locaux : HC_47	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CHAMBRE SIMPLE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients	Nb. d'occupants	1 patient	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	Jusqu'à GTL				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Protection anti-choc à hauteur de lit	Faux plafond	Possible		
	Revêtement de sol	Sol souple	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Bureau et placard (PMR) intégrés -Coffre fort -1 placard inviduel -Rail porte bocalx		Mobiliers et équipements hors marché -1 lit médical -1 chevet -1 table roulante -1 fauteuil de repos -1 chaise -1 TV -Support plastique porte -Distributeur SHA -Tableau blanc magnétique 120x90	Matériel Biomédical et équipements techniques -Rail de transfert (moteur fixe et rechargeable que que soit le point du rail)		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (sur commande)	Observations éclairage Eclairage indirect tête de lit Eclairage de lecture et soins commande patient via manipulateur appel-malade Eclairage veilleuse possible pour la nuit
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air Tx de renou- vellement	Raffraichi 18m3/h/pers	T° Hiver Pression	22°±2 C Selon norme de la zone de classification	Divers	VMC double flux tempérée				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO PAM1 PAM2	Périphérique + GTL S.O S.O	PC mén. PC 16a Ondulé Ond. med.	1 7/patients 0 0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui Non Non Non	1 Non Non	USB RJ45 Centrale Surveillance patient Appel malade	S.O 2/patients + 1 horloge 1 1/patient	Eq. elec S.O
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL RJ45 GTL Ond. GTL	4/GTL 1/GTL 1	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Contrôle occultation à proximité appel-malade 1 PC niveau chevet, usage patient + 1 PC alimentation lit (h040) 1 PC + 1 RJ en face du lit pour TV 1 PC en plafond pour rail						
Plomberie Sanitaire	Alimentation Robinetterie Eau chaude Siphon	Non S.O S.O S.O	Équipements sanitaires S.O			Observations				
Fluides médicaux	Oxygène (O2) Air comprimé industriel	1/GTL S.O	MEOPA Vide	S.O 1	Air médical 4 bar (AM) 1/gtl (sauf locomoteurs)					

	Salle Snoezelen	Numérotation fiche : 110 Code locaux : HC_49	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SNOEZELEN		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs / Acoustique		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Protection anti-bruit		Faux plafond	Dalles en fibre - renfort acoustique		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-1 lit -Meubles de rangement		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Totale (volets)	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Isolation acoustique forte		Acoustique dans le local	Isolation acoustique forte

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	1vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	10		Oui		RJ45	2				
			PAM1	S.O		Ondulé	1	Non				Centrale Surveillance patient	1
			PAM2	S.O		Ond. med.	1	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	- Enceintes Bluetooth								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires				Observations					
	Robinetterie												
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	1	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	1								1	

	Salon famille	Numérotation fiche : 111 Code locaux : HC_51 / LOG_44	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	DETENTE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Patients et visiteurs	Nb. d'occupants	6 personnes	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte Pleine avec oculus, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Meuble bas 3 portes, 1,8m, avec évier + égouttoir 'Placards suspendus jusqu'au faux plafond			-Mobilier d'assise -Table à manger -Micro-ondes, bouilloirs, .. -Canapé -Fauteuils -Table basse	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	18m3/h/pers	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1/2 ml	Signalisation occupation	S.O		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	S.O		Centrale Surveillance patient	S.O		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	S.O		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	4 PC sur plan de travail							
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non	Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	Mitigeur	1 évier encastré								
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						

	Espace diététique : Adapté pour prise de repas ORL	Numérotation fiche : 112 Code locaux : HC_61	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	REPAS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel et patients	Nb. d'occupants	5 personnes	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	Acoustique					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre - renfort acoustique		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Placard toute hauteur longueur 1,20 m et profondeur 0,60 m - Plan de travail sur piétement + évier longueur 1,20 m -4 Tables à hauteur variable -8 Chaises avec accoudoirs -2 Tabourets à hauteur variable sur roulettes (pour le personnel) -Meuble mobilier sur roulette pour vaisselle, condiments, serviettes, ..			-1 Micro ondes -1 Réfrigérateur table top		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Isolation acoustique forte

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/2 ml		Non		RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Oui		Centrale Surveillance patient	S.O			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	3 PC au dessus du plan de travail 1 PC pour réfrigérateur 2 PC autres							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires 1 éviers + 1 lavabo								Observations Mobilier sur-mesure
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Non										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau direction	Numérotation fiche : 113 Code locaux : TER_01	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel + 1 externe		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		250
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Placard verrouillable longueur 2,40 m et profondeur 0,60 m sur toute la hauteur			- Poste de travail (ordinateur, bureau, chaise, ...) - Table de réunion		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1 + 1 table réunion			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
			Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
			Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Bureau assistance de direction	Numérotation fiche : 114 Code locaux : TER_02	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel + 1 externe		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau cadre supérieur de santé	Numérotation fiche : 116 Code locaux : TER_04	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel + 1 externe		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Table de réunion		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1 + 1 table réunion	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Centrale Surveillance patient Appel malade	Eq. elec	S.O
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non				
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires						Observations
	Robinetterie	S.O		S.O						
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O					

	Bureau simple finance - achat	Numérotation fiche : 117 Code locaux : TER_05	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Table de réunion		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1 + 1 table réunion			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O					Observations
	Robinetterie	S.O							
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					

	Bureau double finance-achat-contrôle de gestion	Numérotation fiche : 118 Code locaux : TER_06	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
			UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1/poste	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Bureau simple RH	Numérotation fiche : 119 Code locaux : TER_07	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante -Table de réunion		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1 + 1 table réunion	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non Non	Eq. elec	S.O
	PAM1	S.O	PC 16a	1	Signalisation occupation	Non				
	PAM2	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
			Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O						Observations
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Bureau double RH	Numérotation fiche : 120 Code locaux : TER_08	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1/poste + 1 local			1 zone d'éclairage par poste. Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1/poste	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Bureau qualité	Numérotation fiche : 121 Code locaux : TER_09	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	2 personnels	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Bureau informatique	Numérotation fiche : 122 Code locaux : TER_10	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Bureau de passage	Numérotation fiche : 123 Code locaux : TER_11	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Grande salle de réunion - 19 places attenantes	Numérotation fiche : 124 Code locaux : TER_12	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	REUNION		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	19 personnes	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre + Cloison modulable séparation ponctuelle	Type porte Porte pleine avec oculus, double, 1,40m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U3P2E1C0		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Ecran mural -Vidéo projecteur (en plafond)			S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Regroupement des interrupteurs sur un tableau de local
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux multiples	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi	T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	3 vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5 PC + 1/2ml + 1 PC plafond		S.O		RJ45	1 en plafond + 1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Oui		Centrale Surveillance patient			S.O
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			S.O
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Vidéo projection (2 PC en plafond + RJ45) Attente pour commande murale Écran						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires	Observations						
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Archives administratives	Numérotation fiche : 125 Code locaux : TER_15	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P4E1C1		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnage de stockage adapté à l'archivage			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	12° min		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires					Observations
	Robinetterie	S.O							
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O					

	Archives médicales	Numérotation fiche : 126 Code locaux : TER_16	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P4E1C1		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnage de stockage adapté à l'archivage			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	200 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	12° min		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
		S.O	PC 16a	S.O		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Distribution - self service	Numérotation fiche : 127 Code locaux : LOG_01	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	REPAS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	3,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation générale		Dim. accès	1,40m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, ouvert sur la circulation, équipée ventouse de maintien en position ouverte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Carrelage		Faux plafond	S.O	
	Protect. porte	S.O			UPEC	
	Revêtement de sol	Sol antidérapant				
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnages mobiles pour couverts, assiettes, ... -Elements inox du self : bain marie, rail de distribution, stockage assiette, rangements, ... - table à induction - chauffe assiettes - four de remise en température - micro ondes - friteuse - table chaude pour envoi des plats - hotte extraction *Ligne de distribution de self "standard"permettant d'assurer la fréquentation cible. *2 chariots silos à niveau constant pour 2 assiettes *vitrine réfrigérée de présentation des entrées froides et hors d'oeuvre *armoire vitrine néaative			S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	À gérer

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Selon équipements	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	Selon équipements		Non		RJ45	3		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -bac bain marie - Lave-mains à commande fémorale			Observations Pas de zone de paiement, ce sera un distributeur automatique de plateau qui enregistre les passages				
	Robinetterie	Mitigeur									
	Eau chaude	Oui									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Salle à manger du personnel (80 personnels, Tx de rotation 2,5)	Numérotation fiche : 128 Code locaux : LOG_02	
	REPAS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	32 personnes	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	3,5m	Surcharge exploitation		600	
Accès	Accès depuis	Circulation générale	Dim. accès	1,40m mini	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine avec oculus, double, 1,20m, ouvert sur la circulation, équipées ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	Près de la zone de distribution				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	S.O	Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus S.O			Mobiliers et équipements hors marché -Tables de salles à manger -Chaises -Fontaines à eau - Micro-ondes	Matériel Biomédical et équipements techniques S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage Eclairage uniforme de la salle à manger
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air Tx de renouvellement	Raffraichi 2 vol/h	T° Hiver Pression	20°±2° Selon norme de la zone de classification	Divers	VMC double flux tempérée
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1 1/5ml	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation	Oui Non Oui Non
	PAM1	S.O	PC 16a	1	Inter.	1
	PAM2	S.O	Ondulé	S.O	USB	S.O
			Ond. med.	S.O	RJ45	1
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)			
	RJ45 GTL	S.O				
	Ond. GTL	S.O				
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui	Équipements sanitaires -Fontaine à eau			Observations
	Robinetterie	S.O				
	Eau chaude	Oui				
	Siphon	Non				
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)	
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O		

	Zone de tri des déchets des assiettes par les convives et zone de dépôt des plateaux sales	Numérotation fiche : 130 Code locaux : LOG_04	
	REPAS		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel, patients et visiteurs	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	3,5m			Surcharge exploitation		600
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Espace libre, 1,20m, ouvert sur la circulation,			
	Revêtement mural	Revêtement lessivable agréé Organismes de contrôle Cuisine					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Tapis de débarassage de dimension en cohérence avec le flux			-Poubelles mobiles encastrées dans un meuble en inox avec rail.		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Raffraichi		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires - Lave-mains à commande fémorale à proximité directe				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								

	Remise en température - self	Numérotation fiche : 131 Code locaux : LOG_06	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	BA 19 modulable		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	Armoire de remise en température						

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Extraction pour four		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2 +1/chariot	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Alimentation pour 2 fours							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires - Lave-mains inox à commande fémorale			Observations					
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Bureau responsable - réception	Numérotation fiche : 132 Code locaux : LOG_07	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		250
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non Non	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non				
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O						Observations
	Robinetterie	S.O								
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						

	Zone de réception - stockage tampon	Numérotation fiche : 133 Code locaux : LOG_08	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	1000	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipées ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 2 m minimum)					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P4S		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnages mobiles			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	S.O		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h	Pression	S.O							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1 (protégée par arceau)		Non	RJ45	1			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non	Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non	Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations Sas attenant à la zone de réception donnant accès à l'extérieur et à l'interieur. Prévoir contrôle d'accès sur les deux accès				
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Chambre froide PCA	Numérotation fiche : 134 Code locaux : LOG_09	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Panneaux isothermes 100mm		Type porte Porte coupe-froid, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Revêtement lisse selon équipementier chambre froide					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Panneaux isothermes 100mm		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnages mobiles			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O	T° Hiver	+3°C		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	150m3/h	Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1 étanche		Non	RJ45	2 étanches				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non	Centrale Surveillance patient			Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non	Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations Température 0-3 degrés Prévoir remontée de métrologie via RJ45					
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Chambre froide BOF	Numérotation fiche : 135 Code locaux : LOG_10	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			600
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Panneaux isothermes 100mm	Type porte Porte coupe-froid, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Carrelage				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Panneaux isothermes 100mm		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques
	-Rayonnages mobiles			S.O		S.O

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O		T° Hiver	+3°C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1 étanche		Non		RJ45	2 étanches			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
	CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
RJ45 GTL		S.O										
Ond. GTL		S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O			Équipements sanitaires S.O					Observations Température 0-3 degrés Prévoir remontée de métrologie via RJ45		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Chambre froide fruits et légumes	Numérotation fiche : 136 Code locaux : LOG_11	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Panneaux isothermes 100mm		Type porte Porte coupe-froid, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Panneaux isothermes 100mm		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P4S		
Mobiliers	Mobiliers inclus	-Rayonnages mobiles			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O				S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O	T° Hiver	+3°C		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	1vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1 étanche		Non		RJ45	2 étanches				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O		Équipements sanitaires S.O			Observations Température 0-3 degrés Prévoir remontée de métrologie via RJ45						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	Oui											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Chambre froide négative	Numérotation fiche : 137 Code locaux : LOG_12	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Panneaux isothermes 100mm		Type porte Porte coupe-froid, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Panneaux isothermes 100mm		
	Revêtement de sol	Carrelage		UPEC	U4P4S		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnages mobiles			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O	T° Hiver	-21°C		Divers	VMC double flux tempérée						
	Tx de renouvellement	1vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	0	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	1 étanche		Non		RJ45	2 étanches				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O			Observations Température -21 degrés Prévoir remontée de métrologie via RJ45						
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	Oui											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Réserve épicerie	Numérotation fiche : 138 Code locaux : LOG_13	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	600	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte Porte pleine, double, 1,10m, à ouverture manuelle, équipées ventouse de maintien en position ouverte + prévoir VFP			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 1,50 m)					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Rayonnages mobiles			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	S.O			Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification									
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O			
			PC 16a	1		Non			RJ45			S.O		
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non	
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non	
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Protection mécanique PC									
	RJ45 GTL	S.O												
	Ond. GTL	S.O												
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 						
	Robinetterie	S.O												
	Eau chaude	S.O												
	Siphon	S.O												
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)									
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O		

	Conditionnement	Numérotation fiche : 139 Code locaux : LOG_14	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	CUISINE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			600
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Carrelage				
	Protect. porte	1/2 porte protégée	Faux plafond	Plafond lissé		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant	UPEC	U4P4S		
Mobiliers	Mobiliers inclus -Ditribution centrale - 1 îlot de distibution périphérique comprenant : une table inox mobile permmttant la dépose d'un plateau GN/1 avec freins, un support panel PC fixe, un support panel articulé, un support imprimante fixe, une rampe latérale amovible côté gauche ou droite avec rouleau PVC -Chariots de plateaux et vaisselle à niveau constant (à prévoir selon activité) - Centrale de désinfection			Mobiliers et équipements hors marché -Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	Matériel Biomédical et équipements techniques S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Oui	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	400 lux S.O	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 40 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	S.O		T° Hiver	+8°C			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	10vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique + poste de travail	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45			PC 16a	3 étanches		Non		RJ45	3			
PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	-3 PC par table inox hauteur 090						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui			Équipements sanitaires - Lave-mains inox à commande fémorale - 1 Centrale de désinfection						Observations Le dressage se fera sur ilot de distribution avec : - Distirbution centrale des plats chauds clochés, avec pesée, ce poste distributant un ilot de dressage - 1 îlot de ditribution périphérique de dressage des plateaux, édition des cartes et mise en navettes	
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Stockage vaisselle propre	Numérotation fiche : 141 Code locaux : LOG_16	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		600
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chariots		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	S.O		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O		Non	RJ45		S.O		
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non	Centrale Surveillance patient	Non		
		PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non	Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations		
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	Oui									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Stockage chariots		Numérotation fiche : 142		 Centre Hospitalier de Réadaptation
			Code locaux : LOG_17		
	STOCKAGE				

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			600
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de ciment ou plâtre hydrofuge	Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte (ventouse SSI) + maintien en position ouverte par VFP			
	Protection murale	Résistant aux chocs				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques
	-Etagères murales			S.O		S.O

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	S.O			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	2		Non		RJ45	S.O			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non		Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non		Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Protection des PC avec arceaux						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non			Équipements sanitaires S.O					Observations		
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	Non										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Local stock matériels	Numérotation fiche : 143 Code locaux : LOG_18	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRI
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		600
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte				
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)						
	Protect. porte	Anti-choc						
				Faux plafond	S.O			
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2			
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques		
	S.O			S.O		S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	S.O		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Près de la porte	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	0		Non	RJ45		S.O				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient	Non
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O		Non			Appel malade	Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations Local situé dans la zone support de la cuisine					
	Robinetterie	S.O											
	Eau chaude	S.O											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O		

	Distributeur automatique de vêtement (DAV) - distribution & retour	Numérotation fiche : 144 Code locaux : LOG_22	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée d'un ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	2 PC 16A + 2 RJ45 pour DAV				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires					Observations
	Robinetterie	S.O		S.O					
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O				

	Vestiaires personnels - 50 personnes (sanitaires / douches inclus)	Numérotation fiche : 145 Code locaux : LOG_23	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	50 personnels par blo	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès pour les vestiaires Loquet intérieur pour sanit.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Faïence				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Cloisons légères pour box de déshabillage avec blanc + patères intégrées - Vasques résine partie centrale		-Bancs -Casiers	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage Attention à la qualité d'éclairage dans les douches.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux local + 1/douche ou sanitaire	Contrôle	Détection présence	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	12m3/h/m2		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/5ml		Non		RJ45	S.O			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises 16A à proximité du miroirs : Installation à 1,30m pour utilisation sèche cheveux						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui			Équipements sanitaires -Douches -WC - Zone centrale avec vasques + miroirs					Observations		
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Dans les douches										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O						S.O		

	Vestiaires personnels logistiques - 10 personnes (sanitaires / douches inclus)	Numérotation fiche : 146 Code locaux : LOG_24	
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	50 personnels par blo	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation		400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès pour les vestiaires Loquet intérieur pour sanit.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge	Type porte			
	Protection murale	S.O	Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Revêtement mural	Faïence				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-Cloisons légères pour box de déshabillage avec blanc + patères intégrées - Zone centrale = vasques + miroirs			-Bancs -Casiers	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage Attention à la qualité d'éclairage dans les douches.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux local + 1/douche ou sanitaire	Contrôle	Détection présence	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°			Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	12m3/h/m2		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1/5ml		Non		RJ45	S.O			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O			Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises 16A à proximité du miroirs : Installation à 1,30m pour utilisation sèche cheveux - Zone centrale = vasques + miroirs						
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui			Équipements sanitaires -Douches -WC						Observations	
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Dans les douches										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O							

	Local syndical	Numérotation fiche : 147 Code locaux : LOG_25	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (ordinateur, bureau, chaise, ...)		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	Confidentialité des échanges oraux

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O								Observations
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Espace de livraison	Numérotation fiche : 148 Code locaux : LOG_26	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Extérieur		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipées ventouse de maintien en position ouverture			
	Protection murale	Résistant aux chocs hauteur 2 m					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Plafond lisse		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Chariots -Rolls		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé	T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h	Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	0	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non		RJ45	1		
	PAM1	1	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Stockage solutés & DM	Numérotation fiche : 149 Code locaux : LOG_27	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	Selon surface
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 2 m minimum)		Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverture			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Plafond lisse		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Poste de travail - Racks de stockage (36ml)			- Stockage palettes - Zone de picking - 7 chariots - 1 armoire sécurisée - 1 armoire de 4°C		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	S.O			S.O
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	S.O							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises pour alimentation des réfrigérateurs							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Accueil des soignants	Numérotation fiche : 150 Code locaux : LOG_27bis	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	SOIGNANT		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m		Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur la circulation		Type porte			
	Protection murale	S.O		Porte pleine avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	S.O		Faux plafond	Dalles en fibre		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Plan de travail		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage d'appoint sur bureau
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage Zones d'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel 1	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée		
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification					
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB S.O 1 Non Non Non	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non				
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non				
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non				
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O					
	RJ45 GTL	S.O								
	Ond. GTL	S.O								
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires						Observations
	Robinetterie	S.O		S.O						
	Eau chaude	S.O								
	Siphon	S.O								
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)					
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O					

	Bureau partagé	Numérotation fiche : 151 Code locaux : LOG_28	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	3 personnes	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques + vitrage sur la circulation		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine avec oculus, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			Eclairage d'appoint sur bureau
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	1	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Stockage central déchets	Numérotation fiche : 153 Code locaux : LOG_30	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur 1,50 m minimum)				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte sectionnelle + porte pleine1,20 m + 0,60 m, à ouverture manuelle, équipées ventouse de maintien en position ouverture		
	Protect. porte	Anti-choc				
	Revêtement de sol	Sol dur				
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	En dépression						
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1		Non	RJ45		S.O		
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Signalisation occupation	Non	Centrale Surveillance patient	Non		
			PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Sonorisation	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Inter.	Non	Appel malade	Non				
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)		S.O				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Stockage DASRI	Numérotation fiche : 154 Code locaux : LOG_31	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès sur ext.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte sectionnelle + porte pleine1,20 m + 0,60 m, à ouverture manuelle, équipées ventouse de maintien en position ouverture			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Rafraichi		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	En dépression						
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	0		Non	RJ45		S.O		
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Signalisation occupation	Non	Centrale Surveillance patient	Non		
			PAM2	S.O	Ond. med.		S.O	Sonorisation	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires				Observations			
	Robinetterie	Oui									
	Eau chaude	Non									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Local D3E	Numérotation fiche : 155 Code locaux : LOG_32	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès sur ext.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	Résistant aux chocs				
	Revêtement mural	Carrelage		2 portes pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte		
	Protect. porte	Anti-choc				
	Revêtement de sol	Carrelage		Faux plafond	S.O	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus	S.O			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques
					S.O	S.O

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non			RJ45			S.O
			Ondulé	S.O		Non			Centrale Surveillance patient			Non
			Ond. med.	S.O		Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	S.O		Équipements sanitaires			Observations					
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Buanderie	Numérotation fiche : 157 Code locaux : LOG_34	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	LOG		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine avec oculus, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ventouse de maintien en position ouverte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	Sol antidérapant		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O					S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	2vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	8	Signalisation occupation	Non			RJ45			1
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Lave-linge -Sèche-linge (à évacuation) -Bac avec egouttoir								Observations Prévoir extraction adaptée
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Oui										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Stockage produits lessiviels	Numérotation fiche : 158 Code locaux : LOG_35	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O		LRM / LRI	LRM
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation		400
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs		Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipées ferme-porte			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P4E1C1		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	- Rayonnage inox hauteur 2,5 m et 1m de large			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée	
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification				
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O				
	RJ45 GTL	S.O							
	Ond. GTL	S.O							
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires					Observations
	Robinetterie	S.O		S.O					
	Eau chaude	S.O							
	Siphon	S.O							
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)				
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O				

	Consommables	Numérotation fiche : 159 Code locaux : LOG_36	
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte 2 portes pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte (+ SSI ventouse)			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Non	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB RJ45 Centrale Surveillance patient Appel malade	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	S.O	Signalisation occupation	Non			S.O		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O							Observations
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							

	Stocks produits inflammables	Numérotation fiche : 160 Code locaux : LOG_37	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRI	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service et depuis l'extérieur		Dim. accès	1,10m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,10m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Carrelage					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Non	PC mén.	0	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	S.O	Non	RJ45		S.O			
		PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Bureau magasinier	Numérotation fiche : 161 Code locaux : LOG_38	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				S.O	Observations			
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Atelier de maintenance	Numérotation fiche : 162 Code locaux : LOG_39	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	ATELIER		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	LRM	
Dimensions	HSP mini	2,7m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,80m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Supportant charges		Type porte Porte pleine, double, 1,80m, à ouverture manuelle, équipée ventouse SSI de maintien en position ouverture			
	Protection murale	1/2 protégée					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Anti-choc		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	Sol dur		UPEC	U4P3E3C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Plan de travail -Stockage matériel			-Etabli avec étau au mobilier hors marché -Compresseur mobile	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage Eclairage uniforme de l'atelier
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	Réduction des reverbérations mécaniques

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	30m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification								
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	Oui	1	USB	S.O	Eq. elec	S.O		
			PC 16a	3 + 1/5ml		S.O		RJ45	1				
			PAM1	S.O		Ondulé	S.O	Non				Centrale Surveillance patient	S.O
			PAM2	S.O		Ond. med.	S.O	Non				Appel malade	S.O
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	-3 PC pour Etabli hauteur 090 - 3 PC dans le local								
	RJ45 GTL	S.O											
	Ond. GTL	S.O											
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Bac évier sur paillasse			Observations						
	Robinetterie	Robinet de puisage											
	Eau chaude	Oui											
	Siphon	S.O											
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)								
	Air comprimé industriel	Oui	Vide	S.O							S.O		

	Bureau responsable	Numérotation fiche : 163 Code locaux : LOG_40	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	BUREAU		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	1 personnel	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	250	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Libre

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte		
	Protection murale	S.O				
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)		Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle,		
	Protect. porte	S.O				
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		Faux plafond	Dalles en fibre	
				UPEC	U4P3E3C2	
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Poste de travail (bureau, chaise, ...)+ 1 PC / 1 téléphone / 1 imprimante	S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Oui	Occultation	Partielle	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux + 500 lux ponctuel	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	1			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation et à minima 35 dB(A)		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	25m3.h/occupant		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Goulotte double compartiment	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	1		Non	RJ45		1			
		PAM1	S.O	Ondulé		S.O	Non		Centrale Surveillance patient			Non
		PAM2	1	Ond. med.		S.O	Non		Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O										
	Eau chaude	S.O										
	Siphon	S.O										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O	

	Stockage matériels et mobiliers	Numérotation fiche : 164 Code locaux : LOG_41	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	STOCKAGE		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	Selon surface	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Circulation du service		Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre		Type porte Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs					
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	S.O		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P4E1C1		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	S.O			-Armoire haute sur roulettes		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage S.O
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	16°C		Divers	VMC double flux tempérée			
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification						
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	S.O	PC mén.	1	Horloge + PC Signalisation occupation Sonorisation Inter.	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	1		Non	RJ45	S.O			
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O		Non	Centrale Surveillance patient	Non			
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O		Non	Appel malade	Non			
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	S.O						
	RJ45 GTL	S.O									
	Ond. GTL	S.O									
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non		Équipements sanitaires S.O				Observations 			
	Robinetterie	S.O									
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O							S.O

	Vestiaire prestataires	Numérotation fiche : 165 Code locaux : LOG_42	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	VESTIAIRES		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Personnel	Nb. d'occupants	10 personnels maximum	LRM / LRI	S.O	
Dimensions	HSP mini	2,5m			Surcharge exploitation	400	
Accès	Accès depuis	Extérieur		Dim. accès	0,90m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plâtre + hydrofuge		Type porte Porte pleine, simple, 0,90m, à ouverture manuelle, équipée ferme-porte			
	Protection murale	S.O					
	Revêtement mural	Faïence					
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC		Faux plafond	Bacs métalliques ou aluminium		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe		UPEC	U4P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus			Mobiliers et équipements hors marché	Matériel Biomédical et équipements techniques		
	-Cloisons légères pour box de déshabillage avec blanc + patères intégrées			-casiers vestiaires	S.O		

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage Attention à la qualité d'éclairage dans les douches.
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Détection présence	
	Zones d'éclairage	local + 1/douche ou sanitaire			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation		Acoustique dans le local	S.O

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Ventilé		T° Hiver	20°±2°		Divers	VMC double flux tempérée				
	Tx de renouvellement	1 vol/h		Pression	Selon norme de la zone de classification							
CFO + Cfa LOCAL PAM1 : 2 PC16A + 1 RJ45 PAM2 : 5 PC 16A + 3 RJ45	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	S.O	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O	
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Non			RJ45			S.O
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Non			Centrale Surveillance patient			Non
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non			Appel malade			Non
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O		Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Prises 16A à proximité du miroirs : Installation à 1,30m pour utilisation sèche cheveux							
	RJ45 GTL	S.O										
	Ond. GTL	S.O										
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Oui		Équipements sanitaires -Douches - Siphon central - 2 lavabos/vasques				Observations				
	Robinetterie	Mitigeur										
	Eau chaude	Oui										
	Siphon	Dans les douches										
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)							
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O								S.O

	Chambre mortuaire	Numérotation fiche : 167 Code locaux : LOG_46	 Centre Hospitalier de Réadaptation
	MORT		

Local

Type de local et occ.	Profil occupants	Visiteurs	Nb. d'occupants	S.O	LRM / LRI	S.O
Dimensions	HSP mini	2,5m	Surcharge exploitation			400
Accès	Accès depuis	Circulation du service	Dim. accès	1,20m	Contrôle d'accès	Badge d'accès

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaques de plâtre	Type porte			
	Protection murale	Résistant aux chocs (hauteur de chaises)	Porte pleine, simple, 1,20m, à ouverture manuelle			
	Revêtement mural	Peinture lavable (sans toile de verre)				
	Protect. porte	Plaque de protection en PVC	Faux plafond	Oui		
	Revêtement de sol	PVC soudés avec remontée en plinthe	UPEC	U3P3E2C2		
Mobiliers	Mobiliers inclus		Mobiliers et équipements hors marché		Matériel Biomédical et équipements techniques	
	-2 fauteuils avec accoudoirs -1 table réfrigérée avec maintien ceinture + coussin repose-tête -1 Guéridon avec chaise		S.O		S.O	

Performances

Éclairage naturel	Naturel	Non	Occultation	Aucune	Observations éclairage
Éclairage artificiel	Nature de l'éclairage	300 lux	Contrôle	Commande depuis local / Coupure depuis GTB	
	Zones d'éclairage	S.O			
Acoustique	Acoustique vis à vis du local adjacent	Selon réglementation	Acoustique dans le local	S.O	

Besoins techniques

Ventilation et hygiène	Traitement d'air	Climatisé	T° Hiver	20°±2°	Divers	VMC double flux tempérée					
	Tx de renouvellement	5vol/h	Pression	En dépression							
CFO + Cfa LOCAL	Distrib. CFO	Périphérique	PC mén.	1	Horloge + PC	Oui	S.O	USB	S.O	Eq. elec	S.O
			PC 16a	5	Signalisation occupation	Oui		RJ45	1		
	PAM1	S.O	Ondulé	S.O	Sonorisation	Oui		Centrale Surveillance patient	Non		
	PAM2	S.O	Ond. med.	S.O	Inter.	Non		Appel malade	Non		
CFO + Cfa GTL	PC 16a GTL	S.O	RJ45 GTL	S.O	Ond. GTL	S.O	Observations électricité (Précisions fonctionnelles sur la distribution des terminaux)	Enceintes incorporées dans le plafond pour fond musical (bluetooth)			
Plomberie Sanitaire	Alimentation	Non	Équipements sanitaires				Observations				
	Robinetterie	S.O	S.O								
	Eau chaude	S.O									
	Siphon	S.O									
Fluides médicaux	Oxygène (O2)	S.O	MEOPA	S.O	Air médical 4 bar (AM)						
	Air comprimé industriel	S.O	Vide	S.O	S.O						