

Annexe 2 au CCTP
Températures contractuelles

	Température contractuelle	Tolérance	
		Inférieure	Supérieure
Balnéothérapie	27°C	- 0°C	+2°C
Administration	19°C	- 0°C	+2°C
Gymnase	14°C	- 0°C	+2°C
Ateliers	14°C	- 0°C	+2°C
Logements	21°C	- 0°C	+2°C
Réfectoires	19 °C	- 0°C	+2°C
Vestiaires	18 °C	- 0°C	+2°C