



LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FORTS		LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FORTS	
	Tableau électrique suivant désignation		Boîtier de sol composé de : 4 PC 2x16+T "réseau normal" 3 prises RJ45 1 emplacement libre avec obturateur
	Panneau de comptage		
Type 1	Boîtier LED 5 cellules encastré		Boîtier de sol composé de : 2 PC 2x16+T "réseau normal" 2 prises RJ45 4 emplacements libres avec obturateurs
Type 2	Appuie LED 9W		
Type 3	Linéaire LED DALI encastré		Goutte PVC trois compartiments
Type 4	Ruban LED dans profilé en aluminium		PC 2x16A+T sur réseau Normal intégrée dans goutte PVC
Type 5	Downlight encastré LED 22W		PC 2x16A+T sur réseau Ondulé intégrée dans goutte PVC
Type 6	Hublot LED étanche avec détection		Alimentation en attente boîtier de sélection
Type 7	Suspension décorative		Alimentation en attente selon désignation
Type 8	Plafonnier LED étanche		Borne IRVE 22 kW
Type 9	Profilé linéaire LED dans plafond à lame de bois	LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	
Type 10	Suspension décorative LED - Type 10		Baie Informatique + onduleur rackable
Type 11	Appuie murale LED - Type 11		
Type 12	Suspension décorative LED - Type 9		Prise RJ45 IP55 saillie
	Alimentation éclairage en attente selon désignation		Prise RJ45 IP20 encastrée
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) étanche 45 lm - H1		Prise RJ45 IP44 IK08 encastrée au sol
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) étanche 45 lm - H1 avec grille		Prise RJ45 pour borne wifi en hauteur
	Bloc d'éclairage secour portatif (BAPI)		Prise RJ45 intégrée dans goutte PVC
	Tableau de commande d'éclairage		Prise HDMI
	Bouton poussoir IP20 encastré		Centrale d'Alarme Intrusion
	Interrupteur simple allumage IP20 encastré		Clavier commande alarme intrusion
	Interrupteur à clé		Sirène alarme intrusion
	Interrupteur simple allumage encastré à voyant IP20		Contact de feuillure
	Interrupteur simple allumage IP55 saillie à voyant		Détecteur intrusion
	Détecteur de présence et de luminosité tout ou rien 360° - Type 1		Contact de position d'alerte d'ouverture de porte
	Détecteur de présence et de luminosité tout ou rien 360° - Type 2		Avertisseur sonore ouverture de porte
	Détecteur de présence mural		Coffret mural IDT32 (y compris alimentation + raccordement IP + cartes)
	PC 2x16A+T IP20 encastrée		Platine de rue
	PC 2x16A+T IP20 encastrée à 1,10m du sol		Visiophone
	PC 2x16A+T IP44 IK08 encastrée au sol		Lecteur de badge extérieur
	PC 2x16A+T IP55 encastrée		Bouton poussoir ouverture
	PC 2x16A+T IP55 saillie		Bouton coup de poing pour verrouillage accès entrée principale
	PC 2x16A+T IP55 saillie standard "schuko"		Alimentation ventouse électromagnétique
	PC 2x16A+T IP20 encastrée dédiée Micro-Ondes		Alimentation gâche électromagnétique
	PC 2x16A+T IP20 encastrée dédiée Lave Vaisselle		Baie Sonorisation
	Arrêt d'urgence selon désignation		Enceinte encastrée
	Poste de travail composé de : 3 PC 2x16+T "réseau normal"		Centrale appel malade
	Poste de travail composé de : 4 PC 2x16A+T "réseau normal"		Afficheur appel malade
	Poste de travail composé de : 4 PC 2x16+T "réseau normal" 2 prises RJ45		Coffret mural IDT32
	Poste de travail composé de : 1 PC 2x16+T "réseau ondulé" 3 prises RJ45		Tirette d'appel infirmière
	Poste de travail composé de : 2 PC 2x16+T "réseau normal" 1 PC 2x16+T "réseau ondulé"	LEGENDE ELECTRICITE SECURITE INCENDIE	
	Poste de travail composé de : 1 prise RJ45 1 prise HDMI (en liaison avec celle du vidéoprojecteur) 1 emplacement libre avec obturateur		Bloc Autonome d'Alarme Sonore
			Bloc Autonome d'Alarme Lumineux
			Déclencheur Manuel
			Bris de Glace Vert pour déverrouillage issue de secours
			Asservissement

Nota :
L'implantation des équipements est indiquée à titre indicatif, elle sera à faire valider par le Maître d'Ouvrage avant exécution.

maîtrise d'ouvrage

Etablissement Français du Sang

122/130 rue Hartmann - 94200 IVRY sur Seine

Aménagement du site "Village de santé"
à Evry-Courcouronnes

maîtrise d'oeuvre

AKPA Architectes

Mandataire

MCI Thermiques

bureau d'études fluides

IN4

économiste et BET structure

20 Passage Saint Sébastien - 75011 PARIS

Mél : 01 44 75 33 23 - architectes@akpa.fr

Parc d'Affaires Reims Champigny

Allée Jean Marie Avelin Bâtiment C - 51370 Champigny

Mél : 03 26 49 03 23 - info@mci-thermiques.com

4 Impasse de Mont-Louis - 75011 Paris

Mél : 01 70 08 52 91 - contact@in4-ing.fr

DOSSIER

Plan Electricité Sous Sol

échelle

1/50

date

12/06/2026

émetteur	code projet	phase	lot	niveau	numéro	indice
MCI	310 EFS	PRO	4-ELEC	SS	EL01	C
Mise à jour suite remarques MOA					12/06/2026	C
Mise à jour suite relecture du service juridique de l'EFS et des observations du RICT					19/05/2026	B
Mise à jour suite remarques EFS et architecte					27/01/2026	A
modifications du document					date	
					n° fichier	



LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FORTS		LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FORTS	
	Tableau électrique suivant désignation		Boîtier de sol composé de : 4 PC 2x16-T "réseau normal" 3 prises RJ45 1 emplacement libre avec obturateur
	Panneau de comptage		Boîtier de sol composé de : 2 PC 2x16-T "réseau normal" 2 prises RJ45 4 emplacements libres avec obturateurs
	Boîtier LED 5 cellules encastré		Goulotte PVC trois compartiments
	Applique LED 9W		PC 2x16A+T sur réseau Normal intégrée dans goulotte PVC
	Linéaire LED DALI encastré		PC 2x16A+T sur réseau Ondulé intégrée dans goulotte PVC
	Ruban LED dans profilé en aluminium		Alimentation en attente boîtier de sélection
	Downlight encastré LED 22W		Alimentation en attente selon désignation
	Hublot LED étanche avec détection		Borne IRVE 22 KW
	Suspension décorative	LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	
	Plafonnier LED étanche		Baie Informatique + onduleur rackable
	Profilé linéaire LED dans plafond à lame de bois		Prise RJ45 IP55 saillie
	Suspension décorative LED - Type 10		Prise RJ45 IP20 encastrée
	Applique murale LED - Type 11		Prise RJ45 IP44 IK08 encastrée au sol
	Suspension décorative LED - Type 9		Prise RJ45 pour borne wifi en hauteur
	Alimentation éclairage en attente selon désignation		Prise RJ45 intégrée dans goulotte PVC
	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) 45 lm - 1H		Prise HDMI
	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) étanche 45 lm - 1H		Centrale d'Alarme Intrusion
	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) étanche 45 lm - 1H avec grille		Clavier commande alarme intrusion
	Bloc d'éclairage secours portatif (BAPI)		Sirène alarme intrusion
	Tableau de commande d'éclairage		Contact de feuillure
	Bouton poussoir IP20 encastré		Détecteur intrusion
	Interrupteur simple allumage IP20 encastré		Contact de position d'alerte d'ouverture de porte
	Interrupteur à clé		Avertisseur sonore ouverture de porte
	Interrupteur simple allumage encastré à voyant IP20		Coffret mural IDT32 (y compris alimentation + raccordement IP + cartes)
	Interrupteur simple allumage IP55 saillie à voyant		Plaque de rue
	Détecteur de présence et de luminosité 360° - Type 1		Visiophone
	Détecteur de présence et de luminosité tout ou rien 360° - Type 2		Lecteur de badge extérieur
	Détecteur de présence mural		Bouton poussoir ouverture
	PC 2x16A+T IP20 encastrée		Bouton coup de poing pour verrouillage accès entrée principale
	PC 2x16A+T IP20 encastrée à 1,10m du sol		Alimentation ventouse électromagnétique
	PC 2x16A+T IP44 IK08 encastrée au sol		Alimentation gâche électromagnétique
	PC 2x16A+T IP55 encastrée		Baie Sonorisation
	PC 2x16A+T IP55 saillie		Enceinte encastrée
	PC 2x16A+T IP55 saillie standard "schuko"		Centrale appel malade
	PC 2x16A+T IP20 encastrée dédiée Micro-Ondes		Afficheur appel malade
	PC 2x16A+T IP20 encastrée dédiée Lave Vaisselle		Coffret mural IDT32
	Arrêt d'urgence selon désignation		Tirette d'appel infirmière
	Poste de travail composé de : 3 PC 2x16+T "réseau normal"	LEGENDE ELECTRICITE SECURITE INCENDIE	
	Poste de travail composé de : 4 PC 2x16+T "réseau normal"		Bloc Autonome d'Alarme Sonore
	Poste de travail composé de : 1 PC 2x16+T "réseau normal"		Bloc Autonome d'Alarme Lumineux
	Poste de travail composé de : 1 PC 2x16+T "réseau normal"		Déclencheur Manuel
	Poste de travail composé de : 1 PC 2x16+T "réseau normal"		Bris de Glace Vert pour déverrouillage issue de secours
	Poste de travail composé de : 1 PC 2x16+T "réseau normal"		Asservissement

Nota :
L'implantation des équipements est indiquée à titre indicatif, elle sera à faire valider par le Maître d'Ouvrage avant exécution.

maîtrise d'ouvrage

Etablissement Français du Sang

122/130 rue Hartmann - 94200 IVRY sur Seine

Aménagement du site "Village de santé"

à Evry-Courcouronnes

maîtrise d'oeuvre

AKPA Architectes

Mandataire

20 Passage Saint Sébastien - 75011 PARIS

Tél : 01 44 75 33 23 - architectes@akpa.fr

MCI Thermiques

bureau d'études fluides

Parc d'Affaires Reims Champigny

Allée Jean Marie Armin Bâlement C - 51370 Champigny

Tél : 03 26 49 03 23 - info@mci-thermiques.com

IN4

économiste et BET structure

4 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris

Tél : 01 70 08 52 91 - contact@in4-ny.fr

DOSSIER

Plan Electricité RDC

émetteur

code projet

phase

lot

niveau

numéro

indice

MCI

310 EFS

PRO

4-ELEC

RDC

EL02

C

Mise à jour suite remarques MOA

Mise à jour suite relecture du service juridique de l'EFS et des observations du RICT

Mise à jour suite remarques EFS et architecte

modifications du document

12/06/2026

19/05/2026

27/01/2026

date

C

B

A


n° fichier

échelle

1/50

date

12/06/2026



Nota :
L'implantation des équipements est indiquée à titre indicatif, elle sera à faire valider par le Maître d'Ouvrage avant exécution.

maîtrise d'ouvrage

Etablissement Français du Sang

122/130 rue Hartmann - 94200 IVRY sur Seine

Aménagement du site "Village de santé" à Evry-Courcouronnes

maîtrise d'oeuvre

AKPA Architectes
Mandataire

MCI Thermiques
bureau d'études fluides

IN4
économiste et BET structure

20 Passage Saint Sébastien - 75011 PARIS
tél : 01 44 75 33 23 - architectes@akpa.fr

Parc d'Affaires Reims Champigny
Allée Jean Marie Armin Blémont C - 51370 Champigny
tél : 03 26 49 03 23 - info@mci-thermiques.com

4 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
tél : 01 70 08 52 91 - contact@in4-ing.fr

DOSSIER Plan Electricité R+1 et Combles					échelle 1/50	
					date 12/06/2026	
émetteur	code projet	phase	lot	niveau	numero	indice
MCI	310 EFS	PRO	4-ELEC	R+1	EL03	C
Mise à jour suite remarques MOA					12/06/2026	C
Mise à jour suite relecture du service juridique de l'EFS et des observations du RICT					19/05/2026	B
Mise à jour suite remarques EFS et architecte					27/01/2026	A
modifications du document					date	
n° fichier						