

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B011	B011 SCT GEii	COLB_CVC_CLI_005_01		Utiliser une macro VBA	1	DAIKIN	FXYFP80KB7V19						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B013	B013	COLB_CVC_CLI_005_02		Console murale	1	DAIKIN	FXYAP40KV1						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B012	B012	COLB_CVC_CLI_005_03		Console murale	1	DAIKIN	FXYFP80KB7V19						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B011b	B011b CHEF DEP	COLB_CVC_CLI_005_04		Console murale	1	DAIKIN	FXYAP40KV1						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		RDC Côté Est (B020)	FACADE EST INFO DROIT	COLB_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono	1	DAIKIN	RZQS 100 D7V1B		10	20		R410A	
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		RDC Côté Est (B020)	FACADE EST INFO GAUCHE	COLB_CVC_CLI_004		Unité extérieure/Mono	1	DAIKIN	RZQS 100 D7V1B		10	20		R410A	
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B020	B020	COLB_CVC_CLI_001_01		Console murale	1	DAIKIN	FHQ 100 BVV1B						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B020	B020	COLB_CVC_CLI_004_02		Console murale	1	DAIKIN	FHQ 100 BVV1B						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		RDC côté Est (B024, B016 et BC FACADE EST		COLB_CVC_CLI_003		Unité extérieure/Multi-	1	DAIKIN	RXYSQ 10TMY1B		33,5	33,5		R410A	
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B024	B024	COLB_CVC_CLI_003_01		Caisson gainable	1	DAIKIN	FXDQ40A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B024	B024	COLB_CVC_CLI_003_02		Caisson gainable	1	DAIKIN	FXDQ40A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B016	B016	COLB_CVC_CLI_003_03		Cassette	1	DAIKIN	FXZQ25A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B016	B016	COLB_CVC_CLI_003_04		Cassette	1	DAIKIN	FXZQ25A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B017	B017	COLB_CVC_CLI_003_05		Cassette	1	DAIKIN	FXZQ25A2VEB						


Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B016	B016	COLB_CVC_CLI_003_06		Cassette		1 DAIKIN	FXZQ32A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B016	B016	COLB_CVC_CLI_003_07		Cassette		1 DAIKIN	FXZQ32A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B017	B017	COLB_CVC_CLI_003_08		Cassette		1 DAIKIN	FXZQ32A2VEB						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		RDC côté Sud (bureaux B011 e	FACADE SUD	COLB_CVC_CLI_005		Unité extérieure/Multi-		1 Inverter DAIKIN	RSXYP10L7W1		28	28		R407C	
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B011	B011 SCT GEii	COLB_CVC_CHA_001		Ventilo-convecteur		1 TSA	02LB-03-2-2-0-1-4-5						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B012	B012	COLB_CVC_CHA_002		Ventilo-convecteur		1 TSA	02LB-03-2-2-0-1-4-5						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B016	B016	COLB_CVC_CHA_003		Ventilo-convecteur		1 CIAT	MAJLINE 302C						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B017	B017	COLB_CVC_CHA_004		Ventilo-convecteur		1 CIAT	1350						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B018	B018	COLB_CVC_CHA_005		Ventilo-convecteur		1 CARRIER	42P						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B018	B018	COLB_CVC_CHA_006		Ventilo-convecteur		1 CARRIER	42P						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B019	B019	COLB_CVC_CHA_007		Ventilo-convecteur		1 CARRIER	42P						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B019	B019	COLB_CVC_CHA_008		Ventilo-convecteur		1 CARRIER	42P						
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		B007	B007	COL_CVC_CLI_002_01		Cassette		1 FUJITSU	AUYG18LVLB					R410A	
Mulhouse	COLLINES	B	GEii	Non	Non		RDC Côté Nord (bureaux B007)	FACADE NORD	COL_CVC_CLI_002		Unité extérieure		1 FUJITSU	AYOG118LBCB	6 5.2		6		R410A1,2Kg	

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		Sous-station secondaire	SOUS-STATION LTE	COLC_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	ECORD	640 L						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		Sous-station secondaire	SOUS-STATION LTE	COLC_CVC_VEX_002		Vase d'expansion	1	ECORD	640 L						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Oui	Non		RDC Côté Ouest	FACADE OUEST	COLC_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono	1	mitsubishi	MUZ-HJ50VA		5	5		R410A	
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		C33	C33	COLC_CVC_CLI_002_01		Console murale	1	mitsubishi	MSZ-HJ50VA						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Oui	Non		RDC Côté Ouest	FACADE OUEST	COLC_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono	1	mitsubishi	SUZ-KA71VA6		7,1	7,1		R410A	
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		C34	C34	COLC_CVC_CLI_001_01		Console murale	1	mitsubishi	PCA-M71KA						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_01		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_02		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_03		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_04		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_05		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		ATELIER	ATELIER	COLC_CVC_AER_06		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 4352 EC TRI						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		Atelier	ATELIER	COLC_CVC_AER_07		Aérotherme	1	WESPER	T2ABMC110452 EC 9 V/H						
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		Atelier	ATELIER	COLC_CVC_AER_08		Aérotherme	1	WESPER	T2ABMC110452 EC 9 V/H						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant	
Mulhouse	COLLINES	C	GMP	Non	Non		Faux plafond Circulation	DG01	COLC_CVC_CTA_001		CTA Salles C30 à C32	1	ALDES	ADF1							
Mulhouse	COLLINES	D	Bloc principal	Non	Non		Centrale/ventil. (sous-sol)	CENTRALE / VENTIL	COLD_CVC_CTA_001		Centrale de traitement	1	WOLF	KG100					CTA 1 - CafeteriaCapacité moteur 2,4/0,5 kW	Batterie chauc	
Mulhouse	COLLINES	D	Bloc principal	Non	Non		Centrale/ventil. (sous-sol)	CENTRALE / VENTIL	COLD_CVC_CTA_002		Centrale de traitement	1	WOLF	KG100					7000 m3/h	Puissance batterie chaude : 97,7 kW	Capacité m
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Oui		Arrière du bâtiment	FACADE EST	COLE_CVC_CLI_001		Unité extérieure	1	AIRWELL	UC53A		16,2	32,4			R407C	
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Oui		Arrière du bâtiment	FACADE EST	COLE_CVC_CLI_002		Unité extérieure	1	AIRWELL	UC53A		16,2	32,4			R407C	
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Oui		TGBT Sous-sol	TGBT LTE	COLE_CVC_CLI_001_01		Armoire de climatisatic	1	AIRWELL	X1900AR						R407C	
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Oui		TGBT Sous-sol	TGBT LTE	COLE_CVC_CLI_001_02		Armoire de climatisatic	1	AIRWELL	X1900AR						R407C	
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Toiture	TERRASSE 04	COLE_CVC_CTA_001		Centrale de traitement	1	HELIOS	CDFW64/450					CTA double flux4250m3/h	Batterie chaudePour la Salle TD s	
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amphithéâtre	E100 AMP	COLE_CVC_VCO_001		Ventilo-convecteur	1	CIAT	MAJOR LINEMJL502M-CV1-2TG							
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amphithéâtre	E100 AMP	COLE_CVC_VCO_002		Ventilo-convecteur	1	CIAT	MAJOR LINEMJL502M-CV1-2TG							
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amicale	E2 AMICALE	COLE_CVC_VCO_003		Ventilo-convecteur	1									
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amicale	E2 AMICALE	COLE_CVC_VCO_004		Ventilo-convecteur	1									
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amicale	E2 AMICALE	COLE_CVC_VCO_005		Ventilo-convecteur	1									
Mulhouse	COLLINES	E	SRC/SGM	Non	Non		Amicale	E2 AMICALE	COLE_CVC_VCO_006		Ventilo-convecteur	1									

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	COLLINES	F	Bloc principal	Non	Non		Toiture	TERRASSE 01	COLE_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono		1 ATLANTIC/FUJITSU	AOYR14LGC		3	3			R410A
Mulhouse	COLLINES	F	Bloc principal	Non	Non		Bureau du directeur	F111 DIR	COLE_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure		1 ATLANTIC/FUJITSU	ASYA 14 LGC					Modèle à vérifier	
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		G002	G002	COLG_CVC_CLI_002_01		Cassette		1 DAIKIN	FCQ71C8VEB						R410A
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		G002	G002	COLG_CVC_CLI_002_02		Cassette		1 DAIKIN	FCQ71C8VEB						R410A
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		G003	G003	COLG_CVC_CLI_003_01		Cassette		1 DAIKIN	FCQ71C8VEB						R410A
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		G003	G003	COLG_CVC_CLI_003_02		Cassette		1 DAIKIN	FCQ71C8VEB						R410A
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		Toiture (pour G002)	TERRASSE	COLG_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Multi-		1 DAIKIN SKY AIR	RZQ140B9W1B			0			
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		G003	G004	COLG_CVC_CLI_001_01		Cassette		1 DAIKIN	FCQ100C8VEB						R410A
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		Toiture (pour G003)	TERRASSE	COLG_CVC_CLI_003		Unité extérieure/Multi-		1 DAIKIN SKY AIR	RZQ140B9W1B			0			
Mulhouse	COLLINES	G	Bloc principal	Non	Non		Toiture (pour G004)	TERRASSE	COLG_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono		1 DAIKIN SKY AIR	RZQ100B9W1B			0			
Mulhouse	COLLINES	H	Bloc principal	Non	Non	C	LT - RDC (Amphi Est)	VENTILATION LTE	COLH_CVC_CTA_001		Centrale de traitement		1 SYSTEMAIR	Topvex SR11 E HW					Double fluxBatterie chaude	
Mulhouse	COLLINES	H	Bloc principal	Non	Non	C	LT - RDC (Amphi Ouest)	SOUS-STATION LTE	COLH_CVC_CTA_002		Centrale de traitement		1 SYSTEMAIR	Topvex SR11 E HW					Double flux Batterie chaude	
Mulhouse	COLLINES	H	Bloc principal	Non	Non	C	Ventilation CTASous-sol (Amph	VENTILATION CTA	COLH_CVC_CTA_003		Centrale de traitement		1 ROBATHERM	RMG 09/09					Année 1989Double fluxREPRISE :Débit d'air : 5500m3/h /Pr	
Mulhouse	COLLINES	H	Bloc principal	Non	Non	C	Local reprographie	REPRO02 STO	COLH_CVC_CTA_004		Centrale de traitement		1 SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 R M0						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	COLLINES	LOGEMENT	LOGEMENT	Non	Non		LogementRDC	CAVE CONCIERGE	COLLOG_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	VAREM	MAXIVAREM50 L						
Mulhouse	COLLINES	LOGEMENT	LOGEMENT	Non	Non	C	LogementRDC	CAVE CONCIERGE	COLLOG_CVC_CHA_001		Chaudière à condensat	1	OERTLI	GMR 5065 condens				80/60°C - Pmax = 61kW	Système de régulation OE-tronic 4 -	
Mulhouse	COLLINES	LOGEMENT	LOGEMENT	Non	Non		LogementRDC	CAVE CONCIERGE	COLLOG_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	WATTS	CAa9C						
Colmar	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Oui	Non	C	TOITURE		FON_CVC_CCH_001		Cordon chauffant	1								
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT06CTA 5CTA6		FON_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	CIMM	8 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT06CTA 7		FON_CVC_VEX_002		Vase d'expansion	1	CIMM	8 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT06CTA8		FON_CVC_VEX_003		Vase d'expansion	1	CIMM	8 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	LT21 CTA 13		FON_CVC_VEX_004		Vase d'expansion	1	CIMM	8 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT21CTA 12		FON_CVC_VEX_005		Vase d'expansion	1	CIMM	8 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT3		FON_CVC_CTA_001		CTA 01 - Amphi 4	1	ROBATHERM	RMC 09/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT4		FON_CVC_CTA_002		CTA 02 - Amphi 3	1	ROBATHERM	RMC 09/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT5		FON_CVC_CTA_003		CTA 03 - Amphi 2	1	ROBATHERM	RMC 09/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT6		FON_CVC_CTA_004		CTA 04 - Amphi 1	1	ROBATHERM	RMC 12/18						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT6		FON_CVC_CTA_005		CTA 05 - Gavage Air Ne	1	ROBATHERM	RMC 15/18						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT6		FON_CVC_CTA_006		CTA 06 - Gavage Air Rej	1	ROBATHERM	RMC 15/18						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT6		FON_CVC_CTA_007		CTA 07 - Salles Informa	1	ROBATHERM	RMC 15/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT6		FON_CVC_CTA_008		CTA 08 - Salles TD EST f	1	ROBATHERM	RMC 15/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT13		FON_CVC_CTA_009		CTA 09 - Salle de Colloc	1	ROBATHERM	RMC 06/06						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT21 BIS		FON_CVC_CTA_011		CTA 11 - Bureaux	1	ROBATHERM	RMC 09/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LT21 BIS		FON_CVC_CTA_012		CTA 12 - Salles TD OUE!	1	ROBATHERM	RZ 21/21						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	LT21 BIB		FON_CVC_CTA_013		CTA 13 - Bibliothèque	1	ROBATHERM	RMC 15/18						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	LT21 BIB		FON_CVC_CTA_014		CTA 14 - Collection	1	ROBATHERM	RMC 06/06						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Oui	Non	C/F	TOITURE		FON_CVC_CTA_015		CTA 15 - Mezzanine	1	ROBATHERM	RMC 06/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	CENTRE D'ART	Non	Non	C/F	LT18		FON_CVC_CTA_016		CTA 16 - Atelier Pédagc	1	ROBATHERM	RMC 09/09						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	CENTRE D'ART	Oui	Non	C/F	TOITURE		FON_CVC_CTA_017		CTA 17- Salle d'expositi	1	ROBATHERM	RMCRMC 12/12						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	RESTAURANT	Non	Non	C	LT19		FON_CVC_CTA_018		CTA 18 - Cuisine RU	1	ROBATHERM	RMCRMC 12/12						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	RESTAURANT	Non	Non	C/F	LT19		FON_CVC_CTA_020		CTA 20 - Restaurant U	1	ROBATHERM	RMCRMC 12/12						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	ARCHIVE 1	ARCHIVE 1	FON_CVC_CLI_005		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S070W001V7W2000PO5309110003						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	ARCHIVE 2	ARCHIVE 2	FON_CVC_CLI_002		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S120W001V7W2000PO5309130001						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	ARCHIVE 3	ARCHIVE 3	FON_CVC_CLI_009		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT VERTIV	SOHOW2000C02020FX0512						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	ARCHIVE 4	ARCHIVE 4	FON_CVC_CLI_010		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S070W001V7W2000PO5309:		8,2				
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	ARCHIVE 5	ARCHIVE 5	FON_CVC_CLI_016		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S1AOW201VBW2020FX051						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	CENTRE D'ART	ARCHIVE 8	FON_CVC_CLI_004		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S1DOW						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	CERARE 1	ARCHIVE 11	FON_CVC_CLI_007		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S100W001V7W2000PO5334950001						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	CERARE 2	ARCHIVE 12	FON_CVC_CLI_014		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S1DOW201VBW2020FX051		12,5				
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	VDM	Non	Non	C/F	CERARE 3	ARCHIVE 13	FON_CVC_CLI_006		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S100W001V7W2000PO5334:		10,6				
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	BUSIM FONDS PRECIEUX	ARCHIVE 10	FON_CVC_CLI_003		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S070W001V7W2000PO5334940001						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	MAGASIN TRADITIONEL 1	ARCHIVE 14	FON_CVC_CLI_008		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S120W001V7W2000PO5334960002						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	BIBLIOTHEQUI	Non	Non	C/F	MAGASIN TRADITIONEL 2	ARCHIVE 15	FON_CVC_CLI_015		Armoires de Climatisati	1	LIEBERT HIROSS	S1AOW201VBW2020FX051						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	FON_CVC_CLI_001		Groupe Froid	1	CARRIER	30-XW-VZE-601		653				
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	LTTD 1.1	LTTD 1.1	FON_CVC_CLI_017_01		Unité intérieure	1	CIAT	STELLA 188 HI	5,51	5,36			R410A	
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	SAUT DE LOUPSALLE DE BOXE	SAUT DE LOUPSALLE DE BOXE	FON_CVC_CLI_017		Unité extérieure	1	CIAT	STELLA 188 HI	5,51	5,36	5,51		R410A	

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	RESTAURANT UNIVERSITAIRE	RESTAURANT UNIVERSITAIRE	FON_CVC_RAC_001		Rideau Air Chaud	1								
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	RUE INTERIEURE	RUE INTERIEURE	FON_CVC_RAC_002		Rideau Air Chaud	1								
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	FON_CVC_CDG_001		Centrale de détection g	1	OLDHAM	TELEDYNE	MX32V2					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	C	Chaufferie	Chaufferie	FON_CVC_CDG_002		Centrale de détection g	1	OLDHAM	TELEDYNE	MX43E					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_001		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_002		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_003		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_004		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_005		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	UHA	Non	Oui	F	TERRASSE	TERRASSE	FON_CVC_AEC_006		Aérocondenseur	1	CARRIER		09FCDG 12-12 PSL					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	station numérique		FON_CVC_K7_001		Cassette	1	CIAT		COADIS UTA 235 / 11 2T F					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	assoc. Étudiante 1		FON_CVC_K7_002		Cassette	1	CIAT		COADIS UTA 235 / 33 2T F					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	assoc. Étudiante 2		FON_CVC_K7_003		Cassette	1	CIAT		COADIS UTA 235 / 33 2T F					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	régie		FON_CVC_K7_004		Cassette	1	CIAT		COADIS UTA 235 / 33 2T F					

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	salle de lecture		FON_CVC_K7_005		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	salle de lecture		FON_CVC_K7_006		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	salle de lecture		FON_CVC_K7_007		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	salle de lecture		FON_CVC_K7_008		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	bureau 3 postes		FON_CVC_K7_009		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	bureau 2 postes		FON_CVC_K7_010		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	dégagt adm. 3		FON_CVC_K7_011		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B2003 réunion		FON_CVC_K7_012		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 33 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	A002 loge		FON_CVC_K7_013		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	A002 loge		FON_CVC_K7_014		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B2001 courrier		FON_CVC_K7_015		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	G002 assoc. étud. 3		FON_CVC_K7_016		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	G004 repro		FON_CVC_K7_017		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	G002 assoc. étud. 4		FON_CVC_K7_018		Cassette		1	CIAT						COADIS UTA 235 / 11 2T F

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C2003 salle profs		FON_CVC_K7_019		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B2007 infirmerie		FON_CVC_K7_020		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1002 dir. Adjoint		FON_CVC_K7_021		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1006 secrétariat		FON_CVC_K7_022		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1001 doyen		FON_CVC_K7_023		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1003 resp. admin.		FON_CVC_K7_024		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1004 compta.		FON_CVC_K7_025		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C2002 réunion		FON_CVC_K7_026		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	dégagt adm. 2		FON_CVC_K7_027		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B2005/C2004 repro		FON_CVC_K7_028		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1001 resp. filière 5		FON_CVC_K7_029		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1001 resp. filière 4		FON_CVC_K7_030		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1001 resp. filière 3		FON_CVC_K7_031		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1 005-8		FON_CVC_K7_032		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1 005-6		FON_CVC_K7_033		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1 005-5		FON_CVC_K7_034		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1 005-3		FON_CVC_K7_035		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1001 resp. filière 2		FON_CVC_K7_036		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1001 resp. filière 1		FON_CVC_K7_037		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	dégagt. central		FON_CVC_K7_038		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	B1 005-2		FON_CVC_K7_039		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Sas accès sec.		FON_CVC_K7_040		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 3 enseign.		FON_CVC_K7_041		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 4 enseign.		FON_CVC_K7_042		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 5 enseign.		FON_CVC_K7_043		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 6 enseign.		FON_CVC_K7_044		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 7 enseign.		FON_CVC_K7_045		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C1003- 8 enseign.		FON_CVC_K7_046		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	C2001 vacataires		FON_CVC_K7_047		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_048		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_049		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_050		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_051		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_052		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	L1001 recherche sesj		FON_CVC_K7_053		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR1		FON_CVC_K7_054		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR2		FON_CVC_K7_055		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR3		FON_CVC_K7_056		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 11 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR4		FON_CVC_K7_057		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR5		FON_CVC_K7_058		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	COMBLESCLR6		FON_CVC_K7_059		Cassette		1 CIAT	COADIS UTA 235 / 33 2T F						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_GMP_001		Groupe de maintien de		1 PNEUMATEX	COMPRESSO CG 1000.6COMPRESSO C10.1-6						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Chaufferie		FON_CVC_GMP_002		Groupe de maintien de	1	PNEUMATEX	COMPRESSO CG 1500.6	COMPRESSO C10.1-6					
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_VEX_006		Vase d'expansion	1	PNEUMATEX	STATICO SU 500.6						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_VEX_007		Vase d'expansion	1	PNEUMATEX	STATICO SU 500.6						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_VEX_008		Vase d'expansion	1	VAREM	20 L						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Chaufferie		FON_CVC_GRP_001		Groupe de remplissage	1	PNEUMATEX	Vonto VMB-B2-P						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Chaufferie		FON_CVC_ADO_001		Adoucisseur	1	PERMO	A4X CONTROL6000/7000						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Chaufferie		FON_CVC_ADO_002		Adoucisseur	1	PERMO	A4X CONTROL6000/7000						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_CGZ_005		Cellule gaz	1	OLDHAM	OLCT100-XPIR						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	Local Production d'eau glacée		FON_CVC_CGZ_006		Cellule gaz	1	OLDHAM	OLCT100-XPIR						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	Chaufferie		FON_CVC_CGZ_001		Cellule gaz	1	OLDHAM	CEX 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	Chaufferie		FON_CVC_CGZ_002		Cellule gaz	1	OLDHAM	CEX 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	Chaufferie		FON_CVC_CGZ_003		Cellule gaz	1	OLDHAM	CEX 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	Chaufferie		FON_CVC_CGZ_004		Cellule gaz	1	OLDHAM	CEX 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_CHA_001		CHAUDIERE GAZ	1	VISSMANN	VITOPLEX 300						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_CHA_002		CHAUDIERE GAZ	1	VIESSMANN	VITOPLEX 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_CHA_003		CHAUDIERE GAZ	1	VIESSMANN	VITOCROSSAL 300						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_BGZ_001		BRULEUR GAZ 2 ALLURI	1	WEISHAAPT	ZD-LN						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_BGZ_002		BRULEUR GAZ 2 ALLURI	1	WEISHAAPT	ZD-LN						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_CVC_BGZ_003		BRULEUR GAZ MODUL	1	WEISHAAPT	ZND-LN						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEERIA		FON_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 4760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT CHAUFFAGE		FON_PLB_DIS_002		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEE		FON_PLB_DIS_003		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEE		FON_PLB_DIS_004		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEE		FON_PLB_DIS_005		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2860						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	CTA 05LT06		FON_PLB_DIS_006		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	CTA 06LT06		FON_PLB_DIS_007		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	CTA 07LT06		FON_PLB_DIS_008		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEE		FON_PLB_SPI_001		Surpresseur Incendie	1	WILO	COF						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT06		FON_PLB_PPR_001		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT06		FON_PLB_PPR_002		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT EAU GLACEE		FON_PLB_PPR_003		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT EAU GLACEE		FON_PLB_PPR_004		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT08		FON_PLB_PPR_005		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		LT08		FON_PLB_PPR_006		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		CIRCULATIONAMPHI		FON_PLB_PPR_007		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		CIRCULATIONAMPHI		FON_PLB_PPR_008		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		ENTRE AMPHI 2 ET 3		FON_PLB_PPR_009		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		ENTRE AMPHI 2 ET 3		FON_PLB_PPR_010		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		EXTERIEUR		FON_PLB_PPR_011		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non		EXTERIEUR		FON_PLB_PPR_012		Pompe de relevage	1	WILO	TP 65 F 98/15						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	SALLE SERVEUR 1ER		FON_CVC_CLI_012_01		Unité intérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52			R410A	
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	TOITURE CENTRE D'ART		FON_CVC_CLI_012		Unité extérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52	3,78		R410A0,83Kg	

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	SALLE SERVEUR 1ER		FON_CVC_CLI_013_01		Unité intérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52		HS - A remplacer	Plus de fluid	R410A
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	TOITURE CENTRE D'ART		FON_CVC_CLI_013		Unité extérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52	3,78	HS - A remplacer	Plus de fluid	R410A0,83Kg
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	SALLE STOKAGE PAPIER 1ER		FON_CVC_CLI_011_01		Unité intérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52				R410A
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C/F	TOITURE CENTRE D'ART		FON_CVC_CLI_011		Unité extérieure	1	CIAT	STELLA 12 B H	3,78	3,52	3,78			R410A0,83Kg
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	RESTAURANT	Non	Non	F	LOCAL DECHET		FON_CVC_CLI_017_01		Unité intérieure	1	CIAT	NEVA 7 D		2,1				R407C
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	RESTAURANT	Non	Non	F	LT 12		FON_CVC_CLI_017		Unité extérieure	1	CIAT	NEVA 7 K		2,1	2,1			R407C
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	F	LT EAU GLACEE		FON_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	10/20						
Mulhouse	FONDERIE	FSESJ	FSESJ	Non	Non	C	LT EAU GLACEE		FON_CVC_DEM_002		Désemboueur Magnéti	1	BWT	5/9						
Mulhouse	FONDERIE	LOGEMENT	LOGEMENT	Non	Non	C	LOGEMENT		FON_CVC_CHA_004		CHAUDIERE GAZ	1	CHAPPEE	LUNA DUO 3.28 FF						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Non	Non	C	Sous station primaire et secon	SOUS STATION	ILLA_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	FLEXCON	200 L						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_AER_001		Aérotherme	1	GEA	HN53-UWARAU-RSA						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_AER_002		Aérotherme	1	GEA	HN53-UWARAU-RSA						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_AER_003		Aérotherme	1	GEA	HN53-UWARAU-RSA						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_AER_004		Aérotherme	1	GEA	HN53-UWARAU-RSA						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_AER_005		Aérotherme	1	CIAT	HELIO 9651 EAU						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_DES_001		Stratificateur	1	GEA	HN53						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_DES_002		Stratificateur	1	GEA	HN53						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Oui	Non	C	Salle de sport	GYMNASE	ILLA_CVC_DES_003		Stratificateur	1	GEA	HN53						
Mulhouse	ILLBERG	A	GU	Non	Non	ECS	Plancher Technique	PLANCHER TECHNIQUE	ILLA_CVC_VEX_002		Vase d'expansion	1	FLAMCO	AIRFIX A 50 L						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Oui	C/F	Salle serveurRez de Jardin	OO6	ILLB_CVC_CLI_003		Unité extérieure/Mono	1	PANASONIC	CU-E18PKE	5,8	5	5,8		R410A	
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Oui	C/F	Salle serveurRez de Jardin	006	ILLB_CVC_CLI_003_01		Unité intérieure	1	PANASONIC	CS-E18PKEW	5,8	5			R410A	
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	ILLB_CVC_CLI_001		Groupe froid	1	CARRIER	30 RA-090-B0114-PEE		89	89		R407C	
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	C/F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	ILLB_CVC_CTA_003		Centrale de traitement	1	GEA	ATPicco950M3/H						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	Salle de réunion	SALLE DE REUNION	ILLB_CVC_K7_008		Ventilo-convecteur	1	AERMEC	FCW30		3				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	PrésidenceBureau 1	PrésidenceBureau 1	ILLB_CVC_K7_001		Cassette	1	SABIANA	SK 12		2				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	PrésidenceBureau 2	PrésidenceBureau 2	ILLB_CVC_K7_002		Cassette	1	SABIANA	SK 12		3				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	PrésidenceBureau 3	PrésidenceBureau 3	ILLB_CVC_K7_003		Cassette	1	SABIANA	SK 12		2				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'	Non	Non	F	PrésidenceBureau 4	PrésidenceBureau 4	ILLB_CVC_K7_004		Cassette	1	SABIANA	SK 12		2				

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	PrésidenceBureau 5	PrésidenceBureau 5	ILLB_CVC_K7_005		Cassette		1	SABIANA	SK 12		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	PrésidenceBureau 6	PrésidenceBureau 6	ILLB_CVC_K7_006		Cassette		1	SABIANA	SK 22					
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	PrésidenceBureau président	PrésidenceBureau président	ILLB_CVC_K7_007		Cassette		1	SABIANA	SK 22					
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Salle de réunion A06		5 ILLB_CVC_VCO_001		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Communication		6 ILLB_CVC_VCO_002		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Cellule Achat		8 ILLB_CVC_VCO_003		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Agence comptabilité 1		9 ILLB_CVC_VCO_004		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW30		3			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Agence comptabilité 1		9 ILLB_CVC_VCO_005		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW30		3			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Adjoint - H22		10 ILLB_CVC_VCO_006		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Agence comptabilité 2		11 ILLB_CVC_VCO_007		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW30		3			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Agence comptabilité 2		12 ILLB_CVC_VCO_008		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	Agence comptabilité 2		13 ILLB_CVC_VCO_009		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		2			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	DAF		14 ILLB_CVC_VCO_010		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW30		3			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	DAF	14-A	ILLB_CVC_VCO_011		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20					

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	DAF	14-B	ILLB_CVC_VCO_012		Ventilo-convecteur		1	AERMEC	FCW20		3			
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Salle de réunion K03 DGPI		15 ILLB_CVC_K7_015		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Resp. Technique		16 ILLB_CVC_K7_016		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureau K02		17 ILLB_CVC_K7_017		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureau K02		18 ILLB_CVC_K7_018		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Couloir vers bureau n°17	CIRCULATION 01	ILLB_CVC_K7_008		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Couloir vers bureau n°18	CIRCULATION 01	ILLB_CVC_K7_009		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureau J04		19 ILLB_CVC_K7_019		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureau J04		20 ILLB_CVC_K7_020		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureau J03	20-A	ILLB_CVC_K7_010		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Chef traitement J02		21 ILLB_CVC_K7_021		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Chef personnel J01		22 ILLB_CVC_K7_022		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Aff. Général CO2		23 ILLB_CVC_K7_023		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Responsable CO1		25 ILLB_CVC_K7_025		Cassette		1	SABIANA						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Informatique M01		24 ILLB_CVC_K7_024		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Responsable M02		26 ILLB_CVC_K7_026		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Chef de service F01		28 ILLB_CVC_K7_028		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Hygiène et Sécurité L01		27 ILLB_CVC_K7_027		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bar D02		29 ILLB_CVC_K7_029		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Valo. Recherche D01		31 ILLB_CVC_K7_031		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Vice Président 4 E03	32A	ILLB_CVC_K7_011		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Vice Président 3 E02	32C	ILLB_CVC_K7_012		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Secrétariat E05		32 ILLB_CVC_K7_013		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Vice Président 1 E01	32B	ILLB_CVC_K7_014		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Salle de réunion E04		32 ILLB_CVC_K7_032		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Secrétariat F02/C02		30 ILLB_CVC_K7_030		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Couloir	CIRCULATION 03	ILLB_CVC_K7_033		Cassette		1	SABIANA						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Couloir	CIRCULATION 03	ILLB_CVC_K7_034		Cassette		1	SABIANA						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Oui	Non	C/F	Salle du Conseil	SALLE DU CONSEIL	ILLB_CVC_CTA_001		CTA		1 DencoHappel	CAIRplus SX096.064IVBV						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Oui	Non	C/F	Salle du Conseil	SALLE DU CONSEIL	ILLB_CVC_CTA_002		CTA		1 DencoHappel	CAIRplus SX096.064IVBV						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Salle du Conseil	SALLE DU CONSEIL	ILLB_CVC_EXT_001		Extracteur		1 France air	Silens'Air ECM 160						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Salle du Conseil	SALLE DU CONSEIL	ILLB_CVC_EXT_002		Extracteur		1 France air	Silens'Air ECM 160						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C	Sous station secondaire	CHAUFFAGE	ILLB_CVC_DEM_001		Déseμβoueur Magnéti		1 BWT	10/20						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C	Sous station secondaire	CHAUFFAGE	ILLB_CVC_VEX_001		Vase d'expansion		1 ZILMET	150L						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Oui	C/F	Salle serveurRez de Jardin	006	ILLB_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono		1 DAIKIN	RXM50N2V1B	6	5				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	ILLB_PLB_DIS_001		Disconnecteur		1 SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	ECS	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	ILLB_CVC_VEX_002		Vase d'expansion		1 FLAMCO	12L						
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Oui	C/F	Salle serveurRez de Jardin	006	ILLB_CVC_CLI_002_01		Unité intérieure		1 DAIKIN	FTXM50N2V1I	6	5				
Mulhouse	ILLBERG	B	MAISON DE L'I	Non	Non	F	LOCAL GROUPE FROID	LOCAL GROUPE FROID	ILLB_CVC_VEX_003		Vase d'expansion		1	100L						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Centri	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_VEX_001		Vase d'expansion		1 PNEUMATEX							
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Centri	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_VEX_002		Vase d'expansion		1 REFEX	N 400						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Centri	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_VEX_003		Vase d'expansion		1 REFEX	N 400						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_VEX_004		Vase intermédiaire	1	REFEX	V60						
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C	SOUS STATION	SOUS STATION 014	ILLC_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	10/20						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL CHAUFFAGE S02	S02	ILLC_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	WATTS	BA 9000						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL CHAUFFAGE S02	S02	ILLC_PLB_BEC_001		Ballon ECS	1	LAPESA	500 Litres						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_CTA_001		CTA Volume Unique	1	SYSTEMAIR	DV40						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_CTA_002		CTA Salle Polyvalente	1	SYSTEMAIR	DV30						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_CTA_003		CTA Zone Bureaux	1	SYSTEMAIR	DV40						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL VENTILATION S17	S17	ILLC_CVC_CTA_004		CTA Zone Archives	1	SYSTEMAIR	TR03						
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	LT Informatique RDCB	RB17	ILLC_CVC_CLI_001_01		Unité murale Inverter	1	DAIKIN	FAQ 100C	10,8	9,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureau 2	RH07	ILLC_CVC_CLI_001_05		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ15	1,9	1,7				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureau 3	RH06	ILLC_CVC_CLI_004_03		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ15	1,9	1,7				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureau professeur 1		ILLC_CVC_CLI_003_01		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ15	1,9	1,7				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureau professeurs 2		ILLC_CVC_CLI_003_02		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ20	2,5	2,2				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Administration	RH11	ILLC_CVC_CLI_004_01		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXSQ32	4	3,6				

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Administration	RH11	ILLC_CVC_CLI_004_02		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXSQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Administration	RH11	ILLC_CVC_CLI_004_04		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXSQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Administration	RH11	ILLC_CVC_CLI_004_06		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXSQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Administration	RH11	ILLC_CVC_CLI_004_07		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXSQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation spécialisée	RH04	ILLC_CVC_CLI_003_04		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ40	5	4,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation spécialisée	RH04	ILLC_CVC_CLI_003_05		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ40	5	4,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation équipée 3	RH05	ILLC_CVC_CLI_003_03		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation équipée 2	RH02	ILLC_CVC_CLI_003_06		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation équipée 2	RH02	ILLC_CVC_CLI_003_07		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation équipée 1	RH01	ILLC_CVC_CLI_003_08		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Formation équipée 1	RH01	ILLC_CVC_CLI_003_09		Cassette VRV	1	DAIKIN	FXZQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Directeur	RB05	ILLC_CVC_CLI_002_03		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ15	1,9	1,7				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Salle 3 postes	RB04	ILLC_CVC_CLI_002_04		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureaux Semi-ouverts	RB06	ILLC_CVC_CLI_002_01		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXAQ32	4	3,6				

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Bureaux Semi-ouverts	RB06	ILLC_CVC_CLI_002_02		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ32	4	3,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Salle Visio	RB01	ILLC_CVC_CLI_002_07		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ50	5	4,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Salle banalisée 2	RB03	ILLC_CVC_CLI_002_06		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Salle banalisée 3		ILLC_CVC_CLI_002_05		Unité Gainable VRV	1	DAIKIN	FXDQ50	6,3	5,6				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Coursive Technique	SAUT DE LOUP	ILLC_CVC_CLI_002		Unité extérieure VRV	1	DAIKIN	RXYQ12T	33,5	33,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Coursive Technique	SAUT DE LOUP	ILLC_CVC_CLI_004		Unité extérieure VRV	1	DAIKIN	RXYQ10T	28	28		1,3		
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C/F	Coursive Technique	SAUT DE LOUP	ILLC_CVC_CLI_003		Unité extérieure VRV	1	DAIKIN	RXYQ14T	40	40				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Oui	C/F	Coursive Technique	SAUT DE LOUP	ILLC_CVC_CLI_001		Unité extérieure Invert	1	DAIKIN	RZQG100L8Y1	10,8	9,5				
Mulhouse	ILLBERG	C	Learning Cent	Non	Non	C	LOCAL CHAUFFAGE S02	S02	ILLC_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	Compact 5/9					Reprise : 4500m3/h - moteur	
Mulhouse	ILLBERG	D	EPS	Non	Non	C/F	SERVEUR AUTOCOM	SERVEUR AUTOCOM	ILLD_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure	1	AIRTON	TAC-09CHSA/†	2,8	2,6		2		
Mulhouse	ILLBERG	D	EPS	Non	Non	C/F	FACADE	FACADE	ILLD_CVC_CLI_001		Unité extérieure	1	AIRTON	TAC-09CHSA/†	2,8	2,6		2		
Mulhouse	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	LT SOUS STATION	SS01	ILLE_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	Compact 5/9					EG	
#REF!	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	LT SOUS STATION	SS01	ILLE_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	IMI PNEUMATEX	STATICO						
#REF!	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	LOCAL CTA 113A	113A	ILLE_CVC_CTA_001		CTA R+1	1	SWEGON	CTA-1-DF - 3720M3H300PA						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
#REF!	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	LOCAL CTA 205A	205A	ILLE_CVC_CTA_002		CTA R+2		1	SWEGON	CTA-2-DF - 5190M3H300PA					
#REF!	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C			ILLE_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure		1	MITSUBISHI	MSZ-AP35VGK					R32
#REF!	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	TOITURE		ILLE_CVC_CLI_001		Unité Extérieure		1	MITSUBISHI	MUZ-AP35VG	4	3,5		0,55	R32
Mulhouse	ILLBERG	E	BATIMENT E	Non	Non	C	LT SOUS STATION	SS01	ILLE_PLB_DIS_001		Disconnecteur		1	WATTS	BA/BM015					EG
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Oui	C/F	TOITURETERRASSE 01	TOITURETERRASSE 01	ILLF_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono		1	TOSHIBA	RAV-SM8044T	7,7	6,7		3,6	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Oui	C/F	ET0106 DNUM	06 DNUM	ILLF_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure		1	TOSHIBA	RAV-SM800CT	7,7	6,7		3,6	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Oui	C/F	TOITURETERRASSE 01	TOITURETERRASSE 01	ILLF_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono		1	TOSHIBA	RAV-SM564AT	5,3	5		2	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Oui	C/F	ET0106 DNUM	06 DNUM	ILLF_CVC_CLI_002_01		Unité intérieure		1	TOSHIBA	RAV-SM566KR	5,3	5		2	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_CTA_001		CTA WEISS		1	ROBATHERM	RH 71 F				1,2	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_CTA_002		CTA HADAMARD		1	ROBATHERM	RMC 09/15				1,2	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_CTA_003		CTA SCHUTZENBERGER		1	ROBATHERM	RMC 09/15				1,1	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Oui		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_CTA_004		CTA SALLES DE TD		1	CALADAIR	CARMA 9023 W INFINITE BE067				1,1	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Oui		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_PLB_DIS_001		Disconnecteur		1	WATTS	BA/BM020				1,1	
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Non		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti		1	BWT	Compact 5/9				1,3	

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	F	Amphithéâtre: Oui		Non	C	SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLF_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	IMI PNEUMATEX	STATICO SU 300.3				1,3		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	SOUS STATION LRM		ILLG_CVC_DEG_001		Dégazeur	1	IMI PNEUMATEX	ZEPARO ZIO				1,1		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	SOUS STATION LRM		ILLG_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	IMI PNEUMATEX	ZEPARO ZIO						EG
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	SOUS STATION LRM		ILLG_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	THERMADOR	200 L				1,1		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	SOUS STATION LRM		ILLG_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	RESIDEO	BA295S				1,1		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	LOCAL CTA 2 LRM		ILLG_CVC_CTA_001		CTA CENTRE	1	FLÄKT	ATPicco - 2700m³/h				1,2		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C	LOCAL CTA 1 LRM		ILLG_CVC_CTA_002		CTA SUD	1	FLÄKT	eQ Top 011 - 3100m³/h				1,3		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Oui	Non	C/F	TOITURE		ILLG_CVC_CLI_002		Unité extérieure	1	HITACHI	RAM-70NP4E	10,5	8,5		1,8		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C/F	REGIE		ILLG_CVC_CLI_002_01		Cassette	1	HITACHI	RAI-25RPE	3,5	2,5		1,3		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C/F	STUDIO ENREGISTREMENT		ILLG_CVC_CLI_002_02		Cassette	1	HITACHI	RAI-60RPE	7	6		1,5		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Oui	Non	C/F	TOITURE		ILLG_CVC_CLI_001		Unité extérieure	1	HITACHI	RAC-25WPE	3,4	2,5		1,9		
Mulhouse	ILLBERG	G	SERFA	Non	Non	C/F	SOUS REPARTITEUR LRM		ILLG_CVC_CLI_001_01		Split Mural	1	HITACHI	MOKAI RAK-25	3,4	2,5		4,4		
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	TOITURE	TER4 16-316301	ILLH_CVC_CLI_004_01		Unité extérieure/Multi-	1	FUJITSU	AOY36FNAXT	11,8	10,5		4,4		
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	Salle informatique 301	16-316301	ILLH_CVC_CLI_004_01		Cassette	1	FUJITSU	ABY36FBAG	11,8	10,5				


Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froid	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	TOITURE	TER415-311302	ILLH_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono	1	FUJITSU	AOYR14LGC	5	4				
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	Local Informaticien	15-311302	ILLH_CVC_CLI_002_01		Cassette	1	FUJITSU	AOYR14LGC	5	4				
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	TOITURE	TER114-329304	ILLH_CVC_CLI_003		Unité extérieure/Mono	1	TOSHIBA	RAV-SM1401AT-E		13,3				
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	Salle informatique 304	14-329304	ILLH_CVC_CLI_003_01		Climatiseur réversible	1	TOSHIBA	RAV-SM1401C	14	12,3				
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	TOITURE	TER11-348308	ILLH_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Multi-	1	PANASONIC	CU-250H1SPP	27	25				
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C/F	Salle informatique 308	1-348308	ILLH_CVC_CLI_001_01		Climatiseur réversible	2	PANASONIC	CS-125M1HPK	14	12,5	6	5	6	R32
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C	PLAFOND 4EME	PLAFOND 4EME	ILLH_CVC_CTA_001		CTA	1	ZAIR	MKG 4.2						
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C	GAINE TECHNIQUE HALLD'ENT HALLD'ENTREE 120		ILLH_CVC_CTA_002		CTA	1	ZAIR	MKG 2.1						
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Oui	Non	C	TOITURE	TER 3	ILLH_CVC_CTA_003		CTA	1	ZAIR	MKG 4.2			6	5		R32
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Oui	Non	C	TOITURE	TER 3	ILLH_CVC_CTA_004		CTA	1	ZAIR	MKG 4.2			6	5		R32
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C	SOUS STATION	SOUS STATION 014	ILLH_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	FLEXCON	600 L						
Mulhouse	ILLBERG	H	FLSH	Non	Non	C	SOUS STATION	SOUS STATION 014	ILLH_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	SOCCLA	CA 248						800 litres
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	CHAUFFAGE (RDJ)	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLH_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	10/20						
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	-1.04 EAU GLACEE	-1.04 EAU GLACEE	ILLI_CVC_CTA_001		Centrale de traitement	1	CARRIER	39 FB 50						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	-1.04 EAU GLACEE	-1.04 EAU GLACEE	ILLI_CVC_CLI_002		Groupe froid	1	CARRIER	30 RY 017 - 080B02 92 PEE		79				
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	-1.04 EAU GLACEE	-1.04 EAU GLACEE	ILLI_CVC_CLI_003		Groupe froid	1	CARRIER	30 RY 017 - 080B02 92 PEE		79				
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	TP info	2.05 PC1	ILLI_CVC_VCO_001		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	TP info	2.05 PC1	ILLI_CVC_VCO_002		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.04	2.04 PC 5	ILLI_CVC_VCO_003		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						500 litres
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.04	2.04 PC 5	ILLI_CVC_VCO_004		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						500 litres
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.18	2.18 CAFETERIA	ILLI_CVC_VCO_005		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						7400m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	2.02	2.02 SERVEUR	ILLI_CVC_VCO_006		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						4200m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	2.02	2.02 SERVEUR	ILLI_CVC_VCO_007		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						4200m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.16	2.16 PC4	ILLI_CVC_VCO_008		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						4600m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.15	2.15 INFO INDUS	ILLI_CVC_VCO_009		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						400m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.15	2.15 INFO INDUS	ILLI_CVC_VCO_010		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60						400m3/h
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.13	2.13 PC3	ILLI_CVC_VCO_011		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60			10,8	9,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.13	2.13 PC3	ILLI_CVC_VCO_012		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60			10,8	9,5		R410A

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.06	2.06 PC2	ILLI_CVC_VCO_013		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60			1,9	1,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	2.06	2.06 PC2	ILLI_CVC_VCO_014		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60			1,9	1,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Grand amphi	-1.06 CTA	ILLI_CVC_CTA_002		Centrale de traitement	1	CARRIER	39 FB 50			1,9	1,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Petit amphi	-1.06 CTA	ILLI_CVC_CTA_003		Centrale de traitement	1	CARRIER	39 FB 32			1,9	1,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C	-1.10 CH DISTRIB	-1.10 CH DISTRIB	ILLI_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	FLEXCON	600 L			2,5	2,2		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C	-1.10 CH DISTRIB	-1.10 CH DISTRIB	ILLI_CVC_VEX_002		Vase d'expansion	1	FLEXCON	600 L			2,5	2,2		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	Salle informatique E2.3	2.03 SERVEUR DNUM	ILLI_CVC_VCO_015		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60		8	4	3,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	Salle informatique E2.3	2.03 SERVEUR DNUM	ILLI_CVC_VCO_016		Ventilo-convecteur	1	CARRIER	42N60		8	4	3,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	Toiture	TOITURE	ILLI_CVC_CLI_008		Unité extérieure/Mono	1	FUJITSU	AOY36FNAXT		10,5	5	4,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	F	ET02SALLE SERVEUR 2.03	2.03 SERVEUR DNUM	ILLI_CVC_CLI_008_01		Unité intérieure	1	FUJITSU	ABY36FBAG		10,5	6,3	5,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	Toiture	TOITURE	ILLI_CVC_CLI_007		Unité extérieure/Mono	1	PANASONIC	U-100PE1E5	11,2	10	6,3	5,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	ET02SALLE SERVEUR 2.03	2.03 SERVEUR DNUM	ILLI_CVC_CLI_007_01		Unité intérieure	1	PANASONIC	S-100PT1E5	11,2	10	6,3	5,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	PATIO	PATIO	ILLI_CVC_CLI_004		Unité extérieure/Mono	1	FUJITSU	AOYR 18 LEC	6,3	5,2	1,9	1,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	Local URAD	0.55 URAD	ILLI_CVC_CLI_004_01		Unité intérieure	1	FUJITSU	ASYA 18 LEC	6,3	5,2	4	3,6		R410A

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	PATIO	PATIO	ILLI_CVC_CLI_006		Unité extérieure/Mono	1	TOSHIBA	RAV-SM564AT	5,3	5	4	3,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Oui	C/F	Local URAD	0.55 URAD	ILLI_CVC_CLI_006_01		Unité intérieure	1	TOSHIBA	RAV-SM567CT	5,3	5	5	4,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C	-1.10 CH DISTRIB	-1.10 CH DISTRIB	ILLI_PLB_DIS_002		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2660			6,3	5,6		R410A
#REF!	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C	-1.10 CH DISTRIB	-1.10 CH DISTRIB	ILLI_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	10/20						
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	F	-1.04 EAU GLACEE	-1.04 EAU GLACEE	ILLI_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2660			33,5	33,5	33,5	Charge 12,54K R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	F	-1.04 EAU GLACEE	-1.04 EAU GLACEE	ILLI_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	FLEXCON	80 L			28	28	28	Charge 9,69Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Oui	Non	C/F	Façade bureaux DI	Façade bureaux DI	ILLI_CVC_CLI_005		Unité extérieure/Multi-	1	DAIKIN	RZQ 140 B9W:	18	14	40	40	40	Charge 17,3Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_CLI_005_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FBQ 50 B8V1B	5,06	4,95	10,8	9,5	10,8	Charge 5Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_CLI_005_02		Unité intérieure	1	DAIKIN	FFQ 50 B8V1B	5,11	4,86	2,8	2,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_CLI_005_03		Unité intérieure	1	DAIKIN	FFQ 50 B8V1B	5,11	4,86	2,8	2,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_VCO_017		Ventilo-convecteur	1	CARRIER				2,8	2,6	2,8	R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_VCO_018		Ventilo-convecteur	1	CARRIER				2,8	2,6	2,8	R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	F	Bureaux DNUM	1.45 DI	ILLI_CVC_VCO_019		Ventilo-convecteur	1	CARRIER				2,8	2,6	2,8	R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Oui	Non	C/F	Façade bureaux DI	Façade bureaux DI	ILLI_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Multi-	1	DAIKIN	RZQ 125 B9W:	18	14	7,7	6,7	7,7	Charge 1,7Kg R410A

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	2.44 DNUM	ILLI_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FBQ 50 B8V1B	5,06	4,95	7,7	6,7		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	2.44 DNUM	ILLI_CVC_CLI_001_02		Unité intérieure	1	DAIKIN	FFQ 50 B8V1B	5,11	4,86	5,3	5	5,3	Charge 1,1Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Bureaux DNUM	2.44 DNUM	ILLI_CVC_CLI_001_03		Unité gainable VRV	1	DAIKIN	FBQ 50 B8V1B			5,3	5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	TOITURE	TOITURE	ILLI_CVC_CLI_009		Unité extérieure/Multi-	1	DAIKIN	RXYQ12T7YB1	25,1	33,9				Amphi Weiss28 000 m3/hPabs = 15kW
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 36	ILLI_CVC_CLI_009_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ63AVEB	8	6,5				Amphi Hadamard14 000 m3/hPabs = 5,5kW
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 37	ILLI_CVC_CLI_009_02		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ50AVEB	6,3	5,1				Amphi Schutzenberger14 000 m3/hPabs = 1
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 37	ILLI_CVC_CLI_009_03		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ50AVEB	6,3	5,1				Amphi Schutzenberger14 000 m3/hPabs = 1
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 37	ILLI_CVC_CLI_009_04		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ50AVEB	6,3	5,1				Amphi Schutzenberger14 000 m3/hPabs = 1
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 37	ILLI_CVC_CLI_009_05		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ50AVEB	6,3	5,1				Amphi Schutzenberger14 000 m3/hPabs = 1
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 38	ILLI_CVC_CLI_009_06		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ63AVEB	8	6,5				
Mulhouse	ILLBERG	I	ENSISA LUMIE	Non	Non	C/F	Salle MIAGE	E 38	ILLI_CVC_CLI_009_07		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ63AVEB	8	6,5				
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	LOCAL TECHNIQUE 01 -Entresol	LOCAL TECHNIQUE 01 -Entresol1	ILLK_CVC_CTA_001		CTA AMPHI TAGLANG	1	CIAT	CLIMACIAT GI S 075						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	TECHNIQUE	TECHNIQUE	ILLK_CVC_CTA_002		CTA AMPHI GASTON BE	1	CIAT	CLIMACIAT GI S 075						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	GARAGE	GARAGE	ILLK_CVC_CTA_003		CTA AMPHI A	1	CIAT	CLIMACIAT GI S 050						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	TOITURE OUEST	LOCAL TECHNIQUE 03	ILLK_CVC_CTA_004		Centrale de traitement	1	GEA	AT Plus						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	SOUS-SOL	SOUS STATION 02	ILLK_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	ZILMET	600 L						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non		SOUS-SOL	SOUS-SOL	ILLK_CVC_SUR_001		Surpresseur	1	SALMSON	SALMSON ALTI-V						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non		TOITURE OUEST	TOITURE OUEST	ILLK_CVC_CTA_005		Centrale de traitement	1	ROBATHERM	RMC 06/06						
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	SOUS-SOL	SOUS STATION 02	ILLK_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	10/20				1,3		
Mulhouse	ILLBERG	K	FST	Non	Non	C	SOUS-SOL	SOUS STATION 02	ILLK_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	SOCCLA	BA 2760						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		Toiture		218 ILLM_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono	1	FUJITSU	AOY36FNAXT		10,5	10,5	8,5	10,5	
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		Local de repos		218 ILLM_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure	1	FUJITSU	ABY36F BAG		10,5	3,5	2,5		
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		Toiture	219 SSI	ILLM_CVC_CLI_003		Unité extérieure/Mono	1	Technibel	GR406R7ZAB		10,7	7	6		
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		Local SSI	219 SSI	ILLM_CVC_CLI_003_01		Unité intérieure	1	Technibel	CA406RSTAB		10,7	3,4	2,5	3,4	
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		Toiture		228 ILLM_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono	1	Supra	BLIZAIR DUO 5303		5,2	3,4	2,5		
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non			228	228 ILLM_CVC_CLI_002_01		Unité intérieure	1	Supra	BLIZAIR DUO 5303		5,2	11,8	10,5	11,8	R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Oui	F	Pour métrologie	Toiture (pour la métrologie (215) et f	ILLM_CVC_CLI_005		Groupe froid	1	CARRIER	30RA120 B900		104	11,8	10,5	11,8	R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non		CHAUFFAGE (RDJ)	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLM_CVC_HUM_001		Humidificateur	1	CONDAIR	RS24						EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Oui	C/F	Pour métrologie TP02	213 FILATURE	ILLM_CVC_CTA_001		CTA METROLOGIE TP02	1	WESPER	CDC 125			5	4	5	R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Oui	C/F	Pour métrologie 215	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLM_CVC_CTA_002		CTA METROLOGIE 215	1	GEA CAIRplus	SX160.160IV/BV			5	4	5	R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	LOCAL CTA	LOCAL CTA	ILLM_CVC_CTA_003		CTA AMPHI 159	1	WESPER	EA				13,3	13,3	Charge 2,8kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Oui	Non	C	SAS		ILLM_CVC_CTA_004		CTA RHÉOLOGIE	1	CAIROX	R-COVERY XC 500 EH			14	12,3	14 A déposer	R410A
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	LOCAL CTA	LOCAL CTA	ILLM_CVC_CTA_005		CTA SALLE 253	1	WESPER	EA			27	25	27	R407C
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	LOCAL TECH 01	LOCAL TECH 01 (RDJ)	ILLM_CVC_CTA_006		CTA AMPHI 159(Extract	1	France air	MODULYS DPI 9/9			14	12,5	28 A déposer	R407C
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	LOCAL TECH 01	LOCAL TECH 01 (RDJ)	ILLM_CVC_CTA_007		CTA SALLE 253(Extracti	1	France air	MODULYS DPI 9/9						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Oui	Non	C	Atelier Filature	213 FILATURE	ILLM_CVC_CTA_008		CTA FILATURE	1	LUWA	W21						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Oui	Non	C	Atelier Mécanique	300 MECA	ILLM_CVC_CTA_009		CTA MECANIQUE	1	LUWA	W21						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Oui	Non	C	Atelier tissage	208 TISSAGE	ILLM_CVC_CTA_010		CTA TISSAGE	1	LUWA	W21						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Oui	Non	C	CHAUFFAGE (RDJ)	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLM_CVC_VEX_001		Vase d'expansion	1	PNEUMATEX	EG 1000L						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C		501	501 ILLM_CVC_VCO_001		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VAC 40 G						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C		501	501 ILLM_CVC_VCO_002		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VAC 40 G						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C		502	502 ILLM_CVC_VCO_003		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VAC 40 G						


Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C		502	502 ILLM_CVC_VCO_004		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VAC 40 G						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	Sallle informatique157		157 ILLM_CVC_VCO_005		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VPN 40 G						Débit d'air 1128L/sReprise gr:
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	Sallle informatique158		158 ILLM_CVC_VCO_006		Ventilo-convecteur	1	WESPER	VPN 40 G				79	158	R407C
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	C	Laboratoire Donnet 309		309 ILLM_CVC_CTA_011		CTA LABO DONNET	1	ROBATHERM	RMC 03/09						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	F	CHAUFFAGE (RDJ)	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLM_PLB_DIS_001		Disconnecteur	1	SOCLA	BA 2760						
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4SOUS-STAION	SOUS-STAION SECONDAIRE	ILLM_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	21/50						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA W	Non	Non	F	CHAUFFAGE (RDJ)	CHAUFFAGE (RDJ)	ILLM_CVC_VEX_002		Vase d'expansion	1	PNEUMATEX	STATICO SD 80.3						
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non	C/F	Toiture	219 SSI	ILLM_CVC_CLI_004		Unité extérieure/Mono	1	DAIKIN	RXF35C5V1B				3,3		
Mulhouse	ILLBERG	M	ENSISA WERN	Non	Non	C/F	Local SSI	219 SSI	ILLM_CVC_CLI_004_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FTXF35C5				3,3		
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTA T.10	T.10	ILLO_CVC_CTA_001		CTA 01	1	HYDRONIC	AX'M 20						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTA T.10	T.10	ILLO_CVC_CTA_002		CTA 02	1	HYDRONIC	AX'M 20						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile ALocal CTA T.10	T.10	ILLO_CVC_CTA_003		CTA 03	1	HYDRONIC	CCM 315						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile ALocal CTA T.10	T.10	ILLO_CVC_CTA_004		CTA 04	1	HYDRONIC	AX'M 170						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_CVC_CTA_005		CTA 05	1	HYDRONIC	AX'M 20						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_CVC_CTA_006		CTA 06		1	HYDRONIC	AX'M 20					
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_CVC_CTA_007		CTA 07		1	HYDRONIC	AX'M 85					
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_CVC_CTA_008		CTA 08		1	HYDRONIC	AX'M 170			8		R407C
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile ALocal CTA T.10	T.10	ILLO_CVC_CTA_009		CTA 09		1	HYDRONIC	AX'M 20			10,5	10,5	Charge 2Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile CLocal CTA T.13	T.13	ILLO_CVC_CTA_010		CTA 10		1	HYDRONIC	AX'M 20			10,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile CLocal CTA T.13	T.13	ILLO_CVC_CTA_011		CTA 11		1	HYDRONIC	AX'M 20			10,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile CLocal CTA T.13	T.13	ILLO_CVC_CTA_012		CTA 12		1	HYDRONIC	AX'M 170		11,2	10	11,2	Charge 3,4Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_CVC_CTA_013		CTA 13		1	HYDRONIC	AX'M 20		11,2	10		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_CVC_CTA_014		CTA 14		1	HYDRONIC	AX'M 20		11,2	10		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_CVC_CTA_015		CTA 15		1	HYDRONIC	AX'M 210		6,3	5,2	6,3	Charge 1,2Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_CVC_CTA_016		CTA 16		1	HYDRONIC	AX'M 65		6,3	5,2		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTA T.09	T.09	ILLO_CVC_CTA_017		CTA 17		1	HYDRONIC	AX'M 20		5,3	5	5,3	Charge 1,1Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile ALocal CTA T.09	T.09	ILLO_CVC_CTA_019		CTA 19		1	HYDRONIC	AX'M 125		5,3	5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	Aile ALocal CTA T.09	T.09	ILLO_CVC_CTA_020		CTA 20		1	HYDRONIC	AX'M 125					


Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTA T.09	T.09	ILLO_CVC_CTA_021		CTA 21		1 HYDRONIC	AX'M 45						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ETERRASSE R+1	TER01	ILLO_CVC_CTA_023		CTA 23		1 HYDRONIC	CCM 85						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Oui	Non	C/F	AILE AC2.14	C2.14	ILLO_CVC_CTA_022		CTA BIO		1 HELIOS	CXTD 54/400/4						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Oui	Non	C	Aile ETOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_CTA_024		CTA 24		1 HYDRONIC	AX'M 20						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_CVC_VEX_001		Vase d'expansion		1 IBAIONDO	140L			18	14	18	Charge 4,3Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_PLB_DIS_001		Disconnecteur		1 SOCLA	BA2860 DN25			5,06	4,95		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTAT.10	T.10	ILLO_CVC_VEX_001		Vase d'expansion		1 REFLEX	8L			5,11	4,86		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile ALocal CTAT.10	T.10	ILLO_PLB_DIS_002		Disconnecteur		1 CALEFFI	BA574 DN20			18	14	18	Charge 4,3Kg R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_CVC_VEX_002		Vase d'expansion		1 IBAIONDO	8L			5,06	4,95		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile BLocal CTA T.12	T.12	ILLO_PLB_DIS_003		Disconnecteur		1 CALEFFI	BA574 DN20			5,11	4,86		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile CLocal CTAT.13	T.13	ILLO_CVC_VEX_003		Vase d'expansion		1 REFLEX	8L			25,1	33,9	33,9	Charge 13,15k R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile CLocal CTAT.13	T.13	ILLO_PLB_DIS_004		Disconnecteur		1 CALEFFI	BA574 DN20			8	6,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_CVC_VEX_004		Vase d'expansion		1 AIRFIX	12L			6,3	5,1		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	Aile DLocal CTA T.14	T.14	ILLO_PLB_DIS_005		Disconnecteur		1 CALEFFI	BA574 DN20			8	6,5		R410A

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_CVC_VEX_005		Vase d'expansion	1	IMI PNEUMATEX	S500.6						Reprise : 4500m3/h - moteur
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti	1	BWT	21/50						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE AC2.15	C2.15	ILLO_CVC_ARC_001		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280B M1						Reprise : 2700m3/h - moteur
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE AC2.09	C2.09	ILLO_CVC_ARC_002		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 240 U M1						Batterie chaude
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE AT.02ONDULEUR	T.02	ILLO_CVC_ARC_003		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 120U L2						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE A T.18	T.18	ILLO_CVC_ARC_004		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 60U L1						Tri-Moteur 3x2,2kW
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE A/BRMNC4-20	C4-20	ILLO_CVC_ARC_005		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280U						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE A/BRMNC4-20	C4-20	ILLO_CVC_ARC_006		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280U						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non		AILE BT.19	T.19	ILLO_CVC_ARC_007		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 60U L1						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE B C4.04	C4.04	ILLO_CVC_ARC_008		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 120U L2						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.05	C4.05	ILLO_CVC_ARC_009		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 120U L2				10,5	10,5	R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.07	C4.07	ILLO_CVC_ARC_010		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L3				10,5		R410A
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.08	C4.08	ILLO_CVC_ARC_011		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L3				10,7	10,7	Circuit EG à pr En PanneDevenir ?
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.09	C4.09	ILLO_CVC_ARC_012		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3				10,7		Circuit EG à pr En PanneDevenir ?

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.10	C4.10	ILLO_CVC_ARC_013		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3				5,2	5,2	R407C
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.04	C5.04	ILLO_CVC_ARC_014		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280 V				5,2		R407C
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.06	C5.06	ILLO_CVC_ARC_015		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280 V				104	104	R407C
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.07	C5.07	ILLO_CVC_ARC_016		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.08	C5.08	ILLO_CVC_ARC_017		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170B L3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.09	C5.09	ILLO_CVC_ARC_018		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L2						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.10	C5.10	ILLO_CVC_ARC_019		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.13	C5.13	ILLO_CVC_ARC_020		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L2						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.15	C5.15	ILLO_CVC_ARC_021		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.18	C5.18	ILLO_CVC_ARC_022		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 170U L3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.01	C6.01	ILLO_CVC_ARC_023		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.03	C6.03	ILLO_CVC_ARC_024		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.05	C6.05	ILLO_CVC_ARC_025		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.07	C6.07	ILLO_CVC_ARC_026		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.09	C6.09	ILLO_CVC_ARC_027		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.11	C6.11	ILLO_CVC_ARC_028		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470 U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.06	C7.06	ILLO_CVC_ARC_029		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE C7.07	C7.07	ILLO_CVC_ARC_030		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.08	C7.08	ILLO_CVC_ARC_031		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 470U M3						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE C7.09	C7.09	ILLO_CVC_ARC_032		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280U M1						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE EC7.15	C7.15	ILLO_CVC_ARC_033		Armoire de Climatisatic	1	EMICON	UV 280U M1						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE ALocal VDI	T.32	ILLO_CVC_VCO_001		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 202C				3,3	3,3	R32
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE ALocal VDI	T.32	ILLO_CVC_VCO_002		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 202C				3,3		R32
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE ARMNC2.35	C2.35	ILLO_CVC_VCO_003		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE ARMNC4.32	C4.32	ILLO_CVC_VCO_004		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.12	C4.12	ILLO_CVC_VCO_005		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.12	C4.12	ILLO_CVC_VCO_006		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.01	C4.01	ILLO_CVC_VCO_007		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.13	C4.13	ILLO_CVC_VCO_008		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.13	C4.13	ILLO_CVC_VCO_009		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.14	C4.14	ILLO_CVC_VCO_010		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.14	C4.14	ILLO_CVC_VCO_011		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.16	C4.16	ILLO_CVC_VCO_012		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.16	C4.16	ILLO_CVC_VCO_013		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.15	C4.15	ILLO_CVC_VCO_014		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.15	C4.15	ILLO_CVC_VCO_015		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.11	C4.11	ILLO_CVC_VCO_016		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.02	C4.02	ILLO_CVC_VCO_017		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.06	C4.06	ILLO_CVC_VCO_018		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE BT.03Local VDI	T.03	ILLO_CVC_VCO_019		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 202A						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.32	C5.22	ILLO_CVC_VCO_020		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE CT.35Local VDI	T.35	ILLO_CVC_VCO_021		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 202C						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.14	C5.14	ILLO_CVC_VCO_022		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.02	C5.02	ILLO_CVC_VCO_023		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.01	C5.01	ILLO_CVC_VCO_024		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.01	C5.01	ILLO_CVC_VCO_025		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.03	C5.03	ILLO_CVC_VCO_026		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.03	C5.03	ILLO_CVC_VCO_027		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.19	C5.19	ILLO_CVC_VCO_028		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.19	C5.19	ILLO_CVC_VCO_029		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.17	C5.17	ILLO_CVC_VCO_030		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE CT.30Local VDI	T.30	ILLO_CVC_VCO_031		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 202C						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.11	C5.11	ILLO_CVC_VCO_032		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.05	C5.05	ILLO_CVC_VCO_033		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 104X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.05	C5.05	ILLO_CVC_VCO_034		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 104X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.05	C5.05	ILLO_CVC_VCO_035		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 104X						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.05	C5.05	ILLO_CVC_VCO_036		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 104X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.13	C6.13	ILLO_CVC_VCO_037		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.13	C6.13	ILLO_CVC_VCO_038		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE DC6.13	C6.13	ILLO_CVC_VCO_039		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 304X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.05	C7-05	ILLO_CVC_VCO_040		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.05	C7-05	ILLO_CVC_VCO_041		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.04	C7.04	ILLO_CVC_VCO_042		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.04	C7.04	ILLO_CVC_VCO_043		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.01	C7.01	ILLO_CVC_VCO_044		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.01	C7.01	ILLO_CVC_VCO_045		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.10	C7.10	ILLO_CVC_VCO_046		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.10	C7.10	ILLO_CVC_VCO_047		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 504X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.02	C7.02	ILLO_CVC_VCO_048		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.02	C7.02	ILLO_CVC_VCO_049		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.02	C7.02	ILLO_CVC_VCO_050		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.03	C7.03	ILLO_CVC_VCO_051		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.03	C7.03	ILLO_CVC_VCO_052		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.03	C7.03	ILLO_CVC_VCO_053		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 404X						
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.17	C7.17	ILLO_CVC_VCO_054		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline CIAT 104X						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE ET.06Local VDI	T.06	ILLO_CVC_VCO_055		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 102C						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE EC7.13	C7.13	ILLO_CVC_VCO_056		Ventilo-convecteur	1	CIAT	Majorline 204X						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.03	C4.03	ILLO_CVC_K7_001		Cassette	1	SKYSTAR	SK04						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.09	C4.09	ILLO_CVC_K7_002		Cassette	1	SKYSTAR	SK04						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE BC4.09	C4.09	ILLO_CVC_K7_003		Cassette	1	SKYSTAR	SK04						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE BC4.10	C4.10	ILLO_CVC_K7_004		Cassette	1	SKYSTAR	SK04						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE BC4.10	C4.10	ILLO_CVC_K7_005		Cassette	1	SKYSTAR	SK04						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.16	C5.16	ILLO_CVC_K7_006		Cassette	1	SKYSTAR	SK36						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C/F	AILE CC5.12	C5.12	ILLO_CVC_K7_007		Cassette	1	SKYSTAR	SK36						EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.02/12LOCAL POMPE	C6.02/12	ILLO_CVC_K7_008		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.02/12LOCAL POMPE	C6.02/12	ILLO_CVC_K7_009		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.04/06LOCAL POMPE	C6.04/06	ILLO_CVC_K7_010		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.04/06LOCAL POMPE	C6.04/06	ILLO_CVC_K7_011		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.08/10LOCAL POMPE	C6.08/10	ILLO_CVC_K7_012		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DC6.08/10LOCAL POMPE	C6.08/10	ILLO_CVC_K7_013		Cassette		1 SKYSTAR	SK22						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE DT.30 BISLOCAL VDI	T.30 BIS	ILLO_CVC_K7_014		Cassette		1 SKYSTAR	SK36						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	AILE EB1.01BUREAUX RESPON	S B1.01	ILLO_CVC_K7_015		Cassette		1 SKYSTAR	SK32						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Oui	Non	C	AILE EC7.16ATELIER GRE	C7.16	ILLO_CVC_AER_001		Aérotherme		1 VENTIS	3301MS						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Oui	Non	C	AILE EC7.16ATELIER GRE	C7.16	ILLO_CVC_AER_002		Aérotherme		1 VENTIS	3301MS						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Oui	Non	C	AILE AT.04	T.04	ILLO_CVC_AER_003		Aérotherme		1 VENTIS	3301MS						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_CVC_CLI_002		Groupe Froid		1 TRANE	RTWD250		726,4 KW			EG	
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	Aile A Local GFT.05	T.05	ILLO_CVC_CLI_003		Groupe Froid		1 TRANE	RTWD250		726,4 KW			EG	
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_001		Aérocondenseur		1 THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F					EG	

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_002		Aérocondenseur	1	THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_003		Aérocondenseur	1	THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_004		Aérocondenseur	1	THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_005		Aérocondenseur	1	THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	F	TOITURE	TOITURE	ILLO_CVC_AEC_006		Aérocondenseur	1	THERMOKEY	GQ2490.CX D/4 V Q G F						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ATOITURECTA 1/2	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_001		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ATOITURECTA 1/2	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_002		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE BTOITURECTA 5/6	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_003		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE CTOITURECTA 10/11	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_004		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE DTOITURECTA 13/14	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_005		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ETOITURECTA 23	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_006		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ETOITURECTA 24	TOITURE	ILLO_CVC_CCH_007		Cordon chauffant	1	TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ASOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_001		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS 203 40						EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE ASOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_002		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS 203 40						EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE BSOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_003		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE BSOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_004		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE CSOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_005		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE CSOUS-SOL	CIRCULATION	ILLO_PLB_PPR_006		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE DSOUS-SOLVIDE SANITAIR VIDE SANITAIRE APRES T.14		ILLO_PLB_PPR_007		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	O	IRJBD	Non	Non	C	AILE DSOUS-SOLVIDE SANITAIR VIDE SANITAIRE APRES T.14		ILLO_PLB_PPR_008		Pompe de relevage	1	GRUNDFOS	SE1.50.65.11.2.50BCS	203	40				EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C/F	AILE 2SOUS-SOL	TECHNIQUE 02	ILLP_CVC_CTA_001		Rooftop	1	LENNOX	FXK 055N		50				EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 2SOUS-SOL	TECHNIQUE 02	ILLP_CVC_CTA_025		CTA 25		1	HYDRONIC	AX'M 45					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 2TOITURE	TOITURE	ILLP_CVC_CTA_026		CTA 26		1	HYDRONIC	AX'M 65					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 2TOITURE	TOITURE	ILLP_CVC_CTA_027		CTA 27		1	HYDRONIC	AX'M 85					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 4TERRASSE 03	TERRASSE 03	ILLP_CVC_CTA_028		CTA 28		1	HYDRONIC	AX'M 210					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 4 EXTERRASSE 02	TERRASSE 02	ILLP_CVC_CTA_029		CTA 29		1	HYDRONIC	AX'M 45					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 3TERRASSE 04	TERRASSE 04	ILLP_CVC_CTA_030		CTA 30		1	HYDRONIC	AX'M 210					EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Oui	Non	C	AILE 4TERRASSE 03	TERRASSE 03	ILLP_CVC_CTA_031		CTA 31		1	HYDRONIC	AX'M 20					EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4SOUS-STATION	SOUS-STATION SECONDAIRE	ILLP_PLB_DIS_001		Disconnecteur		1 SOCLA	BA2860 DN25						EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4SOUS-STATION	SOUS-STATION SECONDAIRE	ILLP_PLB_GMP_001		Groupe de maintien de		1 PNEUMATEX	COMPRESSO CG 1000.6COMPRESSO C10.1-6						EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C/F	AILE 1TOITURE	TERRASSE 01	ILLP_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Mono		1 DAIKIN	RKS50J2V1B		5				EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 2TOITURECTA 26CTA 27	TOITURE	ILLP_CVC_CCH_001		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 2TOITURECTA 26CTA 27	TOITURE	ILLP_CVC_CCH_002		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 3TOITURECTA 28	TERRASSE 03	ILLP_CVC_CCH_003		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4TOITURECTA 29	TERRASSE 02	ILLP_CVC_CCH_004		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4TOITURECTA 30	TERRASSE 04	ILLP_CVC_CCH_005		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C	AILE 4TOITURECTA 31	TERRASSE 03	ILLP_CVC_CCH_006		Cordon chauffant		1 TECHNITRACE							EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C/F	Local infoAILE 1LT1.13	A1.15.01	ILLP_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure		1 DAIKIN	FFQ50B9V1B	5,5	4,7				EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C/F	AILE 2TOITURE	TERRASSE 05	ILLP_CVC_CLI_002		Unité extérieure/Mono		1 DAIKIN	RKS50J2V1B		5				EG
Mulhouse	ILLBERG	P	ENSCMu	Non	Non	C/F	AILE 2LT1.3	PC SECURITE	ILLP_CVC_CLI_002_01		Unité intérieure		1 DAIKIN	FFQ50B9V1B	5,5	4,7				EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L' Oui		Non	C/F	Façade	Façade	ILLQ_CVC_CLI_001		Unité extérieure/Multi-		1 MITSUBISHI	PUMY-P125V*	16	14				EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L' Non		Non	C/F	Bureaux		16 ILLQ_CVC_CLI_001_01		Cassette		1 MITSUBISHI	PLFY-P25VFM-	3,2	2,8				EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureaux		17 ILLQ_CVC_CLI_001_02		Cassette		1 MITSUBISHI	PLFY-P25VFM-	3,2	2,8				EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureaux		18 ILLQ_CVC_CLI_001_03		Cassette		1 MITSUBISHI	PLFY-P25VFM-	3,2	2,8				EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Non	Non	C/F	Bureaux		19 ILLQ_CVC_CLI_001_04		Cassette		1 MITSUBISHI	PLFY-P40VFM-	5	4,5				EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Oui	Non	C	TOITURE	TOITURE	ILLQ_CVC_CTA_001		CTA		1 SYSTEMAIR	Topvex SR35-L	4,3					EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Non	Non	C	SOUS STATION	025	ILLQ_CVC_VEX_001		Membrane d'expansior		1 FLEXCON	200L						EG
Mulhouse	ILLBERG	Q	MAISON DE L'I	Non	Non	C	SOUS STATION	025	ILLQ_CVC_DEM_001		Désemboueur Magnéti		1 BWT	10/20			6,3	5,6		R410A
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Local extérieur		ILLS_CVC_CLI_003		Unité extérieure		1 DAIKIN	RXYSQ 12TY1	33,5	33,5				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Garage		ILLS_CVC_CLI_003_01		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXHQ 63A	8	7,1				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Accueil Actualité		ILLS_CVC_CLI_003_02		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXZQ 50A	6,3	5,6				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Atelier Découverte		ILLS_CVC_CLI_003_03		Unité intérieure		2 DAIKIN	FXZQ 40A	5	4,5				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Salle de réunion		ILLS_CVC_CLI_003_04		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXZQ 40A	5	4,5				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Bureau 1P		ILLS_CVC_CLI_003_05		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXZQ 15A	1,9	1,7				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Bureau 2P1		ILLS_CVC_CLI_003_06		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXZQ 20A	2,5	2,2				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Bureau 2P2		ILLS_CVC_CLI_003_07		Unité intérieure		1 DAIKIN	FXZQ 20A	2,5	2,2				EG

Ville	Campus	Bâtiment	Nom	Installation en hauteur	Astreinte 24H/24 - 7j/7	C : chaud F : fr	Lieu de l'installation	N°local/ABYLA	Référence maintenance	QR CODE	Instructions	Nbr	Marque	Modèle	Puissance Cha	Puissance froi	Puissance rete	Observation	Caractéristiqu	Type de réfrigérant
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Bureau 2P3		ILLS_CVC_CLI_003_08		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXZQ 20A	2,5	2,2				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Local extérieur		ILLS_CVC_CLI_001		Unité extérieure	1	DAIKIN	RXYSQ 8TY1	22,4	22,4				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Expo		ILLS_CVC_CLI_001_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FXFQ 63A	8	7,1				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Expo		ILLS_CVC_CLI_001_02		Unité intérieure	3	DAIKIN	FXFQ 50A	6,3	5,6				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	Local extérieur		ILLS_CVC_CLI_002		Unité extérieure	1	DAIKIN	RXB 50C	6,6	6,2				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Non	Non	C/F	LT		ILLS_CVC_CLI_002_01		Unité intérieure	1	DAIKIN	FTXB 50C	6,6	6,2				EG
Mulhouse	ILLBERG	S	NEF DES SCIEN	Oui	Non	C	Garage		ILLS_CVC_CTA8001		CTA	1	VIM	DF CAD HR FIRST V 18						EG

Fait à le

Cachet de l'entreprise
Nom et qualité du signataire

Le pouvoir adjudicataire

Nom et qualité du signataire