

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de justice d'Albertville

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Chauffage ventilation climatisation	Chauffage	Chaudière	Sous-sol	Marque : DE DIETRICH Référence : GTE 508 Puissance : 350 kW		1
		Bruleur gaz	Sous-sol	Marque : CUENOD Référence : C70 GX 507		1
		Analyseur CO	Sous-sol	Marque : Draeger Référence : Varitox 3603805		1
		Armoire électrique	Sous-sol			1
		Explosimètre	Sous-sol	Marque : Draeger		1
		Pompe double	Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UMSD 50-60	Audience	1
			Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UMSD 50-60 / UMC 50-60	Plancher	1
			Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UPED 65-120 F	Convecteurs	1
			Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UPED 65-120 F16	CTA	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : Sirieux D40-60	Rideau d'air chaud	1
		Pompe simple	Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UPS 80-30	Bouclage chaudière	1
			Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UPS 100-30	Pompe de charge	1
		Pot à boues	Sous-sol	Marque : GEDI	Barreaux magnétiques	1
		Régulation + vanne 3 voies	Sous-sol	Référence : DN-50		1
		Vase d'expansion	Sous-sol	Marque : Pneumatex Référence : PND Capacité : 15L		1
			Sous-sol	Marque : Elbi Référence : ERE 250 Capacité : 250L		1
			Sous-sol	Marque : VAREM Référence : UR 250471 Capacité : 250L		1
		Aérotherme	RDC		Rideau d'air chaud	2
		Radiateur	Bâtiment			20
		Armoire électrique	Sous-sol	Marque : Monarch France		1
		Ballon de stockage	Sous-sol	Capacité : 2500L		2
		Disconnecteur	Sous-sol			1
		Echangeur à plaques	Sous-sol	Marque : CIAT Référence : PWA 18		1
		GTC	Bâtiment	Marque : SIEMENS		1
		Ventilo convecteur	Bâtiment	Marque : CIAT Référence : MAJOR 333 NCV		104
	Climatisation	Echangeur à plaques	Sous-sol	Marque : CIAT Référence : 10500R		2
		Split	1er	Marque : Toshiba Référence : RAS-22SAV2-E Fluide : R410 Capacité : 2,8 kg	Salle informatique	1
				Marque : CIAT Référence : Condenciat Fluide : R410 Puissance : 31,1kW	Terrasse	1
		Groupe froid	1er			
		PAC	Sous-sol	Marque : CIAT Référence : TK 1000 Puissance froid : 222 kW		2
		Pompe double	Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : UPSD 80.120	Condenseur	2
		Pompe simple	Sous-sol	Marque : GUINARD Référence : GIL 625 Puissance : 4 kW	Evaporateur	1

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de justice d'Albertville

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
		Pompe simple	Sous-sol	Marque : SALMSON Référence : SIL 406-25 A Puissance : 4 kW	Evaporateur	1
		Pompe double	Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : 40-120 / F	CTA	1
			Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : MGE 90 Puissance : 1 kW	Ventilo convecteur	1
		Vase d'expansion	Sous-sol	Marque : Pneumatex Référence : PNU Capacité : 300L	Eau glacée	1
Courant faible	Interphonie	Interphone	RDC			2
	Sonorisation	Système de sonorisation	1er			ens
	Sûreté	Bouton anti agression	Bâtiment			16
		Contrôle d'accès	Bâtiment		Centrale	1
			Bâtiment	Marque : STID Référence : MIFARE® Plus / DESFire® EV1 & EV2	Lecteurs de badge	18
			Bâtiment		Ventouse	18
			Bâtiment		Bouton poussoir	ens
			Bâtiment		Visiophone	1
			Bâtiment	Marque : Lenovo Référence : TC NEO 30A 24 G4 INTEL 5	PC serrures électroniques	1
			Bâtiment	Référence : Programmateur BCP-NG	Boitier programmation clés	1
		Caméra	Bâtiment			22
		Centrale anti-agression	Poste de sécurité		y compris l'ensemble des boutons	1
		Centrale d'alarme anti intrusion	Poste de sécurité			1
		Ecran	Poste de sécurité			2
		Système de télétransmission	Poste de sécurité			ens
	Système d'horloge	Horloge	Bâtiment			5
		Horloge principale	Poste de sécurité			1
	Téléphonie	Réseau téléphonique	Bâtiment			1
Courant fort	Arrivée électrique	Cellule de protection	RDC	Marque : Alstom Atlantic		1
	Distribution électrique	Transformateur	RDC	Marque : AREVA Référence : N° 440 493 45 Puissance : 630 kVA Diélectrique : huile minérale		1
			RDC	Marque : MERLIN GERIN		1
			RDC	TGBT		1
			Bâtiment	Armoire divisionnaire		13
	Eclairage	Eclairage	Bâtiment			ens
		Intercrepusculaire	RDC	Référence : INTER CREPUS PROGRAM 1 CANAL		1
	Eclairage de secours	BAES	Bâtiment			ens
		BAPI	Bâtiment			4
	Production électrique	Groupe électrogène	RDC		Obs: HS	1
		Armoire électrique	RDC			1
		Cuve	RDC		Stockage fioul	1
		Pièges à son	RDC			1
		Pompe	RDC			1
ECS	Distribution ECS	Pompe simple	5ème	Marque : SALMSON Référence : NSB 05 15 Puissance : 4 kW		1
	Production ECS	Ballon ECS	5ème	Capacité : 200 l		1
		Panneaux solaires	Bâtiment			ens
		Pompe simple	5ème	Marque : GRUNDFOS Référence : UP 20-07-N 150		1
		Vase d'expansion	5ème	Capacité : 25L		1
Incendie	Détection incendie	Centrale incendie	Bâtiment	Marque : DEF Référence : ANTARES III		ens
		Détecteur optique	Bâtiment			50
		Détecteur linéaire	Bâtiment			2
		Sirène	Bâtiment			22

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de justice d'Albertville

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Mécanique	Protection incendie	Déclencheur manuel	Bâtiment			19
		Indicateur d'action	Bâtiment			14
		Clapet coupe feu	Bâtiment			14
		Extincteur	Bâtiment		13 Co2, 17 eau, 15 poudre	46
		RIA	Bâtiment			11
Levage	Ascenseur	Ascenseur	Hall	Marque : SORETEX N° série : 40561 Niveaux : 5 Charge: 630 kg Vitesse: 1 m/s		1
			Hall	Marque : SORETEX N° série : 40562 Niveaux : 5 Charge: 630 kg Vitesse: 1 m/s		1
			Magistrats	Marque : SORETEX N° série : 40563 Niveaux : 7 Charge: 630 kg Vitesse: 1 m/s		1
			Détenus	Marque : SORETEX N° série : 40564 Niveaux : 5 Charge: 300 kg Vitesse: 1 m/s		1
	Monte charge	Module GSM 4G	Bâtiment	Référence : passerelles GSM 4G ANEP	Ascenseurs hall + ascenseur détenus	3
		Monte charge	Bâtiment			1
Plomberie	Eau froide	Clapet anti retour	Sous-sol			1
		Compteur d'eau	Sous-sol			1
		Filtre	Sous-sol			1
	Fontaine extérieure	Filtre	Sous-sol		Plus en fonctionnement	1
		Pompe filtration	Sous-sol		Plus en fonctionnement	1
		Pompe simple	Sous-sol		Plus en fonctionnement	1
	Pompage eau de nappe	Pompe simple	Sous-sol	Marque : GRUNDFOS Référence : SP 46,5		2
		Compteur d'eau	Sous-sol			1
		Armoire électrique	Sous-sol			1
		Module de commande	Sous-sol	Marque : ALTIVAR Référence : type 28		1
		Vase d'expansion	Sous-sol	Marque : VAREM Référence : S3-201-406 Capacité : 200L		1
	Relevage	Pompe de relevage	Sous-sol	Marque : JULIEN MEUE Référence : JB 100		4
			Sous-sol		Chaudière	2
Portes automatiques	Portes automatiques	Porte de garage	RDC		Parking police	1
		Porte de garage	Sous-sol		Parking sous-sol	1
		Porte sectionnelle	RDC			2
		Porte Piétonne	RDC			4
Traitement d'air	CTA	CTA archives	Sous-sol	Marque : CIAT Référence : CL 6 Débit : 5 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (siemens VXG 44 25)	1
		CTA extraction parking	Sous-sol	Marque : CIAT Référence : GVE 2200		1
		CTA TI	2ème	Marque : CIAT Débit : 30 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (RWF61,10)	1
		CTA Hall	5ème	Marque : CIAT Débit : 5 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (RWF61,3)	1
		CTA SAS	5ème	Marque : CIAT Débit : 5 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (Landis et Gyr STF61)	1
		CTA Bureaux	5ème	Marque : CIAT Débit : 30 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (RWF61,3)	1
		CTA TGI	2ème	Marque : CIAT Débit : 30 000 m3/h	registre motorisé, régulation, vannes 3 voies (RWF61,3)	1
		Armoire électrique	Sous-sol		Centrale archives + extraction	1
		Armoire électrique	Sous-sol		Centrale TGI	1
		Armoire électrique	5ème		CTA hall + sas + extraction	1
		Armoire électrique	5ème		CTA bureaux	1

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
[Palais de justice d'Albertville](#)

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
	Extraction	VMC	5ème	Référence : GVK 90		1
	Terminaux soufflage	Bouches de soufflages / reprise	Bâtiment			ens
Ventilation	Extraction	VMC	Bâtiment	Référence : GVK 150		2
		Extracteur cafétéria	1er	Marque : CIAT Référence : TCP 41		1
Désenfumage	Extraction	Extracteur bureaux	Bâtiment	Marque : CIAT		1
	Ouvrants de désenfumage	Ouvrants de désenfumage	Bâtiment			7