

LOT 17 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

Palais de Justice de Bonneville

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Bât	Etage	Pièce	Caractéristiques	Observations / Désignation	Quantité
1 -Chauffage ventilation climatisation	Production	Chaudière	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : DE DIETRICH Type : IX 245 Installation 10/2021		2
	Distribution	Vannes 2 voies	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1027	chaudières	2
		Vase d'expansion	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Flexcon Capacité : 140 l		1
		Pompe double	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : magma Type : 1D 50-60	primaire	1
		Pompe simple	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 32-50 180	sud ouest	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 25-50 180	sud est	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 21-50 180	concierge	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 32-50	extension	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 21-50 180	comble	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Grundfos Type : UPS 21-50 181	nord est	1
		Vannes 3 voies	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	sud ouest	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	sud est	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	concierge	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	extension	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	comble	1
			PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : M 6061L1019	nord est	1
		Arrivée eau froide	PDJ	ss sol	chaufferie		avec compteur et pot d'introduction	1
		Armoire électrique	PDJ	ss sol	chaufferie			1
		Régulateur	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Honeywell Type : MCR200	dans l'armoire électrique	3
	Disconnecteur		PDJ	ss sol	chaufferie	Socla BA 2760		1

	Adoucisseur		PDJ	bâtiment	chaufferie	Hydrotech WS 100 Bac 25 L Installation 2021		1
	Terminaux	Radiateur	PDJ	bâtiment	bâtiment		avec robinets thermostatiques	ens
		Split système	PDJ	local serveur		Marque: Samsung type: MOD AR24H SF SAWKN	1 unité intérieur	1
		Split système	PDJ	combles	combles	Marque : Samsung Type : RJ080F4HXEA Puissance froid: 8kW Puissance chaud : 9.3kW Fluide : R410A Capacité : 2.8 kg	avec 4 unités intérieures	1
						Marque : Kelvin Type : JET15CAMO1 Puissance : 1520 W Date d'installation : 2008		
		Armoire de climatisation	PDJ	ss sol	local serveur			1
		Clim mobile	PDJ	1er	local serveur	Marque : Technibel type : IRO 13Plus Installation 2022		1
	2 -Courants faibles	Téléphonie	PDJ	bâtiment	bâtiment	Type : JET15CAMO1	avec 1 accès numéris T2, 2 accès numéris T0 et 1 ccès analogique	1
						Puissance : 1520 W	numérique	32
			PDJ	bâtiment	bâtiment	Date d'installation : 2008	analogique	64
							poste opérateur 4039	1
		Borne radio DECT	PDJ	bâtiment	bâtiment			3
		Vidéophonie	PDJ	RDC	extérieur	Marque : BTICINO	accès handicapé	1
			PDJ	RDC	accueil	Marque : BTICINO		1
		Vidéosurveillance	PDJ		bâtiment	DELL: 1 poste de travail+ 1 écran+ 1 commutateur D-link+ 1 disque dur Poweredge R520		1
						Marque: Bosch; Type: Flexidome IP Indoor 5000 et DINION IP Bullet 5000		11
						Marque/Type IP All in one Comelit 5MP 2,8-12 et MiniDom Comelit 3MP 2,8-12 Installation 11-2020	Extérieur et Sous sol	5
			PDJ		bâtiment	1 Stockeur NVR 8 5MP 4POE, 1 disque dur 1T, 2 moniteur 22" 1 moniteur 17" Installation 11-2020		ens
	Centrale d'alarme		PDJ		bâtiment	Alarmes techniques:5; Alarmes anti- agression:18; Alarme intrusion:145		1
	Anti-intrusion		PDJ		bâtiment	Détecteurs volumétriques: env 55. Sirènes: 5		ens
	Anti-agression		PDJ		bâtiment	émetteurs		18

3 -Courants forts	Distribution	Armoire divisionnaire	PDJ	bâtiment	bâtiment			ens
		Disjoncteur général BT	PDJ	RDC	local électrique			1
		TGBT	PDJ	RDC	local électrique			1
		Compteur	PDJ	RDC	local électrique			1
	terminaux	Eclairage	PDJ	bâtiment	bâtiment			ens
		Eclairage de secours	PDJ	bâtiment	bâtiment			ens
		Prises de courant	PDJ	bâtiment	bâtiment			ens
4 - Plomberie/Sanitari	Distribution	Arrivée eau froide générale	PDJ	ss sol	chaufferie		avec compteur et détendeur	1
	Production ECS	Ballon ECS électrique	PDJ	ss sol	local relevage	Marque : Pacific Capacité : 100 l		1
			PDJ	RDC	logement			1
			PDJ	4ème	sanitaires	Marque : Pacific Capacité : 50 l		2
			PDJ	ss sol	chaufferie			1
	Relevage	Pompe de relevage	PDJ	ss sol	local relevage		EU avec armoire de commande	1
			PDJ	bâtiment	bâtiment			8
	Terminaux	WC	PDJ	bâtiment	bâtiment			12
		Lavabo	PDJ	bâtiment	bâtiment			1
		Baignoire	PDJ	RDC	logement			
	Traitement d'eau	Adoucisseur	PDJ	ss sol	chaufferie	Marque : Cillit Type : Rubis		1
		Poste de traitement	PDJ	ss sol	chaufferie			1
5 -Sécurité et protection	Désenfumage	Ouvrant	PDJ	bâtiment	bâtiment	treuils à déclenchement pneumatique	escalier	4
	Protection incendie	Extincteur	PDJ	bâtiment	bâtiment			43
	Détection incendie	Centrale incendie	PDJ	RDC	accueil	Marque : Chubb Type : UTC.COM		1
		Déclencheur manuel	PDJ	bâtiment	bâtiment			11
		Détecteur incendie	PDJ	bâtiment	bâtiment	45 optiques, 3 thermiques		48
		Détecteur VESDA	PDJ	combles	combles			1
		Diffuseurs sonores	PDJ	bâtiment	bâtiment			11
		Asservissement	PDJ	bâtiment	bâtiment		asservissement porte coupe feu	8
		Transmetteur téléphonique	PDJ	RDC	accueil			1
		Report d'alarme	PDJ	RDC	vers logement gardien	type Res-REP et LCD		1

	Extinction automatique	Bouteilles de gaz	PDJ	ss sol	local serveur	Marque : Chubb Type : IG 55 Gaz : Argo 55	avec une bouteille en réserve	1
		Centrale extinction automatique	PDJ	ss sol	local serveur	Marque :Chubb Type : UTEX Pack		1
		Détecteur incendie	PDJ	ss sol	local serveur	Marque :Chubb. Détecteur optique: 3 Détecteurs multicapteur:2		5
		Déclencheur manuel	PDJ	ss sol	local serveur	Marque :Chubb		1
		Indicateur d'action	PDJ	ss-sol	local serveur	Marque: Chubb		1
		Ensemble de signalisation	PDJ	ss sol	local serveur	Marque :Chubb	Panneau d'évacuation lumineux et sirène	2
6 -Portes et portails	Porte automatique	Porte automatique	PDJ	RDC	accueil	Marque : DORMA		1
	Portail automatique	Portail automatique	PDJ	RDC	extérieur	Marque : CAME		1
7- Transport mécanique	Ascenseur	Ascenseur	PDJ	bâtiment	bâtiment	Marque : OTIS : GeN2 Mod niveau : 5 Charge : 630 kg Vitesse : 0.7 m/s	Type Nombre de Modernisation 2019	1
8- Ouvrage	Equipements intérieurs	Volet roulant motorisé	PDJ	ss sol	bâtiment		ensemble des fenêtres et portes vitrées de l'extension	ens
		BSO	PDJ	bâtiment	bâtiment		ancien bâtiment façades installés en 2022	ens
		Archive mobile	PDJ	ss sol	bâtiment			ens

LOT 17 Annexe 1au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
CPH de Bonneville

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Bât	Etage	Pièce	Caractéristiques	Observations / Désignation	Quantité
1 -Chauffage ventilation climatisation traitement d'air	Terminaux	Plancher chauffant	CPH	RDC	bâtiment	électrique		ens
		Régulateur	CPH	RDC	bâtiment	Marque : ASCO	un régulateur par pièce et une commande général local électrique	ens
		Régulateur			chaufferie	Marque : Honeywell Type : MCR200	dans l'armoire électrique	3
	Ventilation	VMC	CPH	RDC	bâtiment		réseaux et bouches des sanitaires (extracteur hors périmètre)	ens
		VMC	CPH	RDC	bâtiment		ventilation des locaux avec un variateur de débit France Air	1
2 -Courants faibles	Téléphonie	Téléphones	CPH	RDC	bâtiment	Marque : Alcatel		ens
		Arrivée FT	CPH	RDC	local électrique			1
		Vidéo portier	CPH	RDC	entrée			1
3 -Courants forts	Distribution	Compteur	CPH	RDC	local électrique			1
		Disjoncteur général BT	CPH	RDC	local électrique			1
		TGBT	CPH	RDC	local électrique			1
	terminaux	Eclairage	CPH	RDC	bâtiment			ens
		Eclairage de secours	CPH	RDC	bâtiment			ens
		Prises de courant	CPH	RDC	bâtiment			ens
4 -Plomberie/Sanitaire	Distribution	Arrivée eau froide générale	CPH	RDC			parties communes	1
	Production ECS	Ballon ECS électrique	CPH	RDC	sanitaires public	Marque : Pacific Capacité : 50 l		1
			CPH	RDC	local ménage	Marque : Pacific Capacité : 50 l		1
	Terminaux	WC	CPH	RDC	sanitaires public			2
			CPH	RDC	sanitaires personnel			2
		Lavabo	CPH	RDC	sanitaires public			1
			CPH	RDC	sanitaires personnel			1
			CPH	RDC	local ménage			1
5 -Sécurité et protection incendie	Protection incendie	Extincteur	CPH	RDC	bâtiment	eau + additif		6
			CPH	RDC	local électrique	C02		1
	Détection incendie	Centrale incendie	CPH	RDC	local électrique	Marque : Chubb Type : 4		1
		Détecteur	CPH	RDC	bâtiment	optique		4
		Déclencheur manuel	CPH	RDC	bâtiment			4
		Diffuseur sonore	CPH	RDC	bâtiment			4
8- Ouvrage	Equipements intérieurs	Pare soleil motorisé	CPH	RDC	bâtiment		façade sud	11
		Store motorisé	CPH	RDC	salle de conciliation			2

LOT 17 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

Palais de Justice Annemasse

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Bât	Etage	Caractéristiques	Observations / Désignation	Quantité
1 -Chauffage ventilation climatisation traitement d'air	Terminaux	Convecteur	CPH et TI	RDC et 1er étage et sous-sol	électrique		ens
	Ventilation	VMC	CPH et TI	Bâtiment		réseaux et bouches des sanitaires (extracteur hors périmètre)	ens
	Contrôle d'accès	Centrale	TI	RDC	Bureau DG		1
		Interfaces de contrôle porte	TI	bâtiment	bâtiment		1
		Lecteurs de proximité	TI	bâtiment	bâtiment		3
	Anti-intrusion	Centrale d'alarme	CPH et TI	Bâtiment	Nouvelle marque installation en 2024	SI 120	1
	Anti-intrusion	Transmetteur GSM	CPH et TI	Bâtiment			1
	Anti-intrusion	Boitier extension	CPH et TI	Bâtiment	Siemens	SAT12	1
	Anti-intrusion	Clavier de commande	CPH et TI	Bâtiment	Siemens	SAK51F	1
	Anti-intrusion	Organe de détection	CPH et TI	Bâtiment	Siemens	détecteurs volumétriques (20), contact de portes (2)	ens
	Anti-intrusion	Organe de signalsation	CPH et TI	Bâtiment	Siemens		ens
	Cablage informatique	Bandeau/ prises RJ 45	CPH et TI	Bâtiment			ens
3 -Courants forts	Distribution	Compteur	TI	RDC			1
		Disjoncteur général BT	TI	RDC			1
		TGBT	TI	RDC			1
		Armoire divisionnaire	CPH et TI	bâtiment			2
	terminaux	Eclairage	CPH et TI	bâtiment		types: néon, spot, hublots, avec détecteur de présence	ens
		Eclairage de secours	CPH et TI	bâtiment			22
		Appareillage électrique	CPH et TI	bâtiment		prises , interrupteurs, etc...	ens
4 Plomberie/Sanitaire	Distribution	Arrivée eau froide générale	TI et CPH	RDC		y compris disconnecteurs	1
	Terminaux	WC	TI et CPH	RDC			5
		Lavabo	TI et CPH	RDC			5

LOT 17 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de Justice Annemasse

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Bât	Etage	Caractéristiques	Observations / Désignation	Quantité
5 -Sécurité et protection incendie	Protection incendie	Extincteur	TI et CPH	bâtiment	eau + additif; 6l		5
		Extincteur	TI et CPH	bâtiment	C02;2 kg		3
		RIA	TI et CPH	bâtiment			1
	Détection incendie	Centrale incendie	TI et CPH	bâtiment	1 ECS 048; 1 CMSI 112 B-A		1
		Détecteur	TI et CPH	bâtiment	optique adressable		11
		Déclencheur manuel	TI et CPH	bâtiment	adressable		10
		Diffuseur sonore	TI et CPH	bâtiment	90 db classe B		9
		flash lumineux	TI et CPH	bâtiment			1
6- Porte automatique	Porte auto coulissante	Porte à 2 vantaux	TI et CPH	bâtiment	Portalp		1
7- Ouvrage	Equipements intérieurs	volet électrique	TI et CPH	bâtiment			9
	Equipement intérieur	porte de distribution					ens
	Equimepent	portes aluminium entrée et sortie					ens
		Menuiserie extérieure					ens
		Serrure / Grom/ etc					ens
		storet intérieur					ens