

**Annexe 1 CCTP
Lot 2
LISTE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE**

La présente liste d'équipements issue des DCE, est donnée ici à titre indicatif pour que les candidats puissent établir leur chiffrage.

Le titulaire du marché recevra, en temps voulu, l'ensemble des informations sur les listes des équipements par la communication, notamment, des DOE.

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
Chauffage - climatisation	Distribution	Disconnecteur	-1	chaufferie	1	SOCLA	NFP 43010	Date D'Installation : 2002	contrôlable
		Pompe	-1	chaufferie	1	Grundfos	UPS 25-55	Date D'Installation : 2002	
				local groupe froid	1	Salmson	PM 32- 160.		
		Pompe CTA	-1	sous station Ascenseur	1	Grundfos	UPS 25-55		
		Pompe plancher chauffant chaud et froid	-1	sous station	1	Grundfos	Ups 32-80 180		
		Pompe primaire bat b	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 40-30		
		Pompe primaire CTA	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 65-120		
		Pompe radiateur	-1	sous station Ascenseur	1	Grundfos	UPS 40-60		
		Pompe radiateur bat A	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 40-120		
		Pompe radiateur bat c	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 32-55		
		Pompe radiateur DEG	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 32-55		
		Pompe recyclage chaudière	-1	chaufferie	2	Grundfos	UPS 40-30	Date D'Installation : 2002	
		Pompe ventilo salle d'audience bat A	-1	sous station	1	Grundfos	UPS 25-40		
		Pompe Double	-1	chaufferie	1	Grundfos	Upsd 80-60	Date D'Installation : 2002	
		Vanne 3 Voies	-1	chaufferie	1	Satchwell	AVUE 4304		
		Vanne 3 Voies CTA	-1	sous station Ascenseur	1	INVENSYS	Ali 1576		
		Vanne 3 Voies plancher chauffant chaud	-1	sous station	1	Satchwell	AVUE 4304		
		Vanne 3 Voies radiateur bat A	-1	sous station	1	INVENSYS	Ali 1576		
		Vanne 3 Voies radiateur bat c	-1	sous station	1	Satchwell	AVUE 4304		
		Vanne 3 Voies radiateur DEG	-1	sous station	1	Satchwell	AVUE 4304		
		Vase D'Expansion	-1	chaufferie	1	Zilmet		Capacité : 600	
				local groupe froid	1			Date D'Installation : 2002	
								Capacité : 35	
	équipements terminaux	Radiateur	bat	bâtiment	110				
		Ventilo convecteur	RDC	salles d'audience	8	CIAT	Major 2		
		Groupe Froid	-1	local groupe froid	1	Danfoss	performer	Type : R407C	
		split system unité extérieure	3è	toiture	3	Daikin	3MKS50BVMb8	Date D'Installation : 2004 Type : R410A Puissance (Kw) : 5	

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
		split serveur	rdc		1		RXDSDJV1B	Date D'Installation : 2002 Type : R22 Puissance (Kw) : 1,47	
	Production - Distribution	Armoire électrique	-1	chaufferie	1				avec régulation
				sous station	1				avec régulation
Ventilation - traitement d'air	Centrale de Traitement d'Air archives	CTA	-1	sous station	1	CIAT		Date D'Installation : 2002	
		Batterie chaude	-1	sous station	1				
		Caisson filtration	-1	sous station	1				
		Caisson motorisation	-1	sous station	1				
		Registre motorisé	-1	sous station	1				
		Vanne 3 Voies	-1	sous station	1	AVUE 3404	Satchwell		
	Centrale de Traitement d'Air attente gardée	CTA	-1	sous station	1	CIAT		Date D'Installation : 2002	
		Armoire électrique	-1	sous station	1				avec régulation
		Batterie chaude	-1	sous station	1				
		Caisson filtration	-1	sous station	1				
		Caisson motorisation	-1	sous station	1				
		Registre motorisé	-1	sous station	1				
		Vanne 3 Voies	-1	sous station	1	AVUE 3404	Satchwell		
	Centrale de Traitement d'Air combles	CTA	3è	combles	1	CIAT	CLUB S 40 M2	Date D'Installation : 2003	
		Batterie chaude	3è	combles	1				
		Caisson filtration	3è	combles	1				
		Caisson motorisation	3è	combles	1			Puissance (kW) : 1,1	
		Registre motorisé	3è	combles	1				
		Vanne 3 Voies	3è	combles	1	Satchwell	AVUE 4304		

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
	Centrale de Traitement d'Air salle d'audience	CTA	-1	local groupe froid	1	CIAT	CLUB H60		
		Batterie chaude	-1	local groupe froid	1				
		Caisson filtration	-1	local groupe froid	1				
		Caisson motorisation	-1	local groupe froid	1				
		Registre motorisé	-1	local groupe froid	1				
		Vanne 3 Voies	-1	local groupe froid	2	Ali 1576	INVENSYS		
	Centrale de Traitement d'Air salle des pas perdus	CTA	-1	sous station	1	CIAT		Date D'Installation : 2002	
		Batterie chaude	-1	sous station	1				
		Caisson filtration	-1	sous station	1				
		Caisson motorisation	-1	sous station	1				
		Registre motorisé	-1	sous station	1				
		Vanne 3 Voies	-1	sous station	1	Ali 1576	INVENSYS		
	Centrale de Traitement d'Air Soufflage bat A	CTA	-1	sous station	1				
		Batterie chaude	-1	sous station	1				
		Caisson filtration	-1	sous station	1				
		Caisson motorisation	-1	sous station	1				
		Registre motorisé	-1	sous station	1				
		Vanne 3 Voies	-1	sous station	1	Ali 1576	INVENSYS		
	Ventilation	Armoire électrique commande extracteur Salle pas perdus	-1	sous station	1				
		Extracteur	-1	local poubelle	1				
			3è	combles	1	Atlantic			
		Extracteur archives	-1	sous station	1	Atlantic	Critair M18N	Puissance (Kw) : 0,57	
		Extracteur attente gardée	-1	sous station	1	Atlantic	Critair M9N		
		Extracteur bat A	-1	sous station	1	Atlantic	Critair T102	Puissance (Kw) : 3,6	
		Extracteur désenfumage	bat	salle des pas perdus	5	Daikin	RKS608VM89	Date D'Installation : 2006 Type : R410A Puissance (Kw) : 2,19	

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
Plomberie / Sanitaire	Assainissement	Chasse d'eau automatique	-1	sanitaires aile	1				
		Douche	-1	sanitaires	2				
		Lavabo/évier/vidoir	-1	sanitaires	5				
			1er	sanitaires	7				
				logement	1				
			2è	sanitaires	4				
			RDC	sanitaires	3				
					7				
		Sèche main	-1	sanitaires	2			Puissance (kW) : 2,6	
			1er	sanitaires	6				
			2è	sanitaires	3				
			RDC	sanitaires	2			Puissance (kW) : 2,6	
					4				
		Urinoir	1er	sanitaires	2				
			2è	sanitaires	2				
			RDC	sanitaires	2				
		WC	-1	sanitaires	4				
			1er	sanitaires	7				
				logement	1				
			2è	sanitaires	4				
			RDC	sanitaires	3				
					7				
Eau chaude sanitaire	Production	Cumulus	-1	sanitaires détenus	1	Chaffoteau et maury	CMI5SRE	Capacité (l) : 15 Puissance (kW) : 2	
				sanitaires vestiaires	1	Atlantic		Capacité (l) : 100 Puissance (kW) : 1200	
				sanitaires aile	1	Atlantic		Capacité (l) : 15	
			1er	sanitaires	2				
			2è	salle repos	1	Atlantic		Capacité (l) : 50	
			RDC	sanitaires	1			Capacité (l) : 50	
					2			Capacité (l) : 50	

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
Courant fort	Distribution	Armoire électrique	-1	loge gardien	1				
			bat	étage	8				
		Tgbt	-1	Local TGBT	1				
	Production	Compteur Électrique	-1	local autocom	1				tarif jaune
	Eclairage	BAES	-1	escalier	18				
				étage	28				
				1er	étage	25			
				2è	étage	28			
				RDC	étage	35			
		Eclairage normal	-1	étage	12			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,042	
					15			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					184			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			1er	étage	12			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,042	
					20			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,05	
					22			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,018	
					72			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					140			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			2è	étage	20			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,05	
					110			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					50			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
			RDC	étage	20			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,05	
					18			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,042	
					22			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,018	
					224			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					94			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque	Reference	Caractéristiques	Observations
Courant faible	Anti agression	Pédale	bat	bâtiment	34				
	Téléphonie	Autocommutateur	-1	local autocom	1	Alcatel	OmniPCX 4400		avec pc de commande, batterie et chargeur
	Contrôle D'Accès	Centrale	-1	loge gardien	1				
		Détecteur de présence	bat	bâtiment	33				
		Porte à ventouse	bat	bâtiment	38				
	Vidéo surveillance	Centrale / enregistreur caméras	bat bat	bâtiment bâtiment	1 ens.				Installé en 2016
Sécurité et protection incendie	Désenfumage	Armoire électrique désenfumage archives	-1	sous station	1	Saftair	Cyber pro		
	Détection	Cmsi	-1	loge gardien	1	Siemens		Date D'Installation : 2002 Nombre De Zones : 49	
		Déclencheur manuel	bat	bâtiment	65				
		Détecteur Incendie	bat	bâtiment	113				
	Evacuation	Diffuseur sonore	-1	étage	11				
	Extinction	bouteille de gaz	-1	local serveur	1			Type : TM 200	
	Extincteurs		bat	bâtiment	ens.				
	Desenfumage		4	bâtiment	ens.				
Portes et portails automatiques	portails automatiques	Portail automatique entrée fourgon	RDC	extérieur	1	CAME		Date D'Installation : 2003	
		Portail automatique parc	RDC	extérieur	1	CAME		Date D'Installation : 2026	Numéro équipement 4
		Portail automatique parc accès camion	RDC	extérieur	1	CAME		Date D'Installation : 2003	
		Porte automatique piéton	RDC	interieur	2	Manusa			
		Portail automatique SAS fourgon	RDC	extérieur	1	CAME		Date D'Installation : 2003	
Transport mécanique	Ascenseur	Ascenseur 421299	bat	bâtiment	1	Loire Ascenseur		Date D'Installation : 2003 Nb niveau : 4 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1	
		Ascenseur 421300	bat	bâtiment	1	Loire Ascenseur		Date D'Installation : 2003 Nb niveau : 7 charge maxi (kg) : 825 vitesse (m/s) : 1	
Ouvrage	Menuiserie	Armoire mobile	-1	sanitaires	23				
	sécurité toiture	Ligne de vie	3è	toiture	1	(vide)	(vide)		
	Ouvrages	Ensemble bâtiment	bat	bâtiment	ens.				