

Inventaire des équipements techniques du CPH - 2026									
Lot technique	Sous lot technique	Équipement	Étage	Pièce	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
Chauffage - climatisation	équipements terminaux	Convecteur	1er	24	1	Airélec		Puissance (kW) : 1,5	
		Radiateur	1er	étage	20				
		Rideau d'air chaud	RDC	accueil	2	Atlantic			
		Ventilo convecteur	RDC	accueil	2	CIAT	Major 2		
Centrale de Traitement d'Air	Centrale de Traitement d'Air	CTA	-1	local CTA	1	CIAT	CLIMACIAT airtach 75	Débit : 10 500 m3/h	Installé en 2011
		Batterie chaude	-1	local CTA	1				
		Batterie froide	-1	local CTA	1				
		Caisson motorisation	-1	local CTA	1				
		Circulateur	-1	local CTA	1	Grundfos	UPS 25,80	mono 230V. Vit 2	
		Compteur d'énergie	-1	local CTA	2				
	Distribution	Vanne 3 Voies	-1	local CTA	1	RELIMO	HSB DN32		
		Vanne 2 Voies	-1	local CTA	1		V2V DN 50		
		Vannes équilibrage	-1	local CTA	3	STAD	TA STAD TA STAD TA STAF	DN 40 - CIRCUIT CHAUD DN 30 - CIRCUIT CHAUD DN 65 - CIRCUIT FROID	
	Régulation	Automate	-1	local CTA		TREND		Ecran contrôle, pressostats, sondes	
		Anti-gel	-1	local CTA		TREND			
		Centrale DAD				IXION	S4	avec détecteur en gaine	
	Production - Distribution	Armoire électrique	-1	local CTA	1				
		Lavabo/évier/vidor	-1	sanitaires	2				
Plomberie / Sanitaire	équipements sanitaires		1er	sanitaires	8				
			RDC	sanitaires	5				dont un avec commande électrique
		Sèche main	-1	sanitaires	1	Vorice			
			1er	sanitaires	6	Zephyr		Puissance (kW) : 2,3	
			RDC	sanitaires	3				
		WC	-1	sanitaires	2				
			1er	sanitaires	8				
			RDC	sanitaires	5				
		Fontaine A eau	ens	bâtiment	3				
Eau chaude sanitaire	Production	Cumulus	-1	local CTA	1	Salva éclair	150 SVB	Capacité : 150 Puissance (kW) : 1,8	
			1er	sanitaires	1	Salva éclair		Capacité (l) : 15	
					2	Fleck		Capacité (l) : 15 Puissance (kW) : 2	
			RDC		1	Pacific		Date D'installation : 1996 H051002 : Capacité (l) 15 - Puissance (kW)	
Courant fort	Distribution	Armoire électrique	bat	bâtiment	5				
		Armoire électrique	1er	étage	3				
			RDC	local accueil	1				
		Tabl	-1	Local TGBT	1				installé en 2011
		Onduleur	R+1	Salle informatique	1			3kVA	
	Eclairage	Eclairage normal	-1	étage	3			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,06	avec détecteur de présence
					4			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,026	
					6			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	avec détecteur de présence
					32			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,018	
					26			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					2			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,055	
			1er	étage	5			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					20			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,06	
					21			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,026	
					360			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,018	
					2			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					5			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,07	
			RDC	étage	48			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,055	
					60			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	avec détecteur de présence
					72			Type : Fluo Puissance (kW) : 0,018	
Courant faible	sonorisation	Amplificateur	RDC	local accueil	1				
	Système d'horloge	Horloge indépendante	RDC	bâtiment	5				
	Téléphonie	Autocom	RDC	local accueil	1	Alcatel	4220		
	Contrôle D'Accès	Centrale	RDC	accueil	1			système contrôle d'accès ouvert VAUBAN (2025)	PC de commande
	Intrusion	Centrale	RDC	accueil	1	ARITECH	1500A		
	Liaison GSM	Module GSM	RDC	accueil	1			Liaison GSM via module pour centrale ARITECH 1500A (intrusion)	Mis en place le 28/09/2023
Ouvrage	Menuiserie	Violet motorisé	RDC	accueil	2				
	Store	Store accueil	RDC	accueil	1				
Portes automatiques	Ouvrages	Ensemble ouvrages	bat	bâtiment	ens				
	Portes automatiques	Entrée SAS 1	RDC	bâtiment	1				
	Portes automatiques	Entrée SAS 2	RDC	bâtiment	1				
	Portes automatiques	Sortie SAS 1	RDC	bâtiment	1				
Protection incendie	Portes automatiques	Sortie SAS 2	RDC	bâtiment	1				
	Extincteurs	ens	ens	bâtiment	28			2kg CO2 = 10 5kg CO2 = 1 6L EPA = 17	