

Inventaire des équipements techniques du NPJ - 2026

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
Chauffage - climatisation	Distribution	Compteur d'énergie	RDJ	local LT1	12				
		Cuve Maintien en pression	RDJ	local LT1	1	PRESSOSMART			
		Echangeur À Plaque plancher chauffant	RDJ	local LT1	1	URANUS	G50416		
		Pompe double (Circuit radiateurs Bastions E/F/G/H Façades SUD n°14)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS			
		Pompe double (Circuit radiateurs Bastions E/F/G/H Façades SUD n°15)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe double (Circuit radiateurs Barres C et D Façades EST n°12)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS			
		Pompe double (Circuit radiateurs Barres C et D Façades OUEST n°10)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS			
		Pompe double (Circuit radiateurs Appartements n°16)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe double (Circuit radiateurs Barres A et B Façades EST n°13)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS			
		Pompe double (Circuit radiateurs Barres A et B Façades OUEST n°11)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS			
		Pompe double (Circuit plancher chauffant salles d'audience n°18)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe double (Circuit plancher chauffant cellules détenus n°19)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe double (Circuit plancher chauffant salle des pas perdus n°17)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe double (By-pass entre le départ froid circuit change-over ET le retour chauffage circuit change-over)	RDJ	local LT1	1	GRUNDFOS	MAGNA 3		
		Pompe simple primaire FROID	RDJ	local LT1	3	GRUNDFOS			
		Pompe double Froid Hiver	RDJ	local LT1	1				
		Pompe simple primaire CHAUD	RDJ	local LT1	3	GRUNDFOS			
		Pompe relevage	RDJ	local LT1	1	Wilo	VC7T		
		Pot à boues	RDJ	local LT1	1	Cetetherm	KAB 7	Date D'Installation : 2002	
		Pot d'introduction	RDJ	local LT1	1				
		Surpresseur Maintien en pression	RDJ	local LT1	2	Wilo	MVL 305		
		Vanne 3 Voies appartements	RDJ	local LT1	1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies barre AB façade est	RDJ	local LT1	1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies barre AB façade ouest	RDJ	local LT1	1	Satchwell	ALE 1327		
		Vanne 3 Voies barre CD façade est	RDJ	local LT1	1	Satchwell	ALE 1327		

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Vanne 3 Voies barre CD façade ouest	RDJ	local LT1	1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies bastion façade Nord	RDJ	local LT1	1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies bastion façade sud	RDJ	local LT1	1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies change over by pass	RDJ	local LT1	1	Bernard	0A6		
		Vanne 3 Voies change over chauffage	RDJ	local LT1	2	Bernard	As 25		
		Vanne 3 Voies départ froid change over	RDJ	local LT1	1	Bernard	As 25		
		Vanne 3 Voies plancher détenus	RDJ		1	Ali	INVENSYS		
		Vanne 3 Voies plancher pas perdus	RDJ	local LT1	1	Satchwell	ALE 1327		
		Vanne 3 Voies régulation primaire plancher chauffant	RDJ	local LT1	1	TAC	M400		
		Vanne 3 Voies retour froid	RDJ	local LT1	1	Bernard	As 25		
		Vanne 3 Voies salle d audience plancher	RDJ	local LT1	1	Satchwell	ALE 1327		
		Vase D'Expansion plancher chauffant	RDJ	local LT1	1				
		Groupe de climatisation intérieur + extérieur	RDJ	Extérieur	3			PC SECU / Salle informatique / Salle provisoire SAUJ	
	Equipements terminaux	Armoire de climatisation	-1	local serveur	1	CIAT	EG 5000		sur réseau eau glacée
		Cassette Plafonnière	-1	Local TGBT	1			Fluide : R22	
				local autocom	1	CIAT	Major 333 ch 2NG		
				local poubelle	1	CIAT	Major 333 ch 2NG		
		Convecteur	8è	LT 9-10	2	Airelec			
				LT 8	1	Airelec			
		Convecteur gradins	bat	circulation	27	Airelec		Puissance (kW) : 2	
		Dalle chauffante	bat	bâtiment	1				
		Radiateur	bat	bâtiment	535 + 25				
		Sèche serviette	1er	logement rue servient	1				sur réseau eau chaude
				logement rue bonnel	2	ACOVA France	TSX-075-050-4	Puissance (kW) : 0,75	électrique
				logement rue bonnel	1				sur réseau eau chaude
		Unité de traitement d'air	-1	local onduleur	1				sur réseau eau glacée
		Ventilo convecteur	bat	bâtiment	133				
					14			Remplacement CLIMANET	Date d'installation : 2024
					1			Plafoné SAUJ	Date d'installation : 2026
					176				
	Production - Distribution	Rideau d'air chaud	RDC	Entrée + Sortie	2				
		Armoire électrique	RDJ	local LT1	1				
		Armoire électrique Maintien en pression	RDJ	local LT1	1	Smart	Pressosmart		
Ventilation - traitement d'air	CTA Barre A	CTA Barre A	8è	LT 5-6 (Bastion E)	1	Wolf	KG160	Débit (m3/h) : 14630	Soufflage et extraction E / O
		Batterie change over	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
		Caisson filtration	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
		Caisson motorisation	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 5-6 (Bastion E)	4				
		Vanne 3 Voies	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
	CTA Bastion E	CTA Bastion E	8è	LT 5-6 (Bastion E)	1	Wolf	KG160	Débit (m3/h) : 15360	
		Batterie change over	8è	LT 5-6 (Bastion E)	1				
		Caisson filtration	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
		Caisson motorisation	8è	LT 5-6 (Bastion E)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 5-6 (Bastion E)	3				
		Vanne 3 Voies	8è	LT 5-6 (Bastion E)	1				
	CTA Barre B	CTA Barre B	8è	LT 8 (Bastion F)	1	Wolf	KG250	Débit (m3/h) : 21090	Soufflage et extraction E / O
		Armoire électrique	8è	LT 8 (Bastion F)	2				
		Batterie change over	8è	LT 8 (Bastion F)	4				
		Caisson filtration	8è	LT 8 (Bastion F)	2				
		Caisson motorisation	8è	LT 8 (Bastion F)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 8 (Bastion F)	3	Moteur BELIMO			
		Vanne 3 Voies	8è	LT 8 (Bastion F)	1	Satchwell	ALE 1352		
	CTA Barre C	CTA Barre C	8è	LT 9-10 (Bastion G)	1	Wolf	KG250	Débit (m3/h) : 20610	Soufflage et extraction E / O
		Batterie change over	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2				
		Caisson filtration	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Caisson motorisation	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 9-10 (Bastion G)	4				
		Vanne 3 Voies	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2	INVENSYS	Ali 1675		
	CTA Bastion G	CTA Bastion G	8è	LT 9-10 (Bastion G)	1	Wolf	KG160	Débit (m3/h) : 15260	
		Batterie change over	8è	LT 9-10 (Bastion G)	1				
		Caisson filtration	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2				
		Caisson motorisation	8è	LT 9-10 (Bastion G)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 9-10 (Bastion G)	3				
		Vanne 3 Voies	8è	LT 9-10 (Bastion G)	1	INVENSYS	Ali 1675		
	CTA Bastion F	CTA Bastion F	8è	LT 7 (Bastion F)	1	Wolf	KG160	Débit (m3/h) : 10920	
		Batterie change over	8è	LT 7 (Bastion F)	1				
		Caisson filtration	8è	LT 7 (Bastion F)	2				
		Caisson motorisation	8è	LT 7 (Bastion F)	2				
		Registre motorisé	8è	LT 7 (Bastion F)	3				
		Vanne 3 Voies	8è	LT 7 (Bastion F)	1				
	CTA cafétéria	CTA cafétéria	6è	LT cafétéria (Bastion H)	1	Wolf	KG100	Débit (m3/h) : 8400	
		Batterie chaude	6è	LT cafétéria (Bastion H)	1				
		Batterie froide	6è	LT cafétéria (Bastion H)	1				
		Caisson filtration	6è	LT cafétéria (Bastion H)	2				
		Caisson motorisation	6è	LT cafétéria (Bastion H)	2				
		Registre motorisé	6è	LT cafétéria (Bastion H)	3				
		Vanne 3 Voies	6è	LT cafétéria (Bastion H)	2	Satchwell	ALE 1352		
	CTA Barre D	CTA Barre D	6è	LT 11 (Bastion H)	1	Wolf	KG250	Débit (m3/h) : 19160	Soufflage et extraction E / O
		Armoire électrique	6è	LT 11 (Bastion H)	2				
		Batterie change over	6è	LT 11 (Bastion H)	4				
		Caisson filtration	6è	LT 11 (Bastion H)	2				
		Caisson motorisation	6è	LT 11 (Bastion H)	2				
		Registre motorisé	6è	LT 11 (Bastion H)	3				
		Vanne 3 Voies	6è	LT 11 (Bastion H)	1				
	CTA Bastion H	CTA Bastion H	6è	LT 11 (Bastion H)	1	Wolf	KG160	Débit (m3/h) : 12000	
		Batterie change over	6è	LT 11 (Bastion H)	1				
		Caisson filtration	6è	LT 11 (Bastion H)	2				
		Caisson motorisation	6è	LT 11 (Bastion H)	2				
		Registre motorisé	6è	LT 11 (Bastion H)	3				
		Vanne 3 Voies	6è	LT 11 (Bastion H)	1				
	CTA E Soufflage + Extraction (Salle 1)	CTA E Soufflage + Extraction (Salle 1)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
	CTA H Soufflage + Extraction (Salle 8)	CTA H Soufflage + Extraction (Salle 8)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 2500	Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
	CTA D Soufflage + Extraction (Salle 2)	CTA D Soufflage + Extraction (Salle 2)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
	CTA J Soufflage + Extraction (Salle 7)	CTA J Soufflage + Extraction (Salle 7)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
	CTA P Soufflage + Extraction (Salle 12)	Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA P Soufflage + Extraction (Salle 12)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	Soufflage LT 2

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				Extraction LT gradin F
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA Q Soufflage + Extraction (Salle 11)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA V Soufflage + Extraction (Salle 18)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA W Soufflage + Extraction (Salle 17)	N-1	LT 2	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	Soufflage LT 2 Extraction LT gradin F
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA Déténus Sud Soufflage + Extraction	N-1	LT 2	2	Wolf Wolf	KG25 KG25	Débit (m3/h) : 1100 Débit (m3/h) : 1100	
		Batterie chaude	N-1	LT 2	2				
		Batterie froide	N-1	LT 2	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 2	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin G
		Caisson motorisation	N-1	LT 2	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 2	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 2	4				
		CTA U Soufflage + Extraction (Salle 19)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin G
		CTA N Soufflage + Extraction (Salle 13)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA C Soufflage + Extraction (Salle 3)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG100	Débit (m3/h) : 8500	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin G
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA T Soufflage + Extraction (Salle 20)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin G
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA M Soufflage + Extraction (Salle 14)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA F Soufflage + Extraction (Salle 10)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA A Soufflage + Extraction (Salle 5)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA B Soufflage + Extraction (Salle 4)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA G Soufflage + Extraction (Salle 9)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA K Soufflage + Extraction (Salle 16)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA L Soufflage + Extraction (Salle 15)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA R Soufflage + Extraction (Salle 22)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA S Soufflage + Extraction (Salle 21)	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2				Soufflage LT 3-4 Extraction LT gradin H
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA Déténus Nord Soufflage + Extraction	N-1	LT 3-4	1	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 2100	
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	2	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 2350	
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	2				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	2				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
Plomberie / Sanitaire	CTA Scellés 1	Registre motorisé	N-1	LT 3-4	2				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	4				
		CTA Scellés 1	N-1	LT 3-4	1	CIAT			
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	1				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	1				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	1				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	1				
		Registre motorisé	N-1	LT 3-4	1				
		Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	2				
		CTA Scellés 2	N-1	LT 3-4	1	CIAT			
		Batterie chaude	N-1	LT 3-4	1				
		Batterie froide	N-1	LT 3-4	1				
		Caisson filtration	N-1	LT 3-4	1				
		Caisson motorisation	N-1	LT 3-4	1				
	Registre motorisé	N-1	LT 3-4	1					
	Vanne 3 Voies	N-1	LT 3-4	2					
	CTA Salle des pas perdus SUD	CTA Salle des pas perdus SUD	2è	LT Barre A	1	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 4500	
		Batterie chaude	2è	LT Barre A	1				
		Batterie froide	2è	LT Barre A	1				
		Caisson filtration	2è	LT Barre A	1				
		Caisson motorisation	2è	LT Barre A	1				
		Registre motorisé	2è	LT Barre A	1				
		Vanne 3 Voies	2è	LT Barre A	2				
		CTA Salle des pas perdus NORD	CTA Salle des pas perdus NORD	1er	LT Barre D	1	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 2500
	Batterie chaude		1er	LT Barre D	1				
	Batterie froide		1er	LT Barre D	1				
	Caisson filtration		1er	LT Barre D	1				
	Caisson motorisation		1er	LT Barre D	1				
	Registre motorisé		1er	LT Barre D	1				
	Vanne 3 Voies		1er	LT Barre D	2				
	CTA SAUJ		CTA SAUJ	R-1	Local CTA SAUJ	2			
		Récupérateur d'énergie	R-1	Local CTA SAUJ	1				
		Caissons d'extraction	R-1	Local CTA SAUJ	2				
		Caisson filtration	R-1	Local CTA SAUJ	2				
		Registre motorisé	R-1	Local CTA SAUJ	2				
		Vanne 3 Voies	R-1	Local CTA SAUJ	4				
		Centrale de détection CO/NO	-2	Local CTA SAUJ	1	Drager	Comytron 30RS	Installation 2026	
		Armoire électrique	8è	LT 9-10	2				
		Armoire électrique gradins H	bat	local extraction	4				
		Extracteur	-3	Parking	2				
			-2	Parking	2				
			-1	Local TGBT	1				
				Local ascenseur	4				
				sas police	1				
		Extracteur détenus nord	-1	LT 3-4	1	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 2350	
		Extracteur détenus sud	-1	LT 2	1	Wolf	KG25	Débit (m3/h) : 1300	
		Extracteur gradins G	bat	local extraction	1	Wolf	KG100	Débit (m3/h) : 8500	
					4	Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 1750	
		Extracteur gradins H	bat	local extraction	2	Wolf	KG63	Débit (m3/h) : 3500	
6					Wolf	KG40	Débit (m3/h) : 3500		
Extracteur logement bat A		8è	LT 5-6	1			Débit (m3/h) : 165		
Extracteur logement bat C		8è	LT 9-10	1			Débit (m3/h) : 60		
Extracteur VMC bat A		8è	LT 5-6	1					
				1			Débit (m3/h) : 750		
Extracteur VMC bat C		8è	LT 9-10	1			Débit (m3/h) : 825		
Extracteur VMC bat E		8è	LT 5-6	1			Débit (m3/h) : 660		
Extracteur VMC bat F		8è	LT 7	1			Débit (m3/h) : 510		
Extracteur VMC bat G		8è	LT 9-10	1			Débit (m3/h) : 990		
Extracteur VMC sanitaires N-1		-1	LT 2	1			Débit (m3/h) : 810		
Ventilateur		-3	Parking	2					
		-2	Parking	2					
Assainissement	Armoire électrique pompe de relevage	-2	Local relevage	2					

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Cuve pompe de relevage	-1	local relevage SAS fourgon	1				
			-2	Local relevage	2			Cuve EU + Cuve EP	
			-1	local relevage SAS fourgon	1				
		Pompe de relevage	-2	Local relevage	4	ABS	AF60-4CB	Débit (m3/h) : 55	
			-1	local relevage SAS fourgon	2	ABS	AFP 1041 M30/4 12	Débit (m3/h) : 25	
	Distribution	Armoire électrique	-1	local surpresseur	1				
		Armoire électrique réseau EF	-1	local surpresseur	1				
		Armoire Électrique arrosage automatique	-1	local surpresseur	1				
		Clapet anti-pollution arrivée eau de ville	-1	local surpresseur	2	SOCLA	EA 423		
		Compteur arrivée eau de ville	-1	local surpresseur	2	SCHLUMBERGER			
		Compteur arrosage douves sud	-1	local surpresseur	1				
		Détendeur arrosage douves sud	-1	local surpresseur	1				
					2				
		Disconnecteur S/STATION RDJ CHAUFFERIE CHAUFFAGE		archives police	1	SOCLA	BA2760	Diam 20	
		Disconnecteur ARROSAGE		local surpresseur	1	SOCLA	BA4660	Diam 65	contrôlable
		Disconnecteur ARROSAGE DOUVES SUD LOCAL TECHNIQUE		bat E RIA	1	SOCLA	BA2760	Diam 50	
		Disconnecteur ARROSAGE DOUVES NORD		sanitaires pas perdus sud	1	SOCLA	BA2760	Diam 50	
		Disconnecteur SANITAIRES RDJ ARROSAGE		sanitaires pas perdus nord	1	SOCLA	BA2760	Diam 50	
		Disconnecteur ARROSAGE PLACARD RIA N°9 EN RDJ		sanitaires bat D	1	SOCLA	BA2760	Diam 50	
		Disconnecteur ARROSAGE WC RD 2		sanitaires bat B	1	SOCLA	BA2760	Diam 50	
		Disconnecteur GENERAL LOCAL TECHNIQUE			1	BAYARD	EA	Diam 100	
		Disconnecteur GENERAL LOCAL TECHNIQUE			1	BAYARD	EA	Diam 100	
		Fontaine	bat	bâtiment	38				
		Surpresseur réseau EF	-1	local surpresseur	3	Salmson	Alti VE 806 OSE T4/2 2G MOD	Puissance (kW) : 5	
		Vase d'expansion réseau EF	-1	local surpresseur	1	Varem	Maxivarem us	Date D'Installation : 2006 Capacité (l) : 100	
	équipements sanitaires	Baignoire	1er	logement rue servient	1				
				logement rue bonnel	1				
		Douche	bat	bâtiment	9				
		Lavabo	1er	logement rue servient	2	Allia			
				logement rue bonnel	2	Allia			
		Lavabo/évier/vidoir	bat	bâtiment	142	Allia			
		Urinoir	bat	bâtiment	13				
		WC	1er	logement rue servient	1				
				logement rue bonnel	1				
			bat	bâtiment	36			Type : turque	
					166 + 5	Porcher			
					2				
	équipements terminaux	Evier de cuisine à déclencheur manuel	5è	cafeteria	2				
Eau chaude sanitaire	Production	Cumulus	-1	douche	1				
			1er	logement rue servient	1	Ariston	AYVMB	Puissance (kW) : 2 Capacité (l) : 200	
				logement rue bonnel	1	Ariston	AYVMB	Puissance (kW) : 2 Capacité (l) : 200	
			5è	douche bat C	1			Marque : Ariston Puissance (kW) : 2	douche condamnée
				Cafétéria	2				
			bat	sanitaires	86	Ariston		Capacité (l) : 15	
			-1	LT 3-4	1			Capacité (l) : 100	
		Cumulus vestiaires	-1	petit dépôt	1	Ariston	AVM	Capacité (l) : 300 Puissance (kW) : 2,5	
Courant fort	Distribution	Armoire électrique	1er	logement rue servient	1				avec report d'alarme inactif
				logement rue bonnel	1				avec report d'alarme inactif
			bat	bâtiment	235+2				
		Rectificateur de phase	-1	Local TGBT	2	ALSTOM			
		Tableau Électrique	-1	local onduleur	1				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Tableau Électrique ondule	-1	local onduleur	1				
		Tgbt	-1	Local TGBT	1				
		Tgbt TPS	-1	Local TGBT	1				
		Armoire électrique CVC SAUJ	-1	local CTA SAUJ	1				
		Armoire électrique commande désenfumage SAUJ	RDJ		2				
		Couloir rapide SAUJ	RDC	accueil	1				
		Borne IRVE	-2	Parking	4	CEGELEC			
	Eclairage	BES	bat	bâtiment	400+23				
				escalier	152				
		Eclairage normal	-2	étage	80			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					60			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			-1	étage	50			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					516			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			1er	étage	30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					60			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,04	
					240			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					33	bega		Puissance (kW) : 0,018	
					160			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
			2è	étage	30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					60			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,04	
					200			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					258			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					33	bega		Puissance (kW) : 0,018	
			3è	étage	30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					282			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					186			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			4è	étage	30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					282			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					186			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
			5è	étage	22			Type : LED	
					30			Type : LED	
					240			Type : LED	
					200			Type : LED	
			6è	étage	24			Type : LED	
					30			Type : LED	
					230			Type : LED	
					164			Type : LED	
			7è	étage	24			Type : LED	
					30			Type : LED	
					246			Type : LED	
					50			Type : LED	
			8è	étage	120			Type : LED	
					84			Type : LED	
		bat		escalier	152			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,01	
		RDC		étage	80			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
					30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					33	bega		Puissance (kW) : 0,018	
					320			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
					70			Type : Fluo compact Puissance (kW) : 0,013	
			RDJ	étage	30			Type : fluo Puissance (kW) : 0,018	
					90			Type : fluo Puissance (kW) : 0,036	
					410			Type : incandescent Puissance (kW) : 0,04	
	Production	Cuve journalière GE	-1	local GE	1			Capacité Cuve : 200	
		Aéroréfrigérant refroidissement GE	-1	local GE	3	ABB	MBT 160 M		
		Batterie électrique	-1	local onduleur	68				
		Batterie électrique source centrale éclairage secours	-1	local onduleur	66	YUASA	SWL1850/ SWL1100		
		Cellule HT	-1	local EDF	6				
		Compteur tarif vert	-1	local EDF	1	Chauvin Arnoux			
		Cuve GE	-1	local cuve GE	1	Bayardon		Capacité (l) : 30000 Type : Fod	
		Groupe Électrogène	-1	local GE	3	ALSTOM	49 VL 10	Date D'Installation : 1993 Puissance (Kw) : 600 Puissance (kVA) : 750 Cos phi : 0,8	Uniquement 2 GE en activité Moteurs Renault
		Onduleurs local justice/informatique (ONDA)	-1	local onduleur	1	SOCOMEK	MASTERYS BC 33 10 kVA 10 mn	Date d'installation : 2024 Puissance (Kva) : 10	
		Onduleurs local justice/informatique (ONDB)	-1	local onduleur	1	SOCOMEK	MASTERYS BC 33 10 kVA 10 mn	Date d'installation : 2024 Puissance (Kva) : 10	
		Onduleurs principal Barre/Bastion (OND1)	-1	local onduleur	1	SOCOMEK	MODULYS GP 2.0 75 KVA 10 mn	Date d'installation : 2022 Puissance (Kva) : 75	
		Onduleur AES	-1	local onduleur	1	SOCOMEK	MASTERYS EM 30kVA 60mn	Date d'installation : 2014 Puissance (Kva) : 30	
		Onduleur modulaire rackable	RDC	PSI	1			1kVa	
		Pièges à son GE	-1	local GE	1				
		Pompe cuve journalière	-1	local GE	2				
		Tableau Électrique GE	-1	local GE	2				
		Transformateur	-1	Local TGBT	2	ALSTOM	Harmony	Date D'Installation : 1993 Puissance (Kva) : 1000 Nature diélectrique : sec	
		APBT	-1	Local TGBT	2	SCHNEIDER	Masterpact NT/NW Compact NS800-1600	Date D'Installation : 2015	
		Transformateur isolement TPS	-1	Local TGBT	1				
Courant faible	Equipements communs	Baie	-1	Salle R-1	2				
		Centrale intrusion	-1	Salle R-1	2		SYNCHRONIC	Date d'Installation : 2025	
		Écran/clavier rétractable	-1	Salle R-1	1			Date d'Installation : 2025	
		Serveurs d'enregistrement vidéo	-1	Salle R-1	ens			Date d'Installation : 2025	
	Logiciels du projet SURETE						NEDAP SYNCHRONIC / PRYSM / VX CORE	Date d'Installation : 2025	
	Equipements d'exploitation	Poste d'exploitation + joystick	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2025	
		Écran d'exploitation 22 pouces	RDC	PS	2			Date d'Installation : 2025	
		Poste de relecture	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2025	
		Écran de relecture 24 pouces	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2025	
		Decodeurs écran et Poste exploitation	RDC	PS	4			Date d'Installation : 2025	
		Ecrans du mur d'image 22 pouces	RDC	PS	5			Date d'Installation : 2025	
		Écran du mur d'image 46 pouces	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2025	
		Mobilier mur d'image et bureau d'exploitation	RDC	PS	ens			Date d'Installation : 2025	
		Baie "sureté" 800x1000	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2025	
		Onduleur baie sureté 1 kva	RDC	PS	1			Date d'Installation : 2026	

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Poste d'exploitation	R-1	Petit dépôt	1			Date d'Installation : 2025	
		Ecran d'exploitation 22 pouces	R-1	Petit dépôt	2			Date d'Installation : 2025	
		Ecran de report	R-1	Scellés	1			Date d'Installation : 2025	
		Poste exploitation	R+7	Cellule de gestion	1			Date d'Installation : 2025	
		Onduleur 3 kva		1	1				
	Anti agression	Bouton	bat	bâtiment	146 +25			Date d'Installation : jusqu'en 2014 7 balisses associées	
		Centrale	bat	petit dépôt	2		SYNCHRONIC	Date d'Installation : 2025	
		Imprimante	bat	bâtiment	ens				
		Pédale	bat	bâtiment	32				
	Vidéo surveillance	Caméra fixe HD (int.)	bat	bâtiment	49			Date d'Installation : 2026 4 de 2012	
		Caméra fixe HD (ext.)	bat	bâtiment	6				
		Caméra dôme HD (int.)	bat	bâtiment	17				
		Caméra dôme HD (ext.)	bat	bâtiment	1				
		Coffrets de sous-répartition (locaux Cfa) : tiroirs optiques, switch, injecteur POE	bat	bâtiment	8		2025	Date d'Installation : 2025	
	Contrôle D'Accès	Armoire électrique	bat	bâtiment	27				avec chargeur
		Bouton ouverture de porte	bat	bâtiment	24				
		Centrale	RDC	PS	1		NEDAP	Date d'Installation : 2025	
		Digicode bastion	bat	bâtiment	4				
		Lecteur de badge	bat	bâtiment	80+15				
		Porte à ventouse	bat	bâtiment	86				
	Anti intrusion	contacts existants	bat	bâtiment	79				
		détecteurs volumétriques existants	bat	bâtiment	17				
		Détecteur volumétrique (bitechnologies)	bat	bâtiment	18				
		Barrière infrarouge	bat	bâtiment	6				
		coffrets déportés intrusion sans alim	bat	bâtiment	22				
		coffrets déportés intrusion avec alim 24v	bat	bâtiment	9				
		Visiophone poste de sécurité + scellés	RDC / R-1	bâtiment	2				
	Interphonie	Interphone	1er	logement rue servient	1	URMET			
				logement rue bonnel	1	URMET			
	sonorisation	Interphone cellule	RDJ	bâtiment	1				
		Amplificateur	bat	salles d'audience	8	Phillips			
		Ecran	RDJ	salle d'audience C	11				dont un écran pilotable
		Haut parleur	bat	salles d'audience	52				
		Magnétoscope	RDJ	salles d'audience	1				
		Micro	bat	salles d'audience	44	Phillips			
		Pré amplificateur	bat	salles d'audience	7	Phillips			
	Système d'horloge	Horloge mère	RDJ	local GTC	1				
	Téléphonie	Autocommutateur	-1	local autocom	1	Tenovis	intégral 55		
		Standard téléphonique	1er	standard	2				
		postes téléphoniques	bât.	bâtiment	ens.	Tenovis	gamme classic		
Sécurité et protection incendie	Désenfumage	Extracteur	bat	bâtiment	46				soufflage, extraction, mise en surpression
		Extracteur scellés	-1	local extinction	3				
		Exutoire de désenfumage	1er	bâtiment	6				
			2è	bâtiment	3				
			RDC	bâtiment	3				
		Ouvrant de désenfumage	1er	bâtiment	6+6				
			2è	bâtiment	7				
			3è	bâtiment	6				
			4è	bâtiment	6				
			5è	bâtiment	6				
			6è	bâtiment	7				
			7è	bâtiment	4				
			RDC	bâtiment	6				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Ventilateur désenfumage	8è	LT 9-10	1			Débit (m3/h) : 3900	
		Ventilateur désenfumage bat E	8è	LT 5-6	1			Débit (m3/h) : 3900	
		Commande CO2 O/S	cage d'escalier	bâtiment	8				
		Commande treuil pneumatique	cage d'escalier	bâtiment	8				
		Moteur désenfumage toiture	Toiture	bâtiment	17				
		Ventilateur désenfumage parking	-2	parking	8				
		Moteur de désenfumage sur report CMSI	bat	bâtiment	84				
		Ventilateur désenfumage bat H	8è	LT cafétéria	1			Débit (m3/h) : 7500	
		Ventilateur surpression escalier bat E	8è	LT 5-6	1			Débit (m3/h) : 2900	
		Ventilateur surpression escalier bat F	8è	LT 7	1				
		Ventilateur surpression escalier bat G	8è	LT 9-10	1			Débit (m3/h) : 3900	
		Ventilateur surpression escalier bat H	8è	LT cafétéria	1			Débit (m3/h) : 3900	
		Clapets coupe-feu	bat	bâtiment	ens.				
		volet de désenfumage	1er	bâtiment	12				
			2è	bâtiment	17				
			3è	bâtiment	25				
			4è	bâtiment	26				
			5è	bâtiment	24				
			6è	bâtiment	24				
			7è	bâtiment	6				
			8è	bâtiment	6				
			RDC	bâtiment	13				
			RDJ	bâtiment	15				
	Sprinklage	Poste Sprinklage	R-1	local RIA	1	TYCO	AV-1	DN100	
		Têtes de sprinklage	R-2	parking	8	TYCO		DN15	
		Boitier report alarme sprinklage	PC SECU	bâtiment	1	BALTIC	512 ECS		
		Cloche d'alarme hydraulique	R-1	local RIA	1	TYCO	WMA-1		
	Détection	ECS			2	FORTE S	01TV103 ECS 051 B0		
		Batterie 12 volts 17Ah			4		00BT002		
		Détecteur Optique Adres. ORION			682	OA-O	01DT080-B L050E1		
		Détecteur Thermique Adres. ORION			4	OA-T	01DT081-A E2 082 E1		
		Détecteur Optique Linéaire Adres. ORION			8	LYNX-100	01DT111-A LF007 A-G0		
		Réflecteurs 30cm x 30cm pour des portées entre 80 et 100m.			8				
		Socle + support étiquette ORION			686	EO	00DT066-A		
		Déclencheur manuel adressable à Led ORION			107+15	DMOA	01BG021-A DM 003 A-A0		
		Répétiteur d'alarme alphanumérique			2	ALTRA +	01TV059-B TRE 004 A0		
		Organe Intermédiaire Radio Adres. ORION			4	OI-W	01BO067 OI H 006 A0		
		Détecteur Optique Radio Adres. ORION			20	OA0-W	01DT087 L H 003 A0		

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Déclencheur manuel radio adressable ORION			4	DMOA-W	01BG022 DM H 003 A0	Date d'Installation : 2013	
	CMSI	CMSI			3	ANTARES 4	01TV085 CMSI 082 A4		
		Batterie 12 volts 17Ah			6		00BT002		
		Module déporté 4 adresses			134	ED4L	01BO047-C 0333-CPD-075284		
		Module déporté 4 relais			26	ED4R	01BO050-A 0333-CPD-075296		
		Module déporté 1 relais 2 entrées			2	EDR2E	01BO051-A		
		Diffuseur sonore 90db avec socle			233	AVS2000	00B077A DS 012 A		
		Diffuseur sonore 90dB avec socle flash			8	AVS2000 SDLI	00B0113 DS 012 A1		
		Diffuseur sonore à message parlé			16	AVSMP	00B0124 DS 042 A0		
		Diffuseur lumineux à LED			135	DL2000	00B0110 DL 002 A1		
	Source	Alimentation électrique de sécurité 24V 12A			6	AES 24V 12A	00AL060 EAE 018 A-A1		
		Alimentation électrique de sécurité 24V 4A			1	AES 24V 4A	00AL058 EAE 020 E0		
		Batterie 12 volts 17Ah			14		00BT002		
	Evacuation	Unité de gestion centralisée des issues de secours			1	ALLIGATOR 64	ALLIGATOR-CETEXEL		
		Unité d'aide à l'exploitation			1	ADEX	ALLIGATOR-CETEXEL		
		Commande locale évacuations autonome			7	CLEV 2	ALLIGATOR-CETEXEL		
	Evacuation	Diffuseur sonore	-3	Parking	12				
			-2	Parking	14				
			-1	bâtiment	7				
				archives	17				
			1er	bâtiment	16				
			2è	bâtiment	18				
			3è	bâtiment	17				
			4è	bâtiment	17				
			5è	bâtiment	18				
			6è	bâtiment	15				
			7è	bâtiment	2				
			8è	bâtiment	6				
			RDC	bâtiment	21				
			RDJ	bâtiment	12				
		Diffuseur sonore scellés	-1	archives	3				
		Panneau lumineux	-1	archives	36				
		Panneau lumineux scellés	-1	archives	10				
	Extinction	Armoire électrique réseau RIA	-1	local surpresseur	1				
		Bâche réseau RIA	-1	local surpresseur	1			Capacité : 12000	
		Colonne sèche	bat	bâtiment	12				
		Moteur surpresseur réseau RIA	-1	local surpresseur	2	ABB motors		Puissance (kW) : 15	
		Extincteurs	bat	bâtiment	ens.			2kg CO2 = 106 3L EPA = 2 5kg CO2 = 27 6kg Poudre = 44 6L EPA = 222 9kg Poudre = 2 9L EPA = 1	+7 SAUJ
		Porte coupe feu asservie	-3	Parking	2				
			-2	Parking	3				
			1er	bâtiment	2				
			3è	bâtiment	9				

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
			4è	bâtiment	9				
			5è	bâtiment	10				
			6è	bâtiment	9				
			7è	bâtiment	11				
			RDJ	bâtiment	3				
			bat	bâtiment	77+2				
		RIA							
		Surpresseur réseau RIA	-1	local surpresseur	2	Wilo	MVL 3605	Puissance (kW) : 15	
Système de régulation - GTC	GTC	Vase d'expansion réseau RIA	-1	local surpresseur	1	Charlatte		Capacité (l) : 100	Installation 2024
		Interface de gestion	bat	bâtiment	2	INET SEVEN			
		Répartiteur	bat	bâtiment	3				salle d audience, climatisation et électricité
		UTL	bat	bâtiment	45	INET SEVEN	7700		
Portes et portails automatiques	Porte de garage automatique	Entrée parking juridiction	RDC	extérieur	1				
	Porte de garage automatique	Sortie parking juridiction	RDC	extérieur	1				
	Porte automatique coulissante	Entrée du personnel	RDC	extérieur	1	RECORD		Date D'Installation : 2026	
	Porte de garage automatique	Entrée SAS Fourgon	RDC	extérieur	1				
	Porte de garage automatique	Sortie SAS Fourgon	RDC	extérieur	1				
	Porte automatique coulissante	Entrée extérieure SAUJ	RDC	extérieur	1				
	Porte automatique coulissante	Entrée intérieure SAUJ	RDC	extérieur	1				
	Porte automatique coulissante	Sortie extérieure SAUJ	RDC	extérieur	1				
	Porte automatique coulissante	Sortie intérieure SAUJ	RDC	extérieur	1				
	Rideau métallique	Entrée personnel Servient	RDC	extérieur	1				
Transport mécanique	Ascenseur	Armoire de commande ascenseur	-1	Local ascenseur	16				
		Armoire électrique ascenseur	bat	Local ascenseur	16				
		Ascenseur barre A duplex droit	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre A duplex gauche	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre B duplex droit	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre B duplex gauche	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre C duplex droit	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre C duplex gauche	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre D duplex droit	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur barre D duplex gauche	bat	bâtiment	1	KONE	Duplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 12 charge maxi (kg) : 1000 vitesse (m/s) : 1,6	

Inventaire NPJ Lyon

Lot technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Piece	Nombre	Marque / Type	Reference	Caractéristiques	Observations
		Ascenseur barre D local poubelle	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 3 charge maxi (kg) : 800 vitesse (m/s) : 0,53	avec groupe hydraulique
		Ascenseur bastion E Détenus	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 10 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur bastion E Bout de Bastion	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 4 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1,6	Hydraulique
		Ascenseur bastion F Détenus	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 11 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur bastion F Bout de Bastion	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 10 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur bastion G Bout de Bastion	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 10 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 1,6	
		Ascenseur bastion H	bat	bâtiment	1	KONE	Simplex	Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 6 charge maxi (kg) : 630 vitesse (m/s) : 0.5.	
		Monte-dossier bastion H	bat	bâtiment	1			Date D'Installation : 1994 Nb niveau : 6 charge maxi (kg) : 50 vitesse (m/s) : 0.5.	Monte dossier
		Ascenseur SAUJ	bat	bâtiment	1	TKE	Simplex	Date d'installation : 2026 Nb niveau : 1	
		Kit GSM ascenseurs	bat	bâtiment	11	KONE		Date d'installation : 2025	
Levage	Appareil de levage	Nacelle	bat	bâtiment	3		Tractel	Solo630	
Ouvrage	Menuiserie	Store motorisé	bat	bâtiment	110				
	Ouvrages	Ensemble ouvrages	bat	bâtiment	ens.				
	sécurité toiture	Ligne de vie	9è	toiture	15	Tractel			
			9è	toiture	14	Non identifiées			
		Point d'ancrage	9è	toiture	19	Tractel			
			9è	toiture	33	Non identifiées			
Cuisine	Laverie	Lave vaisselle	5è	cafeteria	1	Hooved			
	Production alimentaire	Bain marie	5è	cafeteria	1	Tournus			
		Four	-1	salle repos police	1				
			5è	cafeteria	1	Zanussi			
		Four Pizza	5è	cafeteria	1	Blodgett			
		Grill	5è	cafeteria	1	Silex			
		Hotte de cuisine	5è	cafeteria	1				
		Machine à café	5è	cafeteria	1				
		Micro onde	5è	cafeteria	1	Whirlpool			
		Plaque de cuisson	-1	salle repos police	4				
			5è	cafeteria	1				
	Stockage	Armoire Frigorifique Négative	5è	cafeteria	1	Whirlpool		Capacité (l) : 570	
		Armoire Frigorifique Positive	5è	cafeteria	1	Friginox	Fristile		
					1	Liebherr	Profi Line		
					1	Alpeninos	EMVN 600		
		Armoire Frigorifique Positive légume	5è	cafeteria	1				
		Congélateur	5è	cafeteria	1				
		Lave vaisselle	5è	cafeteria	1	Bonnet			
		Réfrigérateur bar	5è	cafeteria	1				
		Vitrine froide	5è	cafeteria	1	Unité Hermétique			
					1	Tournus			